



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Χαλκοκονδύλη 22 ΑΘΗΝΑ 10432

Διακήρυξη : **ΔΥΠΕΚΕ – 903051**

Αντικείμενο: Προμήθεια δύο (2) συστοιχιών συσσωρευτών των 4000Ah και μία (1) 440Ah ονομαστικής τάσης 220Vdc, κλειστού τύπου, μολύβδου - οξέως για την Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν°2

Με το παρόν Συμπλήρωμα Ν°2 της Διακήρυξης:

1. Στην παράγραφο 4.1, του Τεύχους 5, «Τεχνική Προδιαγραφή», το εδάφιο: «Η κάθε μία εκ των δύο συστοιχιών θα έχει την ικανότητα να τροφοδοτήσει φορτία με load profile 1hour X 180kW και μετά διαδοχικά 1hour X 120kW, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής απαιτήσεις:»
τροποποιείται ως:
«Η κάθε μία εκ των δύο συστοιχιών θα έχει την ικανότητα να τροφοδοτήσει φορτία με load profile 1hour X 180kW και μετά διαδοχικά 1hour X 130kW, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής απαιτήσεις:»
2. Στην παράγραφο 7.2, του Τεύχους 5, «Τεχνική Προδιαγραφή», το εδάφιο: «Όσοι από τα στοιχεία συσσωρευτών δεν δώσουν αποδεκτά αποτελέσματα, ήτοι αποτελέσματα διαφορετικά του εγγυημένου μεγέθους από το εργοστάσιο κατασκευής, θα αντικατασταθούν με νέα στοιχεία συσσωρευτών με αποκλειστική ευθύνη και χρέωση του Αναδόχου.»
τροποποιείται ως:
«Όσοι από τα στοιχεία συσσωρευτών δεν δώσουν αποδεκτά αποτελέσματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, θα αντικατασταθούν με νέα στοιχεία συσσωρευτών με αποκλειστική ευθύνη και χρέωση του Αναδόχου.»
3. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 26.10.2020 και ώρα 13:00' μ.μ.

Οι λοιποί όροι της Αρχικής Διακήρυξης και του Συμπληρώματος Νο1, που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Ν° 2, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.

ΑΠΟ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.