



**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
Χαλκοκονδύλη 22, 104 32 Αθήνα**

Διακήρυξη : **ΔΥΠΕΚΕ-903051**

Αντικείμενο: Προμήθεια δύο (2) συστοιχιών συσσωρευτών των 4000Ah και μία (1) 440Ah ονομαστικής τάσης 220Vdc, κλειστού τύπου, μολύβδου - οξέως για την Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν°3

Με το παρόν Συμπλήρωμα Ν°3 της Διακήρυξης:

1. Στην παράγραφο 5.14 του Τεύχους 5, «Τεχνική Προδιαγραφή», προστίθεται η παρακάτω παράγραφος: «Η διαστασιολόγηση του νέου battery box (αν επιλεγεί η διαμόρφωση των 2 παράλληλων συστοιχιών 2000Α αντί για μία των 4000Α) θα γίνει κατ' αντιστοιχία με το υφιστάμενο battery box το οποίο είναι 1250Α. Συνεπώς οι ασφάλειες που θα επιλεγούν προς τις δύο συστοιχίες των 2000Ah θα είναι της ίδιας ονομαστικής έντασης των 1250Α. Ο υπολογισμός των καλωδίων προς τις δύο συστοιχίες των 2000Ah θα γίνει με βάση τις ασφάλειες των 1250Α και την ελάχιστη δυνατή πτώση τάσης. Επιπλέον δεν απαιτείται η ύπαρξη χειρισμού υπό φορτίο στο battery box που θα προσφερθεί.»
2. Στην παράγραφο 5.15 του Τεύχους 5, «Τεχνική Προδιαγραφή», προστίθεται η παρακάτω παράγραφος «Κατά την αποξήλωση των υφιστάμενων συστοιχιών στο ηλεκτρολογικό κτίριο και τοποθέτηση των νέων της προμήθειας, είναι αναγκαίο τουλάχιστον η μία συστοιχία να είναι σε λειτουργία. Δεν είναι δυνατόν να τεθούν και οι δύο εγκατεστημένες συστοιχίες ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας. Συνεπώς ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει και να κάνει ιδιαίτερη μνεία ότι θα μπορεί να γίνει αλλαγή συστοιχιών και εγκατάσταση των νέων με την μία εγκαταστημένη συστοιχία σε λειτουργία.»
3. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 10.11.2020 και ώρα 13:00' μ.μ.

Οι λοιποί όροι της Αρχικής Διακήρυξης και των Συμπληρωμάτων Ν°1 και Ν°2 που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Ν°3, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.

ΑΠΟ ΤΗ  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.