

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΥΠΕΚΕ 1555 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Αναπεριέλιξη στάτη γεννήτριας αεριοστρόβιλου Νο 4 ΑΗΣ Ρόδου»

1. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 της αρχικής Διακήρυξης εκδίδεται προκειμένου να :

α. τροποποιήσει τις παραγράφους 2.2.1α και 2.2.2 του Τεύχους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και τις παραγράφους 6.1.1α και 6.1.2 του Τεύχους ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ της Διακήρυξης, ως εξής:

- παράγραφοι 2.2.1α και 6.1.1.α

«Τμηματικές Προθεσμίες

Πέντε (5) μήνες για την εκτέλεση των εργασιών αναπεριέλιξης του στάτη συμπεριλαμβανομένων, του χρόνου μεταφοράς του προς και από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου, την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και αναλωσίμων για την εκτέλεση των εργασιών και γενικά όλων των εργασιών (αποξήλωση παλαιού τυλίγματος, μελέτη και κατασκευή νέου, μετρήσεις κ.λ.π) που απαιτούνται να εκτελεσθούν εξαιρουμένων των τεστ στο εργοστάσιο για τα οποία απαιτείται ο ρότορας να είναι στη θέση του».

- παράγραφοι 2.2.2 και 6.1.2

«Συνολική προθεσμία

Η συνολική διάρκεια του Έργου εκτιμάται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης μέχρι το τέλος της εμπορικής λειτουργίας της τελευταίας Μονάδας».

β. τροποποιήσει την παράγραφο 7.8 του ΤΕΥΧΟΥΣ 5 "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ" της Διακήρυξης, ως εξής:

«7.8. PROJECT TIME SCHEDULE

The Bidders shall take into consideration that a maximum duration for the execution of the scope of rewinding works, excluding any test requires the rotor in position, including stator's transportation time to contractor's workshop and back, shall be 5 months after receiving the letter of award.

Bidder / Contractor should be aware that PPC needs 15 days max to reassemble the rotor, align it, install fun, covers etc, but needs two weeks prior notice (in written) to arrange the necessary personnel.

For the execution of the tests require the rotor in position and the commercial operation 15 days will be added.

The total project duration must not exceed 6 months.

Technical offers, requiring longer Generator outage will not be accepted by PPC.

Taking into consideration the above, Bidders shall provide a detail Time Schedule with all the activities and the duration of them».

- γ. γνωστοποιήσει τη χωροταξική θέση του στάτη της Γεννήτριας Brush (σχετικές εικόνες επισυνάπτονται).
Οι δρόμοι περίξ του στάτη έχουν φάρδος 5m.
- δ. παρατείνει την ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29.01.2021 και ώρα 12:00

Συνημμένα:

Εικόνες χωροταξικής θέσης στάτη