



### ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΛΠ 1605 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

Αντικείμενο: «Επισκευή πτερυγίων, προμήθεια ανταλλακτικών για την γενική συντήρηση του Α/Σ Νο 6 GE τύπου GT8BC του ΑΗΣ Χανίων»

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 της αρχικής Διακήρυξης εκδίδεται προκειμένου:

1. στην παράγραφο 3.2 Turbine Blades 1 & 2 του Τεύχους ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ , να αντικατασταθεί η υποπαράγραφος «Coatings» όπως παρακάτω

**Coatings:**

For the coated components, repairs are to be followed by the application of correct coating material(s) as found on the parts prior to repair.

The required coating is

- SV20 or SH20 for the row 1 blades and row 2 vanes
- Hardface coating on the tip of the row 2 blades
- TBC on row 1 vanes

2. να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής προσφορών έως τις 30.09.2021 και ώρα 12:00.

Οι λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1, παραμένουν ως έχουν.