



Αριθμός Διακήρυξης: ΔΠΛΠ-903152

Ημερομηνία Συμπληρώματος Νο1:

Αντικείμενο: «Προμήθεια ανταλλακτικών των μονάδων τύπου WARTSILA, W12V32 του ΑΣΠ Καρπάθου και W18V32 των ΑΣΠ Θήρας, Σάμου και Καλύμνου»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1 της αρχικής Διακήρυξης ΔΠΛΠ-903152

1. **Αντικαθίστανται** στο Τεύχος 1 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) στο άρθρο 3.3. (Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού) οι παράγραφοι

« α. στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού προς συμπλήρωση και υπογραφή από τους διαγωνιζόμενους,

β. στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ»

με τις παραγράφους

« α. στο μέρος ΙΙΙ του ΕΕΕΣ που καθιερώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 και συμπεριλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα προς συμπλήρωση και υπογραφή από τους διαγωνιζόμενους. Επισημαίνεται ότι, όπου στο ΕΕΕΣ αναφέρεται «τελεσίδικη απόφαση» δικαστική, εννοείται «αμετάκλητη απόφαση»

β. στο άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (άρθρο 262 ν.4412/2016) και στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ

γ. στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν.3310/2005(ΦΕΚ Α' 30), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το ν.3414/2005(ΦΕΚ Α' 279)'»

2. **Αντικαθίστανται** στους πίνακες των Παραρτημάτων Ι (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) και ΙΙΙ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) του Τεύχους 2 (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της Διακήρυξης οι υποσημειώσεις 2 και 4 και Προστίθεται η υποσημείωση 7 ως εξής:

- « 2. Εναλλακτικά με 1 set 100 341 μπορούν να προσφερθούν 4 τεμ. 100 028 (από τον ίδιο κατασκευαστή)
4. Τα ανταλλακτικά 165 023 και 165 059 θα είναι κατασκευής L'ORANGE για αντλίες L'ORANGE PEO G057sV ή G057mV
7. Το υλικό 121 006 Exhaust valve να είναι από υλικό NIMONIC»
3. **Διευκρινίζεται – Προστίθεται** στη ζητούμενη, στην παρ. 6.3.2.2 του τεύχους 2, Βεβαίωση – Υ.Δ. του κατασκευαστή, καθώς και στο άρθρο 9 του τεύχους 4 της Διακήρυξης, ότι πάνω στο ανταλλακτικό θα είναι χαραγμένο το λογότυπο του κατασκευαστή, καθώς και ο σειριακός αριθμός παραγωγής, **όπου αυτό προβλέπεται, σύμφωνα με τον κατασκευαστή ή κάποιο πρότυπο.**
4. **Τροποποιείται** το άρθρο 10 (Εγγύηση) του τεύχους 4 (ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) της Διακήρυξης ως εξής:

Ο Ανάδοχος εγγυάται για την καλή λειτουργία των προσφερομένων ανταλλακτικών για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους ή 6.000 ώρες λειτουργίας, όποιο συμβεί πρώτο. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, εκτός της περίπτωσης που έχει υπαιτιότητα η ΔΕΗ για τη βλάβη.

Οι λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης, που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.