

Γενική Διεύθυνση
Θερμοηλεκτρικής &
Υδροηλεκτρικής Παραγωγής
Thermal & Hydro Generation

ΔΕΘΥΠ/Κλάδος ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200091759

Ημερομηνία: 12.03.2023

Αντικείμενο: Προμήθεια και εγκατάσταση
φωτιστικών σωμάτων LED στα γραφεία και
στην Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED στα γραφεία και στην Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την **Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED στα γραφεία και στην Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου.**
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται **βάσει της τιμής ανά είδος της Πρόσκλησης.** Προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος δεν θα ληφθούν υπόψη.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε € **29.825,00** Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές–μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> →Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ίδιου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής

υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την **16/03/2023** και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **27/03/2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00**.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.
7. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
 - 7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - 7.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - 7.3 Τεχνικά στοιχεία – προδιαγραφές, προϋποθέσεις συμμετοχής.
 - 7.4 Η Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από συμπράξη/ένωση οικονομικών φορέων.
 - 7.5 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής **Δεν απαιτείται**
8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου. Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.
9. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> **1200091759**, όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

Συνημμένα:

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Προϋποθέσεις συμμετοχής
- Σχέδιο Σύμβασης
- Υποδείγματα



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σαν πρώτη σελίδα της προσφορά σας)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1200091759.....

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :

Α/Α	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ.	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
			Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED στα γραφεία και στην Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου				
1	265	ΤΕΜ.	Φωτιστικό panel LED 33W λευκό 4K 60X60 3630LM panel 600.				
2	25	ΤΕΜ.	Πλαίσιο επιφανειακής στήριξης με τα υλικά στήριξης για panel 60X60.				
3	180	ΤΕΜ.	Φωτιστικό σκάφης 19W 2500LM μήκος 600MM.				
4	210	ΤΕΜ.	Φωτιστικό σκάφης 55W 7600LM μήκος 1500MM.				
5	655	ΤΕΜ.	Αποξήλωση του παλαιού τύπου φωτιστικών και εγκατάσταση νέου.				
			Σύμφωνα με τεχνική προδιαγραφή και προϋποθέσεις συμμετοχής				
			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ				

Γενική Διεύθυνση
Θερμοηλεκτρικής &
Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Thermal & Hydro
Generation

ΔΕΘΥΠ/Κλάδος ΑΗΣ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ



Αντικείμενο: «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED στα γραφεία και στην Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου.»

Τεχνική Προδιαγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ	3
2.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ	3
2.1	Πάνελ φωτιστικό LED 33W 3600lm 600 X 600mm	3
2.2	Πλαίσιο και υλικά στήριξης για τοποθέτηση σε οροφή	4
2.3	Φωτιστικό σκάφης LED 19W 2500lm 600mm	5
2.4	Φωτιστικό σκάφης LED 55W 7600lm 1500mm	6
3.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.....	8
3.1	Αποξήλωση παλαιών φωτιστικών και εγκατάσταση νέων	8
3.2	Μέτρα ασφαλείας.....	9
3.3	Υποχρεώσεις Αντισυμβαλλόμενου.....	9
3.4	Υποχρεώσεις Επιχείρησης	9
3.5	Χρονικός προγραμματισμός.....	10

1. Εισαγωγή – Αντικείμενο του Έργου

Πρόκειται για την προμήθεια και την εργασία της αντικατάστασης των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με λάμπες φθορίου με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED.

2. Γενικές προδιαγραφές υλικών

2.1 Πάνελ φωτιστικό LED 33W 3630lm 600 X 600mm

Πάνελ φωτιστικό LED διαστάσεων 600X600 κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Προβλέπεται και η τοποθέτηση επίτοιχα σε οροφή και σε αυτή τη περίπτωση θα υπάρχει κατάλληλο πλαίσιο στήριξης κατασκευασμένο από αλουμίνιο και θα διατεθούν όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης. Το φωτιστικό θα διαθέτει εξωτερικό ηλεκτρονικό τροφοδοτικό και θα συνδέεται με βιδωτό ακροδέκτη δύο πόλων (L,N).

Θα πρέπει να καλύπτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Θα κατατεθεί συμπληρωμένος ο παρακάτω πίνακας για το προσφερόμενο είδος.

Περιγραφή	Ζητούμενα	Απάντηση	Παραπομπή
Ονομαστική ισχύς LED φωτιστικού πάνελ	$\leq 33W$		
Εξωτερικό ηλεκτρονικό τροφοδοτικό (ECG)	ΝΑΙ		
Ονομαστική τάση	220 - 240 V		
Συχνότητα δικτύου	50-60 Hz		
Συντελεστής ισχύος λ	$>0,90$		
THDI	$< 10\%$		
Θερμοκρασία χρώματος	4000 K		
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	>80		
Απόδοση φωτιστικού (όχι φωτεινής πηγής)	$\geq 110 \text{ lm/W}$		
Φωτεινή ροή	$\geq 3630 \text{ lm}$		
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	$\leq 5 \text{ sdc}$		
Γωνία δέσμης	Από 100° έως 120°		
Διάρκεια ζωής L70/B50 στους 25°C	$\geq 70.000 \text{ h}$		
Αριθμός κύκλων μεταγωγής (ON/OFF)	≥ 50.000		
Μέγιστο μήκος	595,0 mm		
Μέγιστο πλάτος	595,0 mm		

Περιγραφή	Ζητούμενα	Απάντηση	Παραπομπή
Μέγιστο ύψος	35 mm		
Βαθμός προστασίας από την ορατή πλευρά του φωτιστικού	≥IP40		
Αντοχή σε κρούση	≥IK02		
Κλάση μόνωσης	II		
Υλικό πλαισίου	Αλουμίνιο		
Υλικό καλύμματος	Πολυστερένιο		
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας κατά EN62778	RG 0		
CE σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/30/EU και 2014/35/EU από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης	ΝΑΙ		
Συμμόρφωση κατά RoHS σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU	ΝΑΙ		
Πιστοποίηση κατασκευαστή	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015		
Πιστοποίηση προμηθευτή	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015		
Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας (θα επισυνάπτονται οι όροι του κατασκευαστή)	Τουλάχιστον πέντε (5) έτη		
Ηλεκτρονική διεύθυνση του υλικού και φωτομετρικό αρχείο σε μορφή *.ies ή *.ldt στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή	Απαιτείται		

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα προκύπτουν από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, τα οποία θα βρίσκονται άμεσα διαθέσιμα, στην επίσημη ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο. Απαιτείται η ηλεκτρονική διεύθυνση του υλικού στην επίσημη σελίδα του κατασκευαστή, καθώς και το φωτομετρικό του αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή (*.ies ή *.ldt) άμεσα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν αναφέρονται στα εν λόγω έντυπα, δεν λαμβάνονται υπ' όψη.

2.2 Πλαίσιο και υλικά στήριξης για τοποθέτηση σε οροφή.

Για το παραπάνω φωτιστικό θα διατεθεί κατάλληλο πλαίσιο στήριξης κατασκευασμένο από αλουμίνιο και θα όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης για την τοποθέτηση επίτοιχα σε οροφή.

2.3 Φωτιστικό σκάφης LED 19W 2500lm 600mm

Φωτιστικό σκάφης με ενσωματωμένα LED διαστάσεων 600mm κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση σε επιβαρυμένο βιομηχανικό περιβάλλον. Θα μπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχα και αυτόνομη τοποθέτηση από σταθερό σημείο με κατάλληλα ανοξείδωτα 301 στηρίγματα.

Θα συνδέεται με βιδωτό ακροδέκτη δύο πόλων (L,N).

Θα πρέπει να καλύπτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Θα κατατεθεί συμπληρωμένος ο παρακάτω πίνακας για το προσφερόμενο είδος.

Περιγραφή	Ζητούμενα	Απάντησ η	Παραπομπ ή
Ονομαστική ισχύς LED φωτιστικού σκάφης	≤ 19W		
Ονομαστική τάση	220 - 240 V		
Συχνότητα δικτύου	50-60 Hz		
Συντελεστής ισχύος λάμπας λ	1		
THD (για 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level)	20%		
Θερμοκρασία χρώματος	4000 K		
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	>80		
Απόδοση φωτιστικού (όχι φωτεινής πηγής)	≥ 132 lm/W		
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (φωτεινής πηγής)	D		
Φωτεινή ροή	≥2500 lm		
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤5 sdc _m		
Flickering rate	Πολύ χαμηλός <5%		
Γωνία δέσμης	Από 110° έως 120°		
Διάρκεια ζωής L70/B50 στους 25°C	≥100.000h		
Αριθμός κύκλων μεταγωγής (ON/OFF)	≥ 50.000		
Μέγιστο μήκος	650,0 mm		
Μέγιστο πλάτος	87,0 mm		
Μέγιστο ύψος	80,0 mm		
Βαθμός προστασίας	≥IP66		
Αντοχή σε κρούση	≥IK08		
Κλάση μόνωσης	I		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 έως 40 °C		

Περιγραφή	Ζητούμενα	Απάντησ η	Παραπομπ ή
Υλικό πλαισίου - σκάφης	Πολυκαρβονικό πλαστικό, χρώματος γκρι		
Υλικό καλύμματος	Διαφανές πολυκαρβονικό πλαστικό με αντοχή στην δημιουργία κιτρινισμού		
Κλιπ συγκράτησης καλύμματος και στηρίγματα (fixing brackets) για τοποθέτηση σε σταθερό σημείο	Περιέχονται από υλικό ανοξείδωτο ατσάλι 301		
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας κατά EN62778	RG 1		
CE σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/30/EU και 2014/35/EU από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης	ΝΑΙ		
Συμμόρφωση κατά RoHS σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU	ΝΑΙ		
Κατάλληλο για βιομηχανική χρήση	ΝΑΙ		
Πιστοποίηση κατασκευαστή	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015		
Πιστοποίηση προμηθευτή	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015		
Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας (θα επισυνάπτονται οι όροι του κατασκευαστή)	Τουλάχιστον πέντε (5) έτη		
Ηλεκτρονική διεύθυνση του υλικού και φωτομετρικό αρχείο σε μορφή *.ies ή *.ldt στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή	Απαιτείται		

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα προκύπτουν από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, τα οποία θα βρίσκονται άμεσα διαθέσιμα, στην επίσημη ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο. Απαιτείται η ηλεκτρονική διεύθυνση του υλικού στην επίσημη σελίδα του κατασκευαστή, καθώς και το φωτομετρικό του αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή (*.ies ή *.ldt) άμεσα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν αναφέρονται στα εν λόγω έντυπα, δεν λαμβάνονται υπ' όψη.

2.4 Φωτιστικό σκάφης LED 55W 7600lm 1500mm

Φωτιστικό σκάφης με ενσωματωμένα LED διαστάσεων 1500mm κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση σε επιβαρυμένο βιομηχανικό περιβάλλον. Θα μπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχα και σε αυτόνομη τοποθέτηση από σταθερό σημείο με κατάλληλα ανοξείδωτα 301 στηρίγματα.

Θα συνδέεται με βιδωτό ακροδέκτη δύο πόλων (L,N).

Θα πρέπει να καλύπτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Θα κατατεθεί συμπληρωμένος ο παρακάτω πίνακας για το προσφερόμενο είδος.

Περιγραφή	Ζητούμενα	Απάντησ η	Παραπομπ ή
Ονομαστική ισχύς LED φωτιστικού σκάφης	≤ 55W		
Ονομαστική τάση	220 - 240 V		
Συχνότητα δικτύου	50-60 Hz		
Συντελεστής ισχύος λάμπας λ	1		
THD (για 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level)	20%		
Θερμοκρασία χρώματος	4000 K		
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	>80		
Απόδοση φωτιστικού (όχι φωτεινής πηγής)	≥ 138 lm/W		
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (φωτεινής πηγής)	D		
Φωτεινή ροή	≥7600 lm		
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤5 sdc _m		
Flickering rate	Πολύ χαμηλός <5%		
Γωνία δέσμης	Από 110° έως 120°		
Διάρκεια ζωής L70/B50 στους 25°C	≥100.000h		
Αριθμός κύκλων μεταγωγής (ON/OFF)	≥ 50.000		
Μέγιστο μήκος	1500,0 mm		
Μέγιστο πλάτος	87,0 mm		
Μέγιστο ύψος	80,0 mm		
Βαθμός προστασίας	≥IP66		
Αντοχή σε κρούση	≥IK08		
Κλάση μόνωσης	I		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 έως 40 °C		
Υλικό πλαισίου - σκάφης	Πολυκαρβονικό πλαστικό χρώματος γκρι		

Περιγραφή	Ζητούμενα	Απάντησ η	Παραπομπ ή
Υλικό καλύμματος	Διαφανές πολυκαρβονικό πλαστικό με αντοχή στην δημιουργία κιτρινισμού		
Κλιπ συγκράτησης καλύμματος και στηρίγματα (fixing brackets) για τοποθέτηση σε σταθερό σημείο	Περιέχονται από υλικό ανοξείδωτο ατσάλι 301		
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας κατά EN62778	RG 1		
CE σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/30/EU και 2014/35/EU από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης	NAI		
Συμμόρφωση κατά RoHS σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU	NAI		
Κατάλληλο για βιομηχανική χρήση	NAI		
Πιστοποίηση κατασκευαστή	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015		
Πιστοποίηση προμηθευτή	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015		
Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας (θα επισυνάπτονται οι όροι του κατασκευαστή)	Τουλάχιστον πέντε (5) έτη		
Ηλεκτρονική διεύθυνση του υλικού και φωτομετρικό αρχείο σε μορφή *.ies ή *.ldt στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή	Απαιτείται		

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα προκύπτουν από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, τα οποία θα βρίσκονται άμεσα διαθέσιμα, στην επίσημη ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο. Απαιτείται η ηλεκτρονική διεύθυνση του υλικού στην επίσημη σελίδα του κατασκευαστή, καθώς και το φωτομετρικό του αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή (*.ies ή *.ldt) άμεσα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν αναφέρονται στα εν λόγω έντυπα, δεν λαμβάνονται υπ' όψη.

3. Περιγραφή εργασιών

3.1 Αποξήλωση παλαιών φωτιστικών και εγκατάσταση νέων

Προβλέπεται η εργασία της αποξήλωσης των παλαιών φωτιστικών και εγκατάσταση των νέων. Θα αποξηλωθούν και θα εγκατασταθούν τα φωτιστικά στους παρακάτω χώρους:

- γραφεία του Σταθμού
- ηλεκτρολογικό κτήριο μονάδας Νο5
- λέβητας, ΣΚΥΒΑ, περιμετρικοί χώροι και γκαράζ μονάδας Νο5.

Τα φωτιστικά στα γραφεία του Σταθμού είναι σε ψευδοροφή και επίτοιχα για τοποθέτηση σε οροφή. Στους χώρους της μονάδας Νο5 είναι φωτιστικά σε ψευδοροφή και στους εξωτερικούς χώρους είναι φωτιστικά σκάφης των 600mm και 1500mm.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί θα δοθεί στην τοποθέτηση των φωτιστικών σκάφης στους εξωτερικούς χώρους. Θα πρέπει η εγκατάσταση να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί στεγανότητα IP66. Δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε οπή που δεν προβλέπεται στις οδηγίες εγκατάστασης του φωτιστικού. Ακόμα στην εγκατάσταση των φωτιστικών θα περιλαμβάνονται και τα διάφορα μικροϋλικά όπως βίδες, ούπα, στυπιοθλίπτες κ.α για την άρτια εκτέλεση της εγκατάστασης.

3.2 Μέτρα ασφαλείας

Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την εκτέλεση των εργασιών και να χρησιμοποιεί κατάλληλο προσωπικό εξειδικευμένο σε τέτοιες εργασίες.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση ορισμού Τεχνικού Ασφαλείας (Ν.1568/85_ΦΕΚ177/Α/85, Π.Δ. 294/88_ΦΕΚ138/Α/88, Π.Δ. 17/96_ΦΕΚ11/Α/96, Π.Δ. 159/99_ΦΕΚ 157/Α/3-8-99 και ΦΕΚ 1241/Β/15.5.2014), ο οποίος εκτός των άλλων θα έχει τις υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας του εργοταξίου κατά την εκτέλεση της Π.Υ.

Ο Αντισυμβαλλόμενος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις του Π.Δ 305/96 'Περί ευθύνης εργολάβων στα θέματα ασφάλειας εργασίας' καθώς και γενικότερα του Ν.3850/2010 **'ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ'**

Οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τη χρήση μέτρων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και άλλα θέματα ασφάλειας και υγιεινής, και θα αναλάβει ο ίδιος ή θα ορίσει υπεύθυνο συμπλήρωσης / τήρησης του Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) κατά το άρθρο 8 του Ν1396/83 & το Π.Δ. 305/96 αρθ. 3 παρ. 14, καθώς και τη συμπλήρωση και ενημέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για την εν λόγω Π.Υ.

Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου θα είναι εκπαιδευμένο στα μέτρα υγείας και ασφάλειας από δικό του Τεχνικό ασφαλείας ορισμένο με αναγγελία στο ΣΕΠΕ και υπεύθυνο για τις συγκεκριμένες εργασίες που θα επιτελέσει στο σταθμό, καθώς και πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας για την προμήθεια των οποίων βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. Τέλος για την έναρξη των εν λόγω εργασιών ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά του προσωπικού και του εξοπλισμού, όπως αναφέρονται στη προαναφερθείσα νομοθεσία ώστε να ελεγχθούν από το αρμόδιο προσωπικό του σταθμού μας

3.3 Υποχρεώσεις Αντισυμβαλλόμενου

- Από τον Αντισυμβαλλόμενο θα εκδοθούν άδειες εργασίας για την ηλεκτρική απομόνωση των συσκευών που θα αλλαχθούν.
- Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και ειδικό εξοπλισμό και ότι άλλο απαιτείται για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.
- Επίσης θα πρέπει να διαθέτει ανάλογα με τις εργασίες το απαραίτητο άρτια ειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα είναι κατάλληλα αδειοδοτημένο βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

3.4 Υποχρεώσεις Επιχείρησης

- Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα γίνονται οι απομονώσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί ασφαλείας από προσωπικό του Σταθμού. Για το σκοπό αυτό θα εκδίδονται οι σχετικές άδειες εργασίας τις οποίες θα έχει ο υπεύθυνος εργασιών του Αντισυμβαλλόμενου.

- Ο Σταθμός διαθέτει τοπικούς πίνακες τροφοδοσίας με τάση 380VAC, 220VAC.
- Σε περίπτωση που απαιτηθεί ικρίωμα για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, αυτό θα γίνει με ευθύνη του Σταθμού. Ακόμα ο Αντισυμβαλλόμενος έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση του Ανελκυστήρα του ηλεκτρολογικού κτιρίου.

3.5 Χρονικός προγραμματισμός

Ο χρονικός προγραμματισμός για την εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση μεταξύ του Αντισυμβαλλόμενου και της Επιχείρησης. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης του Αντισυμβαλλόμενου για την έναρξη των εργασιών θα είναι ένας μήνας από την έγγραφη ειδοποίησης της Επιχείρησης. Ο μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών θα είναι 21 ημερολογιακές ημέρες. Προς αυτό το σκοπό ο κάθε Διαγωγιζόμενος θα καταθέσει με την τεχνική προσφορά του αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα απεικονίζει τα άτομα που θα απασχοληθούν και τα φωτιστικά που θα αλλαχθούν για κάθε ημέρα.

Γενική Διεύθυνση
Θερμοηλεκτρικής &
Υδροηλεκτρικής Παραγωγής
Thermal & Hydro Generation

ΔΕΘΥΠ/Κλάδος ΑΗΣ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ



Αντικείμενο: « Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED στα γραφεία και στην Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

1.1 Απαιτούμενη εμπειρία για την αντικατάσταση των φωτιστικών

Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) ετών συμβάσεις με ίδιο αντικείμενο με αυτό της Διαδικασίας, ήτοι:

- Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων με LED
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο της προσφοράς τους τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα οποία συμπεριλαμβάνονται:
 - Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύμβαση και κατ'ελάχιστο τα ακόλουθα:
 - περιγραφή εργασιών
 - το αντικείμενο της σύμβασης
 - ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
 - οι κατηγορίες των ειδών του αντικειμένου της σύμβασης
 - η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων, η διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας
 - η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης.
 - Συστατικές Επιστολές των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους.

Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και αξιολογηθούν από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της Εταιρείας, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί.

1.2 Απαιτήσεις για την προμήθεια των υλικών

Για τον προσφερόμενο εξοπλισμό απαιτείται :

- Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον Κατασκευαστή, για πέντε (5) έτη από τη θέση σε λειτουργία του
- Ο εξοπλισμός να είναι κατασκευής σειράς, δηλ. να παράγεται από τον κατασκευαστή με το σύνηθες πρόγραμμα παραγωγής και τα κύρια μέρη ή εξαρτήματά του να μην έχουν υποστεί μετατροπές προκειμένου να ικανοποιούν ειδικά και μόνο την προδιαγραφή της παρούσας Πρόσκλησης.

2. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ.

2.1 Για την αντικατάσταση των φωτιστικών

Ο διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2008 από Φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή από ισοδύναμο Φορέα του εξωτερικού ή άλλο ισοδύναμο αναγνωρισμένο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας σε συναφές αντικείμενο ή πληρούν ισοδύναμες απαιτήσεις ποιοτικής διασφάλισης. Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να

συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

2.2 Για τον προσφερόμενο εξοπλισμό απαιτείται

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός και ο προσφέρων, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2008 από Φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή από ισοδύναμο Φορέα του εξωτερικού ή άλλο ισοδύναμο αναγνωρισμένο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας σε συναφές αντικείμενο ή πληρούν ισοδύναμες απαιτήσεις ποιοτικής διασφάλισης. Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Γενική Διεύθυνση
Θερμοηλεκτρικής &
Υδροηλεκτρικής
Παραγωγής

Thermal & Hydro
Generation

ΔΕΘΥΠ/Κλάδος ΑΗΣ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200091759

Αριθμός Σύμβασης:.....

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: Προμήθεια και εγκατάσταση
φωτιστικών σωμάτων LED στα γραφεία
και στην Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3

Γενική Διεύθυνση
Θερμοηλεκτρικής &
Υδροηλεκτρικής
Παραγωγής

Thermal & Hydro
Generation

ΔΕΘΥΠ/Κλάδος ΑΗΣ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες: Μακρής Δημήτρης
Τηλέφωνο: 22230 26261
Fax: 22230 22175
email: dim.makris@dei.gr
ΑΦΜ:090000045

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

email:

ΑΦΜ:

Fax:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης: **1200091759**

Κάλυψη: Μερική Τελική Ολική

Αίτηση Τιμών: 29.825,00

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά περάτωσης διαδικασίας επιλογής:

Αξία:

Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	4
(ΣΧΕΔΙΟ)	4
1. Αντικείμενο	4
2. Τιμές.....	5
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	5
4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή	5
5. Ποινικές Ρήτρες	5
6. Εγγύηση καταλληλότητας.....	5
7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.....	6
8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής	6
9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της	7
10. Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού	7
11. Οδηγίες χρήσης	7
12. Ευρεσιτεχνίες	7
13. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....	7
14. Ανωτέρα Βία.....	7
15. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία.....	8
16. Λύση Σύμβασης	8
17. Επίλυση διαφορών.....	8
18. Ισχύς Σύμβασης.....	8

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(ΣΧΕΔΙΟ)

Στον ΑΗΣ Αλιβερίου σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δ. Κοτρογιάννη, Δ/ντή Κλάδου ΑΗΣ Αλιβερίου και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Προμηθευτής), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Ν05 ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια και στοιχεία προσφοράς του προμηθευτή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Κωδικός Αριθ. ΔΕΗ	Ποσ/τα	Μονάδα	Περιγραφή Υλικού	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1		265	TEM.	Φωτιστικό panel LED 33W λευκό 4K 60X60 3630LM panel 600.		
2		25	TEM.	Πλαίσιο επιφανειακής στήριξης με τα υλικά στήριξης για panel 60X60.		
3		180	TEM.	Φωτιστικό σκάφης 19W 2500LM μήκος 600MM.		
4		210	TEM.	Φωτιστικό σκάφης 55W 7600LM μήκος 1500MM.		
5		655	TEM.	Αποξήλωση του παλαιού τύπου		

				φωτιστικών και εγκατάσταση νέου.		
Σύνολο (αριθμητικώς):						
Σύνολο (ολογράφως):						

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ .

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

Τα υλικά θα παραδοθούν επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή στις αποθήκες του ΑΗΣ Αλιβερίου **η προμήθεια και η εγκατάσταση των φωτιστικών θα γίνει άμεσα.**

4. Συσσκευασία, επισήμανση, αποστολή

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά το υλικό για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.

5. Ποινικές Ρήτρες

Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

6. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδωγμένους κανόνες της σύγχρονης

επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.

Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Ο Προμηθευτής ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε για το ποσό των Ευρώ που αντιστοιχεί στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του Συμβατικού Τιμήματος.

Γίνεται δεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Εταιρείας, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 ή φορείς, της αποδοχής της ΔΕΗ, τις οποίες η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες.

Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Όταν παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.

Η Εταιρεία κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Προμηθευτή, που απορρέει από τη Σύμβαση.

Αν δεν υπάρχει λόγος για την κατάπτωσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Προμηθευτή, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεών του και μετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών, χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη της εγγύησης για την καλή λειτουργία του υλικού.

8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την **ενενηκοστή (90η)** ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου και τα υλικά έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά.

Η Αρμόδια Διεύθυνση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξομειωθεί η ποσότητα του υλικού μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας του, χωρίς να έχει ο Προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις....

10. Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού

Δεν απαιτείται

11. Οδηγίες χρήσης

Δεν απαιτείται

12. Ευρεσιτεχνίες

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

13. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιαδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

14. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

15. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

16. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

17. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

18. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τους αντισυμβαλλόμενους.

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γενική Διεύθυνση
Θερμοηλεκτρικής &
Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Thermal & Hydro
Generation

ΔΕΘΥΠ/Κλάδος ΑΗΣ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ



Πρόσκλησης: 1200091759

Ημερομηνία: 12.03.2023

Αντικείμενο: Προμήθεια και εγκατάσταση
φωτιστικών σωμάτων LED στα γραφεία και
στην Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου.

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3

Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	3
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....	5
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....	7
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ.....	9

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2. του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
.....
.....
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία **1200091759** καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
 - 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της

συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.
- 7.8 Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οφигενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνία:

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Προσφέροντά σας:

.....¹

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των, για τη συμμετοχή του παραπάνω Προσφέροντα στη διενεργούμενη Διαδικασία επιλογής με αντικείμενο, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Πρόσκλησή σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Προσφέρων παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη συμμετοχή του στη Διαδικασία επιλογής αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Προσφέροντα και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Προσφέροντα, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στη παραπάνω Διαδικασία Επιλογής μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση περάτωσης της διαδικασίας επιλογής σε αυτόν και της παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της Προσφοράς του Προσφέροντα. Μπορεί δε να παραταθεί περαιτέρω κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του Προσφέροντα.

Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Ανάλογα με τη μορφή του Προσφέροντα αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),

..... (ΑΦΜ), (δ/νση) ή

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση έδρας) ή

- Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ενωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

α) (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση κατοικίας ή έδρας)

β) (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση κατοικίας ή έδρας)

..... Κ.Ο.Κ.

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ενωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ημερομηνία:

Προς τη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αντισυμβαλλομένου σας:

.....¹.....

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου της υπ' αριθ. Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι
.....
..... με συμβατικό προϋπολογισμό

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλομένου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από²..... μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμιά αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Ανάλογα με τη μορφή του Προσφέροντα αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), (ΑΦΜ), (δ/νση) ή

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση έδρας) ή

- Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

- α) (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση κατοικίας ή έδρας)

- β) (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση κατοικίας ή έδρας)

- κ.ο.κ.

- που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ

² Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής παραλαβής τους δεκαοκτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαδικασία επιλογής)

Τα υπογράφοντα μέλη¹..... για².....

1.
2.
3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση διαδικασίας Επιλογής της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία³:.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

² Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας Επιλογής

³ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της