



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΛΠ 1310650

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4

Αντικείμενο: «Αναβάθμιση των γεννητριών των Μονάδων του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα».

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο4 της αρχικής Πρόσκλησης εκδίδεται προκειμένου :

1. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 3.4 του Τεύχους 4 «Τεχνική Περιγραφή» της Πρόσκλησης ως ακολούθως:

3.4 Η απόσταση του πυρήνα του ρότορα από τον στάτη είναι 0,02 m. Δεν υπάρχουν κατασκευαστικά σχέδια για τα τυλίγματα και τις σπείρες των γεννητριών. Ο προσφέρων θα πρέπει να επισκεφθεί επί τόπου τον ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα για να πάρει λεπτομερείς μετρήσεις για τον στάτη, τις σπείρες και τα τυλίγματα και τις απαιτούμενες μετρήσεις καθώς και να λάβει γνώση των συνθηκών του όλου έργου.

2. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 9.3.1 του Τεύχους 4 «Τεχνική Περιγραφή» της Πρόσκλησης ως ακολούθως:

9.3.1 Electromagnetic Core Imp ervation Detection ELCID τρεις (3) φορές κατά τη διάρκεια της αναπεριέλιξης:

9.3.1.1 1<sup>η</sup> φορά: μετά την απομάκρυνση του ρότορα

9.3.1.2 2<sup>η</sup> φορά: μετά την αποξήλωση των τυλιγμάτων του στάτη, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν συνέβη κάποια βλάβη.

Εάν από τη δοκιμή ELCID προκύψει ένδειξη σφάλματος στον πυρήνα ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκτελέσει τη δοκιμή Ring Flux Test και θα αποζημιωθεί απολογιστικά.

9.3.1.3 3<sup>η</sup> φορά: μετά την ολοκλήρωση της αναπεριέλιξης του στάτη

Για οποιαδήποτε βλάβη διαπιστωθεί στον πυρήνα του στάτη μετά την δεύτερη μέτρηση ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάστασή της.

Οι λοιποί όροι της αρχικής Πρόσκλησης και των Συμπληρωμάτων Νο1, Νο2 και Νο3 που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο4, παραμένουν ως έχουν.