



Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ - 903311

Αντικείμενο: Προμήθεια και εγκατάσταση (turn key) έξι (6) νέων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, συνεχούς ισχύος 100-130 kW το καθένα για τον ΤΣΠ Αγαθονησίου και ΤΣΠ Αντικυθήρων

### **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο7**

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο7:

α. αναδημοσιεύεται η λίστα ανταλλακτικών L1, που αφορά στο Άρθρο Β21 της Τεχνικής Περιγραφής καθώς και του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς», και ενσωματώνει όλες τις τελευταίες διατυπώσεις, ως κάτωθι:

- A/A 9: (6) σετ κουζινέτων Βάσης (άνω και κάτω μέρος) ανά σταθμό. Συνολικά (12) σετ
- A/A 10: (6) σετ κουζινέτων διωστήρα (άνω και κάτω μέρος) ανά σταθμό. Συνολικά (12) σετ
- A/A 11: (3) σετ πλήρη έμβολα (ποδιά, κεφαλή, πείρος εμβόλου) ανά σταθμό. Συνολικά (6) σετ
- A/A 12: (6) σετ ελατηρίων εμβόλου ανά σταθμό. Συνολικά (12) σετ
- A/A 13: (3) σετ Πλήρεις διωστήρες άνω & κάτω ανά σταθμό. Συνολικά (6) σετ
- A/A 14: (3) Πλήρη χιτώνια κυλίνδρου ανά σταθμό. Συνολικά (6) τεμ
- A/A 15: (3) Σειρές φίλτρων diesel, λαδιού και αέρα ανά σταθμό. Συνολικά (6) σετ
- A/A 16: (3) πλήρεις κεφαλές κυλίνδρου ανά σταθμό. Συνολικά (6) τεμ
- A/A 17: (3) πλήρεις σειρές στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων που αντιστοιχούν σε (3) μονάδες, ανά σταθμό (μια σειρά στεγανοποιητικών ανά μονάδα). Συνολικά (6) σειρές στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων που αντιστοιχούν σε (6) μονάδες
- A/A 18: (1) Αντλία πετρελαίου diesel πλήρης ανά σταθμό. Συνολικά (2) τεμ
- A/A 19: (1) Αντλία νερού πλήρης ανά σταθμό. Συνολικά (2) τεμ
- A/A 20: (3) Φτερωτές – ανεμιστήρες ψυγείου ανά σταθμό. Συνολικά (6) τεμ

β. τροποποιείται η παράγραφος 13.3.4 του Τεύχους 1 «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ» ως κάτωθι:

«13.3.4 Γνώση τοπικών συνθηκών

Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Εταιρείας, ότι ο Προσφέρων έχει επισκεφθεί τους ΤΣΠ Αγαθονησίου και Αντικυθήρων, έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών όπου θα εγκατασταθούν οι νέες μονάδες και γνωρίζει τις τοπικές δυσκολίες και

ιδιαιτερότητες, τις συνθήκες εργασίας, την διάταξη του υπάρχοντος Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κ.λ.π. Ουδεμία πρόσθετη επιβάρυνση δεν θα γίνει αποδεκτή από τη ΔΕΗ Α.Ε. με τον ισχυρισμό ότι δεν ήταν γνωστές οι τοπικές συνθήκες και τυχόν δυσκολίες.»

Οι λοιποί όροι της αρχικής Πρόσκλησης καθώς και των Συμπληρωμάτων Νο1, Νο2, Νο3, Νο4, Νο5 και Νο6 αυτής που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο7, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.