



Αριθμός Πρόσκλησης: 25123136

Ημερομηνία: 18.12.2023

**Αντικείμενο:** Συντήρηση Μονάδας Νο1  
στον ΤΣΠ Δονούσας.

**ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ**

**ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 3**



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης και της Τεχνικής Περιγραφής (Παράρτημα ΙΙΙ), για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου για την Συντήρηση Μονάδας Νο1 στον ΤΣΠ Δονούσας
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής ανά Ομάδας ειδών (Α και Β). Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν τιμή μεμονωμένα ανά ομάδα ή και για το σύνολο του αντικειμένου.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε **€9.500,00**. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.marketsite.gr](http://www.marketsite.gr)  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> → Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την Πέμπτη 04.01.2024 και ώρα 12:00.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.

5.1 Ο Συμμετέχοντας που θα αναλάβει την επισκευή του κινητήρα θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Να έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία γενική συντήρηση κινητήρα MAN D2566ME. Συνεπώς ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση εμπειρίας από τον κύριο του κινητήρα, σε περίπτωση που ο κινητήρας δεν ανήκει στην ΔΕΗ Α.Ε. ή σε περίπτωση που ανήκει στην ΔΕΗ Α.Ε., συμπλήρωση του πίνακα εμπειρίας όπου θα αναφέρονται στοιχεία της σύμβασης.

5.2 Ο Συμμετέχοντας που θα αναλάβει την συντήρηση της γεννήτριας θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την συντήρηση γεννητριών, συναφές με το αντικείμενο της υπόψη παροχής υπηρεσίας.
- Να έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία συντήρηση παρόμοιας γεννήτριας.

5.3 Οι συμμετέχοντες και στις δύο περιπτώσεις 5.1 & 5.2 θα πρέπει επίσης να δηλώσουν ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία, μηχανουργείο και έμπειρο προσωπικό για την ανάληψη της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών της Διακήρυξης.

6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.

7. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:

7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα

7.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα

- υπόδειγμα (Παράρτημα Ι)
- 7.3 Δήλωση Αποδοχής Όρων Διαδικασίας Επιλογής και Ισχύος Προσφοράς.
  - 7.4 η Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση ενδιαφερόμενων
  - 7.5 ο Πίνακας Κατανομής Τιμήματος σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση ενδιαφερόμενων (Παράρτημα ΙΙ)
  - 7.6 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Πίνακες Εμπειρίας, βεβαιώσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις κ.λπ.) της παραπάνω παραγράφου 5.
8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.  
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.
9. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr>-->ΔΕΠΑΝ-25123136 , όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

Συνημμένα:

- Υποδείγματα
- Παραρτήματα Ι έως ΙV
- Σχέδιο Σύμβασης



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αντικείμενο «Συντήρηση Μονάδας Νο1 στον ΤΣΠ Δονούσας».

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:.....

ΟΔΟΣ:.....ΠΟΛΗ:.....

ΤΗΛ:..... FAX: ..... E-MAIL:.....

Έχοντας λάβει γνώση όλων των συνθηκών για την προμήθεια των ζητούμενων υλικών προσφέρω σύμφωνα με τους όρους των Τευχών της Πρόσκλησης ΔΕΠΑΝ-25123136, την παρακάτω τιμή:

α/α	Περιγραφή	Μον. Μετρ.	Ποσ.	Τιμή Μον.	Σύνολο
ΟΜΑΔΑ Α	Εργασίες γενικής συντήρησης κινητήρα MAN D2566ME Μονάδας Νο1 ΤΣΠ Δονούσας	ΕΑ	1		
	Βασικά Αναλώσιμα υλικά συντήρησης κινητήρα MAN D2566ME Μονάδας Νο1 ΤΣΠ Δονούσας	ΕΑ	1		
	ΣΥΝΟΛΟ Α:				
ΟΜΑΔΑ Β	Εργασίες συντήρησης γεννήτριας Μονάδας Νο1 ΤΣΠ Δονούσας (περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά της βασικής συντήρησης: ρουλεμάν, δίοδοι, βερνίκια βαφής, αντιστάσεις κ.λπ.)	ΕΑ	1		
	ΣΥΝΟΛΟ Β:				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α&Β):				

- Η προσφερόμενη τιμή έως δύο (2) δεκαδικά ψηφία
- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(υπογραφή/ημερομηνία)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
(Τεύχος 1 της Πρόσκλησης)

Πίνακας Κατανομής Τιμήματος

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ	ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	Αριθμητικώς	Ολογράφως
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

### «Συντήρηση Μονάδας Νο1 ΤΣΠ Δονούσας»

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τύπος εργασιών συντήρησης του Η/Ζ είναι δύο, η μία αφορά την συντήρηση του κινητήρα (βλ. Πίνακα 1) και η δεύτερη της γεννήτριας (βλ. Πίνακα 2). Οι συμμετέχοντες στον ανοιχτό διαγωνισμό θα προσφέρουν ξεχωριστή τιμή σε κάθε τύπο εργασίας και ο μειοδότης θα κριθεί σε κάθε εργασία και όχι στο σύνολο. Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένα σε κάθε εργασία ή και στους δύο τύπους εργασιών.

#### 1. Εργασίες συντήρησης κινητήρων Volvo Penta TAD 730 GE & 520 GE

A/A	Τύπος	S/N	Ισχύς (kW)
No1	MAN D2566ME	343590/007	90

Πίνακας 1: Τεχνικά στοιχεία κινητήρων

Πλήρης αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός των μηχανών και των επιμέρους μερών της καθώς και η πλήρης συναρμολόγηση μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης. Περιλαμβάνονται όλοι οι έλεγχοι και μετρήσεις που είναι απαραίτητοι να γίνουν για τον έλεγχο της κατάστασης της μηχανής καθώς και για την εκτίμηση φθοράς των μερών και ανταλλακτικών της. Κατά τη διάρκεια ή και μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ενημερώνει την ΔΕΗ Α.Ε., μέσω αναφορών την πορεία της συντήρησης καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των ελέγχων των μηχανών και των μερών της.

Οι μηχανές θα παραδοθούν από την ΔΕΗ ΑΕ στις εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου και θα παραληφθούν μετά το πέρας των εργασιών πάλι από τις εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου. Ο Αντισυμβαλλόμενος με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, υποχρεούται να θέσει τον επισκευασμένο κινητήρα σε λειτουργία και να προβεί στις τελικές ρυθμίσεις. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας θα γίνει χωρίς φορτίο, στις εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου, παρουσία εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε. Κάθε πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την δοκιμαστική λειτουργία και σχετίζεται με τις εργασίες συντήρησης ή λόγω αστοχίας ανταλλακτικών, θα πρέπει να αποκατασταθεί με ευθύνη και δαπάνη του Αντισυμβαλλόμενου.

a/a	Περιγραφή
1	Πλήρης αποσυναρμολόγηση κινητήρα και όλων των παρελκομένων αυτού. Καθαρισμός και μετρήσεις όλων των ανταλλακτικών του κινητήρα όπως προβλέπει το εγχειρίδιο συντήρησης
2	Εξάρμωση - άρμωση εισαγωγής αέρα και εξαγωγής καυσαερίων για καθαρισμό - έλεγχο

3	Γενική επισκευή σωληνογραμμών καυσίμου & νερού ψύξης, παρελκομένων μηχανής, βάσεις, καλύμματα, ψευτοκάπακα, θύρες επιθεώρησης και αισθητήρια
4	Γενική επισκευή κυλινδροκεφαλής, καθαρισμός, αποσυναρμολόγηση, έλεγχος-μέτρηση και αντικατάσταση φθαρμένων μερών όπως βαλβίδες, έδρες, οδηγοί, ωστήρια, πλήκτρα, ζύγωθρα, περιστροφείς βαλβίδων, ασφάλειες και ελατήρια
5	Γενική επισκευή καυστήρων (μπεκ)
6	Γενική επισκευή αντλίας πετρελαίου
7	Γενική επισκευή αντλίας νερού ή αντικατάσταση εφόσον χρειαστεί
8	Γενική επισκευή καθρεπτών μηχανής (μπροστινού και οπίσθιου)
9	Γενική επισκευή αντλίας λίπανσης ή αντικατάσταση εφόσον χρειαστεί
10	Έλεγχος εκκεντροφόρου άξονα
11	Καθαρισμός διωστήρων, έλεγχος ρωγμών, έλεγχος στρέβλωσης, μέτρηση και επισκευή αν χρειαστεί
12	Καθαρισμός Στροφαλοφόρου άξονα, έλεγχος ρωγμών, έλεγχος στρέβλωσης, έλεγχος φθορών και μέτρηση
13	Καθαρισμός του κορμού κινητήρα, έλεγχος ρωγμών, μέτρηση και έλεγχος φθορών
14	Έλεγχος φθαρμένων εξαρτημάτων.
15	Συναρμολόγηση όλων των μερών του κινητήρα σύμφωνα με το εγχειρίδιο και τις οδηγίες του κατασκευαστή
16	Ρεκτιφιέ εφόσον απαιτηθεί του εκκεντροφόρου άξονα, στροφαλοφόρου άξονα και της κυλινδροκεφαλής (πλευρά κυλίνδρων ή και εδρών βαλβίδων)
17	Γενική επισκευή εναλλακτήρα (δυναμό) ή αντικατάσταση εφόσον χρειαστεί
18	Γενική επισκευή εκκινητή (μίζας) ή αντικατάσταση εφόσον χρειαστεί
19	Τελικές ρυθμίσεις κινητήρα και δοκιμαστική λειτουργία μηχανής

### Σημείωση:

Στον αντισυμβαλλόμενο που θα αναλάβει την γενική συντήρηση του κινητήρα θα παραδοθεί το πλήρες Η/Ζ και με δική του ευθύνη θα αποσυναρμολογήσει τον κινητήρα καθώς και τα εξαρτήματα του από την γεννήτρια και την βάση. Έπειτα με ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. θα μεταφερθεί από τις εγκαταστάσεις του ανάδοχου που θα αναλάβει την συντήρηση του κινητήρα, το υπόλοιπο ζεύγος (γεννήτρια, πίνακες και καλωδιώσεις) στον ανάδοχο που θα συντηρήσει την γεννήτρια (σε περίπτωση που προκύψουν δύο αντισυμβαλλόμενοι). Μετά το πέρας της επισκευής, ο αντισυμβαλλόμενος θα εγκαταστήσει τον κινητήρα και τα εξαρτήματα του στο ζεύγος και θα τον συναρμολογήσει με την γεννήτρια.

## 2. Εργασίες συντήρησης γεννήτριας

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας αφορά τις ακόλουθες εργασίες συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών στις γεννήτριες των Η/Ζ Νο1 & Νο2 του ΤΣΠ Γαύδου.

Τα στοιχεία των γεννητριών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Τύπος	S/N	Ισχύς (kVA)	Τάση (V)	Συχνότητα (Hz)	Phase	Amps
No1	AVK/SC334 A	LS7565 /8	90	400	50	3	162

Πίνακας 1: Τεχνικά στοιχεία γεννητριών

Οι εργασίες που απαιτείται να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος σε δικό του συνεργείο είναι κατ' ελάχιστον οι κάτωθι:

1. Αποσυναρμολόγηση γεννήτριας
2. Απομάκρυνση ρότορα και ασφαλή τοποθέτησή του
3. Καθαρισμός - ξήρανση τυλιγμάτων κύριου στάτη και διέγερσης
4. Καθαρισμός - ξήρανση τυλιγμάτων ρότορα
5. Καθαρισμός - ξήρανση πυρήνα κύριου στάτη
6. Βαφή γεννήτριας με βερνίκι συντηρήσεως. Πλήρης επαναβαφή
7. Έλεγχος τυλιγμάτων πριν και μετά τον καθαρισμό. Ηλεκτρικές μετρήσεις και δοκιμές. Έλεγχος μονώσεων και βραχυκυκλωμάτων στα τυλίγματα
8. Έλεγχος Προδιέγερσης
9. Έλεγχος φωλιάς ρουλεμάν , έλεγχος διαμέτρου
10. Εξάρμωση και αντικατάσταση ρουλεμάν
11. Αντικατάσταση γεφυρών ανόρθωσης
12. Συναρμολόγηση γεννήτριας
13. Αποστολή στις εγκαταστάσεις Ασπροπύργου

Παραδοτέα:

1. Πλήρης αναφορά ηλεκτρικών μετρήσεων
2. Πλήρης αναφορά εργασιών συντήρησης και επισκευής

Για την συντήρηση των γεννητριών, όλα τα ανταλλακτικά της βασικής συντήρησης (ρουλεμάν, δίοδοι, βερνίκια βαφής, αντιστάσεις κ.λ.π.) θα συμπεριληφθούν στο τίμημα των εργασιών συντήρησης όπως περιγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή.

**Σημείωση:**

Στον αντισυμβαλλόμενο που θα αναλάβει την συντήρηση της γεννήτριας θα παραδοθούν η γεννήτρια εγκατεστημένη στην βάση του Η/Ζ και συνδεδεμένα με όλα τα στοιχεία του Η/Ζ (πίνακες, ηλ. Συνδέσεις κ.λ.π.). Ο αντισυμβαλλόμενος με δική του ευθύνη θα αποσυναρμολογήσει την γεννήτρια ώστε να την συντηρήσει και μετά το πέρας της θα πρέπει να την συναρμολογήσει καταλλήλως με τις βάσεις και όλα τα ηλ. Στοιχεία των Η/Ζ.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

### Υπόδειγμα Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ				
α/α		A.	B.	Γ.
1.	Αντικείμενο και αξία Σύμβασης			
2.	Αριθμός και ημερομηνία σύναψης Σύμβασης			
3.	Είδη του αντικειμένου της Σύμβασης			
4.	Στοιχεία Αντισυμβαλλόμενου (Όνομα εταιρείας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.)			
7.	Συστατικές επιστολές			
8.	Συμβατική και πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Υπηρεσίας			



Λειτουργίες  
Παραγωγής

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης  
Παραγωγής Νησιών



Αριθμός Πρόσκλησης: 25123136

Αριθμός Σύμβασης:

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: Συντήρηση Μονάδας Νο1 στον  
ΤΣΠ Δονούσας.

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3



**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ**

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

email:

ΑΦΜ:

Fax:

ΔΟΥ:

**Σχετικά:**

Αριθμός Αίτησης:

Κάλυψη: Μερική

Τελική

Ολική

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά περάτωσης διαδικασίας επιλογής:

Αξία:

## Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.....	4
1. Αντικείμενο.....	4
2. Τιμές.....	5
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	5
4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή.....	5
5. Ποινικές Ρήτρες.....	5
6. Εγγύηση καταλληλότητας.....	5
7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.....	6
8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....	6
9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.....	6
10. Δοκιμές - Επιθεώρηση υλικού.....	6
11. Ευρεσιτεχνίες.....	6
12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....	7
13. Ανωτέρα Βία.....	7
14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία.....	7
15. Λύση Σύμβασης.....	8
16. Επίλυση διαφορών.....	8
17. Εγγύηση.....	8
18. Ισχύς Σύμβασης.....	8

## ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα την ..... μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από ....., και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ..... (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος), που εδρεύει ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από .....,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

### 1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της Συντήρησης Μονάδας Νο1 στον ΤΣΠ Δονούσας.

Η προμήθεια των υλικών και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα, τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή καθώς και τα στοιχεία προσφοράς του Αντισυμβαλλόμενου (αν απαιτείται), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

α/α	Περιγραφή	Μον. Μετρ.	Ποσ.	Τιμή Μον.	Σύνολο
ΟΜΑΔΑ Α	Εργασίες γενικής συντήρησης κινητήρα MAN D2566ME Μονάδας Νο1 ΤΣΠ Δονούσας	ΕΑ	1		
	Βασικά Αναλώσιμα υλικά συντήρησης κινητήρα MAN D2566ME Μονάδας Νο1 ΤΣΠ Δονούσας	ΕΑ	1		
	ΣΥΝΟΛΟ Α:				
ΟΜΑΔΑ Β	Εργασίες συντήρησης γεννήτριας Μονάδας Νο1 ΤΣΠ Δονούσας (περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά της βασικής συντήρησης: ρουλεμάν, δίοδοι, βερνίκια βαφής, αντιστάσεις κ.λπ.)	ΕΑ	1		
	ΣΥΝΟΛΟ Β:				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α&Β):				

## 2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

## 3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

Η μεταφορά των κινητήρων και γεννητριών θα γίνει από την ΔΕΗ Α.Ε στις εγκαταστάσεις του/των Αντισυμβαλλόμενων. Ο χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών θα είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες για τον κινητήρα και τριάντα (30) ημέρες για την γεννήτρια, από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του/των Αντισυμβαλλόμενων.

## 4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά το υλικό για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.

## 5. Ποινικές Ρήτρες

Ο Αντισυμβαλλόμενος, για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος, για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ, έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Εταιρεία ως συμφωνημένη Ποινική Ρήτρα εκατό ευρώ (100,00€)

Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Αντισυμβαλλόμενο ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

## 6. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε

έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.

Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

#### 7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Δεν προβλέπεται για την παρούσα Σύμβαση

#### 8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την 90η ημέρα από την ημερομηνία βεβαίωσης από την Εταιρεία των παρεχόμενων υπηρεσιών και την έκδοσης του σχετικού Τιμολογίου, εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει πριν από την πληρωμή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ σχετικά με την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της ΔΕΗ εκδίδει Εντολή Αγοράς στο SAP, η οποία αποστέλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς καθώς και ο Αριθμός Εγκατάστασης 767, αναγράφεται στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί βάση της πιστοποίησης.

#### 9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξομειωθεί η ποσότητα των υπηρεσιών σε ποσοστό ως προς την αύξηση +50% και ως προς τη μείωση σε ποσοστό μέχρι -30%, χωρίς να έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις

#### 10. Δοκιμές – Επιθεώρηση υλικού

Δεν προβλέπεται

#### 11. Ευρεσιτεχνίες

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

## 12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

## 13. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

## 14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

## 15. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

## 16. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσης των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

## 17. Εγγύηση

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα χορηγήσει εγγύηση καλής λειτουργίας για 3.000 ώρες ή για έξι μήνες, όποιο από τα δύο λήξει πρώτο. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, εκτός της περίπτωσης που έχει υπαιτιότητα η ΔΕΗ για τη βλάβη.

## 18. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τους συμβαλλόμενους.

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία τα δύο πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο Προμηθευτής.

### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Αριθμός Πρόσκλησης: 25123136

Ημερομηνία: 18.12.2023

Αντικείμενο: Συντήρηση Μονάδας Νο1  
στον ΤΣΠ Δονούσας.

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3

## Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ .....	3
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .....	5
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ .....	7

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ <sup>1</sup>

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος .....<sup>2</sup>..... δηλώνω ότι:

1. - (Για Έλληνες προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος .....<sup>3</sup>.....

- (Για αλλοδαπούς προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο .....

(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους -διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη Διαδικασία Επιλογής)

2. ....<sup>4</sup>..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:

.....  
.....  
.....

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι .....

4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία .....,

4.2 όρισε τον/τους ..... να υπογράψουν την προσφορά

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται:

- να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής.
- αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

Ημερομηνία: .....

Ο Δηλών

(Όνοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

<sup>1</sup> Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, και 5

<sup>2</sup> Αναγράφεται από το συμμετέχοντα η επωνυμία του προσφέροντος αντισυμβαλλόμενου

- 
- <sup>3</sup> Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη διαδικασία κατά περίπτωση αντικειμένου:
- «στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας ..... και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005»
  - «στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου.», σε περίπτωση που προβλέπεται συμμετοχή εργοληπτών δημοσίων έργων
- <sup>4</sup> Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .....» ή «διαχειριστές .....»

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος .....<sup>1</sup>..... δηλώνω ότι ο προσφέρων:

1. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία ..... και ειδικά όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του τεύχους 1 αυτής.  
.....<sup>2</sup>.....
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διαδικασίας, .....<sup>3</sup>..... καθώς και του συνημμένου στην Πρόσκληση σχεδίου σύμβασης.  
.....<sup>4</sup>.....
3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή.
4. ....<sup>5</sup>.....

Ημερομηνία: .....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

<sup>1</sup> Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος

<sup>2</sup> Σε περίπτωση που απαιτείται από τη πρόσκληση επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη, συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπως: «Η διαμόρφωση των τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της»

<sup>3</sup> Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Πρόσκλησης ο δηλών πρέπει να αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...»

<sup>4</sup> Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η διενέργεια και ηλεκτρονικής διαδικασίας προστίθεται η παράγραφος αυτή με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Έλαβε γνώση και των όρων για την υποβολή των οικονομικών προσφορών της διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαδικασιών, τους οποίους επίσης αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα»

<sup>5</sup> Η Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη διαδικασία, ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες του αντικείμενου της σύμβασης και τις προβλέψεις της εκάστοτε Πρόσκλησης, προσθέτει στο Υπόδειγμα, ένα ή περισσότερα από τα επόμενα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κείμενα:

«Η προσφορά του:

- δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης
- δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Ισοδυναμων Τεχνικών Προδιαγραφών

- 
- δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Τεχνικών Αποκλίσεων
  - δεν έχει Αποκλίσεις ή άλλες διαφοροποιήσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Εμπορικών Αποκλίσεων»

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων

Τα υπογράφοντα μέλη .....<sup>1</sup>..... για .....<sup>2</sup>.....

1. ....
2. ....
3. ....

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία: .....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

---

ΟΔΗΓΙΕΣ

- <sup>1</sup> Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
- <sup>2</sup> Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας