

Λειτουργίες
Παραγωγής

ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5



Αριθμός Πρόσκλησης : **Z200 1200104247**

Αντικείμενο : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χ.Τ., κατασκευής ABB, SIEMENS και SCHNEIDER, ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας βοηθ. Μηχανημάτων Αεριοστροβίλων Νο 1 & Νο 2 της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χ.Τ., κατασκευής ABB, SIEMENS και SCHNEIDER, ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας βοηθ. Μηχανημάτων Αεριοστροβίλων No 1 & No 2 της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την «**Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χ.Τ., κατασκευής ABB, SIEMENS και SCHNEIDER, ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας βοηθ. Μηχανημάτων Αεριοστροβίλων No 1 & No 2 της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5**».
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων. Προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος ή εναλλακτικές προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε **δέκα έξι χιλιάδες οχτακόσια είκοσι πέντε ευρώ (16.825,00 €)**. Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> → Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ίδιου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την **03.04.2024** και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **18.04.2024/15:00**. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.
7. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
 - 7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - 7.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - 7.3 η Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων

8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου.

Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δε γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.

9. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> (1200104247), όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

Συνημμένα:

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- Σχέδιο Σύμβασης
- Υποδείγματα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Αριθμός Διακήρυξης : Z200 1200104247

Ημερομηνία : 02.04.2024

Αντικείμενο : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Χ.Τ., κατασκευής ABB, SIEMENS και
SCHNEIDER, ηλεκτρικών πινάκων
τροφοδοσίας βοηθ. Μηχανημάτων
Αεριοστρωβίλων Νο 1 & Νο 2 της
ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
1	6990077917	3	ΤΕΜ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΣΧΥΟΣ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ Α.Β.Β ΪSDA067603R1 ΧΤ2Η160ΤΜΑ125-1250 690 VAC IN=160A 3-ΠΟΛΙΚΟΣ AUTOMATIC POWER SWITCH WITH THERMOMAGNETIC PROTECTION Α.Β.Β ΪSDA067603R1 ΧΤ2Η160ΤΜΑ125-1250 690 VAC IN=160A 3-POLE		
2	6990079095	3	ΤΕΜ	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΤ2-ΧΤ4, ΤΥΠΟΣ: RHE, P.N.: ΪSDA069055R1, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB, ΚΛΕΙΔΙΟΜΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ.		

3	6990078659	10	τεμ			<p>ROTATING HANDLE FOR XT2->XT4, TYPE: RHE, P.N.: 1SDA069055R1, MANUFACTURER: ABB, LOCK IN CLOSED POSITION.</p> <p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SIEMENS ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑΣ: SIRIUS ME PART NR: 3SE5250-0CC05, 400V, 50-60HZ, 6A, 1NO/1NC, ME ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, IP20, ME ΩΣΤΗΡΙΟ.</p> <p>SPARE POSITION SWITCH OPEN TYPE OF SIEMENS MAKING WITH PART NR: 3SE5250-0CC05, 400V, 50-60HZ, 6A, 1NO/1NC, WITH QUICK ACTION MECHANISM, IP20, WITH PLUNGER.</p> <p>ΕΠΙΦΕΑΣ 3ΠΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΟΝ ΕΩΣ 45 KW, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ABB, ΤΥΠΟΥ: AF96-30-22-13, 690 V, 130 A, 2NA+2NC, ME P.N.: 1SBL407001R1322. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ P.N.: 1SBL407001R1311, ΤΥΠΟΥ: CA4-22E, ME P.N.: 1SBN010140R1022.</p>			
4	6990079096	3	τεμ			<p>3-POLE MOTOR CONTROL CONTACTOR UP TO 45 KW, MANUFACTURER ABB, TYPE: AF96-30-22-13, 690 V, 130 A, 2NA+2NC, WITH P.N.: 1SBL407001R1322. INCLUDING THE P.N.: 1SBL407001R1311, TYPE: CA4-22E, WITH P.N.: 1SBN010140R1022.</p>			
5	5920038415	2	τεμ			<p>ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ABB, ΤΥΠΟΥ EF96-100, ME P.N.: 1SAX341001R1101. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1000 VAC, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ: 100 A, ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 600V AC/DC, ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 36 ... 100 A, 3-PHASE, ME ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΕΣ 1NO+1NC.</p> <p>OVERLOAD ELECTRONIC RELAY SELF-POWERED ABB MANUFACTURER, TYPE EF96-100, WITH P.N.: 1SAX341001R1101, RATED OPERATING VOLTAGE: 1000 VAC, NOMINAL VOLTAGE: 100 A, AUXILIARY VOLTAGE 600V AC/DC, ADJUSTMENT RANGE: 36 ... 100 A, 3-PHASE, WITH AUXILIARY CONTACTS 1NO+1NC.</p>			
6	6990079119	4	τεμ			<p>ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ (Manual - Auto-Off) ΠΛΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ (ZBE-101, ZBE-102), ΚΑΙ Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ (ZB4-BZ009). ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: SHNEIDER, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ: 22 MM, ΤΥΠΟΥ: ZB4-BD5+ZBE-101+ZBE-102+ZB4-BZ009. SELECTOR SWITCH HEAD, 3 POSITIONS (Manual - Auto-Off) COMPLETE, INCLUDED: TWO ELEMENTS OF SINGLE CONTACTS (ZBE-101, ZBE-102), AND ITS BASE (ZB4-BZ009). MANUFACTURER: SHNEIDER, DIAMETER: 22 MM, TYPE: ZB4-BD5+ZBE-101+ZBE-102+ZB4-BZ009.</p>			
7	8210011808	15	τεμ			<p>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ABB, CODE No: CL2-523R / 1SFA619403R5231, ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: LED,</p>			

					230VAC. COMPACT PILOT LIGHT -RED- ILLUMINATED OF ABB MAKING PART No: CL2-523R / 15FA619403R5231, LAMP TYPE: LED, 230VAC.			
8	8210011809	15	τεμ		ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ABB, CODE No: CL2-523G / 15FA619403R5232, ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: LED, 230VAC.			
9	6990079098	4	τεμ		COMPACT PILOT LIGHT -GREEN- ILLUMINATED OF ABB MAKING PART No: CL2-523G / 15FA619403R5232, LAMP TYPE: LED, 230VAC. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ, 3ΠΟΛΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ: MS165-25, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, 690 V AC, 25 A, ΜΕ P.N.: 1SAM451000R1013.			
10	6990078656	3	τεμ		THERMAL MAGNETIC CIRCUIT BREAKER, 3-POLE, TYPE: MS165-25, MANUFACTURER: ABB, 690 V AC, 25 A, WITH P.N.: 1SAM451000R1013. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ABB ΜΕ PART NR: CENS-ABB-0XS6180,ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ MSHD-LTB ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ:MS132,ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤ.:6*180MM,ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΕΤΕΙΑΣ:1SCA101659R1001. ΣΥΜΠΕΡΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ P.N.:1SAM201920R1011, 1SAM101923R0002, 1SAM201920R1000,1SAM201909R1021.			
11	6990079117	4	τεμ		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 3-ΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:ABB, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΩΣ 11KW, ΤΥΠΟΥ:AF26-30-22-13, 690V, 45A, ΜΕ P.N.: 1SBL237001R1322, ΣΥΜΠΕΡΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ P.N.:1SBL237001R1300, ΤΥΠΟΥ:CA4-22E, ΜΕ P.N.: 1SBN010140R1022. POWER SWITCH 3-POLE, MANUFACTURER: ABB, CONTROL OF MOTORS UP TO 11KW, TYPE: AF26-30-22-13, 690V, 45A, WITH P.N.: 1SBL237001R1322. INCLUDING THE P.N.: 1SBL237001R1300, TYPE:CA4-22E, WITH P.N.: 1SBN010140R1022.			
12	5920038380	4	τεμ		ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ABB, ΤΥΠΟΥ EF45-45, ΜΕ P.N.:1SAX221001R1102, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 690VAC, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ 45 A, ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 15...45 A, ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 600V AC/DC, 3-PHASE, ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΕΣ ΨΙΝΟ+INC OVERLOAD ELECTRONIC RELAY SELF POWERED ABB, TYPE EF45-45, ΜΕ			

13	6990079130	4	ΤΕΜ	<p>PN:1SAX221001R1102, RATED OPERATING VOLTAGE 690VAC, NOMINAL VOLTAGE 45 A, ADJUSTMENT RANGE 15...45 A, AUXILIARY VOLTAGE 600V AC/DC, 3-PHASE, WITH AUXILIARY 1NO+1NC CONTACTS</p> <p>ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ DB45EF, ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ EF45 ΣΕ ΡΑΓΑ Η ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ P.N.:1SAX201910R0001.</p> <p>DB45EF SINGLE INSTALLATION KIT ALLOWS INSTALLATION EF-45 OVERLOAD ELECTRONICS RELAYS ON RAIL OR SUPPORT PLATE WITH P.N.: 1SAX201910R0001.</p> <p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ, 3ΠΟΛΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ: M5165-32, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, 690 V AC, 32 A, ΜΕ P.N.: 1SAM451000R1014.</p> <p>THERMAL MAGNETIC CIRCUIT BREAKER, 3-POLE, TYPE: M5165-32, MANUFACTURER: ABB, 690 V AC, 32 A, WITH P.N.: 1SAM451000R1014.</p> <p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, 3-ΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ABB, ΤΥΠΟΥ:AF30-30-22-13, 690 V, 50 A, ΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: 100...250VAC/DC, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΩΣ 15KW, ΕΠΙΦΕΣ:2NA+2NC, ΜΕ P.N.:1SBL277001R1322. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ P.N.:1SBL277001R1300, ΤΥΠΟΥ:CA4-22E, ΜΕ P.N.:1SBN010140R1022.</p> <p>POWER SWITCH, 3-POLE, MANUFACTURED BY ABB, TYPE: AF30-30-22-13, 690 V, 50 A, CONTROL VOLTAGE: 100...250VAC/DC, MOTOR CONTROL UP TO 15KW, CONTACTS:2NA+2NC, WITH P.N.:1SBL277001R1322. INCLUDING P.N.: 1SBL277001R1300, TYPE:CA4-22E, WITH P.N.:1SBN010140R1022.</p> <p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, 3ΠΟΛΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ: M5132-16, ΜΕ P.N.:1SAM350000R1011, 10...16A, 100KA.</p> <p>AUTOMATIC THERMAL MAGNETIC SWITCH, MANUFACTURER: ABB, 3POLE, TYPE: M5132-16, WITH P.N.:1SAM350000R1011, 10...16A, 100KA.</p> <p>ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ABB, ΤΥΠΟΥ EF19-6.3, ΜΕ PN:1SAX121001R1104, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 690VAC, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ 6.3 A, ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 1.9...6.3 A, ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 600V AC/DC, 3-PHASE, ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΕΣ 1NO+1NC</p>
14	6990079099	4	ΤΕΜ	<p>OVERLOAD ELECTRONIC RELAY</p>
15	6990079129	4	ΤΕΜ	<p>OVERLOAD ELECTRONIC RELAY</p>
16	6990078096	4	ΤΕΜ	<p>OVERLOAD ELECTRONIC RELAY</p>
17	5920038378	4	ΤΕΜ	<p>OVERLOAD ELECTRONIC RELAY</p>

18	6990079143	2	ΤΕΜ	<p>SELF POWERED ABB, TYPE EF19-6.3. ME P.N.:1SAX121001R1104, RATED OPERATING VOLTAGE 690VAC, NOMINAL VOLTAGE 6.3 A, ADJUSTMENT RANGE 1.9...6.3 A, AUXILIARY VOLTAGE 600V AC/DC, 3-PHASE, WITH AUXILIARY 1NO+1NC CONTACTS</p> <p>ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ DB19EF, ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ EF19 ΣΕ ΡΑΓΑ Ή ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ P.N.: 1SAX101910R1001.</p> <p>DB19EF SINGLE INSTALLATION KIT ALLOWS INSTALLATION EF19 OVERLOAD ELECTRONICS ON RAIL OR SUPPORT PLATE WITH P.N.: 1SAX101910R1001.</p>		
19	6990079093	2	ΤΕΜ	<p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΙΙΙ, ΤΥΠΟΣ: T5H400 PR222DS/P LSI, P.N.:1SDA054353R1, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB, 400VAC, 400A, 65KA, 3-ΠΟΛΙΚΟΣ.</p> <p>CIRCUIT BREAKER WITH ROTATING HANDLE III, TYPE: T5H400 PR222DS/P LSI. P.N.:1SDA054353R1, MANUFACTURER: ABB, 400VAC, 400A, 65KA, 3-POLE.</p>		
20	6990079094	2	ΤΕΜ	<p>ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ T5, ΤΥΠΟΣ: RHE. P.N.: 1SDA054929R1, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:SACE TMAX T. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ.</p> <p>ROTATING HANDLE FOR T5, TYPE: RHE. P.N.:1SDA054929R1, MANUFACTURER: ABB. SUITABLE FOR PRODUCT CLASS: SACE TMAX T. LOCK IN CLOSED POSITION.</p>		
21	6990079127	2	ΤΕΜ	<p>ΕΠΑΦΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ, 3-ΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ:AF750-30-11-71, 1000 V, 750 A, ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: 250...500VAC/DC, ΕΠΑΦΩΝ: 1NA+1NC, P.N.:1SFL637001R7111.</p> <p>POWER CONTACTOR, 3-POLE, MANUFACTURER: ABB, TYPE: AF750-30-11-71, 1000 V, 750 A, CONTROL VOLTAGE: 250...500VAC/DC, CONTACTS:1NA+1NC, P.N.:1SFL637001R7111.</p>		
22	6990078489	6	ΤΕΜ	<p>ABB CAL18-11B ΕΠΙΑΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 15FN010720R3311 1NO 1NC.</p> <p>ABB CAL18-11B CONTACT AUXILIARY SWITCH 15FN010720R3311 1NO 1NC.</p>		
23	5920038254	2	ΤΕΜ	<p>ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ 115-380A ΜΕ PART NUMBER:EF370380, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:ABB, 1SAX611001R1101.</p> <p>THERMAL RELAY FOR DOL CUBICLE 115-380A WITH PART NUMBER: EF370380, OF MANUFACTURER: ABB, 1SAX611001R1101.</p>		
24	5920038418	3	ΤΕΜ	<p>ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: SCHNEIDER, ΤΥΠΟΥ: RH99M, P.N.:56173, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:</p>		

					220...240 V AC, ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΜΙΣΗΣ: 0.03...30 A, ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:230VAC. PROTECTION RELAY MANUFACTURER: SCHNEIDER, TYPE: RH99M, P.N.:56173, RATED OPERATING VOLTAGE: 220...240 V AC, LOAD RANGE: 0.03...30 A, AUXILIARY VOLTAGE: 230VAC. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΡΟΙΔΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: SCHNEIDER, ΤΥΠΟΥ: MA-120, Ref:50440, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ: 120mm, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 250A. TOROID TRANSFORMER, CONSTRUCTION: SCHNEIDER, TYPE: MA-120, Ref:50440, DIAMETER: 120mm, RATED CURRENT: 250A. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: SIEMENS, ΤΥΠΟΥ: LZx:PT570730, 230V _{ac} . AUXILIARY RELAY, MANUFACTURER: SIEMENS, TYPE: LZx:PT570730, 230V _{ac} . ΒΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: SIEMENS, ΤΥΠΟΥ: LZS:PT5A5T30, 230V AC. ELECTRONIC RELAY BASE, CONSTRUCTION: SIEMENS, TYPE: LZS:PT5A5T30, 230V AC. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3ΠΟΛΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ:XT4H250, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, 690 V AC, 250 A, ΜΕ P.N.:1SDA068525R1. POWER SWITCH WITH THERMAL PROTECTION 3-POLE, TYPE: XT4H250, MANUFACTURER: ABB, 690 V AC, 250 A, WITH P.N.: 1SDA068525R1. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ, 3-ΠΟΛΙΚΟΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΩΣ 110KW, ΤΥΠΟΥ:AF205-30-22-13, 1000V, 205A, 100-250 VAC/DC, 2NA+2NC, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 230VAC, ΜΕ P.N.: 15FL527002R1322. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ P.N.:15FL527002R1311, ΤΥΠΟΥ: CAL19-11, ΜΕ P.N.: 15FN010820R1011 (x4). AUTOMATIC SWITCH, 3-POLE, MANUFACTURER: ABB, MOTOR CONTROL UP TO 110KW, TYPE: AF205-30-22-13, 1000V, 205A, 100-250 VAC/DC, 2NA+2NC, POWER SUPPLY: 230VAC, WITH P.N.: 15FL527002R1322. INCLUDING THE P.N.:15FL527002R1311, TYPE: CAL19-11, WITH P.N.: 15FN010820R1011 (x4). ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ: EF146-150,EF146-150,1000 V AC, ΠΕΡΙΟΧΗ
25	3550007593	2	ΤΕΛΗ		
26	5920038420	6	ΤΕΛΗ		
27	5920038421	6	ΤΕΛΗ		
28	6990079097	2	ΤΕΛΗ		
29	6990079138	2	ΤΕΛΗ		
30	5920038422	2	ΤΕΛΗ		

						<p>ΠΥΘΜΙΣΤΗΣ: 54.....150Α, ΜΕ P.N.: 1SAX351001R1101.</p> <p>ELECTRONIC RELAY SELF POWERED, MANUFACTURER: ABB, TYPE: EF146-150, EF146-150/1000 V AC, AREA SET: 54.....150Α, ΜΕ P.N.: 1SAX351001R1101.</p> <p>ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΡΟΙΔΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΡΟΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ: TR2-D60, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:60mm, ΜΕ P.N.: 2CSG060100R1Z11.</p>
31	3550007622	2	ΤΕΛΕΙ			<p>TOROID TRANSFORMER, LEAKAGE CURRENT MEASUREMENT, MANUFACTURER: ABB, TYPE: TR2-D60, DIAMETER: 60mm, WITH P.N.: 2CSG060100R1Z11.</p> <p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ Α.Β.Β 1SDA067596R1 XT2H160R25TMD 690 VAC IN=160A 3-ΠΟΛΙΚΟΣ</p>
32	699007930	2	ΤΕΛΕΙ			<p>AUTOMATIC POWER SWITCH WITH THERMOMAGNETIC PROTECTION Α.Β.Β 1SDA067596R1 XT2H160R25TMD 690 VAC IN=160A 3-ΠΟΛΕ</p>
33	6990079128	4	ΤΕΛΕΙ			<p>ΕΠΑΦΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ, 3-ΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ:AF09-30-22-13, 690 V, 25 A, ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: 100...250VAC/DC, ΕΠΑΦΩΝ: 2NA+2NC, P.N.:1SBL137001R1322. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ Ρ.Ν.:1SBL137001R1310, ΤΥΠΟΥ: CA4-31E, ΜΕ P.N.: 1SBN010140R1031.</p> <p>POWER CONTACTOR, 3-POLE, MANUFACTURER: ABB, TYPE: AF09-30-22-13, 690 V, 25 A, CONTROL VOLTAGE: 100...250VAC/DC, CONTACTS:2NA+2NC, P.N.:1SBL137001R1322. INCLUDING THE P.N.:1SBL137001R1310, TYPE: CA4-31E, WITH P.N.: 1SBN010140R1031.</p>
34	6990079133	2	ΤΕΛΕΙ			<p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, 3-ΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ: T5H630 PR22DS/P LSI, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: 690 V AC, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ: 630 A, ΜΕ P.N.: 1SDA054414R1.</p> <p>POWER SWITCH, 3-POLE, MANUFACTURER: ABB, TYPE: T5H630 PR22DS/P LSI, NOMINAL VOLTAGE: 690 V AC, NOMINAL CURRENT: 630 A, WITH P.N.: 1SDA054414R1.</p>
35	5920038417	2	ΤΕΛΕΙ			<p>ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΠΡΟΦΟΛΑΙΟΥΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ:EF460-500, P.N.:1SAX721001R1101,</p>

				<p>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1000 V AC, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ:500 A, ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ: 1NA+1NC, ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: 600 V AC/DC, ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 150 ... 500 A.</p> <p>ELECTRONIC OVERLOAD RELAY SELF POWERED, MANUFACTURER: ABB, TYPE: EF460-500, P.N.:1SAX721001R1101, RATED OPERATING VOLTAGE: 1000 V AC, NOMINAL CURRENT: 500 A, AUXILIARY CONTACTS: 1NA+1NC, AUXILIARY VOLTAGE: 600 V AC/DC, ADJUSTMENT RANGE: 150 ... 500 A.</p> <p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ, 3-ΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ: XTZH-160 EKIP TOUCH LSI, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: 690V AC, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ: 150 A, ΜΕ P.N.: 1SDA067871R1.</p> <p>AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER, 3-POLE, MANUFACTURER: ABB, TYPE: XTZH-160 EKIP TOUCH LSI, NOMINAL VOLTAGE: 690V AC, NOMINAL CURRENT: 150 A, WITH P.N.: 1SDA067871R1.</p> <p>ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:ABB, ΤΥΠΟΥ: CC4-10, 1NA, ΜΕ P.N.: 1SBN010111R1010.</p> <p>AUXILIARY CONTACT, FOR SWITCH MANUFACTURER: ABB, TYPE:CC4-10, 1NA, WITH P.N.: 1SBN010111R1010.</p>		
36	6990079132	2	τεμ			
37	6990079135	6	τεμ			
ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς) :						
ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) :						

Επισήμανση:

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι για παράδοση στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5.
Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις.
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι τιμές που έχουν αναγραφεί ολογράφως.

Λειτουργίες
Παραγωγής

ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5



Αριθμός Πρόσκλησης : Z200 1200104247

Αριθμός Σύμβασης :

Ημερομηνία

Αντικείμενο : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χ.Τ., κατασκευής ABB, SIEMENS και SCHNEIDER, ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας βοηθ. Μηχανημάτων Αεριοστροβίλων No 1 & No 2 της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3

Λειτουργίες
Παραγωγής

ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες: Σ. Μήτσιου

Τηλέφωνο: 2791039121

Fax: 2791025160

e-mail: s.mitsiou@ppcgroup.com

ΑΦΜ: 090000045

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

email:

ΑΦΜ:

Fax:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης:

Κάλυψη: Μερική

Τελική

Ολική

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:

Αξία:

Περιεχόμενα

1. Αντικείμενο.....	4
2. Τιμές	16
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	16
4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή.....	16
5. Ποινικές Ρήτρες.....	16
6. Εγγύηση καταλληλότητας.....	16
7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.....	17
8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής.....	17
9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.....	18
10. Δοκιμές - Επιθεώρηση υλικού.....	18
11. Ευρεσιτεχνίες	18
12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση	18
13. Ανωτέρα Βία.....	18
14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία	19
15. Λύση Σύμβασης	19
16. Επίλυση διαφορών.....	19
17. Ισχύς Σύμβασης.....	20

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στη Μεγαλόπολη σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ, Δ/ντή του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Προμηθευτής), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της «**Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χ.Τ., κατασκευής ABB, SIEMENS και SCHNEIDER, ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας βοηθ. Μηχανημάτων Αεριοστροβίλων Νο 1 & Νο 2 της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5**».

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα και τα στοιχεία προσφοράς του Προμηθευτή τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Κωδικός Αριθ. ΔΕΗ	Ποσότητα	Μονάδα	Περιγραφή Υλικού	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	6990077917	3	TEM	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ A.B.B 1SDA067603R1 XT2H160TMA125-1250 690 VAC IN=160A 3-ΠΟΛΙΚΟΣ AUTOMATIC POWER SWITCH WITH THERMOMAGNETIC PROTECTION A.B.B 1SDA067603R1 XT2H160TMA125-1250		

				690 VAC IN=160A 3-POLE		
2	6990079095	3	TEM	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΤ2-ΧΤ4, ΤΥΠΟΣ: RHE, P.N.: 1SDA069055R1, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB, ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ. ROTATING HANDLE FOR XT2-XT4, TYPE: RHE, P.N.: 1SDA069055R1, MANUFACTURER: ABB, LOCK IN CLOSED POSITION.		
3	6990078659	10	TEM	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΣΗΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SIEMENS ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑΣ:SIRIUS ME PART NR:3SE5250- 0CC05,400V,50-60HZ, 6A,1NO/1NC,ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, IP20,ΜΕ ΩΣΤΗΡΙΟ. SPARE POSITION SWITCH OPEN TYPE OF SIEMENS MAKING WITH PART NR:3SE5250- 0CC05,400V,50-60HZ, 6A,1NO/1NC, WITH QUICK ACTION MECHANISM, IP20, WITH PLUNGER.		
4	6990079096	3	TEM	ΕΠΑΦΕΑΣ 3ΠΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΩΣ 45 KW, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ABB, ΤΥΠΟΥ: AF96-30- 22-13, 690 V, 130 A, 2NA+2NC, ΜΕ P.N.:1SBL407001R1322. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ P.N.:1SBL407001R1311, ΤΥΠΟΥ:CA4-22E, ΜΕ P.N.:1SBN010140R1022. 3-POLE MOTOR CONTROL CONTACTOR UP TO 45 KW, MANUFACTURER ABB, TYPE: AF96- 30-22-13, 690 V, 130 A, 2NA+2NC, WITH P.N.: 1SBL407001R1322. INCLUDING THE P.N.: 1SBL407001R1311,		

				TYPE:CA4-22E, WITH P.N.:1SBN010140R1022		
5	5920038415	2	TEM	<p>ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ABB, ΤΥΠΟΥ EF96-100, ΜΕ PN:1SAX341001R1101, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:1000 VAC, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ:100 A, ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 600V AC/DC, ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 36 ... 100 A, 3- PHASE, ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 1N0+1NC.</p> <p>OVERLOAD ELECTRONIC RELAY SELF-POWERED ABB MANUFACTURER, TYPE EF96-100, WITH PN:1SAX341001R1101, RATED OPERATING VOLTAGE:1000 VAC, NOMINAL VOLTAGE: 100 A, AUXILIARY VOLTAGE 600V AC/DC, ADJUSTMENT RANGE: 36 ... 100 A, 3- PHASE, WITH AUXILIARY CONTACTS 1N0+1NC.</p>		
6	6990079119	4	TEM	<p>ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ (Manual - Auto-Off) ΠΛΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ (ZBE-101, ZBE-102), ΚΑΙ Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ (ZB4-BZ009). ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:SHNEIDER, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ: 22 MM, ΤΥΠΟΥ:ZB4-BD5+ZBE-101+ZBE- 102+ZB4-BZ009.</p> <p>SELECTOR SWITCH HEAD, 3 POSITIONS (Manual - Auto-Off) COMPLETE, INCLUDED: TWO ELEMENTS OF SINGLE CONTACTS (ZBE-101, ZBE-102), AND ITS BASE (ZB4-BZ009). MANUFACTURER: SHNEIDER, DIAMETER: 22 MM, TYPE: ZB4-BD5+ZBE-101+ZBE- 102+ZB4-BZ009.</p>		

7	8210011808	15	TEM	<p>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ABB, CODE No: CL2-523R / 1SFA619403R5231, ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: LED, 230VAC.</p> <p>COMPACT PILOT LIGHT -RED-ILLUMINATED OF ABB MAKING PART No: CL2-523R / 1SFA619403R5231, LAMP TYPE: LED, 230VAC.</p>		
8	8210011809	15	TEM	<p>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ABB, CODE No: CL2-523G / 1SFA619403R5232, ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: LED, 230VAC.</p> <p>COMPACT PILOT LIGHT -GREEN-ILLUMINATED OF ABB MAKING PART No: CL2-523G / 1SFA619403R5232, LAMP TYPE: LED, 230VAC.</p>		
9	6990079098	4	TEM	<p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ, 3ΠΟΛΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ: MS165-25, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, 690 V AC, 25 A, ΜΕ P.N.: 1SAM451000R1013.</p> <p>THERMAL MAGNETIC CIRCUIT BREAKER, 3-POLE, TYPE: MS165-25, MANUFACTURER: ABB, 690 V AC, 25 A, WITH P.N.: 1SAM451000R1013.</p>		
10	6990078656	3	TEM	<p>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ABB ΜΕ PART NR: CENS-ABB-OXS6X180, ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ MSHD-LTB ΠΕΡ/ΦΙΚΟ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ: MS132, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤ: 6*180MM, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: 1SCA101659R1001. ΣΥΜΠΕΡΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ P.N.: 1SAM201920R1011, 1SAM101923R0002, 1SAM201920R1000, 1SAM201909R1021.</p>		
11	6990079117	4	TEM	<p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 3-ΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, ΕΛΕΓΧΟΥ</p>		

				<p>ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΩΣ 11KW, ΤΥΠΟΥ:AF26-30-22-13, 690V, 45A, ΜΕ P.N.: 1SBL237001R1322. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ P.N.:1SBL237001R1300, ΤΥΠΟΥ:CA4- 22E, ΜΕ P.N.: 1SBN010140R1022.</p> <p>POWER SWITCH 3-POLE, MANUFACTURER: ABB, CONTROL OF MOTORS UP TO 11KW, TYPE: AF26-30-22-13, 690V, 45A, WITH P.N.: 1SBL237001R1322. INCLUDING THE P.N.: 1SBL237001R1300, TYPE:CA4- 22E, WITH P.N.: 1SBN010140R1022.</p>		
12	5920038380	4	TEM	<p>ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ABB, ΤΥΠΟΥ EF45-45, ΜΕ PN:1SAX221001R1102, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 690VAC, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ 45 A, ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 15...45 A, ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 600V AC/DC, 3- PHASE, ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 1NO+1NC</p> <p>OVERLOAD ELECTRONIC RELAY SELF POWERED ABB, TYPE EF45-45, ME PN:1SAX221001R1102, RATED OPERATING VOLTAGE 690VAC, NOMINAL VOLTAGE 45 A, ADJUSTMENT RANGE 15...45 A, AUXILIARY VOLTAGE 600V AC/DC, 3-PHASE, WITH AUXILIARY 1NO+1NC CONTACTS</p>		
13	6990079130	4	TEM	<p>ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ DB45EF, ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ EF45 ΣΕ ΡΑΓΑ Ή ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ P.N.:1SAX201910R0001.</p> <p>DB45EF SINGLE INSTALLATION KIT ALLOWS INSTALLATION</p>		

				EF45 OVERLOAD ELECTRONICS RELAYS ON RAIL OR SUPPORT PLATE WITH P.N.: 1SAX201910R0001.		
14	6990079099	4	TEM	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ, 3ΠΟΛΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ: MS165-32, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, 690 V AC, 32 A, ΜΕ P.N.: 1SAM451000R1014. THERMAL MAGNETIC CIRCUIT BREAKER, 3-POLE, TYPE: MS165-32, MANUFACTURER: ABB, 690 V AC, 32 A, WITH P.N.: 1SAM451000R1014.		
15	6990079129	4	TEM	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, 3-ΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ABB, ΤΥΠΟΥ:AF30-30-22-13, 690 V, 50 A, ΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: 100...250VAC/DC, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΩΣ 15KW, ΕΠΑΦΕΣ:2NA+2NC, ΜΕ P.N.:1SBL277001R1322. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ P.N.:1SBL277001R1300, ΤΥΠΟΥ:CA4-22E, ΜΕ P.N.:1SBN010140R1022. POWER SWITCH, 3-POLE, MANUFACTURED BY ABB, TYPE: AF30-30-22-13, 690 V, 50 A, CONTROL VOLTAGE: 100...250VAC/DC, MOTOR CONTROL UP TO 15KW, CONTACTS:2NA+2NC, WITH P.N.:1SBL277001R1322. INCLUDING P.N.: 1SBL277001R1300, TYPE:CA4-22E, WITH P.N.:1SBN010140R1022.		
16	6990078096	4	TEM	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:ABB, 3ΠΟΛΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ:MS132-16, ΜΕ P.N.:1SAM350000R1011, 10...16A, 100KA. AUTOMATIC THERMAL MAGNETIC SWITCH, MANUFACTURER: ABB, 3POLE, TYPE:MS132-16, WITH P.N.:1SAM350000R1011,		

				10...16A, 100KA.		
17	5920038378	4	TEM	<p>ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ABB, ΤΥΠΟΥ EF19-6,3, ΜΕ ΠΝ:1SAX121001R1104, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 690VAC, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ 6,3 A, ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 1,9...6,3 A, ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 600V AC/DC, 3-PHASE, ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 1NO+1NC</p> <p>OVERLOAD ELECTRONIC RELAY SELF POWERED ABB, TYPE EF19-6,3, ME ΠΝ:1SAX121001R1104, RATED OPERATING VOLTAGE 690VAC, NOMINAL VOLTAGE 6.3 A, ADJUSTMENT RANGE 1.9...6.3 A, AUXILIARY VOLTAGE 600V AC/DC, 3-PHASE, WITH AUXILIARY 1NO+1NC CONTACTS</p>		
18	6990079143	2	TEM	<p>ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ DB19EF, ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ EF19 ΣΕ ΡΑΓΑ Ή ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ P.N.: 1SAX101910R1001.</p> <p>DB19EF SINGLE INSTALLATION KIT ALLOWS INSTALLATION EF19 OVERLOAD ELECTRONICS ON RAIL OR SUPPORT PLATE WITH P.N.: 1SAX101910R1001.</p>		
19	6990079093	2	TEM	<p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΙΙΙ, ΤΥΠΟΣ: T5H400 PR222DS/P LSI, P.N.:1SDA054353R1, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB, 400VAC, 400A, 65KA, 3-ΠΟΛΙΚΟΣ.</p> <p>CIRCUIT BREAKER WITH ROTATING HANDLE III, TYPE: T5H400 PR222DS/P LSI. P.N.:1SDA054353R1, MANUFACTURER: ABB, 400VAC, 400A, 65KA, 3-POLE.</p>		

20	6990079094	2	TEM	<p>ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ T5, ΤΥΠΟΣ: RHE. P.N.: 1SDA054929R1, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:SACE TMAX T. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ.</p> <p>ROTATING HANDLE FOR T5, TYPE: RHE. P.N.:1SDA054929R1, MANUFACTURER: ABB. SUITABLE FOR PRODUCT CLASS: SACE TMAX T. LOCK IN CLOSED POSITION.</p>		
21	6990079127	2	TEM	<p>ΕΠΑΦΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ, 3-ΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ:AF750-30-11-71, 1000 V, 750 A, ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: 250...500VAC/DC, ΕΠΑΦΩΝ: 1NA+1NC, P.N.:1SFL637001R7111.</p> <p>POWER CONTACTOR, 3-POLE, MANUFACTURER: ABB, TYPE: AF750-30-11-71, 1000 V, 750 A, CONTROL VOLTAGE: 250..500VAC/DC, CONTACTS:1NA+1NC, P.N.:1SFL637001R7111.</p>		
22	6990078489	6	TEM	<p>ABB CAL18-11B ΕΠΑΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1SFN010720R3311 1NO 1NC.</p> <p>ABB CAL18-11B CONTACT AUXILIARY SWITCH 1SFN010720R3311 1NO 1NC.</p>		
23	5920038254	2	TEM	<p>ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ 115-380A ΜΕ PART NUMBER:EF370380, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:ABB, 1SAX611001R1101.</p> <p>THERMAL RELAY FOR DOL CUBICLE 115-380A WITH PART NUMBER: EF370380, OF MANUFACTURER: ABB, 1SAX611001R1101.</p>		
24	5920038418	3	TEM	<p>ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: SCHNEIDER, ΤΥΠΟΥ: RH99M, P.N.:56173, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 220...240 V AC, ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΜΙΣΗΣ: 0.03...30 A,</p>		

				<p>ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:230VAC.</p> <p>PROTECTION RELAY MANUFACTURER: SCHNEIDER, TYPE: RH99M, P.N.:56173, RATED OPERATING VOLTAGE: 220...240 V AC, LOAD RANGE: 0.03...30 A, AUXILIARY VOLTAGE: 230VAC.</p>		
25	3550007593	2	TEM	<p>ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: SCHNEIDER, ΤΥΠΟΥ: MA-120, Ref.50440, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ: 120mm, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 250A.</p> <p>TOROID TRANSFORMER, CONSTRUCTION: SCHNEIDER, TYPE: MA-120, Ref.50440, DIAMETER: 120mm, RATED CURRENT: 250A.</p>		
26	5920038420	6	TEM	<p>ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: SIEMENS, ΤΥΠΟΥ:LZX:PT570730, 230Vac.</p> <p>AUXILIARY RELAY, MANUFACTURER: SIEMENS, TYPE:LZX:PT570730, 230Vac.</p>		
27	5920038421	6	TEM	<p>ΒΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: SIEMENS, ΤΥΠΟΥ: LZS:PT5A5T30, 230V AC.</p> <p>ELECTRONIC RELAY BASE, CONSTRUCTION: SIEMENS, TYPE: LZS:PT5A5T30, 230V AC</p>		
28	6990079097	2	TEM	<p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3ΠΟΛΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ:XT4H250, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, 690 V AC, 250 A, ΜΕ P.N.:1SDA068525R1.</p> <p>POWER SWITCH WITH THERMAL PROTECTION 3-POLE, TYPE: XT4H250, MANUFACTURER: ABB, 690 V AC, 250 A, WITH P.N.: 1SDA068525R1.</p>		
29	6990079138	2	TEM	<p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ, 3-ΠΟΛΙΚΟΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΩΣ 110KW,ΤΥΠΟΥ:AF205-30-22-13,</p>		

				<p>1000V, 205A, 100-250 VAC/DC, 2NA+2NC, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 230VAC, ΜΕ P.N.: 1SFL527002R1322.</p> <p>ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ P.N.:1SFL527002R1311, ΤΥΠΟΥ: CAL19-11, ΜΕ P.N.: 1SFN010820R1011 (x4).</p> <p>AUTOMATIC SWITCH, 3-POLE, MANUFACTURER: ABB, MOTOR CONTROL UP TO 110KW, TYPE: AF205-30-22-13, 1000V, 205A, 100-250 VAC/DC, 2NA+2NC, POWER SUPPLY: 230VAC, WITH P.N.: 1SFL527002R1322. INCLUDING THE P.N.:1SFL527002R1311, TYPE: CAL19-11, WITH P.N.: 1SFN010820R1011 (x4).</p>		
30	5920038422	2	TEM	<p>ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ: EF146-150, EF146-150, 1000 V AC, ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 54....150A, ΜΕ P.N.: 1SAX351001R1101.</p> <p>ELECTRONIC RELAY SELF POWERED, MANUFACTURER: ABB, TYPE: EF146-150, EF146-150, 1000 V AC, AREA SET: 54....150A, ΜΕ P.N.: 1SAX351001R1101.</p>		
31	3550007622	2	TEM	<p>ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ: TR2-D60, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 60mm, ΜΕ P.N.: 2CSG060100R1211.</p> <p>TOROID TRANSFORMER, LEAKAGE CURRENT MEASUREMENT, MANUFACTURER: ABB, TYPE: TR2-D60, DIAMETER: 60mm, WITH P.N.: 2CSG060100R1211.</p>		
32	6990077930	2	TEM	<p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ A.B.B 1SDA067596R1 XT2H160R25TMD 690 VAC IN=160A</p>		

				3-ΠΟΛΙΚΟΣ AUTOMATIC POWER SWITCH WITH THERMOMAGNETIC PROTECTION A.B.B 1SDA067596R1 XT2H160R25TMD 690 VAC IN=160A 3-POLE		
33	6990079128	4	TEM	ΕΠΑΦΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ, 3-ΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ: AF09-30-22-13, 690 V, 25 A, ΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: 100...250VAC/DC, ΕΠΑΦΩΝ: 2NA+2NC, P.N.: 1SBL137001R1322. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ P.N.: 1SBL137001R1310, ΤΥΠΟΥ: CA4-31E, ΜΕ P.N.: 1SBN010140R1031. POWER CONTACTOR, 3-POLE, MANUFACTURER: ABB, TYPE: AF09-30-22-13, 690 V, 25 A, CONTROL VOLTAGE: 100...250VAC/DC, CONTACTS: 2NA+2NC, P.N.: 1SBL137001R1322. INCLUDING THE P.N.: 1SBL137001R1310, TYPE: CA4-31E, WITH P.N.: 1SBN010140R1031.		
34	6990079133	2	TEM	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, 3-ΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ: T5H630 PR222DS/P LSI, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: 690 V AC, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ: 630 A, ΜΕ P.N.: 1SDA054414R1. POWER SWITCH, 3-POLE, MANUFACTURER: ABB, TYPE: T5H630 PR222DS/P LSI, NOMINAL VOLTAGE: 690 V AC, NOMINAL CURRENT: 630 A, WITH P.N.: 1SDA054414R1.		
35	5920038417	2	TEM	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ,		

				<p>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ: EF460-500, P.N.: 1SAX721001R1101, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1000 V AC, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ: 500 A, ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ: 1NA+1NC, ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: 600 V AC/DC, ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 150 ... 500 A.</p> <p>ELECTRONIC OVERLOAD RELAY SELF POWERED, MANUFACTURER: ABB, TYPE: EF460-500, P.N.: 1SAX721001R1101, RATED OPERATING VOLTAGE: 1000 V AC, NOMINAL CURRENT: 500 A, AUXILIARY CONTACTS: 1NA+1NC, AUXILIARY VOLTAGE: 600 V AC/DC, ADJUSTMENT RANGE: 150 ... 500 A.</p>		
36	6990079132	2	TEM	<p>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ, 3-ΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ: XT2H-160 EKIP TOUCH LSI, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: 690V AC, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ: 150 A, ΜΕ P.N.: 1SDA067871R1.</p> <p>AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER, 3-POLE, MANUFACTURER: ABB, TYPE: XT2H-160 EKIP TOUCH LSI, NOMINAL VOLTAGE: 690V AC, NOMINAL CURRENT: 150 A, WITH P.N.: 1SDA067871R1.</p>		
37	6990079135	6	TEM	<p>ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ABB, ΤΥΠΟΥ: CC4-10, 1NA, ΜΕ P.N.: 1SBN010111R1010.</p> <p>AUXILIARY CONTACT, FOR SWITCH MANUFACTURER: ABB, TYPE: CC4-10, 1NA, WITH P.N.: 1SBN010111R1010.</p>		
Σύνολο (αριθμητικώς):						
Σύνολο (ολογράφως):						

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

Το υλικό θα παραδοθεί επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή στην Αποθήκη του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 και ο χρόνος παράδοσης του υλικού θα είναι εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

4. Συσσκευασία, επισήμανση, αποστολή

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά τα υλικά για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητα από οποιαδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.

5. Ποινικές Ρήτρες

Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων των υλικών (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

6. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή των υλικών/εξοπλισμών και λειτουργία τους, ώστε αυτά να είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο συμφωνήθηκε και προορίζονται.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικά θα είναι απαλλαγμένα κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και

ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δε γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.

Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Ο Προμηθευτής ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε¹..... για το ποσό των Ευρώ που αντιστοιχεί στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του Συμβατικού Τιμήματος.

Γίνεται δεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Εταιρείας, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 ή φορείς, της αποδοχής της ΔΕΗ, τις οποίες η Εταιρεία δε μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες.

Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Όταν παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσεως και της διζήσεως.

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Προμηθευτή, που απορρέει από τη Σύμβαση.

Αν δεν υπάρχει λόγος για την κατάρπτωσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Προμηθευτή, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεών του και μετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών, χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη της εγγύησης για την καλή λειτουργία των υλικών.

8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου και εφόσον τα υλικά έχουν παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά.

Η Αρμόδια Διεύθυνση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω της απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξομειωθεί η ποσότητα του υλικού μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας του, χωρίς να έχει ο Προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

Με μέριμνα και ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης το συνολικό συμβατικό τίμημα (αρχικό και προσαύξηση) δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις 30.000 ευρώ.

10. Δοκιμές - Επιθεώρηση υλικού

Δεν απαιτούνται

11. Ευρεσιτεχνίες

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στα υλικά και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτών των υλικών.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση των υλικών που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δε γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει τα υλικά, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Προμηθευτής δε μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

13. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δε θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου αυτής της Σύμβασης, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παράδοσης των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δε θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Σύμβασης. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγύησης.

15. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

16. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσης των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

17. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τους συμβαλλόμενους.

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λειτουργίες
Παραγωγής

ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5



Πρόσκληση : Z200 1200104247

Ημερομηνία : 02.04.2024

Αντικείμενο : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χ.Τ., κατασκευής ABB, SIEMENS και SCHNEIDER, ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας βοηθ. Μηχανημάτων Αεριοστροβίλων Νο 1 & Νο 2 της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3

Περιεχόμενα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ¹

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2.³..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
.....
.....
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά
 - 4.3 ⁴ όρισε τον/τους να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση.
5. Ελαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
 - 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 - 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.

- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.
- 7.8 ⁵ Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.⁶
Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας⁷ από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία⁸ :

Ο Δηλών

(Όνοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί
- ² Αναγράφεται από τον Προσφέροντα επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου
- ³ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»
- ⁴ Όταν η Διαδικασία Επιλογής διενεργείται ηλεκτρονικά παραλείπεται η παρούσα παράγραφος
- ⁵ Τίθεται σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης δαπάνης άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)
- ⁶ Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του Ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοσή του
- ⁷ Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
 - α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά - αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές
 - β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους
- ⁸ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ημερομηνία:

Προς τη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αντισυμβαλλομένου σας:

.....¹.....

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των²....., για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου της υπ' αριθ. Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι με συμβατικό προϋπολογισμό

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλομένου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από³..... μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμιά αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Ανάλογα με τη μορφή του Προσφέροντα αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:
 - Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), (ΑΦΜ), (δ/νση) ή
 - Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση έδρας) ή
 - Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ενωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων
 - α) (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση κατοικίας ή έδρας)
 - β) (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση κατοικίας ή έδρας)
 - Κ.Ο.Κ.που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ενωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ
- ² Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς
- ³ Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής παραλαβής τους δεκαοκτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαδικασία επιλογής)

Τα υπογράφοντα μέλη¹..... για².....

1.

2.

3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής και σε περίπτωση διαδικασίας Επιλογής της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία ³ :.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα - υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

² Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας Επιλογής

³ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της