

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΚΥΟΡ-178

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, και με αφορμή αιτήματα για διευκρινήσεις σχετικά με τα Τεύχη της Διακήρυξης ΔΚΥΟΡ-178 σας ενημερώνουμε ως κάτωθι:

- Οι δοκιμές τύπου που αναφέρονται στην παρ. 10.8.2 του παραρτήματος Α αφορούν συγκροτήματα πινάκων χαμηλής τάσης. Πίνακες γραμμής παραγωγής πρέπει διαθέτουν πιστοποιητικά δοκιμών τύπου τα οποία θα υποβληθούν στην υπηρεσία όταν απαιτηθούν. Στους μη τυποποιημένους πίνακες θα πρέπει να εκτελεστούν κατά IEC οι δοκιμές τύπου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα.
- Διευκρινίζουμε ότι ο εξοπλισμός (τερματικοί διακόπτες, μπουτόν κινδύνου, επιλογικοί διακόπτες) δεν θα συνδέονται απευθείας σε βιομηχανικό δίκτυο δεδομένων, όπως αναφέρεται στην παρ. 1.2 σελ. 9 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι επαφές του εν λόγω εξοπλισμού θα συνδεθούν στο PLC, ώστε να εμφανίζεται στο HMI ποιος και σε ποια θέση έχει ενεργοποιηθεί. Επισημαίνεται ότι υλοποίηση των κυκλωμάτων ασφαλείας του εκσκαφέα θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη επιπέδου ασφαλείας τουλάχιστον SIL2 κατά IEC 61508.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.