



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: ΔΥΠΠ-904306

Προμήθεια των παρακάτω χημικών πρόσθετων για την προστασία των ψυκτικών κυκλωμάτων, με κατεργασία του συμπληρωματικού νερού των πύργων ψύξης των μονάδων του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για δύο (2) έτη, α) Αντικαθαλατωτικό –αντιαποθετικό πρόσθετο για την αντιμετώπιση των σκληρών επικαθήσεων Ασβεστίου και Μαγνησίου β) Βιοδιασπαρτικό και Διασπαρτικό αδρανών υλικών γ) Αντιδιαβρωτικό πρόσθετο κραμάτων χαλκού προστασίας του κύριου ψυγείου και των ψυκτικών κυκλωμάτων από διαβρώσεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι Ενδιαφερόμενοι με ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ θα πρέπει να Ενημερώνονται Τακτικά και μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης, για πιθανές Τροποποιήσεις-Συμπληρώματα των Διακηρύξεων (όροι, ημερομηνία υποβολής προσφορών κ.τ.λ.) από την ηλεκτρονική διεύθυνση

<https://www.dei.gr/>

ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τους αρμόδιους της Διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα ως παραλήπτες της Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού το αργότερο μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων για τυχόν διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές όρων του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της Διακήρυξης να καταχωρούν στο σύστημα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η Διακήρυξη δεν έχει παραληφθεί άμεσα από το σύστημα, η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του οικείου οικονομικού φορέα.

Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ Α.Ε. θα παράσχει, σε αυτούς που έχουν παραλάβει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα τη σχετική Διακήρυξη, τις τυχόν διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους του Διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης.

Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22 10432 ΑΘΗΝΑ
TELEFAX:210-5238005
Πληροφορίες : Κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
Τηλέφωνο : 210-5292523

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ : ΔΥΠΠ- 904306

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 142.400,00 €

Η **ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ** (εφεξής **ΔΕΗ ΑΕ**), προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) όπως ισχύει για τις Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του Ν. 4412/2016.
- και των συνημμένων Ειδικών και Γενικών Όρων της παρούσας διακήρυξης

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια του παρακάτω υλικού

ΑΡΙΘ. ΕΙΔ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΔΕΗ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΜΟΝ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.α	8050007345			Προμήθεια χημικών πρόσθετων για την προστασία των ψυκτικών κυκλωμάτων, με κατεργασία του συμπληρωματικού νερού των πύργων ψύξης των μονάδων του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ποσότητα 40.000.000 m ³ συμπληρωματικού νερού προς κατεργασία για 2 χρόνια <u>Τα αιτούμενα χημικά πρόσθετα είναι τα εξής:</u> α) Αντικαθαλατωτικό – αντιαποθετικό πρόσθετο για την αντιμετώπιση των σκληρών επικαθίσεων Ασβεστίου και Μαγνησίου (Μον Ι-V) β) Βιοδιασπαρτικό και Διασπαρτικό αδρανών υλικών (Μον Ι-V) γ) Αντιδιαβρωτικό πρόσθετο κραμάτων χαλκού προστασίας του κύριου ψυγείου και των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταλλουργίας χαλκού από διαβρώσεις (Μον Ι-ΙV) <u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</u> Τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις συνημμένες Τεχνικές προδιαγραφές και οι ακριβείς ποσότητες θα υπολογιστούν με βάση τις εγγυημένες δΟΣΟΛΟΓΙΕΣ, που θα προσφέρουν οι προμηθευτές και θα αντιστοιχούν στην κατεργασία των ποσοτήτων συμπληρωματικού νερού του κάθε ΑΗΣ.
1.β	8050007369			
1.γ	8050000313			

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20.09.2018

ΩΡΑ : 11: 00

**ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ**

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΥΠΠ-904306

**ΥΛΙΚΟ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ**

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20.09.2018

ΩΡΑ : 11:00

Για Τεχνικές πληροφορίες : ΔΕΘ/ Σολωμού 41 Αθήνα κος Μ. ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ τηλ. 210-3324638
– κος Α. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ τηλ. 210-332707.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1. Γενικά

Σκοπός της ζητούμενης κατεργασίας είναι η προστασία των ψυκτικών κυκλωμάτων του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ της ΔΕΗ, μέσω:

- Του μικροβιακού έλεγχου του ψυκτικού νερού (καταπολέμηση μικροοργανισμών και ειδικότερα των άλγεων),
- Της διασποράς οργανικών και αδρανών υλικών (μικροοργανισμοί, σκόνης τέφρας, λιγνίτη),
- Της αντιαποθετικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας του ψυκτικού κυκλώματος έτσι ώστε να έχουμε βέλτιστη απόδοση των εναλλακτών,

με παράλληλη μείωση του απαιτούμενου συμπληρωματικού νερού μέσω της αύξησης του βαθμού συμπύκνωσης.

Η κατεργασία θα γίνει με χρήση κατάλληλων χημικών πρόσθετων στο ψυκτικό νερό που θα πληρούν τις προδιαγραφές και τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια. Την προμήθεια των χημικών πρόσθετων που απαιτούνται θα αναλάβει ο Ανάδοχος ο οποίος παράλληλα θα έχει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το αρμόδιο προσωπικό του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του σταθμού, να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να παρακολουθεί με συστηματικό τρόπο την κατεργασία έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι παραπάνω ανάγκες.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η κατεργασία του συμπληρωματικού νερού των πύργων ψύξης του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σε ποσότητες που δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Ποσοτικά Στοιχεία Ψυκτικών Κυκλωμάτων

ΑΗΣ	Ποσότητα Συμπληρωματικού Νερού προς Κατεργασία (m ³) για δύο έτη	Τρέχων Βαθμός Συμπύκνωσης
Αγίου Δημητρίου	40.000.000	4

Στον Πίνακα 1, ο αναφερόμενος Βαθμός Συμπύκνωσης είναι ο τρέχων Βαθμός Συμπύκνωσης για κάθε σταθμό, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των ζητούμενων ποσοτήτων και την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών.

Στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου η ποσότητα του συμπληρωματικού νερού προς κατεργασία είναι της τάξης των 15.000.000 m³ ανά έτος για τις Μονάδες I-IV και 5.000.000 m³ ανά έτος για τη Μονάδα V.

Στο ρεύμα απορροής του κάθε πύργου (στρατσώνα) δεν θα περιέχονται ενώσεις σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης από την περιβαλλοντική νομοθεσία και η προτεινόμενη από τον ανάδοχο τεχνολογία κατεργασίας δεν θα είναι μη συνιστώμενη από την Ευρωπαϊκή οδηγία "BAT for industrial cooling systems".

2. Αναλυτικές απαιτήσεις από τους Διαγωνιζόμενους

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει επιτυχώς αντίστοιχη με την προτεινόμενη από αυτούς κατεργασία, σε αναλόγου μεγέθους με τις εγκαταστάσεις της

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΕΗ (ολική χωρητικότητα περίπου 8.500 m³, παροχή ανακυκλοφορίας 25.000 m³/h) με παρόμοια χαρακτηριστικά συμπληρωματικού νερού. Στην περίπτωση που η εμπειρία θα αναφέρεται στον παραγωγό των χημικών προσθέτων, είναι απαραίτητη η υποβολή βεβαίωσης από τον παραγωγό για ανάληψη τεχνικής υποστήριξης στην εφαρμογή και παρακολούθηση του προγράμματος. Η επιτυχία της κατεργασίας θα βεβαιώνεται από την εταιρεία όπου έγινε η εφαρμογή και θα αναφέρεται το μέγεθος και ο τύπος του ψυκτικού κυκλώματος, η δ/νση και το τηλέφωνο του υπεύθυνου της Εταιρείας.

Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να προβούν σε δειγματοληψίες και αναλύσεις του συμπληρωματικού και του ψυκτικού νερού όλων των πύργων ψύξης, προκειμένου να αποφανθούν για το είδος και τη δοσολογία των προσθέτων που απαιτούνται για την αντιμικροβιακή, αντιαποθετική, αντιδιαβρωτική και διασπαρτική προστασία κατά περίπτωση. Σε κάθε προσφορά οι προτεινόμενες δοσολογίες, θα αναφέρονται στον απαιτούμενο βαθμό συμπύκνωσης.

3. Ζητούμενα υλικά και εφαρμογή των προσθέτων

Τα ζητούμενα υλικά είναι τα παρακάτω:

α. Αντικαθαλατωτικό (αντιαποθετικό) πρόσθετο για την αντιμετώπιση των σκληρών επικαθίσεων Ασβεστίου και Μαγνησίου στο κύριο, τα βοηθητικά ψυγεία και στα διάκενα των υλικών πλήρωσης των πύργων ψύξης. Η ακριβής ποσότητα θα καθοριστεί από κάθε διαγωνιζόμενο για κάθε ψυκτικό κύκλωμα ξεχωριστά. Το αντικαθαλατωτικό θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη δράση των οξειδωτικών ουσιών της εφαρμοζόμενης αντιμικροβιακής κατεργασίας και τυχόν ανάλωσή του λόγω της δράσης αυτής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον καθορισμό της προτεινόμενης δοσολόγησης. Η συγκέντρωση του αντικαθαλατωτικού στο κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα μετράται συνεχώς με τρόπο και εξοπλισμό που θα παρουσιάσει αναλυτικά κάθε διαγωνιζόμενος και με βάση τη μετρούμενη τιμή θα ρυθμίζεται **αυτόματα** η δοσιμέτρηση από την αντίστοιχη δοσιμετρική αντλία. Η ελάχιστη δοσολογία του προϊόντος ανηγμένη στην ποσότητα του συμπληρωματικού νερού του οποίου ζητείται η κατεργασία θα είναι τουλάχιστον 1,5 ppm, ανεξαρτήτως του βαθμού συμπύκνωσης. Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προβαίνει τακτικά σε επιβεβαίωση της επιθυμητής δοσολογούμενης και επιτευχθείσας συγκέντρωσης προσθέτου στα ψυκτικά κυκλώματα εφαρμόζοντας εργαστηριακή μέθοδο ανίχνευσης. Η μέθοδος θα περιλαμβάνεται στην προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου.

β. Βιοδιασπαρτικό και Διασπαρτικό Αδρανών Υλικών. Η ακριβής ποσότητα θα καθοριστεί από κάθε διαγωνιζόμενο για κάθε πύργο ψύξης ξεχωριστά και ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε ψυκτικού κυκλώματος. Διευκρινίζεται ότι το υλικό αυτό θα είναι ειδικό υλικό για τη διασπορά των αποθέσεων αυτών και θα είναι διαφορετικό από το αντικαθαλατωτικό. Για τη σύνταξη της προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, θα ληφθεί υπόψη η δοσολόγηση που ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας των φίλτρων παράπλευρης διήθησης, κατά την επίσκεψη κάθε διαγωνιζόμενου σε κάθε σταθμό. Το διασπαρτικό θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη δράση των οξειδωτικών ουσιών της εφαρμοζόμενης αντιμικροβιακής κατεργασίας και τυχόν ανάλωσή του λόγω της δράσης αυτής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον καθορισμό της προτεινόμενης δοσολόγησης. Θα περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος εφαρμογής του (συνεχής ή shock προσθήκη). Στην περίπτωση shock προσθήκης θα περιγραφεί αναλυτικά η μεθοδολογία εφαρμογής του (χειρισμοί στο υδραυλικό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

κύκλωμα, χρόνος επαφής και συγκέντρωση υλικού). Η ελάχιστη δοσολογία του προϊόντος ανηγμένη στην ποσότητα του συμπληρωματικού νερού του οποίου ζητείται η κατεργασία και σε συνθήκες συνεχούς δοσιμέτρησης θα είναι τουλάχιστον 0,5 ppm, ανεξαρτήτως του βαθμού συμπύκνωσης, σε όλες τις μονάδες του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Επίσης θα δοθεί από τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, η αντίστοιχη εργαστηριακή δοκιμή για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του προσθέτου εντός του κάθε ψυκτικού κυκλώματος.

γ. Αντιδιαβρωτικό πρόσθετο κραμάτων χαλκού, το οποίο θα είναι διαφορετικό από το αντικαθαλατωτικό πρόσθετο, για την προστασία του κυρίου ψυγείου και των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταλλουργίας χαλκού από διαβρώσεις. Η ακριβής ποσότητα θα καθοριστεί από κάθε διαγωνιζόμενο για κάθε πύργο ψύξης ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη και παράγοντες όπως, τη μεταλλουργία του κυρίου ψυγείου, την ενδεχόμενη δοσιμέτρηση οξέος για τη ρύθμιση του pH των πύργων ψύξης, την προτεινόμενη αντιμικροβιακή κατεργασία (ppm ελεύθερου Cl₂ ή Redox), τη συγκέντρωση ιόντων όπως Cl⁻, SO₄²⁻, NO₃⁻, το επίπεδο αμμωνιακών στο ψυκτικό νερό κλπ. Η συγκέντρωση του αντιδιαβρωτικού και η συγκέντρωση ιόντων Χαλκού (Cu²⁺) στο κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα μετράται εργαστηριακά με μέθοδο που θα διαθέσει ο Ανάδοχος και με βάση τη μετρούμενη τιμή θα ρυθμίζεται το επιθυμητό επίπεδο δοσιμέτρησης από την αντίστοιχη δοσιμετρική αντλία. Η ελάχιστη δοσολογία του προϊόντος ανηγμένη στην ποσότητα του συμπληρωματικού νερού του οποίου ζητείται η κατεργασία θα είναι τουλάχιστον 0,3 ppm, ανεξαρτήτως του βαθμού συμπύκνωσης.

Σημείωση 1^η: Η ΔΕΗ θα προμηθευτεί και θα διαθέσει στον/ους Ανάδοχο/ους, διάλυμα Βρωμιούχου Νατρίου (NaBr) 40% για την κάλυψη των αναγκών του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τη διενέργεια χλωροβρωμίωσης σε κάθε ψυκτικό κύκλωμα. Το διάλυμα αυτό θα χρησιμοποιείται μαζί με το Υποχλωριώδες Νάτριο που θα διαθέσει ο Σταθμός για τη διενέργεια της χλωροβρωμίωσης, με μέριμνα του Αναδόχου, ώστε να εφαρμοστεί ένα ενιαίο πρόγραμμα κατεργασίας σε κάθε ψυκτικό κύκλωμα, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση της δοσιμέτρησης των ζητούμενων προσθέτων, με την εφαρμογή του προγράμματος χλωροβρωμίωσης. Η χλωροβρωμίωση θα γίνεται κάθε φορά στο pH του κάθε πύργου ψύξης χωρίς να προηγείται οποιαδήποτε ρύθμισή του σε διαφορετική τιμή. Η χλωροβρωμίωση μπορεί να γίνεται είτε συνεχώς, είτε με shock προσθήκη και με τρόπο που θα παρουσιάσει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει ο Σταθμός.

Σημείωση 2^η: Ο βαθμός συμπύκνωσης για τον οποίον θα γίνει οικονομική αξιολόγηση των προσφορών είναι εκείνος που φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα 1 της παρ. 1. Επισημαίνεται ότι η εκάστοτε προτεινόμενη δοσολογία θα διατηρείται σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της κατεργασίας, ανεξαρτήτως εποχής του έτους.

Για τα προτεινόμενα υλικά κάθε διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει:

- Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά η χώρα προέλευσης και ο συγκεκριμένος οίκος παραγωγής των προσφερόμενων υλικών.
- Πιστοποιητικό ISO 9001 από την παραγωγό εταιρία των χημικών προσθέτων.
- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) **στην Ελληνική γλώσσα**, σύμφωνα με τα αναφερόμενα:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

► στον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010/ΕΚ και

► στον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και την συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων και τις τροποποιήσεις αυτού, 790/2009/ΕΚ και 286/2011/ΕΚ.

- Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της προσφέρουσας εταιρείας στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα προσφερόμενα υλικά καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του Κανονισμού REACH
- Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της προσφέρουσας εταιρείας, ο συνημμένος Πίνακας 1 για τις χημικές ουσίες που βρίσκονται στο τελικό προϊόν/παρασκεύασμα.
- Τεχνικά φυλλάδια του παραγωγού των υλικών στα οποία θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή της δράσης του κάθε υλικού, καθώς και το εύρος της απαιτούμενης δοσολογίας.
- Σημειώνεται ότι στη σύμβαση θα καθορίζεται ότι: «Η επισήμανση και η συσκευασία των χημικών προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ, καθώς και στις συστάσεις του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων «UN RTDG»

4. Εγκατάσταση και συντήρηση του απαραίτητου εξοπλισμού

Μαζί με τα ζητούμενα χημικά πρόσθετα κάθε διαγωνιζόμενος θα διαθέσει και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εφαρμογή τους με χρησιδανεισμό (αντλίες, στατικούς μίκτες, δεξαμενές, σωληνώσεις, αυτοματισμούς κλπ.), συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού που αφορά το σύνολο της αντιμικροβιακής κατεργασία (Βιοδιασπαρτικό, Υποχλωριώδες Νάτριο, Βρωμιούχο Νάτριο). Ειδικά η εφαρμογή της αντιμικροβιακής κατεργασίας θα διατεθούν για κάθε πύργο ψύξης δύο (2) στατικοί μίκτες διατεταγμένοι σε σειρά. Στον πρώτο θα γίνεται αραιώση του διαλύματος του Βρωμιούχου Νατρίου και στον δεύτερο ανάμιξη του διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου με το αραιωμένο διάλυμα Βρωμιούχου Νατρίου, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα δημιουργίας Βρωμικών Ιόντων (BrO_3^-). Για την εφαρμογή του αντιαποθετικού προσθέτου, η δοσिमέτρηση θα εποπτεύεται από κατάλληλη διάταξη συνεχούς μέτρησης (on-line) της συγκέντρωσης του υλικού στο ψυκτικό κύκλωμα, Η αρχή λειτουργίας της διάταξης θα περιγράφεται αναλυτικά. Η όλη διάταξη θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοσθεί στο σταθμό χωρίς σημαντικές τεχνικές δυσχέρειες και αυξημένο φόρτο εργασίας. Το κόστος χρήσης του εξοπλισμού αυτού θα περιληφθεί στην προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου.

Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό του σταθμού σχετικό με την εφαρμογή του προγράμματος μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του. Επίσης ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα και την άμεση αντικατάσταση εντός 48 ωρών τυχόν προβληματικού εξοπλισμού έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην κατεργασία του νερού από την ελλιπή τροφοδοσία σε χημικά.

5. Εκπαίδευση του προσωπικού του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του ΑΗΣ σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος κατεργασίας, την επίβλεψη της λειτουργίας του εξοπλισμού και τη διενέργεια των σχετικών χημικών αναλύσεων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6. Παρακολούθηση του προγράμματος κατεργασίας

Με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου θα υλοποιηθούν οι παρακάτω απαιτήσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος κατεργασίας:

- Θα τοποθετηθούν κουπόνια διάβρωσης από υλικό ίδιο με το υλικό των αυλών του κυρίου συμπυκνωτή (ή πρότυπα κουπόνια αντίστοιχης μεταλλουργίας) και από μαλακό χάλυβα, σε κατάλληλο rack που θα λαμβάνει δείγμα από το σημείο του αγωγού κυρίου ψυκτικού νερού που διοχετεύει το ψυκτικό νερό από το κύριο ψυγείο προς τον πύργο ψύξης, ώστε η θερμοκρασία του δειγματοζόμενου ψυκτικού νερού να είναι κατά το δυνατόν πλησιέστερα στη θερμοκρασία του νερού εντός των αυλών του κυρίου ψυγείου. Στο rack αυτό θα ενσωματωθούν και δύο (2) αναμονές για τη σύνδεση (εφόσον χρειαστεί) των οργάνων συνεχούς μέτρησης του Redox που διαθέτουν οι σταθμοί. Θα εγκατασταθεί ένα rack για κάθε ψυκτικό πύργο και η χορήγησή τους θα γίνει με χρησιδανεισμό για το χρονικό διάστημα της κατεργασίας. Κατά την αρχική περίοδο των 60 ημερών και στη συνέχεια σε κάθε μονάδα δεν θα πρέπει να παρατηρηθούν αποθέσεις ανθρακικών, ασβεστίου, μαγνησίου, πυριτικών, διαβρώσεις. Η διάθεση των κουπονιών μέτρησης διάβρωσης είναι υποχρέωση του Αναδόχου (πρότυπα κουπόνια ή κουπόνια από το κράμα των αυλών του ψυγείου του σταθμού). Μαζί με τα κουπόνια θα παραδοθεί και η σχετική τεκμηρίωση για τα χαρακτηριστικά του υλικού τους. Ο εξοπλισμός του rack, η διαδικασία προετοιμασίας, τοποθέτησης και τελικής μέτρησης των κουπονιών, η ρύθμιση των συνθηκών παροχής νερού, κλπ. θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρότυπο ASTM D2688 και θα αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου. Ειδικότερα θα πρέπει να τηρούνται τα εξής:

Ταχύτητα διάβρωσης κράματος χαλκού (περίπτωση κράματος χαλκού στο κύριο ψυγείο)

Μικρότερη από 0,3 ΜΡΥ μετά από εξήντα (60) ημέρες δοκιμαστικής εφαρμογής σε κάθε ψυκτικό κύκλωμα και για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατεργασίας.

Ταχύτητα διάβρωσης ανοξειδωτού σιδήρου (περίπτωση ανοξειδωτού χάλυβα στο κύριο ψυγείο – Μονάδα V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου)

Μικρότερη από 0,1 ΜΡΥ μετά από εξήντα (60) ημέρες δοκιμαστικής εφαρμογής σε κάθε ψυκτικό κύκλωμα και για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατεργασίας.

Ταχύτητα διάβρωσης μαλακού χάλυβα (για όλες τις μεταλλουργίες στο κύριο ψυγείο- για όλες τις μονάδες των σταθμών)

Δεν τίθενται όρια, αλλά η ταχύτητα διάβρωσης δεν θα παρουσιάζει αυξητική τάση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει με δική του μέριμνα και έξοδα να σταθεροποιήσει το ρυθμό διάβρωσης, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου κύκλου αξιολόγησης των κουπονιών διάβρωσης.

- Θα υπολογίζεται αναλυτικά ο Βαθμός Συμπύκνωσης κάθε ψυκτικού κυκλώματος.
- Θα παρακολουθείται το ισοζύγιο Μάζας ασβεστίου και λοιπών αλάτων (μαγνησίου, πυριτικά κ.λ.π.) ώστε να μην είναι ελλειμματικό για λειτουργία στον τρέχοντα Βαθμό Συμπύκνωσης κάθε ψυκτικού κυκλώματος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Θα παρακολουθείται και θα καταγράφεται η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας εξόδου του συμπυκνώματος και της θερμοκρασίας εξόδου του ψυκτικού νερού από κάθε κύριο συμπυκνωτή. Σε κάθε περίπτωση η διαφορά αυτή δεν θα αυξηθεί.
- Αναφορικά με την αντιμικροβιακή κατεργασία του νερού ζητούμενο είναι το ψυκτικό νερό να έχει μετά από εξήντα (60) ημέρες δοκιμαστικής εφαρμογής των χημικών σε κάθε μονάδα και για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατεργασίας, τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - Το Total Bacterial Count (TCB) θα είναι $<10^3$ cfu/ml.
 - Τα SRB (Sulphate Reducing Bacteria), θα είναι <100 cfu/100ml. Για την ανάλυση αυτή θα λαμβάνεται δείγμα από τον πυθμένα της λεκάνης του κάθε πύργου ψύξης.
 - Το μετρούμενο μικροβιακό φορτίο με την μέθοδο του ATP θα είναι <300 RLU (Relative Light Units). Θα μετράται τόσο το Ολικό όσο και το Ελεύθερο ATP, ώστε να διαπιστώνεται κάθε φορά η έκταση της μικροβιακής δραστηριότητας.
 - Τιμή δυναμικού οξειδοαναγωγής Redox > 400 mV, που θα επιτυγχάνεται τουλάχιστον για χρονικό διάστημα μιας ώρας, μετά την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης χλωροβρωμίωσης και θα μετράται από τα συστήματα συνεχούς μέτρησης του Redox που διαθέτουν οι σταθμοί.

Για το σύνολο των παραπάνω μικροβιακών αναλύσεων ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει αναλυτικά τη μεθοδολογία μέτρησης και θα διαθέσει τα μέσα (αντιδραστήρια, αναλυτικά όργανα κλπ.) που απαιτούνται. Η μέτρηση του ATP θα γίνει με μέσα και αναλώσιμα που θα διαθέσει κάθε σταθμός.

Το σύνολο των παραπάνω μετρήσεων και υπολογισμών (TCB, SRB, ATP, κλπ.) θα διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κάθε δεκαπενθήμερο.

Τα αναλώσιμα και τυχόν επιπλέον αναλυτικά όργανα για τις παραπάνω μετρήσεις θα διατεθούν από τον Ανάδοχο, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η ΔΕΗ θα διαθέσει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και το χώρο του χημικού εργαστηρίου για την πραγματοποίηση των χημικών αναλύσεων.

Τα κυκλώματα θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά από αιωρούμενα στερεά και οι εναλλάκτες θα είναι καθαροί από επικαθίσεις. Επίσης δεν θα παρατηρείται ανάπτυξη άλγεων στους πύργους ψύξης και δεν θα υπάρχει πρόβλημα διάβρωσης στο σύνολο του δικτύου.

Ο Ανάδοχος, θα εξασφαλίσει την συνεχή παρουσία τεχνικού στην 60ήμερη δοκιμαστική κατεργασία για κάθε μονάδα και στην συνέχεια (μετά την επιτυχία της δοκιμής) κατ' ελάχιστον μία φορά το δεκαπενθήμερο.

Ο τεχνικός του Αναδόχου θα προβαίνει σε επιθεώρηση του διατιθέμενου εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, θα εκτελεί τις απαραίτητες αναλύσεις επί τόπου, θα υποβάλλει γραπτά λεπτομερή έκθεση των ευρημάτων σχετικά με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές και θα προτείνει τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Επιπλέον θα προβεί με δικά του έξοδα σε τυχόν απαιτούμενες αναλύσεις ή άλλου είδους υποστήριξη σχετική με την επίλυση προβλημάτων της κατεργασίας, σε ειδικευμένα εργαστήρια. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει ανά τακτά διαστήματα (τρίμηνο) έκθεση με μετρήσεις, συμπεράσματα και προτάσεις για βελτίωση, σε σχέση με την εφαρμοζόμενη κατεργασία. Σε περίπτωση κράτησης της μονάδας ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε επιθεώρηση της εγκατάστασης (πύργος ψύξης, συμπυκνωτής) παρουσία εκπροσώπου της ΔΕΗ για εκτίμηση της πορείας της κατεργασίας.

Εφόσον με την έναρξη της κατεργασίας διαπιστωθεί αδυναμία του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις υποχρεώσεις του (παραγρ. 4,5,6)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

τότε η κατεργασία είναι δυνατόν να διακοπεί, με υπαιτιότητα του Ανάδοχου, χωρίς καμία επιβάρυνση για τη ΔΕΗ και θα καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ενώ θα επιστρέφονται πίσω τα υπόλοιπα αχρησιμοποίητα υλικά.

Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου θα αφορά σε χρονική περίοδο δύο (2) ετών από την έναρξη της κατεργασίας σε κάθε μονάδα. Ο εξοπλισμός δοσιμέτρησης θα παραμείνει στον Σταθμό μέχρις ότου αναλωθούν τα χημικά πρόσθετα που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Σε περίπτωση που τα χημικά πρόσθετα δεν αναλωθούν εντός δύο (2) ετών από την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα διαθέσει τον εξοπλισμό δοσιμέτρησης - παρακολούθησης μέχρι την κατανάλωση των υλικών και κατά μέγιστο έξι (6) μήνες μετά τα δύο (2) έτη. Για το χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών ο Ανάδοχος δεν έχει καμία υποχρέωση όσον αφορά την παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων του προγράμματος.

Πριν την έναρξη της κατεργασίας σε κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα λαμβάνεται η μέτρηση του υδρομετρική παροχής συμπληρωματικού νερού, ώστε να καθοριστεί ευχερώς η ένδειξη του αθροιστή παροχής κατά την οποία λήγει η εφαρμογή του προγράμματος κατεργασίας. Σε περίπτωση που η αναλωθείσα ποσότητα κάποιου ή κάποιων από τα υλικά υπερβεί τη συμβολαιοποιημένη ποσότητα, πριν τη συμπλήρωση της κατεργασίας των ζητούμενων ποσοτήτων συμπληρωματικού νερού, τότε ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με το κόστος των υλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης.

7. Περίπτωση μη επιτυχούς δοκιμαστικής εφαρμογής του προγράμματος

Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι με την εφαρμογή του προγράμματος κατεργασίας δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι του σε κάποια Μονάδα, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 6, γίνεται, με ευθύνη του προμηθευτή, διερεύνηση της δυνατότητας επίτευξης των κριτηρίων αυτών με χρήση μεγαλύτερων συγκεντρώσεων, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) επιπλέον ημερών. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών διακρίνονται δύο περιπτώσεις:

- Εφόσον από τα αποτελέσματα των δοκιμών προκύψουν νέες δοσολογίες, μεγαλύτερες των αρχικών, με τις οποίες ικανοποιούνται τα κριτήρια της παραγράφου 6, οι δοσολογίες αυτές καθορίζονται άμεσα ως οι νέες εφαρμοζόμενες δοσολογίες και η δοκιμαστική περίοδος χαρακτηρίζεται επιτυχής. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων που θα προκύψει με βάση την νέα δοσολογία δεν θα μεταβάλει το συνολικό συμβατικό τίμημα και η οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή. Ο προσδιορισμός των νέων συμβατικών ποσοτήτων, με αναλογική μείωση της τιμής μονάδας, έτσι ώστε να μη μεταβληθεί το συνολικό συμβατικό τίμημα, θα γίνει με έκδοση σχετικού συμπληρώματος της σύμβασης.
- Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη των κριτηρίων της παραγράφου 6 με μεταβολή της δοσολογίας η δοκιμαστική περίοδος χαρακτηρίζεται ανεπιτυχής.

Σε περίπτωση αποτυχίας τήρησης των παραπάνω απαιτήσεων έστω και σε μια μονάδα ενός σταθμού, τότε μετά την πάροδο των εκατόν είκοσι (120) πρώτων ημερών της εφαρμογής, θα διακόπτεται άμεσα όλη η χημική κατεργασία του ψυκτικού νερού στο συγκεκριμένο σταθμό, επιστρέφονται τα τυχόν υπόλοιπα υλικά και ο προμηθευτής θα πληρωθεί τη μισή αξία των χημικών προσθέτων που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο σταθμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

8. Προστασία του Περιβάλλοντος

Ο ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2004. Σκοπός του είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται με τις συνεχείς και συστηματικές ενέργειες μείωσης των επιπτώσεων του Σταθμού, ξεκινώντας από τις πιο σημαντικές και προχωρώντας στις λιγότερο σημαντικές.

Η συμμετοχή όλου του προσωπικού του ΑΗΣ αλλά και του προσωπικού των εργολάβων στην υποστήριξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι ουσιαστική για την επιτυχία του.

Γι' αυτό είναι απαραίτητη η τήρηση των παρακάτω κανόνων από το προσωπικό των Εργολάβων που θα εργαστεί στον ΑΗΣΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:

- Συμμόρφωση με σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία.
- Συμμόρφωση με οδηγίες του ΑΗΣ που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα.
- Ύπαρξη των απαιτούμενων από τη νομοθεσία αδειών / πιστοποιητικών και παρουσίασή τους κατά τη διάρκεια ελέγχων από τον ΑΗΣ ή τις Αρχές.
- Απασχόληση σε κάθε εργασία κατάλληλα εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού.
- Αποφυγή σπατάλης φυσικών πόρων (πχ ενέργεια, νερό).
- Χρήση υλικών όσο το δυνατό πιο φιλικών προς το περιβάλλον.
- Εξασφάλιση άδειας, από τον Τεχνικό Ασφάλειας του ΑΗΣ, για τη χρήση επικίνδυνων υλικών, στην περίπτωση που η χρήση τέτοιων υλικών είναι απολύτως αναγκαία.
- Διατήρηση της καθαριότητας του χώρου εργασίας και αποφυγή ρύπανσης εδάφους.
- Εκτέλεση εργασιών με τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο.
- Διαβροχή χώρων εργασίας, όπου υπάρχει σκόνη.
- Συγκέντρωση των στερεών αποβλήτων από τις εργασίες σας και τοποθέτησή τους στους ειδικούς κάδους.
- Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία την ευθύνη έχει ο Ανάδοχος σύμφωνα με τη σύμβαση και σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Διάθεση των υγρών αποβλήτων στο σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων του σταθμού.
- Άμεση ενημέρωση του Επιβλέποντα Μηχανικού σε περίπτωση περιβαλλοντικού προβλήματος. Όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα θα πρέπει να αναφέρονται. Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα πρέπει να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
- Περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, σε περίπτωση πρόκλησης από τον εργολάβο περιβαλλοντικού ατυχήματος.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22 ΑΘΗΝΑ 10432

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: ΔΥΠΠ-904306

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ Νο 9

ΑΠΟ 10 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις εργασίες του εργολάβου στην περίπτωση μη τήρησης κάποιου ή κάποιων από τους παραπάνω κανόνες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Στοιχεία Προμηθευτή					
Εταιρική Επωνυμία / Έδρα					
Αρμόδιος επικοινωνίας για τον Κανονισμό REACH (όνομα, τηλ., e-mail)					
Στοιχεία Ουσίας / Παρασκευάσματος					
Όνομασία ουσίας/ουσιών του προϊόντος/ παρασκευάσματος	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Υποχρέωση καταχώρησης (ΝΑΙ / ΟΧΙ) Αν όχι, γιατί;	Αριθμός καταχώρησης	Επισυνάπτεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας; (ΝΑΙ / ΟΧΙ) Αν όχι, γιατί;

Ο υπογράφων

Όνομα:
Θέση:
Ημερομηνία:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1. Συμπληρωματικό νερό

Οι ετήσιες ανάγκες σε συμπληρωματικό νερό για την επόμενη διετία εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 20.000.000 m³ περίπου με ωριαία παροχή της τάξης των 600 – 750 m³/h (I-II-III-IV) και 700-850 m³/h (V) αντίστοιχα.

Το συμπληρωματικό - αποσκληρυμένο νερό, με ολική σκληρότητα 4,5 °dH περίπου, έχει την αναφερόμενη στον Πίνακα 1 σύσταση. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι οι χαμηλές τιμές αλκαλικότητας (m-alkalinity, 30-50 ppm CaCO₃) και σκληρότητας ασβεστίου (CaH, 8-30 ppm CaCO₃).

Πίνακας 1 Ανάλυση αποσκληρυμένου νερού

PH		9,5-10,7
P	ppm CaCO ₃	15-30
m	ppm CaCO ₃	30-50
TH	ppm CaCO ₃	60-110
CaH	ppm CaCO ₃	8-30
MgH	ppm CaCO ₃	50-90
CL-	ppm	4-15
SiO ₂	ppm	3-12
SO ₄ --	ppm	20-50
conductivity	μS/cm	170-225
TDS	ppm	120-180

2. Ψυκτικό νερό

Η παροχή του ψυκτικού νερού ανακυκλοφορίας στον Πύργο Ψύξης εκτιμάται ότι είναι περίπου 29.000 m³/h (Μον I,II), 30.000 m³/h (Μον III, IV), 40.000 m³/h (Μον V) με αντίστοιχα ΔΤ στον Π.Ψ. 11,5 οC (Μον I,II,III,IV) και 9,5οC (Μον V). Ο όγκος του ψυκτικού συστήματος εκτιμάται ότι είναι περίπου 8.500 m³ (Μον I,II,III,IV) και 12.000 m³ (Μον V). Ο βαθμός συμπύκνωσης (Β.Σ.) κατά την διάρκεια του έτους κυμαίνεται από 3,2 έως 5 και μέση τιμή 4,1 ενώ η σκληρότητα του ψυκτικού νερού κυμαίνεται από 16 έως 25°dH. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια του θέρους, λόγω μειωμένης στρατσώνας και διαθεσιμότητας συμπληρωματικού νερού ο βαθμός συμπύκνωσης μπορεί να ανέλθει για μικρό χρονικό διάστημα και με χρήση αντικαθαλωτικών μέχρι το 6,5.

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του βαθμού συμπύκνωσης με υπερχειλίση της λεκάνης του Πύργου Ψύξης (Μον I,II,III,IV,V) είτε με άνοιγμα κατάλληλου εκκενωτικού επιστομίου του ψυκτικού δικτύου (Μον I,II,III,IV, V). Παρόλα αυτά υπάρχει σχετική δυσκολία στη ρύθμιση, δεδομένου του μεγέθους του δικτύου, της ύπαρξης σημείων λήψης νερού κατά μήκος του δικτύου του ψυκτικού νερού κάθε μονάδας προς διάφορες καταναλώσεις (π.χ. διαβροχή τέφρας) οι οποίες είναι δυνατόν να ανοιχθούν ή να κλειστούν ανάλογα με τις ανάγκες. Επίσης, λόγω αυξομειώσης του φορτίου των Μονάδων ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου, αυξομειώνεται πολύ, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες, η ποσότητα της υπερχειλίσης από τους Πύργους Ψύξης. Επίσης, σημειώνεται ότι λόγω προβλημάτων στο σύστημα αποσκληρύνησης νερού (έγχυση υδρασβέστου) κατά περιόδους η ποιότητα του παραγόμενου νερού παρουσιάζει διακυμάνσεις εντός της ημέρας.

Το pH του ψυκτικού νερού στη διάρκεια του θέρους είναι 8.7 – 9.1. Λόγω τεχνικών δυσχερειών δεν υπάρχει δυνατότητα, προς το παρόν, να γίνει ρύθμισή του σε χαμηλότερες τιμές με έγχυση οξέος.

Λόγω της ύπαρξης μικροβιακού φορτίου στο ψυκτικό νερό, υπάρχει παρουσία άλγεων στην λεκάνη του Πύργου Ψύξης που πρέπει να καταπολεμηθούν. Επίσης λόγω της γεινίασης του χώρου ανάπτυξης των Πύργων Ψύξης με ταινιόδρομο

μεταφοράς ιπτάμενης τέφρας υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένα TSS στο ψυκτικό νερό (κυρίως στην Μονάδα II,III).

Ο ΑΗΣ διαθέτει φίλτρα παράπλευρης μερικής διήθησης 3% του ψυκτικού νερού των Μονάδων (I,II,III,IV) τα οποία είναι σε λειτουργία. Κατά την διάρκεια του θέρους λόγω μειωμένης διαθεσιμότητας συμπληρωματικού νερού είναι δυνατόν να τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω της απώλειας νερού που συνεπάγεται η χρήση των όταν αυτά είναι σε φάση έκπλυσης. Επίσης κατά την διάρκεια του έτους είναι δυνατή η απομόνωσή των για λόγους βλάβης και συντήρησής τους αν και η αντίστοιχη Μονάδα είναι σε λειτουργία.

Λόγω της μειωμένης m-αλκαλικότητας και περιεκτικότητας ασβεστίου του συμπληρωματικού νερού, στο ψυκτικό νερό παρατηρείται αυξημένη διαβρωτικότητα και θα πρέπει το πρόγραμμα κατεργασίας να το λαμβάνει υπόψη.

3. Πύργος Ψύξης

Ο Πύργος Ψύξης κάθε μονάδας είναι υπερβολικός – φυσικής κυκλοφορίας με πληρωτικό υλικό από αμιαντοτσιμέντο ή πλαστικά φύλλα

Η μέση διαφορά θερμοκρασίας εισόδου – εξόδου στο Πύργο είναι : 11,5 οC (I,II,III,IV) και 9,5 οC (V).

4. Κύριος συμπυκνωτής – Βοηθητικοί Εναλλάκτες

Ο κύριος συμπυκνωτής κάθε μονάδας είναι 2 διελεύσεων νερού με 2 ανεξάρτητα σκέλη. Κάθε συμπυκνωτής φέρει σύστημα καθαρισμού των αυλών με ελαστικά σφαιρίδια.

Τα χαρακτηριστικά του κάθε κύριου συμπυκνωτή που δίνονται από τον κατασκευαστή αναφέρονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά κύριων συμπυκνωτών των Μονάδων

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	I	II	III	IV	V
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΛΩΝ	-	17180	17180	23350	23350	18792
ΜΗΚΟΣ ΑΥΛΩΝ (ΕΝΕΡΓΟ)	mm	9560	9560	9930	9930	10856
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΥΛΩΝ (ΕΞΩΤ.)	mm	25	25	25	25	25.4
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΥΛΩΝ	m²	12901	12901	18200	18200	16279
CONDENSER LOAD	MJ/h	1313650	1313650	1346400	1346400	1547178
ΚΕΝΟ Κ. ΨΥΓΕΙΟΥ	mbar	66.7	66.7	64.9	64.9	61
ΡΟΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ	m³/h	26500	26500	27000	27000	36500

Η μέγιστη θερμοκρασία επαφής (skin temperature) μετάλλου αυλού και ψυκτικού νερού στον κύριο συμπυκνωτή είναι 56°C (κατά τη διάρκεια του θέρους) ενώ σε κάποια βοηθητικά ψυγεία λαδιού- νερού η παραπάνω θερμοκρασία υπερβαίνει την ίδια περίοδο τους 85 – 95°C.

Η μεταλλουργία του ψυκτικού κυκλώματος είναι copper, admiralty, copper-nickel, carbon steel, stainless steel, titanium, aluminium {Το υλικό κατασκευής των αυλών του κύριου συμπυκνωτή είναι Admiralty brass (I,II) Copper Nickel (III,IV), Stainless Steel (V)}.

Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχουν βοηθητικοί εναλλάκτες που για λόγους λειτουργικούς διατηρείται μικρή ταχύτητα ροής δια μέσου των αυλών με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ενδεικτικά Πρότυπα Σχετικών Χημικών Αναλύσεων

ASTM G1-03 Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens

ASTM D2688 - 05 Standard Test Methods for Corrosivity of Water in the Absence of Heat Transfer (Weight Loss Methods)

ASTM D2331 - 08 Standard Practices for Preparation and Preliminary Testing of Water-Formed Deposits

ASTM E645-02a Standard Test Method for Efficacy of Microbiocides Used in cooling Systems

ASTM D6530-00(2006) Standard Test Method for Total Active Biomass in cooling Tower waters (Kool Kount Assay; KKA)

ASTM D 993 Test Method for Sulfate-Reducing Bacteria in Water and Water-Formed Deposits

ASTM D4412 - 84(2009) Standard Test Methods for Sulfate-Reducing Bacteria in Water and Water-Formed Deposit

ASTM D4012 - 81(2009) Standard Test Method for Adenosine Triphosphate (ATP) Content of Microorganisms in Water

ASTM D1291 - 06(2011) Standard Practice for Estimation of Chlorine Demand of Water

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόκειται για την προμήθεια Χημικών Πρόσθετων προστασίας κυκλωμάτων ψυκτικού νερού που θα καλύψει τις ανάγκες του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για χρονική περίοδο δύο (2) ετών.

Το υλικό θα παραδίδεται ελεύθερο στις εγκαταστάσεις του πιο πάνω ΑΗΣ με κατάλληλα για τη μεταφορά του υλικού οχήματα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ του.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1 Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Σύμπραξη Επιχειρήσεων/ Προσώπων αυτών, (εφεξής Οικονομικοί Φορείς), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύσουν τη ΔΕΗ ΑΕ με τα αιτούμενα υλικά, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

1.2 Οικονομικός Φορέας, μέλος σε Σύμπραξη Επιχειρήσεων/Προσώπων δε μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος σε άλλη Σύμπραξη, ούτε να συμμετέχει μόνος του στον ίδιο Διαγωνισμό.

2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.1 Στις προσφορές θα αναγραφούν υποχρεωτικά, με ποινή ακυρότητας, τιμές ευρώ ανά χιλιόγραμμο (€/kg) για κάθε χημικό πρόσθετο, για παράδοση του υλικού ελεύθερου στις εγκαταστάσεις του παραπάνω ΑΗΣ επί αυτοκινήτου του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ του.

2.2 Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι καθαρές και σταθερές για τη ΔΕΗ. Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Ειδικότερα μεταξύ των φόρων και τελών τα οποία επιβαρύνεται ο Ανάδοχος, θα συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,06% (ά. 350 § 3 ν. 4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης. Δεν περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του ν. 2859/2000 ως ισχύει, ο οποίος βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε.

2.3 Όλες οι πιο πάνω τιμές μονάδας θα αναγραφούν στις αντίστοιχες στήλες της Συνοπτικής Προσφοράς (έντυπο 32-3Θ), η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη με τις ποσότητες των χημικών πρόσθετων που προκύπτουν με βάση τη δοσολογία που δηλώνει ο διαγωνιζόμενος.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2.4 Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών αποκλείεται η με οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του ΕΥΡΩ (€) με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

2.5 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε **142.400,00 €** και δεν αποτελεί ανώτατο όριο για την κατάρτιση των προσφορών που θα υποβληθούν.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Επειδή η αποτελεσματικότητα των υλικών εξαρτάται από τη συνεργασιμότητα μεταξύ τους, οι διαγωνιζόμενοι θα κριθούν στο σύνολο της προσφοράς τους για τα προσφερόμενα είδη (αντικαθαλατωτικό, βιοδιασπαρτικό, αντιδιαβρωτικό πρόσθετο) οπότε θα αναδειχθεί **ένας και μοναδικός μειοδότης.**

3.2 Η αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση το ημερήσιο κόστος κατεργασίας του συμπληρωματικού νερού, που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη:

- i. Την προτεινόμενη ποσότητα υλικού (που προκύπτει από την αντίστοιχη δοσολογία των χημικών προσθέτων) που θα απαιτηθεί για την κατεργασία της ζητούμενης ποσότητας συμπληρωματικού νερού.
- ii. Την προσφερόμενη τιμή μονάδας αυτών.

Έτσι, η συνολική δαπάνη (ΣΔ) για κάθε Σταθμό αποδίδεται από τη σχέση:

Συνολική δαπάνη

Ο υπολογισμός της συνολικής δαπάνης, θα γίνει για το Βαθμό Συμπύκνωσης όπως ορίστηκε στον Πίνακα 1 της παραγράφου 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών.

$$\Sigma\Delta = \sum_{i=1}^n (\Pi_1 \times T_1 + \Pi_2 \times T_2 + \Pi_3 \times T_3) \text{ €}$$

Όπου:

- $i=1,2...5$ αύξων αριθμός των Μονάδων κάθε σταθμού (πύργοι ψύξης)
- Π_1, Π_2, Π_3 = οι απαιτούμενες ποσότητες (κατανάλωση) του αντικαθαλατωτικού (1), βιοδιασπαρτικού (2) και αντιδιαβρωτικού προσθέτου (3) σε κιλά (Kg) για την κατεργασία της ζητούμενης ποσότητας νερού.
- T_1, T_2, T_3 = η τιμή προσφοράς των υλικών (1), (2) και (3) σε €/Kg.

Στις τιμές προσφοράς των υλικών θα έχουν συνυπολογισθεί από τον προμηθευτή και τα έξοδα υποστήριξης της κατεργασίας, που είναι προαπαιτούμενα και αναλυτικά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές (διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλωσίμων, εκπαίδευση, χημικές αναλύσεις, τακτικές επισκέψεις,

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

παρακολούθηση κατεργασίας, υποβολή τεχνικών εκθέσεων κ.λ.π).

4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4.1 Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες

4.2 Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού, οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί, μπορούν να επιστραφούν στους προμηθευτές. Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους και παραμείνουν στο αρμόδιο Γραφείο, θα ισχύουν, ως έχουν και για την παράταση του διαγωνισμού, εκτός αν οι διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους, που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη νέα ημερομηνία/ ώρα αποσφράγισης, τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή αποσύρουν την προσφορά τους.

5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3414/2005 (Πιστοποιητικό μη συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων ΕΣΡ)

Κενό

6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Ε.Ε.Σ) σύμφωνα με την παράγραφο 9 των Γενικών Όρων του Διαγωνισμού (ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000) για ποσό **2.850,00 €**.

6.2 Η Εγγύηση Συμμετοχής θα πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό καθώς επίσης και από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

6.3 **Η εν λόγω Εγγύηση θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ισχύ τουλάχιστον για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού**, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ με τη συναίνεση των Προσφερόντων, και θα επιστρέφεται μετά την ανάδειξη του Αναδόχου σε όλους τους Προσφέροντες, πλην αυτού ο οποίος θα επιλεγεί Ανάδοχος, του οποίου η εγγύηση συμμετοχής στη Διαδικασία θα του αποδοθεί με την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

6.4 Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, θα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

επιστρέφεται στον εκδότη της, αν :

- α. Η προσφορά του διαγωνιζόμενου κριθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας οριστικά μη αποδεκτή.
- β. Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος δεν παρατείνει την ισχύ της.

6.5 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα τεθεί στο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία.

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

7.1 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μία προσφορά στην οποία το προσφερόμενο είδος θα προέρχεται **από έναν παραγωγό** και θα έχει μία και μοναδική τιμή για κάθε ΑΗΣ χωριστά.

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται ο προαναφερόμενος όρος, ο αντίστοιχος διαγωνιζόμενος θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.

7.2 Σε περίπτωση που στην προσφορά εμπεριέχονται στοιχεία με εμπιστευτικές πληροφορίες, τα οποία κρίνονται από το διαγωνιζόμενο ότι προστατεύονται από τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο, τα υπόψη στοιχεία πρέπει με μέριμνα και ευθύνη του διαγωνιζόμενου να σημαίνονται κατάλληλα και ενδεχομένως να τοποθετούνται σε ειδικό υποφάκελο της προσφοράς με το χαρακτηρισμό «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς». Στην περίπτωση αυτή στο Φάκελο Α της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται ρητή αναφορά των διαγωνιζόμενων στις επικαλούμενες σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που αιτιολογούν το χαρακτηρισμό των υπόψη στοιχείων ως εμπιστευτικών. Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον από τις Επιτροπές Αξιολόγησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 257 του ν. 4412/2016.

7.3 Κατά την αποσφράγιση του κύριου φακέλου των προσφορών (Α' Στάδιο) θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έγγραφα:

- 7.3.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής**, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα της Επιχείρησης (παραγρ. 2.2.1 του Τεύχους "Γενικοί Όροι Διαγωνισμού"), ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7.3.2 Υπεύθυνη Δήλωση (αποδοχής όρων και ισχύος προσφοράς)

Οι σχετικές ξεχωριστές δηλώσεις ανεπιφύλακτης “αποδοχής των Γενικών και Ειδικών Όρων Διαγωνισμού και Σύμβασης” και “αποδοχής της καθοριζόμενης στη διακήρυξη προθεσμίας ισχύος των προσφορών” ενοποιούνται σε μία ως ακολούθως :

«Ο υπογεγραμμένος ΠΟΥ εκπροσωπώ νόμιμα τον Οικονομικό Φορέα ΠΟΥ μετέχει στην με στοιχεία **ΔΥΠΠ-904306** Διαγωνιστική Διαδικασία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., δηλώνω ότι :

- α.** Έλαβα γνώση όλων των διατυπωμένων στη σχετική Διακήρυξη Όρων Διαγωνιστικής Διαδικασίας και Σύμβασης, τους μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή και ότι εξ ονόματος του παραπάνω αναγραφόμενου Οικονομικού Φορέα, αποδέχομαι αυτούς **ανεπιφύλακτα**.
- β.** Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, ότι η με στοιχείαπροσφορά του Οικονομικού Φορέα..... για τον παραπάνω διαγωνισμό, ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Αθήνα,

Ο ΔΗΛΩΝ

7.3.3 Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ) του Ν. 1599/86 του Διαγωνιζόμενου, **εφόσον είναι νομικό πρόσωπο, στην οποία θα δηλώνει ότι:**

- i.** Είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005 ή σε περίπτωση αλλοδαπών προσώπων στο αντίστοιχο μητρώο, όπως ισχύει.
- ii.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι διαχειριστές του νομικού προσώπου είναι :
.....

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

.....
.....
iii Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι ο
.....

iv. Το νομικό πρόσωπο νομίμως :

iv.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό **ΔΥΠΠ-904306**, προκειμένου να συναφθεί η υπόψη Σύμβαση

iv.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά

iv.3 όρισε τον ως αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος, και να εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας. Ο ορισμός αντικλήτου είναι υποχρεωτικός μόνο για τις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει έδρα στην περιφέρεια όπου διενεργείται η διαδικασία. Ο ορισμός του μπορεί να γίνει και μετά την υποβολή της προσφοράς κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, αίτημα το οποίο ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να ικανοποιήσει αμελλητί.

iv.4 όρισε τον/τους να παρίστανται ως εκπρόσωποι του κατά την αποσφράγιση των προσφορών.

Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση θα καλύπτει τις παραγράφους **i, iv.3** και εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση των προσφορών και την **iv.4** εφόσον το επιθυμεί.

7.3.4 Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ) του Ν.Δ. 1599/86 του Διαγωνιζόμενου, με την οποία θα δεσμεύεται για τη μη συνδρομή των παρακάτω υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού:

α. Ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα:

- της υπεξαίρεσης,
- της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση,
- της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει,
- της απάτης σύμφωνα και με το ν. 2803/2000 (Α·48) ως εκάστοτε ισχύει,
- για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα και με το ν. 3691/2008 (Α` 166) ως εκάστοτε ισχύει,
- της παιδικής εργασίας και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων σύμφωνα και με το ν. 4198/2013 (Α` 215) ως εκάστοτε ισχύει,
- της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δόλιας χρεοκοπίας,
- της μη τήρησης περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,

β. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος

γ. Ότι δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης,

δ. Ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

ε. Ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές

στ. Ότι δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

ζ. Ότι δεσμεύεται να προσκομίσει **επί ποινή αποκλεισμού** σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του ζητηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε., όλα ή μέρος των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στην ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση.

7.3.5 Τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων υλικών

Τεχνική προσφορά με τα στοιχεία (περιγραφή, ποσότητα και λοιπές απαιτήσεις σύμφωνα με τη Διακήρυξη) των προσφερόμενων υλικών (παραγρ. 2.2.7 του Τεύχους “Γενικοί Όροι Διαγωνισμού”).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7.3.6 Σφραγισμένος φάκελος με τη φράση “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” (παραγρ. 2.2.8 του Τεύχους “Γενικοί Όροι Διαγωνισμού”).

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν με την προσφορά τους όλα τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία τα οποία και θα συμφωνούν πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

7.4 Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων

Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε., όλα ή μέρος των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις, εντός ευλόγου προθεσμίας και όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω:

7.4.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24^{ης} Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σελ. 42),

β. Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σελ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α· 48),

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- δ. Τρομοκρατικά εγκλήματα** ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σελ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
- ε. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σελ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),
- στ. Παιδική εργασία** και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215).

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό αφορά:

- i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ,
- ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
- iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους εκπροσώπους του και
- iii. τον Πρόεδρό του όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- 7.4.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής**, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
- 7.4.3 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986** στην οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
- 7.4.4 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης** που ο συμμετέχων /υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
- 7.4.5 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής**, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων είναι ενήμερος ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** του.
- 7.4.6 Πιστοποιητικό/ά του οικείου Επιμελητηρίου** ή/και άλλου επαγγελματικού φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που να είναι συναφές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/ και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο συμμετέχων, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων **7.4.1, 7.4.2, 7.4.4 και 7.4.5** δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη ή ένορκη δήλωση θα δηλώνεται υποχρεωτικά ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 305 του ν. 4412/2016, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

Κατ' εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους **7.4.4** και **7.4.5** και ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 305 του ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό, δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμός.

7.4.7 Επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι:

α. Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

- β.** Δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
- γ.** Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
- δ.** Δεν γνωρίζει την ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια ότι μέλη του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. ή παρόχου υπηρεσιών για τη σύναψη της σύμβασης που ενεργεί εξ ονόματος αυτής, τα οποία εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν δύναται να θεραπευτεί,
- ε.** Δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
- στ.** Δεν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισμού από πρότερη συμμετοχή του κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016, η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί.

7.4.8 Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Υπεύθυνης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δήλωσης της παραγράφου 7.3.3, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (απόφαση συμμετοχής στο διαγωνισμό, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου.

7.5 Αποδεικτικά νομιμοποίησης και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού μειοδότη/των

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τον καθορισμό της σειράς μειοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κλήρωσης, σε περίπτωση πλειόνων μειοδοτών λόγω ισοτιμίας των προσφορών, καθώς και της εκδίκασης τυχόν προσφυγών από την αρμόδια Επιτροπή προσκαλείται/ούνται ο /οι προσφέρων/οντες για τον/τους οποίο/ους πρόκειται να προταθεί να γίνει κατακύρωση, εντός προθεσμίας κατά μέγιστο είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, που του/τους αποστέλλεται εγγράφως με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή ηλεκτρονικά, να προσκομίσει/ουν τα αποδεικτικά της παραγράφου 7.4.

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Τα υπόψη δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα συνημμένα έγγραφα –

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

- α) Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα.
- β) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά νομιμοποίησης και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού».
- γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού
- δ) Το αντικείμενο του Διαγωνισμού

Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Αν δεν προσκομισθούν δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στο/στους μειοδότη/ες να τα προσκομίσει/ουν ή να τα συμπληρώσει/ουν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν/ους. Η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατά μέγιστο άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς.

Όταν ο /οι μειοδότες προσκομίσει/ουν το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, τότε παρέχεται η δυνατότητα στους λοιπούς συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο **7.9**.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, μετά τη χορηγηθείσα παράταση, δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, τεκμαίρεται ο αποκλεισμός του από την περαιτέρω διαδικασία και ζητείται από το συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει των ειδικών κριτηρίων της σύμβασης να προσκομίσει τα υπόψη δικαιολογητικά. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν υποβάλλει - προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Πριν από την κοινοποίηση στον/στους υποψήφιο/ους ανάδοχο/ους της απόφασης κατακύρωσης αυτός/οι προσκαλείται/ούνται από τη ΔΕΗ Α.Ε. και υποχρεούται/ούνται να επικαιροποιήσει/ουν όσα εκ των δικαιολογητικών μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού της παραγράφου **7.4** έχει παρέλθει η ισχύς τους καθώς και τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.

7.6 Ψευδείς Δηλώσεις ή ανακριβή στοιχεία

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας προκύψει ότι ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως κατά το στάδιο αυτό ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στο Διαγωνισμό.

7.7 Προθεσμία υπογραφής Υπευθύνων Δηλώσεων

Όλες οι απαιτούμενες από τη Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 των διαγωνιζομένων, οι οποίες υποβάλλονται μαζί με την προσφορά σε υποκατάσταση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές Δηλώσεις είτε συμμόρφωσης με τους όρους της Διακήρυξης είτε τρίτων για συνεργασία με τον προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Η ημερομηνία υπογραφής τους μπορεί να είναι προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών μέχρι τριάντα (30) ημέρες.

7.8 Παραλαβή – Αποσφράγιση προσφορών

7.8.1 Παρουσία εκπροσώπων στην αποσφράγιση των προσφορών

Κατά τη διαδικασία των αποσφράγισεων των προσφορών κάθε διαγωνιστικής φάσης, δύνανται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ΑΕ ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Επισημαίνεται ότι για τρίτα πρόσωπα που δεν προκύπτει από τον φάκελο της προσφοράς ότι εκπροσωπούν την εταιρεία ή ότι είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθεί στον φάκελο της προσφοράς Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου εξουσιοδότηση, δια της οποίας εξουσιοδοτούνται τα τρίτα πρόσωπα να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των προσφορών. Επισημαίνεται ότι εφόσον για λογαριασμό κάποιου προσφέροντος παρίσταται πρόσωπο από τα ως άνω, δύναται να συνοδεύεται από τρίτα πρόσωπα που θα δηλώσει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, προς διευκόλυνση του έργου του.

7.8.2 Πρόσβαση συμμετεχόντων στα στοιχεία των προσφορών

Κατά τη διαδικασία κάθε φάσης δημόσιας αποσφράγισης προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής του διαγωνισμού και συγκεκριμένα μετά το άνοιγμα των φακέλων των προσφορών και τη μονογραφή όλων των

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

εγγράφων και στοιχείων που υπάρχουν σε αυτούς από την αρμόδια Επιτροπή, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στη φάση αυτή δύνανται να ζητήσουν και η Επιτροπή υποχρεούται να τους επιτρέψει να δουν κάθε στοιχείο των προσφορών των συνδιαγωνιζομένων, που δεν εμπεριέχει πληροφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές από τον οικείο προσφέροντα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης ολοκληρώνεται και η διαδικασία παροχής πρόσβασης των διαγωνιζομένων στα στοιχεία των προσφορών των συνδιαγωνιζομένων.

7.8.3 Πρόσβαση συμμετεχόντων στα στοιχεία νομιμοποίησης και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού μειοδότη/ων

Μετά την προσκόμιση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων από το/ τους μειοδότη/ες προσκαλούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά να προσέλθουν σε καθορισμένο χρόνο και τόπο να λάβουν γνώση (θέαση) αυτών.

7.9. Διευκρινίσεις και συμπληρώσεις προσφορών /αιτήσεων συμμετοχής από οικονομικούς φορείς

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά ή το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα δεν λαμβάνεται υπόψη.

Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι :

- α. Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α Υπεύθυνες Δηλώσεις νομιμοποίησης, εκπροσώπησης και απόφασης συμμετοχής, αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα απορρίπτονται.

Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων με τυχόν ένσταση δεν είναι αποδεκτή.

Η ΔΕΗ ΑΕ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω υποβληθέντων μαζί με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

διακήρυξης.

Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή συμπλήρωσή της μόνον προς πλήρη συμμόρφωση με το συμπεριλαμβανόμενο στη διακήρυξη υπόδειγμα αυτής. Οι εκ των υστέρων σχετικές συμπληρώσεις / διευκρινίσεις δεν αναπληρώνουν τα βασικά στοιχεία αυτής, τα οποία είναι η εκδούσα αρχή, ο υπέρ του οποίου παρέχεται η εγγύηση, το ποσό, ο αριθμός της Εγγυητικής Επιστολής, τα στοιχεία του διαγωνισμού και η υπογραφή του εκδότη, και ο μετέχων οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του.

β. Υπόλοιπα τυπικά στοιχεία του φακέλου Α.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Α καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο απαιτείται από τη Διακήρυξη για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς (π.χ. πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, προσδιορισμός κατασκευαστικού Οίκου, δηλώσεις συνεργασίας, πίνακες εμπειρίας κ.λ.π.), η ΔΕΗ ΑΕ δύναται να κάνει δεκτή την υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, με τυχόν ένσταση που θα ασκήσει ο προσφέρων κατά της τυπικής απόρριψης προσφοράς λόγω έλλειψης τους από την κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο προσφέρων με την εκ των υστέρων, κατά τα ανωτέρω, προσκόμισή τους συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

7.10 Ενημέρωση από ΔΕΗ Α.Ε. των οικονομικών φορέων

Κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη της σύμβασης, η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 300 του ν. 4412/2016, όλους τους προσφέροντες για τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά για τον επιλεγέντα υποψήφιο ανάδοχο με αναφορά στα χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήματα της προσφοράς του, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχετικού αιτήματος.

8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Οι ακριβείς ποσότητες των χημικών πρόσθετων που θα συμβολαιοποιηθούν θα προκύψουν με βάση την προσφορά του μειοδότη. Οι ποσότητες αυτές θα πρέπει να υπολογισθούν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες κατεργασίας νερού των

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ψυκτικών κυκλωμάτων του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για δύο (2) έτη. Στη περίπτωση που οι συμβατικές ποσότητες δεν αναλωθούν εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών, η σύμβαση δύναται να παραταθεί μέχρι την ανάλωση των ποσοτήτων και κατά μέγιστο έξι (6) μήνες πέραν των δύο (2) ετών.

9. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9.1. Η πληρωμή θα γίνεται την 24^η ημέρα του τρίτου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του Αγοραστή τα σχετικά τιμολόγια, μαζί με τα αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και αποκομιδής των υλικών, θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο του Αγοραστή.

Εάν η εικοστή τέταρτη (24^η) ημέρα του τρίτου μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για Συμβάσεις, η πληρωμή των οποίων συνολικά η τμηματικά, θα γίνεται μέσω της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηματοδότησης (ΔΕΣΧ) και εφόσον δεν έχουν εκχωρηθεί συνολικά ή μέρος αυτών, μπορεί να επιστραφεί ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) την 24^η του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής των δικαιολογητικών (σχετικά τιμολόγια μαζί με τα αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και αποκομιδής των υλικών, θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο του Αγοραστή), εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει στην πληρωμή του τιμήματος της τιμολογημένης αξίας, την 24^η ημέρα του τέταρτου (4) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εφόσον βέβαια αυτά είναι πλήρη.

9.2 Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτοί όροι πληρωμής με προκαταβολή. Σε περίπτωση προσφοράς με αίτημα χορήγησης προκαταβολής, το αίτημα δεν λαμβάνεται υπόψη.

9.3 Προϋπόθεση για τη συνέχιση των πληρωμών προς τον Ανάδοχο είναι η υποβολή των τριμηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης του προγράμματος κατεργασίας.

10. ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

10.1 Τα υλικά θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέσα σε ασφαλή δοχεία του προμηθευτή, με έξοδα και ευθύνη δική του.

10.2 Η παράδοση θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τα όσα θα αναφέρονται στη μελέτη του κάθε διαγωνιζόμενου.

11. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στον παρόντα διαγωνισμό οι τιμές που θα προσφερθούν θα ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών.

12. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με την παρ. 16 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000) η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας και μέχρι το τέλος του συμβατικού χρόνου, να αυξομειώσει την συνολική αρχική ποσότητα του υλικού μέχρι 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς να έχει ο Πωλητής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές.

13. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

13.1 Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας που θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 11 των Γενικών Όρων της σύμβασης (έντυπο Σ2/30.10.2000) θα λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ειδοποίησης του προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία παράδοσης (ημερομηνία δελτίου αποστολής του προμηθευτή) του υλικού στις αποθήκες της ΔΕΗ.

13.2 Η ποινική ρήτρα κάθε εκπρόθεσμης παράδοσης θα έχει ως ανώτατο όριο το 5% του συμβατικού τιμήματος της ποσότητας αυτής.

14. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

14.1 Η παράγραφος 14.1 του τεύχους "Γενικοί Όροι Διαγωνισμού" (ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Μαζί με την υπογεγραμμένη σύμβαση ο Πωλητής θα παραδώσει στον Αγοραστή, με δικές του δαπάνες, Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Η εν λόγω Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό καθώς επίσης και από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Σε περίπτωση που η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης έχει την μορφή Εγγυητικής

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, αυτή θα πρέπει να είναι διατυπωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα 42.10στ.»

14.2 Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 14 των Γενικών Όρων της Σύμβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000)

14.3 Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ε.Κ.Ε. θα επιστραφεί το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την τελευταία τμηματική παράδοση, στα πλαίσια της Σύμβασης που θα υπογραφεί ή/ και της επέκτασής της σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ολικής ή μερικής κατάπτωσης της.

15. ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Η έναρξη των παραδόσεων θα οριστεί από τον Σταθμό και ο προμηθευτής θα ειδοποιηθεί εγγράφως από τον Σταθμό πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των παραδόσεων.

16. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί υπολογίζεται περίπου σε δύο (2) έτη, από την ημερομηνία της πρώτης τμηματικής παράδοσης μέχρι την παράδοση ολόκληρων των συμβατικών ποσοτήτων που θα καθορισθούν σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος.

17. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Για τις διαφορές που αναφύονται καθ' όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. ως Αναθέτοντα Φορέα και των Οικονομικών Φορέων, ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου ΙV του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύουν.

18. Ματαίωση διαδικασίας, μερική ακύρωση και επανάληψη διαδικασίας, αναμόρφωση αποτελεσμάτων διαδικασίας

18.1. Η ΔΕΗ ΑΕ ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον:

α. η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων

β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

της σύμβασης.

18.2. Επίσης, η ΔΕΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα :

18.2.1 Να ματαιώσει τη Διαδικασία σύναψης σύμβασης στο σύνολο ή σε μέρος αυτής, εφόσον κρίνει ότι:

α. η Διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων, με συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος

β. το αποτέλεσμα της Διαδικασίας είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση

γ. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής

δ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης

ε. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας

18.2.2 Να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους αυτής μπορεί να πραγματοποιείται μόνον εφόσον συντρέχουν οι προβλέψεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.

20. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τον παρόντα διαγωνισμό περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000 και οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τη σύμβαση περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000.

21. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟΙ ΟΡΟΙ

α. Σε περίπτωση διάστασης ανάμεσα στους Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους της παρούσας Διακήρυξης, οι Ειδικό Όροι θα υπερισχύουν.

β. Τα συνημμένα στην παρούσα Διακήρυξη έγγραφα και προδιαγραφές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: ΔΥΠΠ-904306
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22 ΑΘΗΝΑ 10432

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ Νο 22
ΑΠΟ 21 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

22. ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Διακήρυξη αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη :

1. ΕΝΤΥΠΟ-Δ3/30.10.2000
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (4 σελ.)
3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (21 σελ.)
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ-Δ2/30.10.2000)
5. ΕΝΤΥΠΟ Σ4/30.10.2000-ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ-Σ2/30.10.2000)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης.

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1 Η προσφορά καταρτίζεται σε ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) ακριβή αντίγραφα. Το πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες του από τον Προμηθευτή ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα αυτών του ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της προσφοράς. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτότυπου και αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς. Η προσφορά πρέπει να είναι γραμμένη στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

2.2 Η προσφορά πρέπει να είναι κλεισμένη σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον οποίο να περιέχονται τα παρακάτω έγγραφα :

2.2.1 Εγγύηση συμμετοχής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.12δ και σε περίπτωση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.14α ή 42.15α).

2.2.2 Δήλωση αλληλέγγυας ευθύνης των οίκων σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από αυτούς με μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21.18α).

2.2.3 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την εφαρμογή του άρθρου 57 του Συντάγματος της Ελλάδας, αν απαιτείται από τους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

2.2.4 Οποιοδήποτε άλλο τυπικό στοιχείο απαιτείται.

2.2.5 Τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων υλικών ή και των προσφερομένων υπηρεσιών, καθώς επίσης και τα κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τυχόν επιπλέον τέτοια στοιχεία.

2.2.6 ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο με τη φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που να αναγράφει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο 6 της παρακάτω παραγράφου 3 του όρου «Υποβολή προσφορών» και στον οποίο να περιέχονται τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία των προσφερομένων υλικών ή και των προσφερομένων υπηρεσιών, δηλαδή :

- Τιμές μονάδας, ποσότητες και ολικές τιμές ανά είδος υλικού.
- Όροι πληρωμής τιμήματος.
- Χρόνοι παράδοσης.
- Αναπροσαρμογή τιμών (αν προβλέπεται από τους ειδικούς όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με αυτούς).

- Τόπος κατασκευής των υλικών.
- Τόπος και τρόπος παραδόσεως των υλικών.

- Συνοπτική προσφορά ΕΝΤΥΠΟ 32.3θ (για εγχώριους προμηθευτές) και ΕΝΤΥΠΟ 32.26L (για αλλοδαπούς Προμηθευτές) κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
Επισημαίνεται ότι αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στα στοιχεία που δίδονται στη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και σ' αυτά που δίδονται κάπου αλλού, τα πρώτα θα υπερισχύσουν. Γι' αυτό το λόγο εφιστάται η προσοχή των διαγωνιζομένων στη σωστή και πλήρη συμπλήρωση της ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

- Οποιαδήποτε κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου επιπλέον αναγκαία τέτοια στοιχεία.

2.3 Σε περίπτωση που θα υποβληθούν προσφορές με περισσότερους από ένα τύπους υλικού τα οικονομικά τους στοιχεία (οικονομική προσφορά) θα πρέπει να είναι κλεισμένα σε **ξεχωριστούς** σφραγισμένους φακέλους που θα αναγράφουν τη φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α ή Β κλπ.», την επωνυμία του διαγωνιζόμενου και τα διακριτικά στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός και υλικό).

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- 3.1** Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν ή να ταχυδρομήσουν τις προσφορές τους στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΗ (Δ/ση Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής, Χαλκοκονδύλη 22) αρκετά έγκαιρα, ώστε να πρωτοκολληθούν στο γραφείο αυτό πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, που ορίζεται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. Εναλλακτικά, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να παραδώσουν τις προσφορές τους απ' ευθείας στην Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών κατά το τελευταίο δεκαπεντάλεπτο της παραπάνω προθεσμίας υποβολής προσφορών.
- 3.2** Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, ουδεμία προσφορά θα γίνεται δεκτή.
- 3.3** Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος αναγράφει καθαρά τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τον αριθμό της διακήρυξης και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στον ειδικό όρο «Επισήμανση φακέλων προσφορών».
Διευκρινίζεται, ότι δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της προσφοράς το γεγονός ότι, απ' έξω στο σφραγισμένο φάκελο, αναγράφεται άλλο ονοματεπώνυμο από το ονοματεπώνυμο (Επωνυμία) εκείνου που συμμετέχει στο διαγωνισμό και υπογράφει την προσφορά.
- 3.4** Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία της και ένα δεύτερο φάκελο σφραγισμένο, μέσα στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα οικονομικά στοιχεία.
- 3.5** Οι σελίδες των οικονομικών στοιχείων θα είναι αριθμημένες.
- 3.6** Έξω από το φάκελο των οικονομικών στοιχείων θα αναγράφεται η φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα αναφέρονται η επωνυμία του διαγωνιζόμενου και τα διακριτικά στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός και υλικό).

ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000

- 3.7** Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές, ή προφορικά, ή που εξαρτούν το τίμημα από άλλα γεγονότα μελλοντικά ή μη.
- 3.8** Η σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο 3.1 εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών εξασφαλίζει τους διαγωνιζόμενους μόνο ως προς τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ενώ η ΔΕΗ δεν αναλαμβάνει απέναντί τους οποιαδήποτε άλλη δέσμευση.

4. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- 4.1** Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα στην προσφορά τους ότι αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Το διάστημα ισχύος της προσφοράς αρχίζει μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών και είναι δυνατόν να παραταθεί με συμφωνία και των δύο μερών (διαγωνιζόμενου και ΔΕΗ).
- 4.2** Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί μπορούν να επιστραφούν στους προμηθευτές. Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους και παραμείνουν στο αρμόδιο Γραφείο θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση του διαγωνισμού, εκτός αν οι διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους, που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη νέα ημερομηνία/ώρα αποσφράγισης, τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή αποσύρουν την προσφορά τους.

5. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προσφορών, τιμές μονάδας και ολικές τιμές ανά είδος υλικού είναι σταθερές, εφόσον δεν καθορίζεται αναπροσαρμογή στους ειδικούς όρους της διακήρυξης και λογίζονται είτε για εγχώρια υλικά, είτε για τα αλλοδαπής προέλευσης υλικά για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που καθορίζονται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. Όλες οι τιμές των υλικών πρέπει να προσφέρονται επί ποινή αποκλεισμού, στο νόμισμα που καθορίζεται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

Σε περίπτωση εγχώριων υλικών οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν κάθε φορολογική ή άλλη επιβάρυνση της ΔΕΗ, εκτός από το ΦΠΑ.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών μονάδας και των συνολικών τιμών, θα υπερισχύσουν οι τιμές μονάδας. Επίσης σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς θα υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προμήθεια σε Έλληνα αντιπρόσωπο του αλλοδαπού προμηθευτή δεν είναι αποδεκτή.

7. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

Αναπροσαρμογές των τιμών που προσφέρονται γίνονται δεκτές μόνο εάν προβλέπονται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

8. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή των Ελλήνων προμηθευτών θα γίνεται την εικοστή τέταρτη (24η) ημέρα του τρίτου ημερολογιακού μήνα που έπεται του μήνα υποβολής όλων των αναγκαίων παραστατικών σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της διακήρυξης και τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ της Παραγγελίας ή της Σύμβασης.

Η πληρωμή των αλλοδαπών προμηθευτών θα γίνεται την εικοστή τέταρτη (24η) ημέρα του τρίτου ημερολογιακού μήνα που έπεται του μήνα υποβολής στο Γραφείο του Αγοραστή όλων των εγγράφων που προβλέπονται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης και τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ της Παραγγελίας ή της Σύμβασης. Όλα αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα της ΔΕΗ Α.Ε.

Εάν η εικοστή τέταρτη (24η) ημέρα του τρίτου ημερολογιακού μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9.1 Ο διαγωνιζόμενος μαζί με την προσφορά του πρέπει να υποβάλλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που το κείμενό της θα είναι σύμφωνο με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.12δ και σε περίπτωση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.14α ή 42.15α.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής, ο χρόνος ισχύος (6 μήνες τουλάχιστον) και ο τρόπος υποβολής της καθορίζεται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

9.2 Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, θα επιστρέφεται στον εκδότη της, αν ο διαγωνισμός δεν κατακυρωθεί στον διαγωνιζόμενο ή / και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του.

Σε περίπτωση κατακύρωσης στον διαγωνιζόμενο η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται στον εκδότη της, αφού υπογραφεί η σύμβαση που θα συναφθεί με το διαγωνιζόμενο και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

10. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι καθ' όλα σύμφωνες με τους προβλεπόμενους στην παρούσα διακήρυξη όρους και να είναι διατυπωμένες με σαφή τρόπο, που να επιτρέπει τη σύγκριση των προσφορών, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να ζητηθούν πρόσθετες διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους.

10.2 Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες, που θα αναγράφονται ευκρινώς στο περιθώριο των σελίδων της προσφοράς, ισχύουν, εφόσον θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα. Στις προσφορές δεν πρέπει να υπάρχουν ξυσίματα της γραφής, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, παρεμβολές στο κείμενο, κενά και συγκοπές που δεν έχουν κανονικά επικυρωθεί.

10.3 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ τα μέλη αυτής θα είναι υπεύθυνα, σε ολόκληρο το καθένα ενώπιον της ΔΕΗ, δηλαδή θα ευθύνονται από κοινού, αδιαίρετως και το καθένα χωριστά, όσον αφορά την τήρηση (εκπλήρωση) των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την προσφορά της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ.

11. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.1 Η αρμόδια Επιτροπή της Επιχείρησης αποσφραγίζει αρχικά (Α' στάδιο) μόνο τον κύριο φάκελο που περικλείει ολόκληρη την προσφορά, όχι δε και τον ιδιαίτερο φάκελο που αναγράφει τη φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

11.2 Στη συνέχεια η Επιτροπή εξετάζει τη συμμόρφωση των προσφορών προς τα αναγραφόμενα στον παραπάνω όρο «Κατάρτιση προσφορών» (παραγρ. 2, εδάφια 1 έως & 7) και χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται, αντίστοιχα, «τυπικά αποδεκτές ή μη».

- 11.3** Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνο οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές καθώς και οι προσφορές που αρχικά κρίθηκαν ως τυπικά μη αποδεκτές, αλλά μετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν.
Βάσει των αποτελεσμάτων της τεχνικής αξιολόγησης η αρμόδια Υπηρεσία της Επιχείρησης θα διαχωρίσει τις προσφορές σε «Τεχνικά Αποδεκτές Προσφορές» και «Τεχνικά Μη Αποδεκτές Προσφορές».
- 11.4** Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή της Επιχείρησης θα αποσφραγίσει (Β' στάδιο), τους ιδιαίτερους φακέλους με τη φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των τεχνικά αποδεκτών Προσφορών (αρχικά ή κατόπιν ενστάσεως αποδεκτών).
Στη συνέχεια, θα ελέγξει την ύπαρξη και την επάρκεια των οικονομικών στοιχείων των προσφορών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον παραπάνω όρο «Κατάρτιση προσφορών» (παραγρ. 2, εδάφιο 8) και θα κρίνει τις προσφορές ως «τυπικά αποδεκτές ή μη».
- 11.5** Οικονομικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνο οι προσφορές εκείνες που κατά το Β' στάδιο αποσφράγισης κρίθηκαν τυπικά αποδεκτές.

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

12.1 Ενστάσεις κατά της διακήρυξης

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν ένσταση κατά της διακήρυξης αυτού. Οι ενστάσεις εξετάζονται μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της ένστασης εκδίδεται σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Επιχείρησης. Η απόφαση αυτή είναι οριστική και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση αυτής με ευθύνη και φροντίδα τους.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης, η οποία συνεπάγεται τροποποίηση ή συμπλήρωση όρων της διακήρυξης, εκδίδεται σχετικό συμπλήρωμα αυτής, με το οποίο καθορίζεται και η νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών.

12.2 Ενστάσεις κατά της συμμετοχής προμηθευτή ή της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού.

12.2.1 Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή ή κατά της νομιμότητας διενέργειας διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών μπορούν να υποβάλουν μόνο οι συμμετέχοντες σ' αυτόν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την αποσφράγιση των προσφορών. Η ένσταση κατά συμμετοχής προμηθευτή κοινοποιείται απαραίτητα από τον ενιστάμενο και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται.

12.2.2 Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μπορούν να υποβάλουν μόνο οι συμμετέχοντες, των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν κατά το στάδιο της αποσφράγισης, εντός πέντε (5) ημερών από τη γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της προσβαλλομένης πράξης ή παράλειψης.

12.2.3 Για τις εμπρόθεσμες ως άνω ενστάσεις αποφασίζει αρμόδιο όργανο της επιχείρησης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή αυτών.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη των ενστάσεων.

12.3 Ενστάσεις επί τυπικά μη αποδεκτών προσφορών

12.3.1 Με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, γνωστοποιούνται εγγράφως, με συστημένη επιστολή ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία / FAX, σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που η προσφορά τους κρίθηκε «τυπικά μη αποδεκτή» από την Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών, οι λόγοι της απόρριψής τους.
Η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και με ενυπόγραφο δήλωση των διαγωνιζόμενων ή των εκπροσώπων τους επί της προσφοράς των ότι έλαβαν γνώση των λόγων της τυπικής απόρριψης αυτής.

12.3.2 Οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι και μόνον αυτοί δικαιούνται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, να υποβάλουν εγγράφως σχετική ένσταση, που θα απευθύνεται στην Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών και μόνο για τους λόγους απόρριψής τους.

12.3.3 Η οριστική και αμετάκλητη απόφαση επί των ενστάσεων λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης και γνωστοποιείται εγγράφως, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους διαγωνιζόμενους που υπέβαλαν ενστάσεις.

12.4 Ενστάσεις επί τεχνικά μη αποδεκτών προσφορών

12.4.1 Με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, γνωστοποιούνται εγγράφως, με συστημένη επιστολή ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία / FAX, ταυτόχρονα σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που η προσφορά τους κρίθηκε «τεχνικά μη αποδεκτή» από το όργανο της τεχνικής αξιολόγησης, οι λόγοι της απόρριψής τους.

12.4.2 Οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι και μόνον αυτοί δικαιούνται, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, να υποβάλουν εγγράφως σχετική ένσταση, και μόνο για τους λόγους που κρίθηκαν τεχνικά μη αποδεκτοί, στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

12.4.3 Η οριστική και αμετάκλητη απόφαση επί των ενστάσεων λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης και γνωστοποιείται εγγράφως, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους διαγωνιζόμενους που υπέβαλαν ενστάσεις.
Η γνωστοποίηση γίνεται πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

12.5 Όλες οι ενστάσεις αναστέλλουν τις διαδικασίες του διαγωνισμού μέχρι την τελεσίδικη εκδίκασή τους από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης ή μέχρι την παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας, όπου αυτή προβλέπεται.

12.6 Ένσταση ή διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού δεν αναστέλλει την εξέλιξη του διαγωνισμού και τίθεται υπόψη του κατακυρούντος οργάνου της επιχείρησης στη φάση της κατακύρωσης.

13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ή την συμφερότερη προσφορά όπως καθορίζεται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

Ως χαμηλότερη τιμή νοείται αυτή που προκύπτει από την αναγωγή της προσφερεθείσας τιμής επί της αυτής βάσεως από απόψεως τόπου, τρόπου και χρόνου παράδοσης των υλικών σε συνδυασμό με τους προτεινόμενους όρους πληρωμής και τους όρους της τυχόν προτεινόμενης χρηματοδότησης.

Στην περίπτωση του κριτηρίου «συμφερότερη προσφορά» εκτός από την χαμηλότερη τιμή, όπως προσδιορίστηκε παραπάνω, συνεκτιμώνται και άλλα κριτήρια, όπως το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, η διάρκεια ζωής, η εγγύηση καλής λειτουργίας, η σχέση κόστους-αποδοτικότητας και κάθε άλλο στοιχείο, ανάλογα με τη φύση των υπο

προμήθεια υλικών ή τις ιδιαίτερες ανάγκες της ΔΕΗ, το οποίο κατά την κρίση της διασφαλίζει πληρέστερα τα συμφέροντά της.

Στους ειδικούς όρους της διακήρυξης καθορίζονται με σαφήνεια όλα τα κριτήρια επιλογής της συμφερότερης προσφοράς, καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησής τους.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση και τυχόν υποβαλλόμενες δεν εξετάζονται, ούτε αξιολογούνται.

14. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΡΗΤΡΑΣ ΞΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η εξάρτηση, με κάθε τρόπο, του τιμήματος των προϊόντων, των υπηρεσιών και των ευρεσιτεχνιών που προσφέρονται από εγχώριους προμηθευτές, από την ισοτιμία του ΕΥΡΩ με ξένα νομίσματα. Τέτοια εξάρτηση θεωρείται ότι υπάρχει, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις και όταν η προσφορά του εγχώριου προμηθευτή ή η προσφορά ξένου συνεργάτη του για την προμήθεια μερών του υλικού, την παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση ευρεσιτεχνιών περιλαμβάνουν, εκτός από τιμές σε ΕΥΡΩ και τιμές που υποχρεωτικά, η ΔΕΗ θα πληρώσει σε ξένο συνάλλαγμα.

15. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟ

Γίνονται δεκτές προσφορές αλλοδαπών προμηθευτών που περιλαμβάνουν κατασκευή ορισμένων υλικών στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση αυτή, οι αλλοδαποί προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους μαζί με την προσφορά του εγχώριου κατασκευαστή, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και τις συμφωνίες που ισχύουν για τους Έλληνες κατασκευαστές της παρούσας Διακήρυξης.

Εξυπακούεται ότι η σχετική σύμβαση θα εκδοθεί για ολόκληρη την προμήθεια μεταξύ της ΔΕΗ και του αλλοδαπού οίκου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για όλο το υλικό. Η πληρωμή του μέρους που θα κατασκευασθεί στην Ελλάδα θα γίνει απευθείας στον Έλληνα υποπρομηθευτή του αλλοδαπού οίκου.

16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια σ' οποιονδήποτε ή τμηματικά σ' οσοσδήποτε προμηθευτές, να παραγγείλει μέρος μόνο του υλικού, ή ν' απορρίψει όλες τις προσφορές. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κατανέμει την προμήθεια σε περισσότερους του ενός προμηθευτές, αν τούτο επιβάλλεται από ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους.

Ακόμη μπορεί -πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας να αυξομειώσει το συνολικό τίμημα μέχρι ενός ποσοστού με αντίστοιχη αυξομείωση της ποσότητας του υλικού, χωρίς να έχει ο προμηθευτής το δικαίωμα ν' αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές.

Το ποσοστό και οι προϋποθέσεις αυξομείωσης καθορίζονται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

17. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια έχει την υποχρέωση να καταθέσει στη ΔΕΗ, μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί γι' αυτό, κάθε έγγραφο νομιμοποιήσεώς του που θα ζητηθεί. Ακόμη, έχει την υποχρέωση να δεχθεί την αντίστοιχη παραγγελία ή να υπογράψει τη σχετική σύμβαση και αν το ζητήσει η ΔΕΗ, να καταθέσει σ' αυτήν την ανάλογη εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μέσα στις προθεσμίες που θα ορισθούν γι' αυτά.

Σε αντίθετη περίπτωση, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα ν' ακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζημιάς της.

Σε περίπτωση σύναψης Παραγγελίας ή της Σύμβασης με αλλοδαπό διαγωνιζόμενο, το κείμενο της Παραγγελίας ή Σύμβασης θα συνταχθεί στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, θα υπογραφούν και τα δύο κείμενα, αλλά σε περίπτωση διαστάσεως στην ερμηνεία των όρων, το Ελληνικό κείμενο θα υπερισχύει.

Η περιγραφή του υλικού και τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να συντάσσονται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21.18α
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.12δ
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.14α
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.15α
- ΕΝΤΥΠΟ 32.3Θ
- ΕΝΤΥΠΟ 32.26L

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21.18α

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

.....
.....

ΠΡΟΣ :

ΑΘΗΝΑ.....

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

Δ Η Λ Ω Σ Η

Οι υπογεγραμμένοι Εκπρόσωποι των Οίκων.....
.....
.....
που συμμετέχουν σαν Κοινοπραξία, στο Διαγωνισμό αριθ.....
για την προμήθεια.....
.....

Δ η λ ώ ν ο υ ν

ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας, είναι πλήρως υπεύθυνα εις ολόκληρον, απέναντι στη ΔΕΗ (από κοινού και έκαστος χωριστά), για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την προσφορά τους για την παραπάνω προμήθεια.

Για λογαριασμό της

Για λογαριασμό της

.....

.....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.125

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 22, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία :

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του Διαγωνιζόμενου σας

..... που εδρεύει ή κατοικεί στην

..... παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιοσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ

..... για τη συμμετοχή του εν λόγω Προμηθευτή στο διαγωνισμό με αριθ. που θα γίνει από σας στις

..... για

..... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ' αυτόν, και της παράδοσης απ' αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.

Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για μήνες οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση.

Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.14α

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 22, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία :

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ των Διαγωνιζομένων σας (1)

.....: (2)

.....: (3)

..... που εδρεύουν ή κατοικούν ο πρώτος στην ο δεύτερος στην ο τρίτος στην

..... και που ενεργούν εν προκειμένω ως Κοινοπραξία και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ

..... για τη συμμετοχή των εν λόγω Προμηθευτών στο διαγωνισμό με αριθ. που θα γίνει από σας στις για σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις των εν λόγω Διαγωνιζομένων, που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ' αυτούς, και της παράδοσης απ' αυτούς σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι οποιοσδήποτε απ' τους εν λόγω Διαγωνιζομένους παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του ως μέλος της άνω Κοινοπραξίας στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους των παραπάνω Διαγωνιζομένων και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή των Διαγωνιζομένων σε δαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.

Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για μήνες οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση.

Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.15α
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 22, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία :

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του Διαγωνιζόμενου
σας

που εδρεύει ή κατοικεί στην
και που μετέχει στο Διαγωνισμό με (1)

.....
που εδρεύει (ουν) ή κατοικεί (ουν)

.....ως Κοινοπραξία της οποίας κάθε μέλος ευθύνεται
«εις ολόκληρον» έναντι της ΔΕΗ παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του
ευεργετήματος της διήζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε,
ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από
τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά
μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως
αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ

..... για
τη συμμετοχή του εν λόγω Προμηθευτή στο διαγωνισμό με αριθ. που θα
γίνει από σας στις για
..... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των
συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα
η λήψη τούτου.

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, που
απορρέουν από τη συμμετοχή του ως μέλους της παραπάνω Κοινοπραξίας στον παραπάνω
διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ'
αυτόν, και της παράδοσης απ' αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα
με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και
αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι οποιοδήποτε από τα εις ολόκληρον
ευθυνόμενα ΠΡΟΣΩΠΑ, παρέβη οποιοδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη
συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την
υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της
εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς
να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ
μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική
ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη
κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.

Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για μήνες οπότε αυτή η Εγγυητική
Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από την
παρούσα εγγύηση.

Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν
από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.

(1) Συμπληρώνεται η επωνυμία των λοιπών συμμετασχόντων στην Κοινοπραξία .

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σαν πρώτη σελίδα της προσφοράς σας)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ :ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :

Α/Α	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύντομη Περιγραφή του προσφερόμενου υλικού	ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ € ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ		ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ	ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
				ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΔΕΗ. ----- -	ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. -----		
			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ				

Ο Ρ Ο Ι

1. Διευκρινίζεται ότι οι τιμές πρέπει να προσφερθούν ακριβώς όπως ζητούνται στη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους αυτής της διακήρυξης.

2. ΤΙΜΕΣ

Όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ.....
.....
.....

5. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

(α) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕΙΡΑΣ : Η δαπάνη θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές μονάδος.

(β) ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ :

Η δαπάνη δεν περιλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές μονάδος.

.....

Εάν δεν Περιλαμβάνονται οι δοκιμές τύπου, να αναφερθεί το ύψος αυτών, ανά είδος υλικού

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ :

- (1) Συνολικό μικό βάρος σε χιλιόγραμμα.....
 (2) Συνολικός μικός όγκος σε κυβικά μέτρα.....
 (3) Είδος συσκευασίας.....

7. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων.
 2. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς και θα χρησιμοποιηθούν για να διευκολυνθεί και να επιστευσθεί η διαδικασία σύγκρισης των προσφορών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :.....**ΟΝΟΜΑ**:.....**ΥΠΟΓΡΑΦΗ** :.....

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σαν πρώτη σελίδα της προσφοράς σας)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ..... ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ.....										
A/A	ΠΟΣΟΤ.	ΜΟΝ ΑΔΑ	Σύντομη περιγραφή του προσφερ. υλικού	Τιμή Μονάδας Για παράδοση FOB.....(1)	Συνολική Τιμή Είδους για παράδοση FOB.....(1)	Τιμή Μονάδας για παράδοση C+F Πειραιά ή Αθήνα	Συνολική Τιμή Είδους για Παράδοση C+F Πειραιά ή Αθήνα.	Τιμή Μονάδας για παράδοση CIF Πειραιά ή Αθήνα.	Συνολική Τιμή Είδους για Παράδοση CIF Πειραιά ή Αθήνα.	Τιμή Μονάδας για παράδοση στις Αποθήκες της ΔΕΗ, πάνω σε όχημα του Διαγωνιζόμενου (2)
			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ							

(1) Καθορίστε λιμάνι φορτώσεως.

(2) Πλήρη Διεύθυνση των Αποθηκών της ΔΕΗ, που αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης.

ΕΝΤΥΠΟ 32.26L

Ο Ρ Ο Ι

1. Διευκρινίζεται ότι οι τιμές πρέπει να προσφερθούν ακριβώς όπως ζητούνται στη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους αυτής της διακήρυξης.	
2. <u>ΤΙΜΕΣ</u> Όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.	
3. <u>ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</u> Όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.	
4. <u>ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :</u>	
<input type="checkbox"/>	ΝΑΙ
<input type="checkbox"/>	ΟΧΙ (Σε αυτή την περίπτωση διατυπώστε τη σχετική σας πρόταση)
.....	
.....	
.....	
5. <u>ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ</u>	
(α) <u>ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕΙΡΑΣ</u> : Η δαπάνη θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές μονάδος.	
(β) <u>ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ</u> :	
<input type="checkbox"/>	Η δαπάνη δεν περιλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές μονάδος.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
..... Εάν δεν Περιλαμβάνονται οι δοκιμές τύπου, να αναφερθεί το ύψος αυτών, ανά είδος υλικού	
6. <u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ :</u>	
(α) Συνολικό μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα.....	
(β) Συνολικός μικτός όγκος σε κυβικά μέτρα.....	
(γ) Αριθμός κόλλων βάρους άνω των 1500 χλγρ. (το καθένα).....	
(δ) Είδος συσκευασίας.....	
7. <u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u> :	
(Τυχόν).....	
.....	
8. <u>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</u>	
1. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων.	
2. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς και θα χρησιμοποιηθούν για να διευκολυνθεί και να επιστευσθεί η διαδικασία σύγκρισης των προσφορών.	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :ΟΝΟΜΑ:.....ΥΠΟΓΡΑΦΗ :	

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

TELEFAX : 210-5238005
ΑΦΜ : 090000045

Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ :
ΚΑΙ FAX ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Μεταξύ της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (Αγοραστής) και του οίκου.....
..... (Πωλητής) που εκπροσωπούνται νόμιμα στην παρούσα από τους παρακάτω υπογράφοντες
συμφωνήθηκε και συνομολογήθηκε η εκ μέρους του Πωλητή προμήθεια προς τον Αγοραστή των παρακάτω αναφερόμενων
υλικών, σύμφωνα με τους συνημμένους Ειδικούς και Γενικούς Όρους.

ΕΙΔΟΣ α/α	Ποσό- τητα	Μονάδα	Περιγραφή	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική τιμή σε ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ :

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Αριθμός ΑΙΤΗΣΗΣ:
Κάλυψη : Μερική Τελική Ολική
ΑΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΗΣ
Αίτηση Τιμών: - Ημερομηνία Προσφορών:
Λογαριασμός χρέωσης:
Δικαιολογητικά Κατακυρώσεως :
Αξία σε ΕΥΡΩ :
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:ΣΥΝΟΛ. ΟΓΚΟΣ:.....

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

1. ΔΕΣΧ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
2. ΔΛΥ/ΤΑΥΚ
3. ΔΥΠ/ΤΕΥΑ
4. ΔΕΘ
5. ΑΗΣ
6. ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΗΣ
7. ΚΔΕΠ/ΤΕΥ
8. ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22, 104 32 ΑΘΗΝΑ**

ΕΝΤΥΠΟ Σ2/30.10.2000

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ**

Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύμβασης.

2. **ΤΙΜΕΣ**

Οι τιμές που αναγράφονται στη σύμβαση περιλαμβάνουν κάθε απαίτηση του Πωλητή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική μ' αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ του Ν.1642/86 .Οι τιμές αυτές είναι σταθερές και δεν θ' αλλάξουν για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν στους ειδικούς όρους της σύμβασης προβλέπεται αναπροσαρμογή.

3. **ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της σύμβασης. Η ολική ή τμηματική καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την 24^η ημέρα του τρίτου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του Αγοραστή τα σχετικά τιμολόγια, μαζί με τα αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και αποκομιδής των υλικών, θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο του Αγοραστή. Εάν η 24^η ημέρα του τρίτου μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4. **ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ**

Ο Πωλητής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τον Αγοραστή από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα του παραδώσει. Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, η αγοραπωλησία θ' αναστραφεί και ο Πωλητής θ' αποζημιώσει τον Αγοραστή για κάθε θετική ζημιά που του προκάλεσε αυτή η παράλειψη.

5. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Ο Πωλητής θα δώσει στον Αγοραστή, σε δύο (2) αντίτυπα και χωρίς να πληρωθεί ξεχωριστά γι αυτό, τα απαραίτητα για την εγκατάσταση χρήση και συντήρηση του υλικού κείμενα και σχέδια, αν αυτά απαιτούνται από τους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης .

6. **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ**

Ο Πωλητής εγγυάται ότι το υλικό θα έχει όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που συμφωνήθηκαν μ' αυτή τη Σύμβαση. Ακόμη, εγγυάται την καλή λειτουργία του υλικού για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της ικανοποιητικής τεχνικής επιθεώρησής του ή, αν δεν έγινε τέτοια επιθεώρηση, από την αποστολή του στον Αγοραστή. Αν στο διάστημα αυτό το υλικό παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική ανωμαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανώτερη βία, ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να το επισκευάσει, να το συμπληρώσει ή να το αντικαταστήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον Αγοραστή χωρίς να πληρωθεί γι αυτό. Ακόμη, ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αγοραστή για κάθε θετική ζημιά, που του προκάλεσε η κακή λειτουργία του υλικού, αλλά η αποζημίωση αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη από το 50% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

- 7.1 Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την κατασκευή του υλικού στο εργοστάσιο του Πωλητή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία επιθεώρησης, ο Πωλητής θα ειδοποιήσει, με επιστολή ή με TELEX τον Αγοραστή ότι το υλικό είναι έτοιμο για επιθεώρηση. Η επιθεώρηση θα γίνει στο εργοστάσιο του Πωλητή, με δικά του έξοδα και τεχνικά μέσα. Αν το υλικό δεν κριθεί ικανοποιητικό, ο Πωλητής μπορεί να το διορθώσει και να το ξαναπαρουσιάσει για επιθεώρηση δύο (2) ακόμη φορές. Η επιθεώρηση δεν απαλλάσσει τον Πωλητή από την ευθύνη του για τις συμφωνημένες ιδιότητες του υλικού. Η έναρξη της επιθεώρησης των υλικών θα γίνει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) το αργότερο ημερών από την ημερομηνία που ο Πωλητής θα κάνει την αναγγελία ετοιμότητας.
- 7.2 Ο Αγοραστής δεν έχει υποχρέωση να επιθεωρήσει και να παραλάβει υλικό εφόσον ο Πωλητής δεν έχει ετοιμάσει ολόκληρη την προβλεπόμενη ποσότητα της ολικής ή τμηματικής παράδοσης του υλικού .
- 7.3 Σε κάθε περίπτωση επιθεώρησης του υλικού, αν την ημερομηνία που καθορίστηκε για επιθεώρηση ο Πωλητής δεν προσκομίσει το υλικό ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο το έργο της επιθεώρησης, του επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με τις δαπάνες επιθεώρησης που άσκοπα πραγματοποιήθηκαν. Το πρόστιμο αυτό δεν αναιρεί ούτε συμψηφίζεται με τυχόν ποινικές ρήτρες που θα επιβληθούν από ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην παράδοση του υλικού.
- 7.4 Σε περίπτωση που τα υλικά τύχουν απαλλαγής επιθεώρησης ο Αγοραστής θα γνωστοποιήσει τούτο γραπτά στον Πωλητή και ο Πωλητής υποχρεούται να υποβάλει στον Αγοραστή για έλεγχο τα αντίστοιχα Δελτία Δοκιμών για τα υλικά ή πιστοποιητικά καταλληλότητας, αν υπάρχουν, έστω και αν έχει ήδη πληρωθεί.

8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ

- 8.1 Ο Αγοραστής υποχρεούται να παραλαμβάνει τα έτοιμα υλικά από τις εγκαταστάσεις του Πωλητή μέσα σε τριάντα (30) μέρες, το αργότερο μετά την ικανοποιητική ποιοτική επιθεώρησή τους ή μετά την ημερομηνία της γραπτής γνωστοποίησης στον Πωλητή της απαλλαγής επιθεώρησης.
- 8.2 Ο Πωλητής οφείλει, για είδη που έχουν απαλλαγεί επιθεώρησης είτε από τη σύμβαση, είτε σε χρόνο μεταγενέστερο από τη σύναψή της, να γνωρίζει εγγράφως, στο κλιμάκιο του Αγοραστή που είναι αρμόδιο για την αποκομιδή και μεταφορά των ειδών, τις ποσότητες που έχει κάθε φορά έτοιμες για παράδοση καθώς και το είδος και βάρος της συσκευασίας τους. Στις περιπτώσεις που τα είδη πρόκειται να παραδοθούν στον προορισμό τους με μερίμνα του ίδιου του Πωλητή, η ενημέρωση του τελικού παραλήπτη μπορεί να γίνεται από αυτόν και τηλεφωνικά.
- 8.3 Ο Πωλητής οφείλει να μεριμνεί για τον έγκαιρο εφοδιασμό του με τριπλότυπα (και όχι διπλότυπα) Δελτία Αποστολής, θεωρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, προκειμένου τα δύο αντίτυπά τους να παραδίνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αγοραστή και να χρησιμοποιούνται από αυτές όπως καθορίζεται στη σχετική διαδικασία παραλαβής των ειδών.
- 8.4 Σε κάθε περίπτωση που η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται με βάση το πραγματικό καθαρό βάρος τους, ο Πωλητής οφείλει να εκδίδει για κάθε φόρτωση και ένα ζυγολόγιο, αν τα είδη παραδίνονται χωρίς συσκευασία ή να αναγράφει σαφώς στο αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής τους το μικτό και το καθαρό βάρος των ειδών που παραδίνονται συσκευασμένα, αντίγραφα δε αυτών των ζυγολογίων ή των Δελτίων Αποστολής να υποβάλλει στον Αγοραστή μαζί με το σχετικό τιμολόγιό τους.
- 8.5 Για την οριστική παραλαβή των υλικών πρέπει να υπάρχουν και αναλυτικές καταστάσεις περιεχομένου σε όσα «κόλα» περιέχουν περισσότερα από ένα είδος υλικού.

9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ

- 9.1 Ο Πωλητής θα συσκευάσει, θα επισημάνει και θα στείλει το υλικό στον Αγοραστή, όπως προβλέπουν οι ειδικοί όροι της σύμβασης αλλά πάντως κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την έγκαιρη και ασφαλή παράδοσή του. Τα κιβώτια, δέματα κλπ. της σύμβασης πρέπει με μέριμνα του Πωλητή να είναι αριθμημένα, διαχωρισμένα κατά παράδοση και συσκευασμένα-ταξινομημένα με τρόπο που να διευκολύνεται η καταμέτρησή τους, ο έλεγχος του περιεχομένου τους και η επισήμανσή τους, από τους αρμόδιους Επιθεωρητές του Αγοραστή καθώς και από τους τελικούς παραλήπτες.
- 9.2 Ειδικότερα, στις δύο μεγαλύτερες πλευρικές κάθετες όψεις κάθε κιβωτίου, δέματος, σάκου, στροφείου κλπ. πρέπει να είναι τυπωμένα ή γραμμένα με χρώμα, ανεξίτηλο μελάνι κλπ. ή χαραγμένα σε μεταλλικό πλακίδιο τα εξής στοιχεία:
Το είδος, η ποσότητα και η μονάδα μετρήσεως του περιεχομένου υλικού ή εξοπλισμού, σύμφωνα με την περιγραφή που δίνεται στη σύμβαση καθώς και ο κωδικός αριθμός ΔΕΗ αν πρόκειται για υλικά. Το μικτό και καθαρό βάρος κάθε κιβωτίου, δέματος κλπ. Ο αριθμός της σύμβασης. Ο αύξοντας αριθμός κάθε κιβωτίου, δέματος κλπ. σε ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη σύμβαση.
- 9.3 Είδη διαφόρων συμβάσεων καθώς και είδη της ίδιας σύμβασης που έχουν διαφορετικούς προορισμούς δεν επιτρέπεται να συσκευάζονται από τον Πωλητή στο ίδιο κιβώτιο, δέμα κλπ.

10. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής να αυξομειώσει την ποσότητα του υλικού μέχρι ενός ποσοστού με ανάλογη αυξομείωση του συνολικού τιμήματος, χωρίς να έχει ο Πωλητής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. Το ποσοστό και οι προϋποθέσεις αυξομείωσης καθορίζονται στους ειδικούς όρους της σύμβασης.

11. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

- 11.1 Ο Πωλητής δέχεται να πληρώσει στον Αγοραστή, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα του Αγοραστή. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος και συμψηφίζεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρακάτω παραγρ.14, αν αυτή η εγγύηση καταπέσει.
- 11.2 Αν μία ή περισσότερες παραδόσεις υλικού καθυστερήσουν περισσότερο από δέκα (10) ημερολογιακές εβδομάδες ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα, με έγγραφη ανακοίνωσή του, να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση αποζημιώσεως του Πωλητή. Γι αυτήν την καταγγελία δεν υπάρχει προθεσμία, ούτε είναι απαραίτητη η εξάντληση του παραπάνω ανωτάτου ορίου ποινικής ρήτρας.
- 11.3 Ο Πωλητής έχει υποχρέωση να πληρώσει ποινική ρήτρα και για τα υλικά που παραδόθηκαν έγκαιρα, αν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίησή τους χωρίς τα καθυστερούμενα.
- 11.4 Ο Αγοραστής έχει δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές του προς τον Πωλητή ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμβάσεως ή, μερικά και από τα δύο.
- 11.5 Συμφωνείται ρητά ότι η επιβολή αυτής της ποινικής ρήτρας γίνεται ανεξάρτητα από τα αν ζημιώθηκε ή όχι ο Αγοραστής από την καθυστέρηση της παραδόσεως του υλικού, και ότι ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να αξιώσει, σωρευτικά και την ποινική ρήτρα και την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημιάς του από αντισυμβατικές πράξεις ή παραλείψεις του Πωλητή.

11.6 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αγοραστή ή σε ανωτέρα βία, ο χρόνος παράδοσης θα παραταθεί ανάλογα, του Πωλητή παραιτούμενου από κάθε σχετική απαίτηση κατά του Αγοραστή.

11.7 Τέτοιες ποινικές ρήτρες υπολογίζονται πάντα στην αρχική συμβατική τιμή και συνεπώς οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτής της τιμής δεν λαμβάνεται υπόψη.

12. **ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

12.1 Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Πωλητή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Πωλητή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Πωλητή.

12.2 Ο Πωλητής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφο του στον Αγοραστή αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

13. **ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ**

13.1 Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του Αγοραστή, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 11, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Πωλητής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αγοραστή για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε μ' αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι ο Αγοραστής θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας της συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σ' αυτές τις περιπτώσεις ο Αγοραστής έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Πωλητή ή με έγγραφη ανακοίνωσή του σ' αυτόν να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Πωλητή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

13.2 Η καταγγελία αυτής της συμβάσεως από τον Αγοραστή επιφέρει και την κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της παρακάτω παραγρ.14, αλλά ο Πωλητής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά του Αγοραστή ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως .

13.3 Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αυτή την σύμβαση οποτεδήποτε και χωρίς υπαιτιότητα του Πωλητή. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, ο Αγοραστής θα επιστρέψει στον Πωλητή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως της Συμβάσεως και μέχρι της ημερομηνίας της καταγγελίας, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του υλικού που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε ο Αγοραστής, με επιφύλαξη των διατάξεων του παρακάτω εδαφίου 13.5 καθώς και του εύλογου τιμήματος, που θα μπορούσε ο Πωλητής να λάβει από την πώληση του υλικού που δεν έχει ακόμα παραδοθεί.

Ακόμα, ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Πωλητή σαν αποζημίωση ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του υλικού που δεν είχε παραδοθεί κατά το χρόνο της καταγγελίας. Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις του Αγοραστή για την εκ μέρους του αναίτια καταγγελία της Συμβάσεως.

13.4 Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του Αγοραστή, σύμφωνα με το παρακάτω εδάφιο 13.5 και ανεξάρτητα από το αν η σύμβαση καταγγελθεί αναίτια ή όχι, ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Πωλητή το τυχόν οφειλόμενο συμβατικό τίμημα για το υλικό που του παραδόθηκε μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας της Συμβάσεως, ο δε Πωλητής θα επιστρέψει στον Αγοραστή την προκαταβολή που του δόθηκε, μετά από αφαίρεση του

μέρους της προκαταβολής που αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα του υλικού που παραδόθηκε πριν από την καταγγελία.

- 13.5 Πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες συνέπειες, η μη εκ μέρους του Πωλητή παράδοση στον Αγοραστή του συνόλου ή και μέρους του υλικού, παρέχει στον Αγοραστή το δικαίωμα να επιστρέψει στον Πωλητή, με έξοδα του τελευταίου, τα μέρη του υλικού που ήδη παραδόθηκαν στον Αγοραστή, εφόσον τα εν λόγω μέρη αυτά καθαυτά είναι ατελή και άχρηστα. Στην περίπτωση αυτή ο Πωλητής θα έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στον Αγοραστή το τυχόν τίμημα που ο τελευταίος κατέβαλε για τα εν λόγω μέρη, καθώς και τυχόν άλλες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε από την παράδοση των εν λόγω τμημάτων.

14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

- 14.1 Μαζί με την υπογεγραμμένη σύμβαση ο Πωλητής θα παραδώσει στον Αγοραστή, με δικές του δαπάνες, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως (ΕΕΚΕ) που να είναι διατυπωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα 42.10στ και να καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος. Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα, γίνονται δεκτές Εγγυητικές που έχουν εκδοθεί από Τράπεζα ή από τον ΕΟΜΜΕΧ ή από το ΤΣΜΕΔΕ .

- 14.2 Τυχόν καθυστέρηση του Πωλητή να παραδώσει αυτή την Εγγυητική Επιστολή, δίνει στον Αγοραστή το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη Σύμβαση, ο δε Πωλητής θα είναι απέναντί του υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που τυχόν θα προκύψουν και θα επιστρέψει στον Αγοραστή όλα ανεξαιρέτως τα χρηματικά ποσά που του προκαταβλήθηκαν, με τόκο υπερημερίας. Ανάλογα με την περίπτωση, και για να εξασφαλίσει την εν λόγω επιστροφή, ο Αγοραστής μπορεί κατά την κρίση του, να εκπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή και την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που έχει στα χέρια του.

- 14.3 Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής μειώνεται στο μισό στις περιπτώσεις που έχει παραδοθεί το 50% τουλάχιστον της αξίας της συμβάσεως, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις του Αγοραστή από άλλους λόγους (π.χ. ποινικές ρήτρες κλπ.).

- 14.4 Αν δεν υπάρχει αντίθετος ειδικός όρος σ' αυτήν την σύμβαση και λόγος για την κατάπτωσή της, η επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Πωλητή μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεων του και μετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών, χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη της εγγυήσεως για την καλή λειτουργία του υλικού.

15. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

- 15.1 Ο Πωλητής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει γι αυτό ειδική γραπτή συναίνεση του Αγοραστή.

- 15.2 Κατ'εξαιρέση, ο Πωλητής επιτρέπεται να εκχωρήσει εφάπαξ τις πληρωμές που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Αγοραστή, αφού πρώτα αφαιρεθούν :

- 15.2.1 Κάθε απαίτηση του Αγοραστή, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται.

- 15.2.2 Κάθε οφειλή του Πωλητή προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε το δικαίωμα να την εισπράξει από τον Αγοραστή και

- 15.2.3 Κάθε οφειλή του Πωλητή προς το Δημόσιο, που θα προέρχεται από το αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, που η προσκόμισή του είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη σύμβαση και το Νόμο, για την πληρωμή οιοδήποτε ποσού πάνω από το όριο, που ορίζει εκάστοτε ο Νόμος.

15.3 Σε περίπτωση μιας τέτοιας εκχώρησης, που θα του αναγγελθεί νόμιμα, ο Αγοραστής θα καταβάλει στην εκδοχέα Τράπεζα, τα ποσά και μόνο των πληρωμών, που απορρέουν από τη σύμβαση και τα οποία είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον Πωλητή, αφού πρώτα αφαιρεθούν από αυτά οι απαιτήσεις και οφειλές των παραπάνω υπεδαφίων 15.2.1, 15.2.2 και 15.2.3, που υπάρχουν κατά τον χρόνο καταβολής στην Τράπεζα της εκχωρηθείσας πληρωμής.

16. ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

16.1 Αν καθυστερήσει μερικά ή ολικά η παράδοση του υλικού χωρίς να υπάρχει ανωτέρα βία ή ευθύνη του Αγοραστή, ο Πωλητής έχει υποχρέωση να πληρώσει στον Αγοραστή ανεξάρτητα από την ποινική ρήτρα της παραπάνω παραγρ.11 και τόκο υπερημερίας για την προκαταβολή του τιμήματος που αναλογεί στις καθυστερούμενες ποσότητες.

16.2 Ο τόκος αυτός υπολογίζεται από την λήξη του συμβατικού χρόνου παραδόσεως, που παρατείνεται μόνο για περιστατικά ανωτέρας βίας ή πταίσματα του Αγοραστή, μέχρι την ημερομηνία παραδόσεως του υλικού και με επιτόκιο αυτό που θα ισχύει στην Ελλάδα κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

16.3 Αν καταγγελθεί αυτή η σύμβαση ή ακυρωθεί μερικά με αίτηση του Πωλητή, ο παραπάνω τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται επί του μέρους της προκαταβολής που αντιστοιχεί στο υλικό που δεν έχει ακόμα παραδοθεί και για χρονική περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και τελειώνει στην ημερομηνία της επιστροφής της στον Αγοραστή.

16.4 Ο υπολογισμός και η πληρωμή του εν λόγω τόκου υπερημερίας θα γίνεται κατά την πληρωμή κάθε τιμολογίου και θα οριστικοποιείται κατά την εκκαθάριση των σχετικών λογαριασμών.

17. ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

Συμφωνείται ότι οι πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους δεν παρέχουν στον άλλο το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση των αποθετικών ζημιών του που ενδεχόμενα θα προκληθούν από αυτές.

18. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση διαφωνίας Αγοραστή και Πωλητή θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσεως των διαφορών από εκπροσώπους των αντισυμβαλλομένων.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.10 στ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.10 στ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 22 – 104 32 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

Ημερομηνία :

1. Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 865-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ του Προμηθευτή σας..... που εδρεύει ή κατοικεί..... μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ () για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Προμηθευτής σας, σύμφωνα με τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για την προμήθεια με αριθμό αντίγραφο της οποίας μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.
2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Προμηθευτής παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Προμηθευτή και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση επιφύλαξη ή προσφυγή του Προμηθευτή σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.
3. Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Προμηθευτής σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και με τα συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα και μέχρι να μας επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.