

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι ο διαμήκης σιδηροδοκός ΗΕΒ που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των μεταλλικών ικριωμάτων υπερύψωσης πλαισίων κατά μήκος του Τ/Δ 83, θα προκύψει από τη μελέτη του Αναδόχου και θα είναι τουλάχιστον ΗΕΒ 200 και όχι ΗΕΒ 180 όπως αναφέρεται στις σελ.5 (παρ.3.1.11.Γ) και 35 (παρ.11) των Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και στο item 1.11.γ. του Πίνακα Υλικών και Τιμών της Διακήρυξης.