ΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ 4

ΤΟΜΗ A-B





ΤΟΜΗ C-D

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ I





ΤΟΜΗ C-D

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ II







1x ως το σχέδιο
1x κατοπτρικώς

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ				ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΚΟΤΑΙΝΙΑΣ I	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡ.ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	ΥΛΙΚΟ	ΒΑΡΟΣ kg
1	ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ				
	(ΡΟΜΒΟΕΙΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ) ΠΑΧΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΟΥΣ 7mm				
	237X1200		1	St 37-2	17.34
2	ΕΛΑΣΜΑ 10X150X268	ΔΕΗ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ			
		ΤΕΜ. 1	14	St 37-2	4.85
2	L 65X7X80	DIN 1028	3L,R	St 37-2	1.1
2	ΝΕΥΡΟ 30X8X108		15	St 37-2	0.3
1	ΣΤΗΡΙΓΜΑ - ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΑ	KLOCKNER			
	25/15/25/6.5/6X1200	No 535	5	St 37-2	3.46
2	ΕΛΑΣΜΑ 8X96X303	ΔΕΗ ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	16	St 37-2	2.94
2	ΕΛΑΣΜΑ 8X96X303	ΤΕΜ. 3&4	17	St 37-2	2.94
1	ΝΕΥΡΟ 60 X 8 X 854		10	St 37 -2	3.22
				ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	= 36.15 kg

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ				ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΚΟΤΑΙΝΙΑΣ II	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡ.ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	ΥΛΙΚΟ	ΒΑΡΟΣ kg
1	ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ				
	(ΡΟΜΒΟΕΙΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ) ΠΑΧΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΟΥΣ 7mm				
	237X1200		1	St 37-2	17.34
2	ΕΛΑΣΜΑ 10X150X268		14	St 37-2	4.85
2	L 65X7X80		3L,R	St 37-2	1.1
2	ΝΕΥΡΟ 30X8X108		15	St 37-2	0.3
1	ΣΤΗΡΙΓΜΑ - ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΑ	KLOCKNER			
	25/15/25/6.5/6X1200	No 535	5	St 37-2	3.46
2	ΕΛΑΣΜΑ 8X96X303	ΔΕΗ ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	18	St 37-2	2.94
2	ΕΛΑΣΜΑ 8X96X303	ΤΕΜ.5&6	19	St 37-2	2.94
1	ΝΕΥΡΟ 60 X 8 X 854		10	St 37 -2	3.22
				ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	= 36.15 kg

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΘΕΩΡΗΣΗ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	11/11/08			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ				
ΟΝΟΜ/ΜΟ	ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗ		ΜΠΙΤΟΣ	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2.5	ΘΕΜΑ : ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΚΟΤΑΙΝΙΑΣ ΜΟΝ. I-II			ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΣ/026