



ΔΕΘ/ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1**  
**Διακήρυξης - 1 2 0 0 6 3 1 9 7**

**Αντικείμενο:** « Επιστόμια πνευματικού ενεργοποιητή», συνολικού προϋπολογισμού € 16.700,00.

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1, η Διακήρυξη τροποποιείται ως εξής:

**1. Στο Τεύχος 1 « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», η παρ. 2 τροποποιείται ως εξής :**

« Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής ανά είδος της Πρόσκλησης. Προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος δεν θα ληφθούν υπόψη».

**2. Το Τεύχος 2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» τροποποιείται ως εξής:**

**A. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Γίνεται αντικατάσταση του άρθρου ως εξής:

Η προμήθεια αφορά:

α) Ένα (1) επιστόμιο με πνευματικό ενεργοποιητή, που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτόνωση του φυσητήρα στο δίκτυο πνευματικής μεταφοράς ροφητικού υλικού προς τους καυστήρες των Μύλων Λιγνίτη για τις ανάγκες της ξηρής αποθείωσης καυσαερίων στο Λέβητα της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αέρα εντολής προς τον ενεργοποιητή θα είναι Normally Open (NO), με πηνίο 24 VDC.

β) Τριάντα δύο (32) επιστόμια απομόνωσης με πνευματικούς ενεργοποιητές, τα οποία θα εγκατασταθούν στο δίκτυο πνευματικής μεταφοράς ροφητικού υλικού προς τους καυστήρες των Μύλων Λιγνίτη της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αέρα εντολής προς τον κάθε ενεργοποιητή θα είναι Normally closed (NC), με πηνίο 24 VDC.

Οι βαλβίδες θα παραδοθούν μονταρισμένες με τους ενεργοποιητές, έτοιμες για συναρμολόγηση στο δίκτυο σωληνώσεων μεταξύ φλαντζών.

**B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Προστίθεται στο χαρακτηριστικό με α/α 5 ο αριθμός 304 και τροποποιείται ως εξής:

5) Υλικό δίσκου: AISI 304

**Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Τροποποιείται ο χρόνος παράδοσης των υλικών σε: 45 ημέρες από την ανάθεση.

**3. Οι υπόλοιποι όροι της υπόψη διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ ως έχουν.**