



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΛΠ – 1310627

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «Αντικατάσταση Συστήματος Μέτρησης Αερίων εκπομπών Αεριοστρόβιλων Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου»

1. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 2 εκδίδεται προκειμένου στη Διακήρυξη ΔΠΛΠ - 1310627 να διευκρινιστούν τα κάτωθι :
 - Το θερμαινόμενο φίλτρο ή οποιαδήποτε αντίστοιχη δόκιμη διάταξη φίλτρου που θα προτείνει ο κάθε διαγωνιζόμενος περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της προμήθειας. Κατά συνέπεια η διάταξη φίλτρου που θα περιληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό του έργου, θα περιληφθεί και στο παράρτημα Ιγ
 - Δεν απαιτείται να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής σκόνης καυσαερίων
 - Δεν προβλέπεται η παροχή αέρα ψύξης ή ισχύος για την ψύξη για τη προστασία του αναλυτή σωματιδίων από υπερθέρμανση, ως υποχρέωση του Αναδόχου.
 - Μπορούν να γίνουν αποδεκτές ισοδύναμες μέθοδοι μέτρησης των σωματιδίων σκόνης. Οι προτεινόμενες συσκευές θα καλύπτουν όλες τις ποιοτικές απαιτήσεις που ζητούνται και για τα όργανα opacity.
2. Η εν λόγω Διακήρυξη τροποποιείται ως εξής:
 - Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις 06.05.2021 και ώρα 12:00 αντί στις 22.04.2021 και ώρα 12:00.
3. Όλοι οι άλλοι Όροι της Διακήρυξης και του Συμπληρώματος Νο1 παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν.

Για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι

Σταύρος Πελεκάσης
Διευθυντής
Διεύθυνσης Προμηθειών
Λειτουργιών Παραγωγής