



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΛΠ-1620 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2

Αντικείμενο: «Λειτουργία Πόστου Ηλεκτρολόγων Φυλακής του Κλάδου ΑΗΣ Σορωνής»

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 2 της αρχικής Διακήρυξης, εκδίδεται προκειμένου:

- να αντικαταστήσει το Τεύχος 5 (Τεχνική Περιγραφή) της διακήρυξης με το επισυναπτόμενο στο παρόν
- να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών έως τις 20.12.2021 και ώρα 12:00

Οι λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης και του Συμπληρώματός της Νο1 που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 2, παραμένουν ως έχουν.

Υποστηρικτικές
Λειτουργίες

Διεύθυνση Προμηθειών
Λειτουργιών Παραγωγής



Διακήρυξη : ΔΠΛΠ-1620

Αντικείμενο : «Λειτουργία Πόστου Ηλεκτρολόγων
Φυλακής του Κλάδου ΑΗΣ Σορωνής»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΟΥΣ 5 ΑΠΟ 8

Το προσωπικό του Αναδόχου θα διαθέτει τις κατάλληλες επαγγελματικές άδειες (είτε Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας είτε Ηλεκτροτεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ΣΤ' Ειδικότητας Σταθμών/Υποσταθμών) για την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται παρακάτω σε 24ωρη βάση και κάθε ημέρα:

- A. Εκτέλεση ηλεκτρικών απομονώσεων και αποκαταστάσεων κυκλωμάτων των βοηθητικών μηχανημάτων όλων των Μονάδων του Σταθμού, με την επίβλεψη των χειριστών ηλεκτρολογικού πίνακα και με εντολή του Μηχανικού Υψηλής Σταθμού.
- B. Συνδρομή στους χειριστές ηλεκτρολογικού πίνακα στην επιτήρηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Σταθμού, καθώς και στους χειρισμούς που εκτελούνται με εντολή του Κ.Κ.Φ.
- Γ. Εκτέλεση μικροεπισκευών και αποκατάσταση απλών ανωμαλιών.
- Δ. Λήψη και καταγραφή ενδείξεων λειτουργικών μεγεθών.

Για τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των παραπάνω εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει Επιβλέποντα Μηχανικό ο οποίος θα επικοινωνεί για οποιοδήποτε θέμα με τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης και γενικά θα φροντίζει για όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

Στον Ανάδοχο θα χορηγηθούν εγχειρίδια του εξοπλισμού, οδηγίες λειτουργίας, πίνακες λειτουργικών μεγεθών και ορίων αυτών (alarms-trips), οδηγίες για τη λήψη, τη συχνότητα λήψης και την καταγραφή των αναγκάων ενδείξεων, το σχέδιο πυρασφάλειας του Σταθμού καθώς και ότι άλλα στοιχεία, έντυπα, οδηγίες, εγχειρίδια κ.λ.π. είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση των εργασιών.

Το προσωπικό του Αναδόχου θα τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, θα γνωρίζει την σωστή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και των συστημάτων πυρόσβεσης του Σταθμού και θα μεριμνά για την καθαριότητα του εξοπλισμού και του χώρου όπου εργάζεται.