



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΠΛΠ-1702

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι εκδόθηκε η σχετική Ανακοίνωση της Πρόσκλησης **ΔΠΛΠ-1702** με αντικείμενο την «**Αναπεριέλιξη στάτη γεννήτριας Μονάδας Νο 6 ΑΣΠ Λέσβου**», προκειμένου να γνωστοποιηθούν στους συμμετέχοντες οι παρακάτω διευκρινίσεις:

- Αναφορικά με το Τεύχος 4 «Τεχνική Περιγραφή» της Πρόσκλησης:
 - Η Εσωτερική διαχείριση στην εγκατάσταση, αφορά την αποσυναρμολόγηση εσωτερικά, εντός του μηχανοστασίου και με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, καθώς και την ασφαλή μεταφορά των φορτίων στάτη και ρότορα εκτός του χώρου, εξασφαλίζοντας την στατική ασφάλεια του δαπέδου (π.χ. με κατάλληλη υποστήλωση).
 - Ο Σταθμός δεν διαθέτει γλίστρα.
 - Ο Σταθμός διαθέτει καβαλέτο (χωρίς ράουλα) για την επαναπόθεση του ρότορα.
 - Η Γεννήτρια μετά την αποσυναρμολόγηση της θα πρέπει να οδηγηθεί και να φορτωθεί με μέσα του Αντισυμβαλλόμενου.
 - Όσον αφορά τα «Κατασκευαστικά Σχέδια των Σπειρών», αυτά δεν είναι διαθέσιμα λόγω παλαιότητας της Γεννήτριας. Επίσης δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα πρόσβασης στη Γεννήτρια. Επιπλέον ο Σταθμός δεν διαθέτει ανταλλακτικές σπείρες.
 - Οι τίτλοι «Γεννήτρια ονομαστικής ισχύος 13400KVA και τάσης 6,3Kv κατασκευής ANSALDO» και «Γεννήτρια Μονάδας Νο 6 FINCANTIERI SULZER 18ZAV40S» ανταποκρίνονται και οι δύο στην συγκεκριμένη Γεννήτρια της Μονάδας Νο 6 του ΑΣΠ Λέσβου και ειδικότερα η Γεννήτρια είναι κατασκευής ANASALDO, ενώ η Μονάδα είναι κατασκευής FINCANTIERI SULZER.
 - Από τον Πίνακα Περιεχομένων απαλείφονται οι Υποχρεώσεις Προσφερόντων (παρ. 8.1 έως και 8.5).
 - Αναφορικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, στην παράγραφο 2.1 του Τεύχους 1 και στην παράγραφο 2.2 του Τεύχους 2 προστίθεται το εδάφιο: «Ασφαλή αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού και μεταφορά του ρότορα και στάτη (εσωτερική διαχείριση στην εγκατάσταση) εκτός του χώρου του μηχανοστασίου με ευθύνη του Αναδόχου», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Τεύχος 4 – Τεχνική Περιγραφή.
 - Η συνολική διάρκεια των εργασιών του αντικειμένου της Σύμβασης είναι **έξι (6)** μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης μέχρι το τέλος της Εμπορικής λειτουργίας της Μονάδας. Η παράγραφος 6.1.1 του Τεύχους 2 της Πρόσκλησης αναφέρει τις τμηματικές προθεσμίες, ενώ η παράγραφος 6.2.2. του ίδιου Τεύχους αναφέρει την συνολική προθεσμία.
 - Τα συνημμένα παραρτήματα του Τεύχους 1 «Όροι και Οδηγίες» της Πρόσκλησης είναι I-II και όχι I-III, ως ακολούθως:
 - Παράρτημα I (Iα Τιμολόγιο Προσφοράς και Iβ Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς)
 - Παράρτημα II (Πίνακας Κατανομής Τιμήματος)
2. Μετατίθεται η καταληκτική ημ/νία και ώρα υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για τις 24.10.2022 ώρα 12:00μ.μ. αντί στις 13.10.2022.

Όλοι οι άλλοι όροι της Πρόσκλησης παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν.

Τα τεύχη της πρόσκλησης καθώς και το Συμπλήρωμα Νο 1 αυτής, έχουν αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΕ :<http://eprocurement.dei.gr/> - **ΔΠΛΠ-1702**, όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΑΠΟ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.