



ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΔΛΠΜ 1200087489

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Συντήρηση & επισκευή
δεκατεσσάρων (14)
Ανελκυστήρων συμβατικής
τεχνολογίας και τριών (3)
ηλεκτρονικά ελεγχόμενων
Ανελκυστήρων κατασκευής του
οίκου "Schindler" του Κλάδου
ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	1
ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	6
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ	9



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου Σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλόμενου για τις ακόλουθες εργασίες **«Συντήρηση & επισκευή δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής του οίκου "Schindler" του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης»** και διαχωρίζεται στις δύο (2) παρακάτω διακριτές Ομάδες εργασιών:

- **Ομάδα Α:** «Συντήρηση & επισκευή δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας»
- **Ομάδα Β:** «Συντήρηση & επισκευή τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής "SINTER"»

Κάθε Διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει προσφορά είτε για μία, είτε και για τις δύο ομάδες εργασιών.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας ανέρχεται σε **19.446,00 ΕΥΡΩ** και ο οποίος επιμερίζεται σε:

- **13.365,00 ΕΥΡΩ** για την Συντήρηση & επισκευή των **δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας &**
- **6.081,00 ΕΥΡΩ** για την Συντήρηση & επισκευή των **τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής "Schindler".**

Ο Προϋπολογισμός αυτός **δεν αποτελεί** το ανώτατο όριο προσφοράς.

Ο προϋπολογισμός της υπόψη **Παροχής Υπηρεσιών** καλύπτει τις ανάγκες **δώδεκα (12) μηνών** περίπου.

2. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> → **ΔΛΠΜ 1200087489**.

Πληροφορίες σχετικά με την Διαδικασία παρέχονται από τους κ.κ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Δημήτριο και ΒΑΡΟΥΤΑ Ιωάννη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις D.Kontargyris@dei.gr και I.Varoutas@dei.gr.

Τεχνικές πληροφορίες και Βεβαιώσεις επίσκεψης, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (εντός των παραπάνω προθεσμιών) από τον από τον Υποτομέα Ηλεκτρολογικής Συντήρησης Αυτοματισμού & Οργάνων του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης, (κα. ΠΛΙΑΚΑ Μαρία, τηλ. 27910 22151, εσωτ. 31151 ή στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα τηλ. 27910 22151 εσωτ. 31109) ή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις M.Pliaka@dei.gr & A.Konstantopoulos@dei.gr.

2. Στη Διαδικασία θα μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις παρακάτω απαιτήσεις:

➤ Καταλληλότητα.

Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της να είναι εγγεγραμμένο, στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του **για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της Σύμβασης δηλ..**

- Να είναι αδειούχοι συνεργείου συντήρησης Ανελκυστήρων εγγεγραμμένοι στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και καταχωρημένοι στα αντίστοιχα μητρώα,
 - ή
 - Ελληνικές Εταιρείες μεμονωμένες, ή κοινοπραξίες που από το καταστατικό τους να προκύπτει σαφέστατα ότι κατέχουν την απαιτούμενη άδεια συντήρησης Ανελκυστήρων (ΦΕΚ 2604/22.12.08).
 - Απαιτούμενη εμπειρία.
 - ✓ Οι Διαγωνιζόμενες Επιχειρήσεις για την Ομάδα Εργασιών Α, ή σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων τα μέλη της αθροιστικά, θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία και εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής Ανελκυστήρων, ανάλογου εξοπλισμού και συμβατικού τιμήματος με αυτόν της παρούσας Διακήρυξης, σε ιδιωτικό ή Δημόσιο φορέα.
 - ✓ Οι Διαγωνιζόμενες Επιχειρήσεις για την Ομάδα Εργασιών Β, ή σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων τα μέλη της αθροιστικά, θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία και εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής Ανελκυστήρων κατασκευής "Schindler", ανάλογου εξοπλισμού και συμβατικού τιμήματος με αυτόν της παρούσας Διακήρυξης, σε ιδιωτικό ή Δημόσιο φορέα.
- Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο της προσφοράς τους τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα οποία συμπεριλαμβάνονται:
- "Πίνακας Εμπειρίας", όπου θα αναφέρονται για κάθε Σύμβαση και κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα:
 - το αντικείμενο της Σύμβασης,
 - ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης.
 - οι κατηγορίες των ειδών του αντικειμένου της Σύμβασης,
 - η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων, η διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας,
 - η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Σύμβασης.
- "Συστατικές Επιστολές" των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη Συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η **Καλή Εκτέλεσή τους** καθώς και όπου απαιτείται η ικανοποιητική λειτουργία.
- **Απαιτήσεις για εξοπλισμό.**
 - ✓ Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο ειδικό εξοπλισμό του συνημμένου στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Νο1 (ειδικός εξοπλισμός για την συντήρηση, έλεγχο, και επισκευή των Ανελκυστήρων κατασκευής "Schindler").
 - Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ.
 - ✓ **Πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας**
Ο Προσφέρων, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος, πρέπει να διαθέτει **πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας** κατά **ISO 9001/2015** ή ισοδύναμο ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα. Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

- ✓ **Πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης**
Ο Προσφέρων, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά **ISO 14001:2015** ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.
Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.
Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
- ✓ **Πιστοποιήσεις διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας**
Ο Προσφέρων, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας κατά **ISO 45001:2018** ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας.
Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.
Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ Α.Ε., [εφεξής Σύστημα](https://www.cosmo-one.gr/), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.cosmo-one.gr/> ή <http://www.marketsite.gr/>.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα.

Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> → Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Σύστημα ως παραλήπτες της Πρόσκλησης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των τευχών της παρούσας Πρόσκλησης, ή **πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης**, το αργότερο μέχρι και **πέντε (5) ημέρες** πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (**qualified digital signature**) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (**qualified certificate services**).

Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή ([timestamp authority](#)), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης Συμβάσεων.

Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης Συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την 14.12.2022 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την 10.01.2023 / 11:00

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνεται:
- η Δήλωση Νομιμοποίησης του Προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - η Άδεια Συνεργείου Συντήρησης Ανελκυστήρων η οποία θα είναι καταχωρημένη στα μητρώα συντήρησης στην Διεύθυνση Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/22.12.08 σε ισχύ (επικυρωμένο Φ/Α).
 - η Άδεια Λειτουργίας του γραφείου συντήρησης από αρμόδια κρατική αρχή σε ισχύ τουλάχιστον για το Έτος 2022 ή & για το έτος 2023.
Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα προσκομίσουν πιστοποιητικό των αρμοδίων Αρχών ή της Πρεσβείας της χώρας της που να βεβαιώνει ότι έχει δικαίωμα να αναλάβει την εκτέλεση του Έργου όπως το δημοπρατούμενο.
Η μη υποβολή των αδειών, θα έχουν σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς του.
 - ο "Πίνακας Εμπειρίας & Συστάσεων", μαζί με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις/συστάσεις, μαζί με τα αντίστοιχα αποδεικτικά Καλής Εκτέλεσης, Τιμολόγια προσφοράς κ.λπ.
Ειδικά για την Ομάδα εργασιών "Β", τα άνω δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας, θα πρέπει απαραίτητως να αναφέρονται σε Ανελκυστήρες κατασκευής "Schindler", αντίστοιχους με αυτούς της παρούσας Διακήρυξης.
Η μη υποβολή του πίνακα, θα έχουν σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς του.
 - Πίνακα του ελάχιστου απαιτούμενου Μηχανικού Εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την επισκευή – κατασκευή των Ανελκυστήρων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τον αριθμό τεμαχίων, το είδος, τον τύπο και το χρόνο προσκόμισης στο Εργοτάξιο.
Ο πίνακας αυτός θα συνοδεύεται και από μελέτη επάρκειας εξοπλισμού.
Επιπροσθέτως, για την Ομάδα εργασιών "Β", ο Διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει κατάλληλα συμπληρωμένο τον πίνακα του απαραίτητου ειδικού εξοπλισμού, όπως αυτός αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο1 του τεύχους "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β".
Η μη υποβολή του πίνακα, ή τυχόν ελλείψεις στον απαιτούμενο εξοπλισμό, θα έχουν σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς του.
 - Οργανόγραμμα του Εργοταξιακού Προσωπικού του Διαγωνιζόμενου, το οποίο θα περιλαμβάνει τα επικεφαλής στελέχη κατά ειδικότητα – άδειες με τις αρμοδιότητες καθενός χωριστά και ονομαστικά τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου (ειδικότητας αντίστοιχης με την Παρεχόμενη Υπηρεσία).
 - Τα Πιστοποιητικά σε ισχύ των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ.
 - η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα υποδείγματα (Τιμολόγιο Προσφοράς Ομάδας Α' ή Β' & Προμέτρηση Προϋπολογισμός Προσφοράς ομάδας Α' ή Β')

-¹.....

6. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή της ΔΕΗ αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου. Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του προτιμητέου προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά προτιμητέων προσφερόντων κ.ο.κ.
7. Η Διαδικασία διενεργείται με το Σύστημα Προσφοράς με **«Ελεύθερη Συμπλήρωση Τιμολογίου»**. Οι Προσφέροντες προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας, τα ασυμπλήρωτα «Τιμολόγιο Προσφοράς Ομάδας Α' ή Β'» και «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς Ομάδας Α' ή Β'» με τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές. Το «Τιμολόγιο Προσφοράς» αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του Προσφέροντα και όλες οι τιμές μονάδας που προσφέρονται με αυτό πρέπει να συμπληρωθούν ολογράφως και αριθμητικώς. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η μη συμπλήρωση έστω και μιας τιμής μονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. Οι τιμές μονάδας που προσφέρει καθένας Προσφέρων στο «Τιμολόγιο Προσφοράς» περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις του Προσφέροντος. Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιμές που έχουν ήδη συμπληρωθεί στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή στα ποσά του τεύχους «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς». Σε περίπτωση που κάποιες τιμές του τεύχους «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς» είναι διαφορετικές από εκείνες που έχουν αναγραφεί στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» για τις ίδιες εργασίες, ή σε περίπτωση λογιστικών σφαλμάτων στο Τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», οι σχετικές εγγραφές θα διορθώνονται από την Επιτροπή, βάσει του τεύχους «Τιμολόγιο Προσφοράς» και η προσφορά θα ισχύει όπως θα διαμορφωθεί μετά τις παραπάνω διορθώσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης.
- Κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθυντής Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Συνημμένο : - Σχέδιο Σύμβασης

ΟΔΗΓΙΕΣ

- 1 Τη Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση ενδιαφερόμενων

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ²

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος³..... δηλώνω ότι:

1. - (Για Έλληνες προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το Ν. 3419/2005

- (Για αλλοδαπούς προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο

(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους -διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από τη Διεύθυνση που διενεργεί τη διαδικασία επιλογής)

2.⁴..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:

.....
.....
.....

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι

4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:

4.1 αποφάσισε να⁵.....,

4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά.

5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία [ΔΛΠΜ 1200087489](#), καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου Σύμβασης, η διαμόρφωση των τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της, τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα

6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για **δύο (2) μήνες**.

7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:

ΟΔΗΓΙΕΣ

² Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί

³ Αναγράφεται από τον προσφέροντα η επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου

⁴ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»

⁵ Τίθεται κατά περίπτωση «συμμετάσχει στη Διαδικασία Επιλογής» ή «να ανταποκριθεί στην Πρόσκληση»

- 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
- 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
- 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με της παρούσας Πρόσκλησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης Σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
- 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
- 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διαφθοράς - δωροδοκίας, της απάτης κατά την έννοια των άρ. 386 και 386Α του Ποινικού Κώδικα, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της παιδικής εργασίας και άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων.
- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιαδώς με τη διαδικασία επιλογής.
- 7.8 Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.⁶
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας⁷ από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.

ΟΔΗΓΙΕΣ

⁶ Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του προσφέροντα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοσή του

⁷ Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσφέρων ή/και αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές

β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους

10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν Σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία⁸:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

⁸ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 3 της Πρόσκλησης με προηγούμενη δημοσίευση)

Τα υπογράφοντα μέλη¹..... για τον Διαγωνισμό ΔΛΠΜ1200087489 που αφορά.....².....

1.
2.
3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση επιλογής της Σύμπραξης/Ένωσής μας ως Αντισυμβαλλομένης, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη Σύμβαση.

Ημερομηνία³:.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

² Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας επιλογής

³ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της



ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΔΛΠΜ 1200087489

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Συντήρηση & επισκευή δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής του οίκου "Schindler" του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ.....	3
Άρθρο 1.....	3
Αντικείμενο της Σύμβασης.....	3
Άρθρο 2.....	4
Συμβατικό Τίμημα.....	4
Άρθρο 3.....	4
Τρόπος Πληρωμής.....	4
Άρθρο 4.....	5
Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεση.....	5
Άρθρο 5.....	5
Προθεσμίες Πέρατος – Ποινικές Ρήτρες.....	5
Άρθρο 6.....	6
Ασφάλιση του Έργου.....	6
Άρθρο 7.....	6
Ευθύνη Σύμπραξης /Ένωσης.....	6
Άρθρο 8.....	6
Εκπροσώπηση της Εταιρείας.....	6
Άρθρο 9.....	7
Εκχώρηση.....	7
Άρθρο 10.....	7
Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά.....	7
Άρθρο 11.....	7
Ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου.....	7
Άρθρο 12.....	10
Απαιτήσεις – Διαφωνίες.....	10
Άρθρο 13.....	11
Καταγγελία της Σύμβασης.....	11
Άρθρο 14.....	12
Λύση της Σύμβασης.....	12
14.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης Αντισυμβαλλόμενου.....	12
14.2 Λύση Σύμβασης κατ' επιλογή της Εταιρείας.....	13
14.3 Λύση κοινή συναινέσει.....	13
Άρθρο 15.....	14
Αποκλεισμός Αντισυμβαλλόμενου από διαδικασίες επιλογής ενδιαφερόμενου.....	14
Άρθρο 16.....	14
Ισχύς της Σύμβασης.....	14



ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΛΠΜ 1200087489

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συντήρηση & επισκευή δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής του οίκου "Schindler" του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΧΕΔΙΟ)

Στην Μεγαλόπολη σήμερα τηντα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. που θα αποκαλείται στο εξής Εταιρεία ή ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32 με ΑΦΜ 090000045 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτή την περίπτωση από τον κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη Διευθυντή Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης και αφετέρου ο/η κ. που θα αποκαλείται στο εξής Αντισυμβαλλόμενος και έχει έδρα οδός αριθ..... και εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτή την περίπτωση από τον κ. συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη.

Άρθρο 1 Αντικείμενο της Σύμβασης

- 1.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της Παροχή Υπηρεσίας που αφορά την «Συντήρηση & επισκευή δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής του οίκου "Schindler" του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στις συνημμένες Τεχνικές Περιγραφές "Α" και "Β", έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
- 1.2 Η Παροχή Υπηρεσίας διαχωρίζεται στις δύο (2) παρακάτω Ομάδες:
- ✓ **Ομάδα Α:** Παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης & επισκευής δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας», και όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή Α'.
 - ✓ **Ομάδα Β:** Παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης & επισκευής τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής "Schindler"» και όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή Β'.

- 1.3 Οι εργασίες τους παρούσας Παροχής Υπηρεσίας θα εκτελούνται από τον Αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τη συνημμένες **Τεχνικές Περιγραφές Α" & Β"**, οδηγίες κ.λπ., τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης και σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τις διατάξεις των ΚΥΑ, τους ισχύοντες κανονισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών για θέματα Ανελκυστήρων, τα διεθνή πρότυπα και τις γενικές τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται από τους κανόνες της τεχνικής και της ασφάλειας, καθώς επίσης και από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού.

Άρθρο 2 Συμβατικό Τίμημα

Το συμβατικό τίμημα της **Παρεχόμενης Υπηρεσίας**, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος ανέρχεται σε :

..... ΕΥΡΩ, (..... €) για τις εργασίες της Ομάδας Α, ή/και

..... ΕΥΡΩ, (..... €) για τις εργασίες της Ομάδας Β.

και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με υπόψη **Παρεχόμενη Υπηρεσία**, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ .

Άρθρο 3 Τρόπος Πληρωμής

- 3.1 Οι τιμολογήσεις από τον Αντισυμβαλλόμενο θα γίνονται μετά την υλοποίηση κάθε τιμολογήσιμου τμήματος της **Παρεχόμενης Υπηρεσίας** με βάση πιστοποιήσεις, οι οποίες θα προσδιορίζουν το ποσοστό των εργασιών που έχει εκτελεστεί από τον Αντισυμβαλλόμενο κατά την αντίστοιχη περίοδο ή τη βεβαιωμένη αποπεράτωση τμήματος των εργασιών.

Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση εκδίδει Εντολή Αγοράς στο SAP, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία αποστέλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί βάσει της πιστοποίησης.

- 3.2 Οι πληρωμές θα γίνονται την **εξηκοστή (60η)** ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου, εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει πριν από την πληρωμή:

- Αντίγραφο Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του ΕΦΚΑ για το εργαζόμενο της **Παρεχόμενης Υπηρεσίας** προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.
- Αντίγραφο παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Αντισυμβαλλόμενο ή/και Υπεργολάβο αυτού.
- Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αντισυμβαλλόμενου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου,
- Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΗ.

- 3.3 Σε κάθε πληρωμή εργασιών προς τον Αντισυμβαλλόμενο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.

Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε **δέκα τοις εκατό (10%)** στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.

Οι παραπάνω κρατήσεις δεν μπορούν να αντικατασταθούν με εγγυητικές επιστολές.

- 3.4 Οι κρατήσεις της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται άτοκα στον Αντισυμβαλλόμενο μετά την αποπεράτωση της **Παρεχόμενης Υπηρεσίας**, την υποβολή, εκ μέρους του των αντίστοιχων οριστικών επιμετρήσεων, την έγκριση αυτών από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση και την τελική εκκαθάριση της Σύμβασης.

Άρθρο 4 **Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεση**

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί λόγω εκτέλεσης συμπληρωματικών έργων ή τροποποιήσεων που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά ή/και λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύναψή της.

Η μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του συνολικού συμβατικού τιμήματος για τους παραπάνω λόγους δεν μπορεί να υπερβεί το τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού.

Για τις μεταβολές αυτές ο Αντισυμβαλλόμενος δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

Άρθρο 5 **Προθεσμίες Πέρατος – Ποινικές Ρήτρες**

- 5.1 Προθεσμίες πέρατος της **Παροχής Υπηρεσίας**.

Η εκτέλεση και η αποπεράτωση της **Παρεχόμενης Υπηρεσίας** θα γίνει σε ανάγκες **δώδεκα (12) μήνες περίπου** από την ημερομηνία **έναρξης των εργασιών**.

- 5.2 Ποινικές Ρήτρες.

- 5.2.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών προληπτικής συντήρησης της παραγράφου 2.1 του Τεύχους «Τεχνική Περιγραφή Α'» ή/και «Τεχνική Περιγραφή Β'» ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα **εκατό ευρώ (100,00€)**, εφόσον η καθυστέρηση προκλήθηκε με υπαιτιότητά του.

- 5.2.2 Για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών της παραγράφου 2.2 του Τεύχους «Τεχνική Περιγραφή Α'» ή/και «Τεχνική Περιγραφή Β'», ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα **πενήντα ευρώ (50,00€)**, εφόσον η καθυστέρηση προκλήθηκε με υπαιτιότητά του.

- 5.2.3 Για κάθε ώρα καθυστέρησης της άφιξης τεχνικών, για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 3.8 του Τεύχους «Τεχνική Περιγραφή Α'» ή/και «Τεχνική Περιγραφή Β'» θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με **πενήντα ευρώ (50,00€)**.

- 5.2.4 Για κάθε ημέρα ακινητοποίησης **ενός (1)** Ανελκυστήρα, λόγω μη έγκαιρης υπόδειξης των απαιτούμενων ανταλλακτικών επισκευής του από τον Αντισυμβαλλόμενο, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με **πενήντα ευρώ (50,00€)**.

- 5.2.5 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το **δέκα τοις εκατό (10%)** του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα

των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις.

- 5.2.6 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατείτε, μετά την επιβολή της, από τις πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 6 **Ασφάλιση της Παρεχόμενης Υπηρεσίας**

- 6.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος, πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με ασφαλιστική εταιρεία της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία δεν μπορεί η Εταιρεία να αρνηθεί αδικαιολόγητα, και να διατηρεί και να παρακολουθεί, με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις:
- 16.1.1 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου,
 - 16.1.2 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης.
 - 16.1.3 Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου,
 - 16.1.4 Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου κ.λπ. του Αναδόχου,
- 6.2 Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις ασφαλίσεις θα πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τα καθοριζόμενα στο τεύχος «Ασφαλίσεις».

Άρθρο 7 **Ευθύνη Σύμπραξης /Ένωσης**

- 7.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης / Ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη / Ένωση με την παρούσα Σύμβαση.
- 7.2 Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη / Ένωση όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το Κοινοπρακτικό.

Άρθρο 8 **Εκπροσώπηση της Εταιρείας**

- 8.1 Η διοίκηση της Παροχής Υπηρεσίας, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την Εταιρεία, μέσω του Υποτομέα Ηλεκτρολογικής Συντήρησης Αυτοματισμού & Οργάνων του Τομέα Συντήρησης που θα αποκαλείται στο εξής Επιβλέπουσα Διεύθυνση. Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, της ποσότητας των εργασιών και γενική τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο.
Την εποπτεία της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης ασκεί ο Κλάδος Παραγωγής της ΔΛΠΜ, που θα αποκαλείται στο εξής Προϊστάμενη Διεύθυνση.
- 8.2 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της Παρεχόμενης Υπηρεσίας από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της Εταιρείας μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο της Παροχής Υπηρεσίας και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματά του.
Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών.

- 8.3 Η άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας, ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης, δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση.

Άρθρο 9 Εκχώρηση

- 9.1 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία, η μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Αντισυμβαλλόμενο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιαδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ.
- 9.2 Με την έγκρισή της, η Εταιρεία μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.

Άρθρο 10 Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά

- 10.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων για την εκτέλεση της [Παρεχόμενης Υπηρεσίας](#).
- 10.2 Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλος ο εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιούνται στην [Παροχή Υπηρεσίας](#), πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για την [Παρεχόμενη Υπηρεσία](#), τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και το προσωπικό.

Άρθρο 11 Ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου

- 11.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται:
- α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση της [Παροχής Υπηρεσίας](#),
 - β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος της [Παροχής Υπηρεσίας](#),
 - γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.
- 11.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμίας τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του.
- 11.3 Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση και το προσωπικό της Εταιρείας, δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Εταιρείας, του Αντισυμβαλλόμενου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της [Παροχής Υπηρεσίας](#) από τον Αντισυμβαλλόμενο.

- 11.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες της ΔΕΗ.
- 11.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
Για το σκοπό αυτό ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου καθώς και για τους συνεργαζόμενους με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκειά της, να προσκομίζει εντός ευλόγου προθεσμίας στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης στέλεχος της ΔΕΗ οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως: [Εντυπα Αναγγελίας Πρόσληψης \(Ε3\)](#), [Πίνακες Προσωπικού \(Ε4\)](#), [Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις \(ΑΠΔ\)](#), [αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπεζών, φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας κ.λπ.](#)
- 11.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών.
- 11.7 Το [προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου](#), το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησής τους στην [Παρεχόμενη Υπηρεσία](#), είναι υποχρεωμένο κατά την εκτέλεση εργασιών στον τόπο της [Παρεχόμενης Υπηρεσίας](#) με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου:
- ✓ να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του,
 - ✓ να φορά, ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της Εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου ή και του Υπεργολάβου.
 - ✓ να φορά Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).
- 11.8 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεών του σε θέματα [Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία](#), η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).
Οι πιο πάνω ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου δεν είναι περιοριστικές και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του.
- 11.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία, ιδίως αναφορικά με τα ακόλουθα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
- Την τήρηση, κατά τη φάση επισκευής ή & κατασκευής, των σε ισχύ περιβαλλοντικών όρων.
 - Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στην περιοχή [της Παροχής Υπηρεσίας](#) για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον περιορισμό του θορύβου, την προστασία του εδάφους, των υδάτινων πόρων και της χλωρίδας – πανίδας.
 - Την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος προβλεπόμενων μέτρων στο [Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας της Παροχής Υπηρεσίας](#).

- Την, εν γένει, υποχρέωση συμμόρφωσής του σε σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος εντολές και υποδείξεις της Εταιρείας, και ιδιαίτερα αναφορικά με τις σχετιζόμενες με τη διαχείριση των αποβλήτων.

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διενέργεια των εργασιών εκτέλεσης της Παρεχόμενης Υπηρεσίας και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η ευθύνη του αυτή.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών της Παροχής Υπηρεσίας εντοπιστούν υλικά ή εξοπλισμός που περιέχουν αμιάντο ή άλλα επικίνδυνα στοιχεία (όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη Νομοθεσία), αυτά θα αποξηλώνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο με μέριμνα και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν για τις χρονικές και οικονομικές επιπτώσεις της Παροχής Υπηρεσίας από την αιτία αυτή.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεων του σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στο χώρο της Παροχής Υπηρεσίας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).

11.10 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος κατά την πρώτη μέρα προσέλευσης του προσωπικού στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ υποχρεούται να προσκομίσει στον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ για κάθε έναν εργαζόμενο/νη που θα απασχοληθεί στη Σύμβαση :

- Είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. ή βεβαίωση (της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν.4764/2020 γ' σχετικό) πλήρους εμβολιασμού, τον οποίο έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών.
- Είτε πιστοποιητικό νόσησης από κορωνοϊό, που έχει εκδοθεί τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό μοριακό έλεγχο και είναι σε ισχύ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Είτε βεβαίωση αρνητικού τεστ [μοριακός έλεγχος (PCR) ή rapid test] κατά στην ισχύουσα νομοθεσία και κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίες του του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας.

Στη συνέχεια, είναι υποχρεωμένος να διενεργεί ελέγχους στο προσωπικό του που απασχολείται στη Σύμβαση υποχρεωτικό προληπτικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίες του του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας και της κείμενης νομοθεσίας και να προσκομίζει τα αντίστοιχα αποτελέσματα στον Εντεταλμένο Μηχανικό.

Αν κατά την διαδικασία ελέγχου διαπιστωθεί ότι προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου/Υπεργολάβου :

- α) δεν έχει υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν επιδεικνύει την προβλεπόμενη δήλωση αποτελέσματος ή
- β) γνωστοποιήσει θετικό αποτέλεσμα που προέκυψε από τη διενέργεια οποιουδήποτε διαγνωστικού ελέγχου

τότε δεν θα επιτρέπεται η παροχή εργασίας με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας στον συγκεκριμένο εργαζόμενο/νη, ο οποίος θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προαναφερόμενων θα επιβάλλονται στον Αντισυμβαλλόμενο οι προβλεπόμενες ρήτρες, σχετικά με τη μη τήρηση των υποχρεώσεων του ως προς τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα από τον έλεγχο είναι θετικό για κάποιον εργαζόμενο του αντισυμβαλλόμενου/υπεργολάβου, ο εν λόγω εργαζόμενος υποχρεούται να υποβληθεί εντός 24ωρου σε rapid test ή μοριακό pcr και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα άμεσα στον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου και τον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών, ταυτόχρονα με την υποχρεωτική αναγγελία του rapid test ή μοριακού PCR στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Καθ' όλο το ανωτέρω διάστημα ο εν λόγω εργαζόμενος δεν προσέρχεται στην εργασία, αλλά ορίζεται από τον Αντισυμβαλλόμενο/Υπεργολάβο αντικαταστάτης αυτού.

Οι δαπάνες των εν λόγω ελέγχων βαρύνουν αποκλειστικά τον Αντισυμβαλλόμενο ή/και τους Υπεργολάβους του.

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την αρμόδια για τη Παρακολούθηση της Σύμβασης Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων COVID-19.

Ειδικά, σε περίπτωση ανίχνευσης θετικού τεστ θα πρέπει να υπάρχει άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΔΕΗ για την Παρακολούθηση της Σύμβασης, προκειμένου να γίνει ιχνηλάτηση και λήψη έγκαιρα των απαραίτητων μέτρων τόσο για το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, όσο και της ΔΕΗ.

Ο παρόν όρος ισχύει σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίες του ΕΟΔΥ, της Πολιτικής Προστασίας και της Εταιρείας και μέχρι την άρσης τους, υπό την τήρηση της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι κατατεθείσες Δηλώσεις θα φυλάσσονται μέχρι άρσης του μέτρου από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ, λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, ως ειδική κατηγορία «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Άρθρο 12 Απαιτήσεις – Διαφωνίες

12.1 Απαιτήσεις.

- 12.1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση μέσα σε **πέντε (5) ημέρες** από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση.
Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του.
- 12.1.2 Μέσα σε **πέντε (5) ημέρες** από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση οικονομική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της.
- 12.1.3 Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το δικαίωμά του για πληρωμή, εφόσον το αίτημά του γίνει δεκτό από την Εταιρείας, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Επιβλέπουσα Διεύθυνση μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία.

12.2 Διαφωνίες.

- 12.2.1 Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα αναφέρεται γραπτώς στην Προϊστάμενη Διεύθυνση, από τον Αντισυμβαλλόμενο με «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας».
- 12.2.2 Στην «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας», ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
- α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας.
 - β. Εκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία.
 - γ. Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό.
 - δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο.
- 12.2.3 Η Προϊστάμενη Διεύθυνση υποχρεούται, το αργότερο σε **τριάντα (30) ημέρες** από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Αντισυμβαλλόμενο την απόφαση της Εταιρείας.
- 12.2.4 Σε περίπτωση που Αντισυμβαλλόμενος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της Εταιρείας ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια των Αθηνών.
- 12.2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση της **Παροχής Υπηρεσίας**, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αντισυμβαλλόμενου να ακολουθεί τις εντολές της Εταιρείας σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση της **Παρεχόμενης Υπηρεσίας**.

Άρθρο 13 **Καταγγελία της Σύμβασης**

- 13.1 Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Αντισυμβαλλόμενος καθυστερεί χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις αυτής και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών, ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Εταιρείας ή εάν συστηματικά παραλείπει την τήρηση του περιβαλλοντικού, του κοινωνικού και του εργατικού δικαίου, καθώς και των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων, η Εταιρεία δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει «Ειδική Πρόσκληση» προς τον Αντισυμβαλλόμενο στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν από τον Αντισυμβαλλόμενο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την «Ειδική Πρόσκληση».
- Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από **δέκα (10) ημέρες**.

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη «Ειδική Πρόσκληση» μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία δικαιούται με

εξώδικη δήλωση προς τον Αντισυμβαλλόμενο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, μερικά ή ολικά.

- 13.2 Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Αντισυμβαλλόμενος εκπίπτει της Σύμβασης (επικύρωση της έκπτωσης), αν δεν υποβληθούν μέσα σε προθεσμία **πέντε (5) ημερών** αντιρρήσεις του Αντισυμβαλλόμενου ή αν δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις.

Οι αντιρρήσεις που ασκούνται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί των αντιρρήσεων.

Για τις αντιρρήσεις αποφασίζει αρμόδιο στέλεχος της Εταιρείας.

- 13.3 Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Αντισυμβαλλόμενος αποξενούται και αποβάλλεται από την **Παρεχόμενη Υπηρεσία** και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό.
Η Εταιρεία δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση της **Παροχής Υπηρεσίας**, είτε να το αναθέσει σε άλλον Αντισυμβαλλόμενο.
Η Εταιρεία και ο νέος Αντισυμβαλλόμενος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λοιπά μέσα του αποκλεισμένου από την υπογραφή της Σύμβασης Αντισυμβαλλόμενου, τα οποία έχουν προσκομισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο της **Παροχής Υπηρεσίας**.

- 13.4 Κατά του οριστικά αποκλεισμένου από την υπογραφή της Σύμβασης Αντισυμβαλλόμενου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:

- α. Καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας τα παρακρατηθέντα ποσά, καθώς και τα αντιστοιχώς αναλογούντα σε τυχόν οφειλόμενα ποσά, ως Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης της **Παροχής Υπηρεσίας**.
- β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας.

- 13.5 Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Εταιρεία θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο τον Αντισυμβαλλόμενο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών.
Σε περίπτωση που ο αποκλεισμένος από την υπογραφή της Σύμβασης Αντισυμβαλλόμενος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Εταιρεία μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 14 **Λύση της Σύμβασης**

- 14.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης Αντισυμβαλλόμενου.

14.1.1 Η Σύμβαση λύεται υποχρεωτικώς, κατόπιν μονομερούς δηλώσεως της ΔΕΗ, όταν ο Αντισυμβαλλόμενος πτωχεύσει ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν πτωχεύσουν όλα τα συμπράττοντα μέρη.

14.1.2 Η Σύμβαση λύεται, κατά την κρίση της Εταιρείας, όταν ο Αντισυμβαλλόμενος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα συμπράττοντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά

ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την έγκριση της Εταιρείας.

- 14.1.3 Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύμβασης των δύο προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 13.3 έως 13.5 του παρόντος τεύχους.

14.2 Λύση Σύμβασης κατ' επιλογή της Εταιρείας.

- 14.2.1 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο, τουλάχιστον **ένα (1) μήνα** πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο :

- τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.
- το αναπόσβεστο μέρος των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του.

Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν πραγματικών δαπανών παραγωγής ή προμήθειας εξοπλισμού ή/και υλικών, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης παραγωγής ή ανάθεσης προμήθειας με βάση το Πρόγραμμα Εκτέλεσης της **Παροχής Υπηρεσίας** καθώς και παραστατικά που να αιτιολογούν τα σχετικά έξοδα, τα οποία θα συνυπολογιστούν εφόσον αποδειχτεί ότι τα εν λόγω μέρη (ή το σύνολο του εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.

- 14.2.2 Εφόσον η Σύμβαση κατά την ημερομηνία της λύσης έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό μικρότερο από το **εβδομήντα τοις εκατό (70%)** του συμβατικού τιμήματος, η Εταιρεία, πέραν των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο επιπλέον αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του **πέντε τοις εκατό (5%)** του ποσού που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του **εβδομήντα τοις εκατό (70%)** του συμβατικού τιμήματος, μειωμένου κατά το αναπόσβεστο μέρος των εργοταξιακών εγκαταστάσεων.
Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από τη λύση της Σύμβασης.

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο την παραπάνω αποζημίωση σε περίπτωση συνδρομής περιστατικών που, αν και εντάσσονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της, δεν θα μπορούσαν ευλόγως να είχαν προβλεφθεί από αυτήν.

- 14.2.3 Στην περίπτωση λύσης της Σύμβασης κατά τα ως άνω, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης, ο δε Αντισυμβαλλόμενος θα επιστρέψει στην Εταιρεία την τυχόν προκαταβολή που του δόθηκε, μετά από αφαίρεση του μέρους της που αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα του αντικειμένου που υλοποιήθηκε πριν από τη λύση της Σύμβασης.

14.3 Λύση κοινή συναινέσει.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 14.2.1.

Άρθρο 15 **Αποκλεισμός Αντισυμβαλλόμενου από διαδικασίες επιλογής**

- 15.1 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, να αποκλείει τον Αντισυμβαλλόμενο, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, προσωρινά ή οριστικά από τις διαδικασίες επιλογής Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον έχει καταγγεληθεί προηγούμενη Σύμβαση ή έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας ότι ο Ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί οριστικά για παραβίαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή εργατικού δικαίου ή εφόσον δεν έχει την απαιτούμενη αξιοπιστία ή δεν έχει επιδείξει ενδεδειγμένη συναλλακτική συμπεριφορά έναντι της Εταιρείας.
- 15.2 Ο πιο πάνω αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση στον Αντισυμβαλλόμενο από την αρμόδια Διεύθυνση.
Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχετική διαμαρτυρία, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από αρμόδιο στέλεχος της Εταιρείας.

Άρθρο 16 **Ισχύς της Σύμβασης**

- 16.1 Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την έναρξη των εργασιών.
- 16.2 Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Αντισυμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνημμένα : - Τιμολόγιο Προσφοράς Ομάδας Α' ή Β'
- Προμέτρηση Προϋπολογισμός Προσφοράς ομάδας Α' ή Β'
- Τεχνικές Περιγραφές Α' & Β'
- Ασφαλίσεις

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑ "Α"

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συντήρηση & επισκευή των δεκατεσσάρων (14) εγκατεστημένων Ανελκυστήρων του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε ΕΥΡΩ αριθμ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε ΕΥΡΩ ολογρ.)
1	Συντήρηση δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων των Μονάδων III & IV.	2.1	Χωρίς Αναθεώρηση	κατ' αποκοπή/μήνα		
2	Εκδοση Πιστοποιητικού (περιοδικού) ελέγχου των Ανελκυστήρων από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.	2.2	Χωρίς Αναθεώρηση	κατ' αποκοπή/ανά ανεγκ/ρα		

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΜΑΔΑ "Α"

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συντήρηση & επισκευή των δεκατεσσάρων (14) εγκατεστημένων Ανελκυστήρων του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε €)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
1	Συντήρηση δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων των Μονάδων III & IV.	2.1	κατ' αποκοπή/μήνα	12		
2	Έκδοση Πιστοποιητικού (περιοδικού) ελέγχου των Ανελκυστήρων από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.	2.2	κατ' αποκοπή/ανά ανελκ/ρα	13		
	ΣΥΝΟΛΟ ►					
ΣΥΝΟΛΟ ολογράφως						

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΟΜΑΔΑ 'Β'

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συντήρηση & επισκευή τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων ατόμων, κατασκευής του οίκου Schindler του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε ΕΥΡΩ αριθμ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε ΕΥΡΩ ολογρ.)
1	Συντήρηση τριών (3) Ανελκυστήρων της Μονάδας ΙΙΙ.	2.1	κατ' αποκοπή/μήνα	Χωρίς Αναθεώρηση		
2	Έκδοση Πιστοποιητικού (περιοδικού) ελέγχου των ανελκυστήρων από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.	2.2	κατ' αποκοπή/ανά ανεγκ/ρα	Χωρίς Αναθεώρηση		

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -ΟΜΑΔΑ 'Β'

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συντήρηση & επισκευή τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων ατόμων, κατασκευής του οίκου Schindler του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Συντήρηση τριών (3) Ανελκυστήρων της Μονάδας ΙΙΙ.	2.1	κατ' αποκοπή/μήνα	12		
2	Εκδοση Πιστοποιητικού (περιοδικού) ελέγχου των ανελκυστήρων από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.	2.2	κατ' αποκοπή/ανά ανελκ/ρα	3		
	ΣΥΝΟΛΟ ►					

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ Α.Ε.



ΑΡΙΘΜ. : ΔΛΠΜ 1200067489
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ : Συντήρηση & επισκευή δεκατεσσάρων (14)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας του
Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΟΜΑΔΑ Α»

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η υπόψη Παροχή Υπηρεσίας αφορά στην εκτέλεση εργασιών προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης για χρονικό διάστημα **Δώδεκα (12) μηνών**.

Οι Ανελκυστήρες που εμπεριέχονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή είναι:

- 1.1 Ανελκυστήρας φορτίων Λεβητοστασίου Μονάδας III, κατασκευής STAHL, ονομαστικού φορτίου 2000Kg ή είκοσι (20) ατόμων, μήκους ανύψωσης 75m, δέκα (10) στάσεων. Η ταχύτητα του Ανελκυστήρα ελέγχεται μέσω inverter (YASKAWA 1000A).
- 1.2 Ανελκυστήρας φορτίων Λεβητοστασίου Μονάδων I/II, κατασκευής RHEINSTAHL, ονομαστικού φορτίου 2000Kg ή είκοσι (20) ατόμων, μήκους ανύψωσης 45.5m, επτά (7) στάσεων.
- 1.3 Αναβατόριο τροφίμων εστιατορίου Μονάδας III, κατασκευής RHEINSTAHL, ονομαστικού φορτίου 300Kg, δυο (2) στάσεων.
- 1.4 Ανελκυστήρας προσώπων Χημείου Μονάδας III, κατασκευής KONE, ονομαστικού φορτίου 450 Kg ή έξι (6) ατόμων, μήκους ανύψωσης 14m, τεσσάρων (4) στάσεων.
- 1.5 Ανελκυστήρας προσώπων διοικητηρίου της ΔΜΛΠΜ, κατασκευής RHEINSTAHL, ονομαστικού φορτίου 450Kg, μήκους ανύψωσης 10m, τεσσάρων (4) στάσεων.
- 1.6 Ανελκυστήρας προσώπων κτιρίου Σπαστήρων Μονάδας III, κατασκευής FAER, ονομαστικού φορτίου 450Kg, μήκους ανύψωσης 27.5m, επτά (7) στάσεων.
- 1.7 Ανελκυστήρας προσώπων κτηρίου Η/Φ Τέφρας Μονάδας III, κατασκευής ASTOR-STASI, ονομαστικού φορτίου 400Kg, μήκους ανύψωσης 29.13m, τριών (3) στάσεων.
- 1.8 Ανελκυστήρας φορτίων Λεβητοστασίου Μονάδας IV με KKS:HR01, έτους εγκατάστασης 1991, εξοπλισμού OFEL - SASSI S.P.A - ZERCO, με πίνακα αυτοματισμού imcGrI inverter, ταχύτητας λειτουργίας 0.87m/sec, ονομαστικού φορτίου 2000Kg, μήκους ανύψωσης 72.77m, εννέα (9) στάσεων.
- 1.9 Ανελκυστήρας προσώπων Λεβητοστασίου Μονάδας IV με KKS:HR05, έτους εγκατάστασης 1991, εξοπλισμού SASSI S.P.A - ZERCO, με πίνακα αυτοματισμού imcGrI inverter, ταχύτητας λειτουργίας 0.98m/sec, ονομαστικού φορτίου 375Kg ή πέντε (5) ατόμων, μήκους ανύψωσης 64m, οκτώ (8) στάσεων.
- 1.10 Ανελκυστήρας προσώπων κτιρίου Σπαστήρων Μονάδας IV με KKS:HR03, έτους εγκατάστασης 1991, εξοπλισμού SASSI S.P.A - ZERCO, ταχύτητας λειτουργίας 0.78m/sec, ονομαστικού φορτίου 300Kg ή τεσσάρων (4) ατόμων, μήκους ανύψωσης 30m, οκτώ (8) στάσεων.

- 1.11 Ανελκυστήρας προσώπων κτιρίου Σιλό Τέφρας Μονάδας IV με KKS:HR04, έτους εγκατάστασης 1991, εξοπλισμού SASSI S.P.A - ZERCO, με πίνακα αυτοματισμού imcGr1 inverter, ταχύτητας λειτουργίας 0.76m/sec, ονομαστικού φορτίου 375Kg ή πέντε (5) ατόμων, μήκους ανύψωσης 30.52m, πέντε (5) στάσεων.
- 1.12 Ανελκυστήρας προσώπων κτιρίου χημικής κατεργασίας νερού Μονάδας IV με KKS:HR02, έτους εγκατάστασης 1991, εξοπλισμού OFEL - SASSI S.P.A - ZERCO, ταχύτητας λειτουργίας 0.72m/sec, ονομαστικού φορτίου 600Kg ή οκτώ (8) ατόμων, μήκους ανύψωσης 16.5m, τεσσάρων (4) στάσεων.
- 1.13 Ανελκυστήρας φορτίων κεντρικού κτιρίου Αποθείωσης Καυσαερίων Μονάδας IV με KKS:HR08, έτους εγκατάστασης 1999, εξοπλισμού THYssen - FLENDER ATB-LOHER, ταχύτητας λειτουργίας 0.5m/sec, ονομαστικού φορτίου 3000Kg, μήκους ανύψωσης 10m, τεσσάρων (4) στάσεων.
- 1.14 Ανελκυστήρας προσώπων Κτιρίου Πύργου Απορρόφησης Αποθείωσης Καυσαερίων Μονάδας IV με KKS:HR09, έτους εγκατάστασης 1999, εξοπλισμού THYssen - FLENDER - ATB-LOHER, ταχύτητας λειτουργίας 1m/sec, ονομαστικού φορτίου 750Kg ή δέκα (10) ατόμων, μήκους ανύψωσης 39,1m, δέκα (10) στάσεων.

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες τους παρούσας Παροχής Υπηρεσίας θα εκτελούνται από τον Αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τις διατάξεις των ΚΥΑ, τους ισχύοντες κανονισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών για θέματα Ανελκυστήρων, τα διεθνή πρότυπα και τις γενικές τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται από τους κανόνες της τεχνικής και της ασφάλειας, καθώς επίσης και από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού.

2.1 Εργασίες προληπτικής συντήρησης ανελκυστήρων

Αναλυτικά, οι προβλεπόμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης των δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων είναι:

1. Έλεγχος των τοιχωμάτων του φρέατος, της οροφής & του πυθμένα του και καθαρισμός όπου απαιτείται.
2. Επιθεώρηση του εύκαμπτου καλωδίου, καθώς & του κουτιού σύνδεσης (κλέμενς) και διενέργεια συσφίξεων και επιδιόρθωσης καλωδιώσεων όπου απαιτείται.
3. Επιθεώρηση ισοζυγισμού των ευθυντήριων ράβδων και επαναρύθμιση όπου απαιτείται.
4. Επιθεώρηση και καθαρισμός των διακοπών ασφαλείας και προμανδάλωσης εντός του φρέατος.
5. Επιθεώρηση - επισκευή της συσκευής αρπάγης, καθώς και του διακόπτη αυτής.
6. Έλεγχος καλής λειτουργίας των διακοπών τέρματος διαδρομής, μαγνητικών διακοπών κινητού δαπέδου του θαλαμίσκου και του ψευτοδάπεδου (εφόσον υπάρχει), φωτοκύτταρου του θαλάμου, ρύθμιση & επισκευή όπου απαιτείται.
7. Επιθεώρηση των σημείων πρόσδεσης των συρματόσχοινων στο θαλαμίσκο & στο αντίβαρο.
8. Έλεγχος της κατάστασης των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος τους, για μηχανική καταπόνηση ή άλλης τυχόν φθοράς.
9. Λίπανση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων του Ανελκυστήρα.
10. Δοκιμή της καλής λειτουργίας των οπτικο-ακουστικών μέσων αναγγελίας κινδύνου.
11. Έλεγχος της κατάστασης των "φερμουίτ" της πέδης, καθώς & των πέδων των ευθυντήριων ράβδων και επισκευή όπου απαιτείται.
12. Πλήρωση με λάδι του κιβωτίου του ατέρμονα, όπου υπάρχει.
13. Επιθεώρηση της καλής λειτουργίας των κλειδαριών των θυρών, έλεγχος - καθαρισμός των ηλεκτρικών επαφών και αντικατάσταση όπου απαιτείται.

14. Διεξαγωγή ηλεκτρικών μετρήσεων (ωμική μέτρηση όλων των κυκλωμάτων) για την εύρεση τυχόν διαρροών προς γη.
15. Δοκιμή καλής λειτουργίας των ρελέ διαρροής (όπου υπάρχουν).
16. Έλεγχος και αποκατάσταση προβλημάτων στις επαφές των ρελέ όλων των ασφαλιστικών κυκλωμάτων.
17. Έλεγχος της ολίσθησης των συρματόσχοινων πάνω στην τροχαλία τριβής & του ρυθμιστή ταχύτητας.
18. Έλεγχος και αποκατάσταση όπου απαιτείται, του φωτισμού του θαλάμου μηχανοστασίου, τροχαλιοστασίου και φρέατος.
19. Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρα εξαερισμού θαλάμου (όπου υπάρχει).
20. Έλεγχος καλής λειτουργίας σήματος αναγγελίας κινδύνου (alarm).
21. Συντήρηση-ρύθμιση της πέδης των Ανελκυστήρων.
22. Έλεγχος και αποκατάσταση όπου απαιτείται των κυκλωμάτων των οροφο-επιλογέων και των οροφο-ενδείξεων.
23. Έλεγχος των διακοπών μικρής - μεγάλης ταχύτητας και των ηλεκτρικών κυκλωμάτων αυτών.
24. Έλεγχος της συσκευής ισοστάθμισης θαλαμίσκου και των θυρών ορόφων.
25. Έλεγχος της καλής λειτουργίας ωθητικών μηχανισμών (YALE) και αντικατάσταση όπου απαιτείται.
26. Έλεγχος της καλής λειτουργίας αυτομάτων θυρών bus (ηλεκτρικό κύκλωμα και μηχανικό μέρος).
27. Έλεγχος της καλής λειτουργίας και επισκευή όπου απαιτείται των συστημάτων προστασίας έναντι υπερφόρτωσης.
28. Καθαρισμός μηχανοστασίου και εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, η οποία είναι απαραίτητη, για την ασφαλή & ομαλή λειτουργία των Ανελκυστήρων
29. Εργασίες - επιθεωρήσεις εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται **δύο (2) φορές κάθε μήνα**, την **πρώτη** και την **τρίτη εβδομάδα** αυτού, από εξειδικευμένο συνεργείο του Αντισυμβαλλόμενου που θα απαρτίζεται τουλάχιστον από **δύο (2) άτομα τα οποία θα διαθέτουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές άδειες**.

Οι ακριβείς ημερομηνίες έλευσης των συνεργείων θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης της Επιχείρησης με τον Ανάδοχο.

Οι εργασίες θα εκτελούνται εντός του κανονικού ωραρίου της Επιχείρησης (**07:00 – 15:00**) και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον **μίας ώρας ανά Ανελκυστήρα**.

Η επιμέτρηση των υπόψη εργασιών θα είναι **κατ' αποκοπή/μήνα** και η πληρωμή θα γίνει και σύμφωνα με το Άρθρο με α/α **1** του Τιμολογίου Προσφοράς.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να θέσει εκτός λειτουργίας μέρος των εγκατεστημένων Ανελκυστήρων, με αποτέλεσμα την διακοπή συντήρησης αυτών και την ανάλογη απομείωση του μηνιαίου τιμήματος του Άρθρου με α/α **1** του Τιμολογίου Προσφοράς.

Για παράδειγμα η θέση εκτός λειτουργίας ενός (1) Ανελκυστήρα θα επιφέρει μείωση του μηνιαίου τιμήματος προληπτικής συντήρησης κατά **1/14**, ή κατά ποσοστό **7.15%**.

2.2 Έκδοση Πιστοποιητικού (περιοδικού) ελέγχου των Ανελκυστήρων από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου - Συντηρητή θα διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές στους Ανελκυστήρες από τον επιθεωρητή του ανεξάρτητου αναγνωρισμένου κοινοποιημένου φορέα, προκειμένου να εκδίδονται τα πιστοποιητικά ελέγχου καλής λειτουργίας τους, όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμο Φ.Ε.Κ 2604/Β/22.12.2008.

Το κόστος της πιστοποίησης των Ανελκυστήρων αναλαμβάνει ο Αντισυμβαλλόμενος, ενώ το κόστος αποκατάστασης τυχόν παρατηρήσεων βαρύνει την Επιχείρηση.

Οι πιστοποιήσεις των Ανελκυστήρων θα γίνονται σε χρόνους που θα καθορίζονται από τις ημερομηνίες λήξης των ισχυόντων πιστοποιητικών.

Ο προγραμματισμός θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μην υπάρχει χρονικό διάστημα όπου κάποιος Ανελκυστήρας θα είναι χωρίς πιστοποιητικό σε ισχύ.

Η επιμέτρηση των υπόψη εργασιών θα είναι **κατ' αποκοπή ανά Ανελκυστήρα** και η πληρωμή θα γίνει και σύμφωνα με το Άρθρο με α/α 2 του Τιμολογίου Προσφοράς.

Παρατηρήσεις:

- Τα υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας παραγράφου θα διατεθούν από την Επιχείρηση.
- Οι βλάβες που ανακύπτουν στους **Ανελκυστήρες** της παρούσας Παροχής Υπηρεσίας θα αποκαθίστανται άμεσα από τον Αντισυμβαλλόμενο, χωρίς επιπλέον χρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.8.
- Κατά την εξέλιξη των εργασιών, η Επιχείρηση θα παρακολουθεί την έντεχνη και σύμφωνη προς τους όρους της παρούσας Σύμβασης εκτέλεσή τους, μέσω του Εντεταλμένου Μηχανικού της.
- Για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, η λειτουργία των Ανελκυστήρων που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα θα διακόπτεται από την Επιχείρηση, μέχρι την αποκατάστασή τους.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος, - Συντηρητής της παρούσας Παροχής υπηρεσίας φέρει την ευθύνη της καλής λειτουργίας των **δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων**, καθ' όλη την διάρκεια του **εικοσιτετραώρου**.

3.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος, υποχρεούται να έχει πλήρως επανδρωμένο Τεχνικό Γραφείο με κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα κατέχει τις προβλεπόμενες από το νόμο επαγγελματικές άδειες.

3.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος, - Συντηρητής εγγυάται, ότι κατέχει όλα τα από το Νόμο προβλεπόμενα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που του επιτρέπουν να εκτελέσει τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

3.4 Όλες οι εργασίες της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί σε θέματα ασφάλειας του προσωπικού του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους (ασφαλής πρόσβαση στους χώρους εργασίας, ασφαλείς μέθοδοι εργασίας, χρήση ατομικών μέσων προστασίας, τήρηση των υπό των νόμων προβλεπόμενων κανονισμών εκτέλεσης κάθε εργασίας κλπ.).

Προς τούτο ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει:

- Να απασχολεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών Συντονιστή - Τεχνικό Ασφάλειας, ο οποίος θα επιβλέπει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το όνομα του υπόψη Συντονιστή - τεχνικού Ασφάλειας θα κοινοποιείται στην Επιχείρηση.

- Να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και να το εφοδιάσει με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
- Κατά την εκτέλεση των εργασιών να προχωρεί σε ασφαλή απομόνωση του συντηρούμενου Ανελκυστήρα.
Συγκεκριμένα, να εκδίδει σε συνεργασία με την επίβλεψη τις απαραίτητες άδειες απομόνωσης, να αναρτά προειδοποιητικές πινακίδες εκτέλεσης εργασιών σε όλες τις στάσεις αυτού, κλπ.
- Να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Εντεταλμένου Προσωπικού της Επιχείρησης, για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας.
- Να τηρεί τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία όσον αφορά την αναγγελία ατυχημάτων του προσωπικού του και να ενημερώνει για αυτά την Επιχείρηση.
- Να λαμβάνει διαρκώς όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων στο προσωπικό το δικό του, της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης και παντός τρίτου που καθ' οιονδήποτε τρόπο βρίσκεται εντός το χώρου συντήρησης.
- Να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας για εργασίες κοντά σε ηλεκτρικά στοιχεία υπό τάση (Π.Δ 1073/81, Π.Δ. 305/96 & Υ.Α 2923/61/176).
- Να διασφαλίζει τον επαρκή φωτισμό (φυσικό και τεχνητό) στους χώρους που εργάζεται, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής εργασία & η αποφυγή ατυχημάτων.

- 3.5 Ρητά συμφωνείται, ότι ο Αντισυμβαλλόμενος, είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προξηνηθεί, κατά τη συντήρηση και επισκευή των Ανελκυστήρων, έστω και αν αυτή οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια, των προσώπων που ορίστηκαν από αυτόν.
- 3.6 Πριν από την ανάληψη της συντήρησης, ο Αντισυμβαλλόμενος, υποχρεούται να προβεί χωρίς πρόσθετη αμοιβή σε λεπτομερή τεχνικό έλεγχο σε κάθε Ανελκυστήρα χωριστά και να προτείνει στην Επιχείρηση τυχόν επισκευές - αναβαθμίσεις πρέπει να γίνουν σε αυτούς, προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια.
Για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα επιλογής διαφορετικού Αναδόχου.
- 3.7 Η Επιχείρηση, δικαιούται να ορίσει ομάδα τεχνικών της, η οποία σε έκτακτες περιπτώσεις ή κωλύματος του Συντηρητή θα επεμβαίνει στους Ανελκυστήρες προκειμένου να απεγκλωβίσει άτομα εντός αυτών ή να αποκαταστήσει τυχόν ανωμαλίες.
Ο Αντισυμβαλλόμενος, οφείλει να συνεργάζεται με την υπόψη ομάδα, παρέχοντας της κατάλληλη εκπαίδευση και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη.
- 3.8 Ο Αντισυμβαλλόμενος, υποχρεούται, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ενός Ανελκυστήρα, να αποστέλλει με δική του δαπάνη εντός **τεσσάρων (4) ωρών** από την στιγμή αναγγελίας του συμβάντος, εξειδικευμένο συνεργείο του προς διερεύνηση και αποκατάσταση της βλάβης.
Τα παραπάνω ισχύουν, εάν η αναγγελία της βλάβης γίνει από την **7η έως 15η ώρα της τρέχουσας ημέρας**.
Σε διαφορετική περίπτωση, η βλάβη αντιμετωπίζεται την αμέσως επόμενη ημέρα.
Αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν ανταποκριθεί στα παραπάνω, θα του επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Σύμβασης.
- 3.9 Αποτελεί ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου,, χωρίς επιπρόσθετης χρέωσης, η δήλωση ανάληψης της συντήρησης των Ανελκυστήρων της παρούσας Παροχής Υπηρεσίας στο αρμόδιο τμήμα του Βιομηχανίας του Δήμου Τρίπολης.
Τα βιβλιάρια συντήρησης για κάθε Ανελκυστήρα χωριστά, θα φυλάσσονται στο Κλάδο Παραγωγής και θα συμπληρώνονται και υπογράφονται από το συντηρητή μετά από κάθε συντήρηση.

- 3.10 Όλες οι εκτελούμενες με την παρούσα Σύμβαση εργασίες, θα καταχωρούνται επίσης με ευθύνη του Αναδόχου και στο ημερολόγιο των εργασιών.
- 3.11 Τα έξοδα μετακινήσεων των συνεργείων συντήρησης, από την έδρα του προς την Διεύθυνση Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης και αντίστροφα, βαραίνουν αποκλειστικά τον Αντισυμβαλλόμενο.
- 3.12 Ο Αντισυμβαλλόμενος, οφείλει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα ειδικά και κοινά εργαλεία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της παρούσας.
Κάθε εργαλείο εισερχόμενο ή εξερχόμενο από τον Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης, θα συνοδεύεται με σχετικό δελτίο εισόδου ή εξόδου το οποίο θα υπογράφεται από την Επιχείρηση.
- 3.13 Στις υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου συμπεριλαμβάνεται και η υπόδειξη τυχόν ανταλλακτικών (με ακριβή προσδιορισμό της ποσότητας του τύπου, του κατασκευαστή αυτών) που απαιτούνται για την αποκατάσταση προβλημάτων, αλλά και την πρόληψη εμφάνισής του.
Η μη έγκαιρη υπόδειξη των ανταλλακτικών, η οποία οδηγεί σε ακινητοποίηση Ανελκυστήρα θα επιφέρει στον Αντισυμβαλλόμενο ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Σύμβασης.

4. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ.

Στον Αντισυμβαλλόμενο διατίθενται προς χρήση τα κάτωθι:

- Πιεσμένος αέρας πίεσης 5-6 bar.
- Ηλεκτρικό ρεύμα 220/380 VAC.
- Χώροι υγιεινής (κατόπιν υπόδειξης προς Επιχείρησης).
- Νερό γενικής χρήσης.

Η χορήγηση οιασδήποτε παροχής προς τον Αντισυμβαλλόμενο, θα γίνεται μετά από δική του έγγραφη αίτηση και θα κοστολογείται αναλόγως.-



ΑΡΙΘΜ. : ΔΛΠΜ 1200067489
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ : Συντήρηση & επισκευή δεκατεσσάρων (14)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας του
Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΟΜΑΔΑ Β»

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η υπόψη Παροχή Υπηρεσίας αφορά στην εκτέλεση εργασιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης σε **τρεις (3)** ηλεκτρονικά ελεγχόμενους Ανελκυστήρες κατασκευής του οίκου "Schindler" του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης για χρονικό διάστημα **δώδεκα (12) μηνών**.

Οι Ανελκυστήρες που εμπεριέχονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή είναι:

1.1 Ανελκυστήρας κτιρίου Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκατάστασης Αποθείωσης καυσαερίων Μονάδας ΙΙΙ, με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| - Είδος Ανελκυστήρα | : Ατόμων |
| - Τύπος | : Eurolift / Schindler |
| - S.N./Κατασκευαστής | : ATH5992 / Schindler |
| - Ωφέλιμο φορτίο | : 800 kg |
| - Αριθμός ατόμων | : Δέκα (10) |
| - Αριθμός στάσεων | : Πέντε (5) |
| - Είσοδοι | : Μία (1) |
| - Τρόπος ανάρτησης | : 2:1 |
| - Διαδρομή θαλάμου | : 16,98 m |
| - Θέση μηχανοστασίου | : Πάνω |
| - Είδος φρεατίου | : Μεταλλικό |
| - Σύστημα οδήγησης | : VF (Inverter μεταβλητής συχνότητας) |
| - Ταχύτητα | : 1 m/sec |
| - Τύπος μηχανής | : Gearless |
| - Κινητήριος μηχανισμός | : 4.2kW / Schindler / s.n. 40801718 |
| - Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου | : Schindler |

1.2 Ανελκυστήρας Πύργου Απορρόφησης στην εγκατάσταση Αποθείωσης καυσαερίων Μονάδας III, με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Είδος Ανελκυστήρα : Ατόμων
- Τύπος : Eurolift / Schindler
- S.N./Κατασκευαστής : ATH5990 / Schindler
- Ωφέλιμο φορτίο : 800 kg
- Αριθμός ατόμων : Δέκα (10)
- Αριθμός στάσεων : Έξι (6)
- Είσοδοι : Μία (1)
- Τρόπος ανάρτησης : 2:1
- Διαδρομή θαλάμου : 35.00 m
- Θέση μηχανοστασίου : Πάνω
- Είδος φρεατίου : Μεταλλικό
- Σύστημα οδήγησης : VF (Inverter μεταβλητής συχνότητας)
- Ταχύτητα : 1 m/sec
- Τύπος μηχανής : Gearless PMS420
- Κινητήριος μηχανισμός : 6.8kW / Schindler / s.n. 40801537
- Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου : Schindler

1.3 Ανελκυστήρας σιλό αποθήκευσης ασβεστόλιθου εγκατάστασης Αποθείωσης καυσαερίων Μον. III, με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Είδος Ανελκυστήρα : Ατόμων
- Τύπος : Eurolift / Schindler
- S.N./Κατασκευαστής : ATH5991 / Schindler
- Ωφέλιμο φορτίο : 800 kg
- Αριθμός ατόμων : Δέκα (10)
- Αριθμός στάσεων : Έξι (6)
- Είσοδοι : Μία (1)
- Τρόπος ανάρτησης : 2:1
- Διαδρομή θαλάμου : 35.00 m
- Θέση μηχανοστασίου : Πάνω
- Είδος φρεατίου : Μεταλλικό
- Σύστημα οδήγησης : VF (Inverter μεταβλητής συχνότητας)
- Ταχύτητα : 1 m/sec
- Τύπος μηχανής : Gearless PMS420
- Κινητήριος μηχανισμός : 6.8kW / Schindler / s.n. 40801537
- Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου : Schindler

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες τους παρούσας Παροχής Υπηρεσίας θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τις διατάξεις των ΚΥΑ, τους ισχύοντες κανονισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών για θέματα Ανελκυστήρων, τα διεθνή πρότυπα και τις γενικές τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται από τους κανόνες της τεχνικής και της ασφάλειας, καθώς επίσης και από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού.

2.1 Εργασίες προληπτικής συντήρησης Ανελκυστήρων

Αναλυτικά, οι προβλεπόμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης των **τριών (3)** Ανελκυστήρων είναι:

1. Έλεγχος των τοιχωμάτων του φρέατος, της οροφής & του πυθμένα του και καθαρισμός όπου απαιτείται.
2. Επιθεώρηση του εύκαμπτου καλωδίου, καθώς & του κουτιού σύνδεσης (κλέμενς) και διενέργεια συσφίξεων και επιδιόρθωσης καλωδιώσεων όπου απαιτείται.
3. Επιθεώρηση ισοζυγισμού των ευθυντήριων ράβδων και επαναρύθμιση όπου απαιτείται.
4. Επιθεώρηση και καθαρισμός των διακοπών ασφαλείας και προμανδάλωσης εντός του φρέατος.
5. Επιθεώρηση - επισκευή της συσκευής αρπάγης, καθώς και του διακόπτη αυτής.
6. Έλεγχος της λειτουργίας των διακοπών τέρματος διαδρομής και φωτοκύτταρου θαλάμου, ρύθμιση & επισκευή όπου απαιτείται.
7. Επιθεώρηση των σημείων πρόσδεσης των συρματόσχοινων στο θαλαμίσκο & στο αντίβαρο.
8. Έλεγχος της κατάστασης των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος τους, για μηχανική καταπόνηση ή άλλης τυχόν φθοράς..
9. Λίπανση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων του Ανελκυστήρα.
10. Δοκιμή της καλής λειτουργίας των οπτικο-ακουστικών μέσων αναγγελίας κινδύνου.
11. Έλεγχος - επισκευή της κατάστασης των "φερμουίτ" της πέδης, καθώς & των πέδιλων των ευθυντήριων ράβδων.
12. Πλήρωση με λάδι του κιβωτίου του ατέρμονα, όπου υπάρχει.
13. Επιθεώρηση της καλής λειτουργίας των κλειδαριών των θυρών, έλεγχος - καθαρισμός των ηλεκτρικών επαφών όπου απαιτείται.
14. Διεξαγωγή ηλεκτρικών μετρήσεων (ωμική μέτρηση όλων των κυκλωμάτων) για την εύρεση τυχόν διαρροών προς γη.
15. Δοκιμή καλής λειτουργίας των ρελέ διαρροής (όπου υπάρχουν).
16. Έλεγχος και αποκατάσταση προβλημάτων στις επαφές των ρελέ όλων των ασφαλιστικών κυκλωμάτων.
17. Έλεγχος της ολίσθησης των συρματόσχοινων πάνω στην τροχαλία τριβής & του ρυθμιστή ταχύτητας.
18. Έλεγχος και αποκατάσταση όπου απαιτείται, του φωτισμού του θαλάμου μηχανοστασίου, τροχαλιοστασίου και φρέατος.
19. Έλεγχος καλής λειτουργίας σήματος αναγγελίας κινδύνου (alarm).
20. Συντήρηση-ρύθμιση της πέδης των ανελκυστήρων.
21. Έλεγχος και αποκατάσταση όπου απαιτείται των κυκλωμάτων των οροφοεπιλογέων και των οροφοενδείξεων.
22. Έλεγχος της συσκευής ισοστάθμισης θαλαμίσκου και των θυρών ορόφων.
23. Έλεγχος της καλής λειτουργίας αυτομάτων θυρών bus (ηλεκτρικό κύκλωμα και μηχανικό μέρος).
24. Έλεγχος της καλής λειτουργίας και επισκευή όπου απαιτείται των συστημάτων προστασίας έναντι υπερφόρτωσης.
25. Καθαρισμός μηχανοστασίου και εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασία κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή & ομαλή λειτουργία των Ανελκυστήρων.
26. Εργασίες - επιθεωρήσεις εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται **δύο (2) φορές κάθε μήνα**, την **πρώτη και την τρίτη εβδομάδα** αυτού, από εξειδικευμένο συνεργείο του Αντισυμβαλλόμενου που θα απαρτίζεται τουλάχιστον από δύο άτομα.

Οι ακριβείς ημερομηνίες έλευσης των συνεργείων θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης της Επιχείρησης με τον Ανάδοχο.

Οι εργασίες θα εκτελούνται εντός του κανονικού ωραρίου της Επιχείρησης (**07:00 – 15:00**) και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον **μίας ώρας ανά Ανελκυστήρα**.

Η επιμέτρηση των υπόψη εργασιών θα είναι **κατ' αποκοπή/μήνα** και η πληρωμή θα γίνει και σύμφωνα με το Άρθρο με α/α **1** του Τιμολογίου της Σύμβασης.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να θέσει εκτός λειτουργίας μέρος των εγκατεστημένων Ανελκυστήρων, με αποτέλεσμα την διακοπή συντήρησης αυτών και την ανάλογη απομείωση του μηνιαίου τιμήματος του Άρθρου με α/α **1** του Τιμολογίου της Σύμβασης.

Για παράδειγμα η θέση εκτός λειτουργίας **ενός (1) Ανελκυστήρα** θα επιφέρει μείωση του μηνιαίου τιμήματος προληπτικής συντήρησης κατά **1/3**, ή κατά ποσοστό **33.33%**.

2.2 Έκδοση Πιστοποιητικού (περιοδικού) ελέγχου των Ανελκυστήρων από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου - Συντηρητή θα διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές στους Ανελκυστήρες από τον επιθεωρητή του ανεξάρτητου αναγνωρισμένου κοινοποιημένου φορέα, προκειμένου να εκδίδονται τα πιστοποιητικά ελέγχου καλής λειτουργίας τους, όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμο Φ.Ε.Κ 2604/Β/22.12.2008.

Το κόστος της πιστοποίησης των Ανελκυστήρων αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, ενώ το κόστος αποκατάστασης τυχόν παρατηρήσεων βαρύνει την Επιχείρηση.

Οι πιστοποιήσεις των Ανελκυστήρων θα γίνονται σε χρόνους που θα καθορίζονται από τις ημερομηνίες λήξης των ισχυόντων πιστοποιητικών.

Ο προγραμματισμός θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μην υπάρχει χρονικό διάστημα όπου κάποιος Ανελκυστήρας θα είναι χωρίς πιστοποιητικό σε ισχύ.

Η επιμέτρηση των υπόψη εργασιών θα είναι **κατ' αποκοπή ανά Ανελκυστήρα** και η πληρωμή θα γίνει και σύμφωνα με το Άρθρο με α/α **2** του Τιμολογίου Προσφοράς.

Παρατηρήσεις:

- Τα υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας παραγράφου θα διατεθούν από την Επιχείρηση.
- Οι βλάβες που ανακύπτουν στους **τρεις (3) Ανελκυστήρες** της παρούσας Παροχής Υπηρεσίας θα αποκαθίστανται άμεσα από τον Ανάδοχο χωρίς επιπλέον χρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.8 της παρούσας
- Κατά την εξέλιξη των εργασιών, η Επιχείρηση θα παρακολουθεί την έντευξη και σύμφωνη προς τους όρους της παρούσας Σύμβασης εκτέλεσή τους, μέσω του Εντεταλμένου Μηχανικού της.
- Για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, η λειτουργία των Ανελκυστήρων που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα θα διακόπτεται από την Επιχείρηση, μέχρι την αποκατάστασή τους.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος- Συντηρητής της παρούσας Παροχής υπηρεσίας φέρει την ευθύνη της καλής λειτουργίας των **τριών (3) Ανελκυστήρων**, καθ' όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

3.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να έχει πλήρως επανδρωμένο Τεχνικό Γραφείο με κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα κατέχει τις προβλεπόμενες από το νόμο επαγγελματικές άδειες.

3.3 Ο Αντισυμβαλλόμενου - Συντηρητής εγγυάται, ότι κατέχει όλα τα από το Νόμο προβλεπόμενα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που του επιτρέπουν να εκτελέσει τους όρους της Σύμβασης.

3.4 Όλες οι εργασίες της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί σε θέματα ασφάλειας του προσωπικού του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους (ασφαλής πρόσβαση στους χώρους εργασίας, ασφαλείς μέθοδοι εργασίας, χρήση ατομικών μέσων προστασίας, τήρηση των υπό των νόμων προβλεπόμενων κανονισμών εκτέλεσης κάθε εργασίας κ.λπ.).

Προς τούτο ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει:

- Να απασχολεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών Τεχνικό Ασφάλειας, ο οποίος θα επιβλέπει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το όνομα του υπόψη τεχνικού Ασφαλείας θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιχείρηση.
- Να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και να το εφοδιάσει με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
- Κατά την εκτέλεση των εργασιών να προχωρεί σε ασφαλή απομόνωση του συντηρούμενου Ανελκυστήρα.
Συγκεκριμένα, να εκδίδει σε συνεργασία με την επίβλεψη τις απαραίτητες άδειες απομόνωσης, να αναρτά προειδοποιητικές πινακίδες εκτέλεσης εργασιών σε όλες τις στάσεις αυτού, κλπ.
- Να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Εντεταλμένου Προσωπικού της Επιχείρησης, για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας.
- Να τηρεί τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία όσον αφορά την αναγγελία ατυχημάτων του προσωπικού του και να ενημερώνει για αυτά την Επιχείρηση.
- Να λαμβάνει διαρκώς όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων στο προσωπικό το δικό του, της ΔΕΗ και παντός τρίτου που καθ' οιονδήποτε τρόπο βρίσκεται στο χώρο συντήρησης.
- Να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας για εργασίες κοντά σε ηλεκτρικά στοιχεία υπό τάση (Π.Δ 1073/81, Π.Δ. 305/96 & Υ.Α 2923/61/176).
- Να διασφαλίζει τον επαρκή φωτισμό (φυσικό και τεχνητό) στους χώρους που εργάζεται, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής εργασία & η αποφυγή ατυχημάτων.

3.5 Ρητά συμφωνείται, ότι ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προξενηθεί, κατά τη συντήρηση και επισκευή των Ανελκυστήρων, έστω και αν αυτή οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια, των προσώπων που ορίστηκαν από αυτόν.

3.6 Πριν από την ανάληψη της συντήρησης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να προβεί χωρίς πρόσθετη αμοιβή σε λεπτομερή τεχνικό έλεγχο σε κάθε Ανελκυστήρα χωριστά και να προτείνει στην Επιχείρηση τυχόν επισκευές - αναβαθμίσεις πρέπει να γίνουν σε αυτούς, προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια.

Για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα επιλογής διαφορετικού Αντισυμβαλλόμενου.

3.7 Η Επιχείρηση, δικαιούται να ορίσει ομάδα τεχνικών της, η οποία σε έκτακτες περιπτώσεις ή κωλύματος του Συντηρητή θα επεμβαίνει στους Ανελκυστήρες προκειμένου να απεγκλωβίσει άτομα εντός αυτών ή να αποκαταστήσει τυχόν ανωμαλίες.

Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συνεργάζεται με την υπόψη ομάδα, παρέχοντας της κατάλληλη εκπαίδευση και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη.

3.8 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ενός ανελκυστήρα, να αποστέλλει με δική του δαπάνη εντός **τεσσάρων (4) ωρών** από την στιγμή αναγγελίας του συμβάντος, εξειδικευμένο συνεργείο του προς διερεύνηση και αποκατάσταση της βλάβης.

Τα παραπάνω ισχύουν, εάν η αναγγελία της βλάβης γίνει από την **7η έως 15η ώρα** της τρέχουσας ημέρας.

Σε διαφορετική περίπτωση, η βλάβη αντιμετωπίζεται την αμέσως επόμενη ημέρα.

Αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν ανταποκριθεί στα παραπάνω, θα του επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Σύμβασης.

- 3.9 Αποτελεί ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, χωρίς επιπρόσθετης χρέωσης, η δήλωση ανάληψης της συντήρησης των Ανελκυστήρων της παρούσας Παροχής Υπηρεσίας στο αρμόδιο τμήμα του Βιομηχανίας του Δήμου Τρίπολης.
Τα βιβλιάρια συντήρησης για κάθε ανελκυστήρα χωριστά, θα φυλάσσονται στο Κλάδο Παραγωγής και θα συμπληρώνονται και υπογράφονται κατάλληλα από το Συντηρητή μετά από κάθε συντήρηση.
- 3.10 Όλες οι εκτελούμενες με την παρούσα Σύμβαση εργασίες, θα καταχωρούνται επίσης με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου και στο ημερολόγιο των εργασιών.
- 3.11 Τα έξοδα μετακινήσεων των συνεργείων συντήρησης, από την έδρα του προς τη Διεύθυνση Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης και αντίστροφα, βαρύνουν αποκλειστικά τον Αντισυμβαλλόμενο.
- 3.12 Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα ειδικά και κοινά εργαλεία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της παρούσας.
Κάθε εργαλείο εισερχόμενο ή εξερχόμενο από τον Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης, θα συνοδεύεται με σχετικό δελτίο εισόδου ή εξόδου το οποίο θα υπογράφεται και από την Επιχείρηση.
Στο συνημμένο στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» περιγράφεται αναλυτικά ο ελάχιστος απαιτούμενος ειδικός εξοπλισμός.
- 3.13 Στις υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου συμπεριλαμβάνεται και η υπόδειξη τυχόν ανταλλακτικών (με ακριβή προσδιορισμό της ποσότητας του τύπου, του κατασκευαστή αυτών) που απαιτούνται για την αποκατάσταση προβλημάτων, αλλά και την πρόληψη εμφάνισής του.
Η μη έγκαιρη υπόδειξη των ανταλλακτικών, η οποία οδηγεί σε ακινητοποίηση Ανελκυστήρα θα επιφέρει στον Αντισυμβαλλόμενο ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Σύμβασης.

4. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

Στον Αντισυμβαλλόμενο διατίθενται προς χρήση τα κάτωθι:

- Πεπιεσμένος αέρας πίεσης 5-6 bar.
- Ηλεκτρικό ρεύμα 220/380 VAC.
- Χώροι υγιεινής (κατόπιν υπόδειξης της Επιχείρησης).
- Νερό γενικής χρήσης.

Η χορήγηση οιασδήποτε άλλης παροχής προς τον Αντισυμβαλλόμενο, θα γίνεται μετά από δική του έγγραφη αίτηση και θα κοστολογείται αναλόγως.

Συνημμένα:

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λιγνιτική Παραγωγή

Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΔΛΠΜ 1200087489

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συντήρηση & επισκευή δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο1 - ΤΕΥΧΟΣ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SCHINDLER

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / ΤΥΠΟΣ	ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Schindler SSM - Small Service Module				
2	Schindler Tool SETT AC EEC MX 06/07				
3	Πολύμετρο/α				
4	Αμπεροτσιμπίδα/ες				

Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος διαθέτει συσκευή(-ές) που καλύπτει (-ουν) περισσότερες από μία μετρήσεις ή ελέγχους, θα πρέπει να σημειωθεί στη στήλη "παρατηρήσεις"

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ



ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΔΛΠΜ 1200087489

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Συντήρηση & επισκευή δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής του οίκου "Schindler" του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ	2
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης.....	2
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων	3
3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων	4
3.1 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου.....	4
3.1.1 Ειδικοί Όροι.....	4
3.1.2 Αντικείμενα ασφάλισης.....	4
3.1.3 Διάρκεια ασφάλισης.....	5
3.2 Ασφάλιση έναντι κινδύνων από Τυχαιά Περιστατικά και Ανωτέρα Βία	5
3.2.1 Ειδικοί Όροι.....	5
3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης.....	5
3.2.3 Απαλλαγές	5
3.2.4 Διάρκεια ασφάλισης.....	5
3.3 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Εναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου	6
3.3.1 Ειδικοί Όροι.....	6
3.3.2 Αντικείμενο ασφάλισης.....	6
3.3.3 Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων	7
3.3.4 Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο).....	7
3.3.5 Ανώτατο όριο κάλυψης- Απαλλαγές.....	7
3.3.6 Απαλλαγές.....	7
3.3.7 Διάρκεια ασφάλισης.....	7
3.4 Ασφάλιση Μεταφοράς	8
3.4.1 Ειδικοί Όροι.....	8
3.4.2 Αντικείμενο ασφάλισης.....	8
3.4.3 Διάρκεια ασφάλισης.....	8
3.5 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ.	8
3.5.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη χρήση τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (ν. 489/76).....	8
3.5.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία.....	9
3.6 Ασφάλιση Προσωπικού	9
3.6.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου.....	9
3.6.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αντισυμβαλλόμενου	9
3.7 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της ΔΕΗ που χορηγούνται στον Αντισυμβαλλόμενο.....	10
3.7.1 Αντικείμενο Ασφάλισης.....	10
3.7.2 Εκταση Κάλυψης.....	10
3.7.3 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών	11
3.7.4 Απαλλαγές.....	11
3.7.5 Διάρκεια Ασφάλισης.....	11
3.7.6 Ζημιές - Αποζημιώσεις.....	11

1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης.

Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα αποδοχής επίσημης μετάφρασης δεόντως επικυρωμένης.

Πρωτότυπα αυτών νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Αντισυμβαλλόμενο και την ασφαλιστική εταιρία ή δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα τους κατατίθενται προς έλεγχο και φύλαξη στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στους ειδικούς όρους καθενός εξ αυτών.

Τα Ασφαλιστήρια θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται ως προς το ύψος των ασφαλισθέντων ποσών για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης καθώς επίσης ως προς τα ανώτατα ασφαλιζόμενα όρια.

Για τη σύναψη των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- 1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.
- 1.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των Ασφαλιστηρίων.
Η σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων με τις εκάστοτε Ασφαλιστικές εταιρείες και οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ΔΕΗ.
- 1.3 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λπ.
Ο Αντισυμβαλλόμενος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων.
- 1.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος παραλείπει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στους όρους των ασφαλιστηρίων ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τη ΔΕΗ, ή παραλείπει να αναπροσαρμόσει την αξία των ασφαλιστηρίων σε περίπτωση συμπληρωμάτων ή αναπροσαρμογών του συμβατικού τιμήματος, η ΔΕΗ δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αντισυμβαλλόμενου.
Επίσης, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίσεων, η ΔΕΗ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αντισυμβαλλόμενου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω.
Η ΔΕΗ επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παρακρατεί από οφειλόμενες πληρωμές του Αντισυμβαλλόμενου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων.
- 1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Αντισυμβαλλόμενος συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείπει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κ.λπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λπ., σύμφωνα με τους όρους

της Σύμβασης και η ΔΕΗ δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης.

2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- 2.1 Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Αντισυμβαλλόμενος" περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Αντισυμβαλλόμενο για την υπόψη Σύμβαση, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αντισυμβαλλόμενου.
- 2.2 Η ΔΕΗ θα είναι συνασφαλιζόμενη.
- 2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς αποδεδειγμένη σχετική ειδοποίηση από την Ασφαλιστική Εταιρεία, τόσο προς τον Αντισυμβαλλόμενο όσο και προς την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, τουλάχιστον **τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα**.
- 2.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΗ για τις απαιτήσεις της από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η ΔΕΗ), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν την ίδια Σύμβαση, τον εξής Ειδικό Όρο:

"Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του αντικειμένου της Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης ζημιάς:

- α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της ΔΕΗ.
Αφού δε καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά με την καταβολή στοιχεία στη ΔΕΗ.
- β. Εφόσον η ΔΕΗ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, η απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στη ΔΕΗ, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις, (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Αντισυμβαλλόμενο) και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στη ΔΕΗ, μετά από αίτησή της.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αντισυμβαλλόμενου στη ΔΕΗ κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που έχει συνάψει με τη ΔΕΗ.

3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούνται να συνάψει ο Αντισυμβαλλόμενος, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις :

3.1 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου.

3.1.1 Ειδικοί Όροι.

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο **δεκαπέντε (15) ημέρες** πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο.

3.1.2 Αντικείμενα ασφάλισης.

α. Η συνολική αξία του αντικειμένου της Σύμβασης, (εξοπλισμός, υλικά, εργασίες κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της Σύμβασης, αναθεωρήσεων ή/και αναπροσαρμογών, (θετικών ή αρνητικών), του αρχικού Συμβατικού Τιμήματος.

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή ολικής που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία (συμπεριλαμβανομένων σεισμού και καιρικών φαινομένων, πολιτικών ταραχών, απεργιών, κακόβουλων ενεργειών και τρομοκρατικών ενεργειών στο βαθμό που η κάλυψη αυτή είναι διαθέσιμη) και τυχαία περιστατικά (καθώς επίσης από λανθασμένη μελέτη (FAULTY DESIGN), λανθασμένη κατασκευή (MANUFACTURER'S RISK), ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία, κ.λπ., εφόσον ζητηθεί η κάλυψη των κινδύνων αυτών από τη ΔΕΗ με ιδιαίτερη αναφορά στους Ειδικούς Όρους της Πρόσκλησης/Σύμβασης), με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία, κ.λπ.). Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, σύμφωνα με την πραγματική αξία του αντικειμένου της Σύμβασης, και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης.

Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος παραλείψει ή αμελήσει να αναπροσαρμόσει την αξία των ισχυόντων ασφαλιστηρίων, η ΔΕΗ δικαιούται να αναπροσαρμόσει, στο όνομα και με δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας), το ποσό των ασφαλίσεων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αντισυμβαλλόμενου.

β. Οι μόνιμες ή οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου, καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς κ.λπ. (εξαιρουμένων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή/και τυχαία περιστατικά.

γ. Τα κάθε είδους υλικά που χορηγούνται από τη ΔΕΗ για να ενσωματωθούν στο αντικείμενο της Σύμβασης.

3.1.3 Διάρκεια ασφάλισης.

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε με την έναρξη των εργασιών, είτε συγχρόνως με την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, ανάλογα με ποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, και θα λήγει, είτε με την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (π.χ. για Έργα Πολ. Μηχ.) είτε με την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (π.χ. για Έργα Η/Μ εξοπλισμού).

Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η εκτεταμένη κάλυψη της περιόδου συντήρησης, (extended maintenance period), η οποία θα λήγει την ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της Σύμβασης.

3.2 Ασφάλιση έναντι κινδύνων από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία.

3.2.1 Ειδικοί Όροι.

Το ή τα Ασφαλιστήρια θα υποβάλλονται από τον Αντισυμβαλλόμενο **δεκαπέντε (15) ημέρες** πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (π.χ. για έργα Πολ. Μηχ.) ή την προβλεπόμενη ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας, (π.χ. για έργα Η/Μ εξοπλισμού), στην Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ **δύο (2) μήνες** πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της **βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών** (για έργα Πολ. Μηχ.) ή την ημερομηνία Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας, (για έργα Η/Μ εξοπλισμού), Βεβαιώσεις Ασφάλισης (COVER NOTES) για τις ασφαλίσσεις που θα συνομολογηθούν αργότερα και θα καλύπτουν το αντικείμενο της Σύμβασης για κινδύνους από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά, μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των ασφαλίσεων.

3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης.

Η συνολική αξία του ουσιαστικά αποπερατωμένου αντικειμένου της Σύμβασης έναντι κινδύνων από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά (π.χ. σεισμό, πλημμύρα, φωτιά κ.λπ.)

3.2.3 **Απαλλαγές -**

3.2.4 Διάρκεια ασφάλισης.

Από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών, (για έργα Πολ. Μηχ.), ή την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας, (για έργα Η/Μ εξοπλισμού), μέχρι την ημερομηνία που εγκρίνεται το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

3.3 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Εναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου.

3.3.1 Ειδικοί Όροι.

- α. Το Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου, υποβάλλονται από τον Αντισυμβαλλόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση **δεκαπέντε (15) ημέρες** πριν την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο του Έργου, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο.
- β. Το ή τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της εκτέλεσης από τον Αντισυμβαλλόμενο εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και μέσα στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται **πέντε (5) ημέρες** πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κ.λπ.
- γ. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη βάση loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις Τρίτων, συνεπεία ζημιών ή σωματικών βλαβών που επέλθουν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.
- δ. Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου, δεν θα έχουν ισχύ οι όροι της προηγούμενης παραγράφου γ και της παραγράφου 2.1.

3.3.2 Αντικείμενο ασφάλισης.

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου Εναντι Τρίτων και η Εργοδοτική Ευθύνη του.

Οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Αντισυμβαλλόμενος, καθ' όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου.

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

- α. Η ΔΕΗ, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY).
- β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αντισυμβαλλόμενου ή της ΔΕΗ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας, για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
- γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά της ΔΕΗ, των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.

- δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΗ, (ευθύνη προστήσαντος).

3.3.3 Όριο αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων.

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι **κατά περιστατικό** το ακόλουθο:

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζημιών Τρίτων ως το ποσό των **500.000 ΕΥΡΩ** κατ' άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα.

3.3.4 Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο).

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση (επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να είναι **κατά περιστατικό** το ακόλουθο:

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των **500.000 ΕΥΡΩ** κατ' άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα.

3.3.5 Ανώτατο όριο κάλυψης- Απαλλαγές.

- α. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε **1.000.000 ΕΥΡΩ**.

Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε **1.000.000 ΕΥΡΩ** για κάθε ένα ασφαλιστήριο.

- β. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών μειωθούν κάτω του ποσού των **1.000.000 ΕΥΡΩ** (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η Σύμβαση ΔΕΗ - Αντισυμβαλλόμενου βρίσκεται σε ισχύ, ο Αντισυμβαλλόμενος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς **1.000.000 ΕΥΡΩ** καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου.

Σχετικός όρος για πρόσθετη κάλυψη και συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης θα συμπεριλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο.

3.3.6 Απαλλαγές.

Το Ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό θα ανέρχεται σε **3.000 ΕΥΡΩ**.

3.3.7 Διάρκεια ασφάλισης.

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον

τόπο της Παροχής Υπηρεσίας και θα λήγει την ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής.

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής - κατασκευής, εάν προκύψει θέμα επισκευής, συντήρησης ή άλλης ρύθμισης σχετικής με την Παρεχόμενη Υπηρεσία η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης του με τους ίδιους όρους κ.λπ., όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λπ.

3.4 Ασφάλιση Μεταφοράς.

3.4.1 Ειδικοί Όροι.

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται **δεκαπέντε (15) ημέρες** πριν από την έναρξη μεταφορών στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

3.4.2 Αντικείμενο ασφάλισης.

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των μεταφερομένων υλικών (Εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λπ.) για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης προέλευσης εξωτερικού ή/και εσωτερικού, καθώς και των υλικών ιδιοκτησίας ΔΕΗ που θα μεταφέρονται με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για τους μεταφορικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και των κινδύνων φορτοεκφόρτωσης.

Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά Παντός Κινδύνου.

3.4.3 Διάρκεια ασφάλισης.

Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους από την έναρξη των εργασιών της φόρτωσής τους στην αποθήκη του αποστολέα και από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή τους στον τόπο της Παροχής Υπηρεσίας.

3.5 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ.

3.5.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη χρήση τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (Ν. 489/76).

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για ζημιές κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για τις ανάγκες του Έργου, είτε ανήκουν σ' αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν. 489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής:

- ✓ Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο Αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος υποχρεούται

να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν.

Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση σε περίπτωση άρνησης του Αντισυμβαλλόμενου να επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόμο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή της [Παρεχόμενης Υπηρεσίας](#).

3.5.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία.

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο [δεκαπέντε \(15\) ημέρες](#) πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο, στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για ζημιές, ατυχήματα κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής – επισκευής της [Παρεχόμενης Υπηρεσίας](#).

Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις, οι απαλλαγές κ.λπ. ταυτίζονται με τα ισχύοντα στην ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης (παράγραφος 3.3 του παρόντος).

Εξαιρείται ο όρος: «Η ΔΕΗ είναι συνασφαλισμένη».

3.6 Ασφάλιση Προσωπικού.

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις:

3.6.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου.

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης, ανάλογα με την ειδικότητα.

Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.

3.6.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αντισυμβαλλόμενου.

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες της [Παροχής Υπηρεσίας](#).

Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του.

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του Αντισυμβαλλόμενου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων.

Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι, συνεργάτες του κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων.

3.7 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της ΔΕΗ που χορηγούνται στον Αντισυμβαλλόμενο.

Το ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών, υπογεγραμμένο από τον Αντισυμβαλλόμενο και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο στη αρμόδια Διεύθυνση **δεκαπέντε (15) ημέρες** πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο της **Παροχής Υπηρεσίας**, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο.

3.7.1 Αντικείμενο Ασφάλισης.

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, μετρητές, μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που χορηγεί η ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης.

Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα, μετρητές, μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, από τον Αντισυμβαλλόμενο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.

3.7.2 Εκταση Κάλυψης.

α. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά παραδίδονται από τη ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο για την ενσωμάτωσή τους στο Έργο.

Η ασφάλιση θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αντισυμβαλλόμενου, είτε πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή ακόμη απερίφρακτους χώρους που όμως επιτηρούνται από ειδικά εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.

β. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον Αντισυμβαλλόμενο, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αντισυμβαλλόμενου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και μέχρι την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.

- γ. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούμενα υλικά στον Αντισυμβαλλόμενο να καλύπτονται και κατά τη διάρκεια των μεταφορών τους (χερσαίες και θαλάσσιες), εντός του Ελλαδικού χώρου από τόπο σε τόπο. Επίσης επεκτείνεται ώστε να καλύπτεται η απώλεια ή καταστροφή υλικών σε απερίφρακτους χώρους, λόγω ανωτέρας βίας (φωτιά ή πλημμύρα).
- δ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της Δήλωσης του Αντισυμβαλλόμενου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.7.5.

3.7.3 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών.

Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Αντισυμβαλλόμενος για κάθε χρονική στιγμή, προσαυξημένη κατά **είκοσι τοις εκατό (20%)** και στρογγυλευμένη στην πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ, έτσι ώστε να καλύπτονται τυχόν έξοδα διαχείρισης με τα οποία επιβαρύνονται οι κοστολογήσεις των ζημιωθέντων υλικών.

Στις περιπτώσεις που η ΔΕΗ διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του ο Αντισυμβαλλόμενος, είναι μεγαλύτερη της προαναφερόμενης ασφαλιζόμενης αξίας, παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης της ΔΕΗ ώστε με πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η υφιστάμενη διαφορά.

Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ., μερικής ή ολικής, είναι ίσο με το **σαράντα τοις εκατό (40%)** της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του Αντισυμβαλλόμενου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται στη Σύμβαση.

Το ως άνω προκύπτει ανώτατο όριο στρογγυλεύεται στη πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των **τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ**.

3.7.4 Απαλλαγές.

Απαλλάσσεται της ασφαλιστικής κάλυψης, κατ' ανώτατο ανά ζημιογόνο γεγονός, ποσό ύψους **χιλίων (1.000) ευρώ**.

3.7.5 Διάρκεια Ασφάλισης.

Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση του Αντισυμβαλλόμενου με τη ΔΕΗ λήγει μετά την επιστροφή από τον Αντισυμβαλλόμενο και του τελευταίου υλικού στις αποθήκες της ΔΕΗ και την υποβολή γραπτής Δήλωσης του Αντισυμβαλλόμενου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντως θεωρημένη από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

3.7.6 Ζημιές – Αποζημιώσεις.

Σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας υλικού ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται εντός **δέκα (10) ημερών** να την αναγγείλει στην Ασφαλιστική Εταιρεία, στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση και στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

Σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας, ρητά συμφωνείται ότι η αποζημίωση θα καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία απ' ευθείας στη ΔΕΗ, καθαρή και απαλλαγμένη από πάσης φύσεως επιβαρύνσεις.-