



Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ - 903241

Αντικείμενο: Συντήρηση επιπέδου W6 των μονάδων 6 και 7 MTU 12V4000G60 του ΤΣΠ Σύμης ον. ισχύος 1,2 MW.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1 τροποποιείται η Πρόσκληση ΔΠΛΠ-903241, ως εξής:

1. Διαγράφεται από την λίστα ανταλλακτικών που θα αντικατασταθούν κατά την συντήρηση του κινητήρα τα είδη με A/A 76 & 113.
2. Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

27.02.2023 και ΩΡΑ 13:00

Όλοι οι άλλοι όροι της Πρόσκλησης ΔΠΛΠ-903241 παραμένουν ως έχουν.