



Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ - 903311

Αντικείμενο: Προμήθεια και εγκατάσταση (turn key) έξι (6) νέων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, συνεχούς ισχύος 100-130 kW το καθένα για τον ΤΣΠ Αγαθονησίου και ΤΣΠ Αντικυθήρων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2 τροποποιείται η παράγραφος Β (Β8) της Τεχνικής Περιγραφής του Τεύχους 1 ως εξής:

B8	Γεννήτρια	3 φάσεις/ 400volt / 50Hz με ανεξάρτητη τροφοδοσία του AVR από τα άκρα της γεννήτριας
-----------	------------------	--

Οι λοιποί όροι της αρχικής Πρόσκλησης καθώς και του Συμπληρώματος Νο1, που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.