Αριθμός Πρόσκλησης: 25123142

Ημερομηνία: 20.11.2023

Αντικείμενο: Εργασίες επισκευής Δεξαμενών ΔΑΦ1 και ΔΑΦ2 στον ΑΣΠ Μήλου.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ 6
Άρθρο 1 6
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία - 6
Τόπος, χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών 6
Άρθρο 2 8
Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου της σύμβασης – Δικαιώματα Προαίρεσης 8
Άρθρο 3 8
Συμμετοχή στη Διαδικασία Επιλογής 8
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής 8
3.2 Κριτήρια επιλογής 9
3.2.Α Καταλληλότητα 9
3.2.Β Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 9
3.2.Γ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 9
3.2.Γ.1. Απαιτούμενη εμπειρία 9
3.2.Γ.2. Απαιτούμενος εξοπλισμός 10
3.2.Δ Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ. 11
3.2.Δ.1 Πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας 11
3.2.Δ.2 Πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης 11
3.2.Δ.3 Πιστοποιήσεις διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας. 11
3.3 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντος - Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού 12
3.4 Συμμετοχή του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του ενός προσφέροντες 12
3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 12
Άρθρο 4 13
Εναλλακτικές Προσφορές - Αποκλίσεις – Ισοδύναμες 13
Τεχνικά Λύσεις 13
4.1 Εναλλακτικές προσφορές 13
4.2 Εμπορικές Αποκλίσεις 13
4.3 Τεχνικές Αποκλίσεις 13
Άρθρο 5 13
Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων 13
Άρθρο 6 14
Χρηματοδότηση Αντικειμένου Σύμβασης 14

Άρθρο 7 14
Παραλαβή στοιχείων Διαδικασίας 14
Άρθρο 8 15
Τεύχη και έγγραφα της Πρόσκλησης 15
Άρθρο 9 16
Σύστημα προσφοράς 16
Άρθρο 10 17
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 17
Άρθρο 11 18
Εγγύηση Συμμετοχής 18
Άρθρο 12 18
Υποβαλλόμενα Στοιχεία 18
Άρθρο 13 18
Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφοράς 18
13.1 Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς 19
13.1.1 Γενικές απαιτήσεις 19
13.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Ηλεκτρονικοί Φάκελοι-Περιεχόμενα 19
13.1.1.2 Υπογραφή προσφοράς 19
13.1.1.3 Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες 20
13.1.1.4 Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών 20
13.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβή δικαιολογητικά 21
13.1.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 21
13.1.2 Ειδικές απαιτήσεις 22
13.1.2.1 Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης 23
13.1.3 Εναλλακτικές προσφορές 23
13.2 Ηλεκτρονικός Φάκελος Α 23
Α. Περιεχόμενα Φακέλου Α 23
13.2.1 Εγγυητικές Επιστολές 23
13.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης Προσφέροντος 23
13.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαδικασίας Επιλογής και ισχύος προσφοράς 23
13.2.4 Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ) 23
13.2.5 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων 23

13.2.6 Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη 24
Β. Υποβολή - Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων..... 24
I. Αποδεικτικά νομιμοποίησης Προσφέροντος 24
II. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 25
III. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης..... 25
IV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα: 25
13.3 Ηλεκτρονικός Φάκελος Β..... 27
13.3.1 Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 27
13.3.2 Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 28
13.3.3 Υποπρομηθευτές/υποκατασκευαστές ή υπεργολάβοι 28
13.3.4 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων..... 28
13.3.5 Προσφορές σύμπραξης/ένωσης..... 28
13.3.6 Γνώση τοπικών συνθηκών 29
13.4 Οικονομική Προσφορά 29
Άρθρο 14 29
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών..... 29
14.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση Προσφερόντων 29
14.2 Τυπική Αξιολόγηση προσφορών 30
14.3 Διαχείριση τυπικά απορριφθεισών προσφορών 31
14.4 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών – πρόσβαση Προσφερόντων..... 32
Άρθρο 15 32
Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών 32
15.1 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 32
15.2 Έλεγχος συμμόρφωσης προσφορών με τα κριτήρια επιλογής, τις τεχνικές απαιτήσεις και τους εν γένει εμπορικούς όρους της Πρόσκλησης. 33
15.3 Αποτελέσματα τεχνικής αξιολόγησης..... 33
15.4. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών – Πρόσβαση Προσφερόντων - Αξιολόγηση 34
Άρθρο 16 36

Αντιρρήσεις Προσφερόντων 36
Άρθρο 17 37
Περάτωση Διαδικασίας Επιλογής – 37
Αναγγελία επιλογής Αντισυμβαλλομένου – Ματαίωση Διαδικασίας..... 37
Άρθρο 18 38
Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβασης 38
Άρθρο 19 39
Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ..... 39

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εργασίες επισκευής Δεξαμενών ΔΑΦ1 και ΔΑΦ2 στον ΑΣΠ Μήλου.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις:

- του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΕΠΥ) (Απόφαση Δ.Σ. 4/09.02.2022) που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr,

- της παρούσας Πρόσκλησης,

όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Ηλεκτρονική Διαδικασία με προηγούμενη Δημοσίευση σε ένα (1) Στάδιο για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Εργασίες επισκευής Δεξαμενών ΔΑΦ1 και ΔΑΦ2 στον ΑΣΠ Μήλου».

Κριτήριο επιλογής του Αντισυμβαλλομένου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της χαμηλότερης τιμής στο σύνολο της προσφοράς.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας ανέρχεται σε **€40.000,00.** Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.

Άρθρο 1
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία - Τόπος, χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών

1.1 Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ), οδός Λ. Συγγρού, αριθ. 112, Τ.Κ. 11741 Αθήνα, τηλέφωνο 2109008888
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Κιούση Νικόλαο και την κα Βενέρη Δέσποινα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση n.kiousis@dei.gr και d.veneri@dpan.gr

1.2 Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών

Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr
Το Σύστημα κατ' ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες διαδικασίες, ότι:

α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των προσφορών.
β) Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων.
γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών προσφορών.
δ) Στις διάφορες φάσεις της Διαδικασίας επιλογής Αντισυμβαλλομένου, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
στ) Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ' εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση.
ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των όρων πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ), εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι σαφώς ανιχνεύσιμες.

1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, https://eprocurement.dei.gr →Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.
Η παραπάνω Διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.
Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ., θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

1.4 Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

1.5 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **Παρασκευή 01.12.2023 / 12:00.** Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Άρθρο 2
Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου της σύμβασης – Δικαιώματα Προαίρεσης

2.1 Αντικείμενο

Το αντικείμενο της Αίτησης είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών που απαιτούνται για την κένωση, καθαρισμό, διαχείριση αποβλήτων, αμμοβολή, μη καταστρεπτικούς ελέγχους ελασμάτων πυθμένα, περιφέρειας και συστήματος προθέρμανσης, αποκατάσταση - επισκευή πυθμένα και τυχόν περιφερειακών ελασμάτων ή συστήματος προθέρμανσης, βαφή και ογκομέτρησης της Δεξαμενής ΔΑΦ Νο5 ΑΣΠ Μήλου

2.2 Προθεσμίες

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στον ΑΣΠ Μήλου εντός συνολικά τριάντα εφτά (37) ημερών με ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης η οποία θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της ή από την επιστολή ανάθεσης.

2.3 Δικαιώματα Προαίρεσης

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Τεύχος 3 «Συμφωνητικό Σύμβασης» η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να αυξήσει ή να μειώσει τις υπηρεσίες κατά 50% και κατά 30% αντίστοιχα, με ταυτόχρονη αυξομείωση του Συμβατικού τιμήματος χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να έχει το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές.

Άρθρο 3
Συμμετοχή στη Διαδικασία Επιλογής

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής
Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και ικανοποιούν πλήρως όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

3.2 Κριτήρια επιλογής

Κάθε Προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης να ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

3.2.Α Καταλληλότητα

3.2.Α.1 Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της να είναι εγγεγραμμένο, στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της Σύμβασης.

3.2.Β Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν προβλέπονται

3.2.Γ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

3.2.Γ.1. Απαιτούμενη εμπειρία

Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, συμβάσεις με παρόμοιο αντικείμενο με αυτό της Διαδικασίας, σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εν λειτουργία ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εν λειτουργία, συνολικής αξίας τουλάχιστον 40.000,00€ εκ των οποίων μια τουλάχιστον να είναι αξίας 50% της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου της Διαδικασίας για το οποίο ο Προσφέρων προσφέρει.

Να έχει εκπληρώσει με συνέπεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι της ΔΕΗ Α.Ε., στο παρελθόν και κατ' αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώνεται η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, η μη επιβολή μεγάλων ή/και επανειλημμένων ποινικών ρητρών, η έντεχνη, άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση της (ων) Σύμβασης (ων) που είχε αναλάβει ο διαγωνιζόμενος στο παρελθόν αποδεικνύουν την ανωτέρω συνέπειά του.

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν στο φάκελο Β της προσφοράς τους τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

- Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύμβαση και κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα:
  - το αντικείμενο της σύμβασης
  - ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
  - οι κατηγορίες των ειδών του αντικειμένου της σύμβασης
  - η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων, η διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας

- η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης.

- Συστατικές Επιστολές των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση τους.

Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ ΑΕ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των Προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της ΔΕΗ ΑΕ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη Προσφορά θα απορριφθεί.

3.2.Γ.2. Απαιτούμενος εξοπλισμός

- Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολάβος για την εκτέλεση της σύμβασης
- περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο εργολήπτης για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του·

3.2.Γ.3 Απαιτήσεις για διάθεση προσωπικού

Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων αθροιστικά:

α) Να περιλαμβάνει στην ομάδα επίβλεψης, επί τόπου του έργου, έναν Μηχανολόγο Μηχανικό, τουλάχιστον 10ετούς εν γένει εμπειρίας.

β) Να διαθέσει όλο το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, για την υλοποίηση της υπηρεσίας.

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παραπάνω στο α), ο Προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει στο Φάκελο Β:

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεσμεύεται να διαθέσει τον επιβλέποντα μηχανικό με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως ενδεικτικά Είτε καταλόγους, τίτλους σπουδών, εμπειρία κλπ. ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έναρξη επιτηδεύματος ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο.

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παραπάνω στο β), ο Προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει στο Φάκελο Β υπεύθυνη δήλωση, ότι δεσμεύεται να διαθέσει όλο το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, για την υλοποίηση της υπηρεσίας

3.2.Δ Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ.

3.2.Δ.1 Πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας

Ο Προσφέρων, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων το κάθε μέλος, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

3.2.Δ.2 Πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο προσφέρων, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001/2015 ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

3.2.Δ.3 Πιστοποιήσεις διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας

Ο προσφέρων, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας κατά QHSAS18001 και ISO 45001/2018 ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας. Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

3.3 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντος - Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού

Κάθε Προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη Διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται περί σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων) ή στον παρέχοντα στον Προσφέροντα χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική στήριξη, κάποιος ή κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται:

α. στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού προς συμπλήρωση και υπογραφή από τους προσφερόμενους

β. στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων αποκλεισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 13.2.Β του παρόντος.

Στην περίπτωση που συντρέχει λόγος αποκλεισμού του παρέχοντος χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική στήριξη, κατά την κρίση της Εταιρείας, μπορεί είτε να απορρίπτεται η Προσφορά είτε να ζητείται η αντικατάσταση του Τρίτου.

3.4 Συμμετοχή του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του ενός προσφέροντες

Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που υποβάλει ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στη Διαδικασία εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο περάτωσης Διαδικασίας Επιλογής η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.

Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν περισσότερες της μιας προσφορές στη Διαδικασία Επιλογής είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων), μεταξύ τους εταιρειών είτε αυτόνομα, οι προσφορές τους αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στη Διαδικασία εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας Επιλογής η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.

3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Εφόσον οι προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στις παραπάνω αντίστοιχες παραγράφους, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα Πρόσκληση εγγυήσεις.
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της και

διαθέτουν με τους τρίτους κατάλληλη προς τούτο νομική σχέση, σε βαθμό που να ικανοποιεί την Εταιρεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β της προσφοράς.

Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Προσφέροντος και του Τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον Προσφέροντα θα συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί Αντισυμβαλλόμενος στη σύμβαση.

Στις ως άνω περιπτώσεις οι παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον Προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. Προς τούτο στις προσφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από εκπρόσωπο του παρέχοντος τη στήριξη, τα ακόλουθα:

- Στο Φάκελο Α:
  - Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην Πρόσκληση σχετικό υπόδειγμα
  - Η Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ)
- Στο Φάκελο Β:
  - Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 13.3.1 και 13.3.2 του παρόντος τεύχους ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης.

Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση των κριτηρίων που σχετίζονται με τη διάθεση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας επιτυχούς εκτέλεσης παρόμοιων έργων, οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριμένες ικανότητες.

Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο Προσφέρων επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων του για την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και ισχύουν τα παραπάνω.

Άρθρο 4
Εναλλακτικές Προσφορές - Αποκλίσεις – Ισοδύναμες Τεχνικά Λύσεις

4.1 Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές

4.2 Εμπορικές Αποκλίσεις

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης και οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της.

4.3 Τεχνικές Αποκλίσεις

Δεν επιτρέπονται Τεχνικές Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Άρθρο 5
Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων

Στην περίπτωση που Προτιμητέος Προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων, θα επιλεχθούν ως Αντισυμβαλλόμενα μέρη όλα τα μέλη και θα τεθεί

διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλος εταιρειών (άτυπη σύμπραξη/ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη του ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική.

Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, εφόσον ο Προσφέρων επιλεγεί ως Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, επιπλέον, η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.

Άρθρο 6
Χρηματοδότηση Αντικειμένου Σύμβασης

Η δαπάνη θα αντληθεί από τον προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης της ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ετών 2023 - 2024.

Άρθρο 7
Παραλαβή στοιχείων Διαδικασίας

7.1 Τα τεύχη της Πρόσκλησης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 8.1 του παρόντος τεύχους, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr – ΔΕΠΑΝ-25123142 όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

7.2 Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Σύστημα ως παραλήπτες της Πρόσκλησης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των τευχών της παρούσας Πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων ή πραγματοποίησης επιτόπιας επίσκεψης, που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

7.3 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από εγγεγραμμένους στο Σύστημα ενδιαφερόμενους και μέσω αυτού, δηλαδή από τους διαθέτοντες σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραμμένο.

7.4 Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ θα παράσχει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος, τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους της Διαδικασίας και του σχεδίου σύμβασης.

Η ΔΕΗ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με υποβολή ερωτημάτων στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης της ΔΕΗ και εκτός πλατφόρμας Συστήματος.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές ή τηλεφωνικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ.

Άρθρο 8
Τεύχη και έγγραφα της Πρόσκλησης

8.1 Η παρούσα Πρόσκληση, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών:

1. Όροι και Οδηγίες προς τους Προσφέροντες μετά των ακόλουθων Παραρτημάτων:
   - Παράρτημα Ι: Έντυπα οικονομικής Προσφοράς στα οποία συμπεριλαμβάνονται:
     α. Τιμολόγιο προσφοράς (για συμπλήρωση)
     β. Προμέτρηση-Προϋπολογισμός προσφοράς (για συμπλήρωση
   - Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (*Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης*)
   - Παράρτημα ΙΙΙ: Υποδείγματα Πινάκων Εμπειρίας και Συστάσεων
   - Παράρτημα IV: Τεχνική Προδιαγραφή
2. Συμφωνητικό Σύμβασης (Σχέδιο)
3. Ειδικοί Όροι Σύμβασης (Σχέδιο)
4. Γενικοί Όροι Σύμβασης
5. Ασφαλίσεις Υπηρεσιών
6. Υποδείγματα, που περιλαμβάνουν:
   α. Δηλώσεις νομιμοποίησης:
      α1. Προσφέροντος και
      α2. τυχόν παρέχοντος στήριξη
   β. Δήλωση αποδοχής όρων Πρόσκλησης και χρόνου ισχύος προσφοράς
   γ. Δήλωση περί μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ)
   δ. Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις / Ενώσεις
   ε. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

8.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων τευχών. Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά ισχύος μεταξύ των τευχών και των παραρτημάτων/προσαρτημάτων τους.

8.3. Ορισμοί:

α. «μη κανονικές προσφορές» νοούνται όσες προσφορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαιγνίας ή διαφθοράς ή όσες κρίνονται από την ΔΕΗ ασυνήθιστα χαμηλές,

β. «απαράδεκτες προσφορές» νοούνται όσες υποβάλλονται από προσφέροντες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

γ. «μη κατάλληλη» νοείται μία προσφορά όταν δεν σχετίζεται με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις

ανάγκες και τις απαιτήσεις της ΔΕΗ, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης,

Άρθρο 9
Σύστημα προσφοράς

9.1 Η Πρόσκληση διενεργείται με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου.

Οι Συμμετέχοντες προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας τα ασυμπλήρωτα «Τιμολόγιο Προσφοράς» και «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς» με τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές.

Το «Τιμολόγιο Προσφοράς» αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του Συμμετέχων και όλες οι τιμές μονάδας που προσφέρονται με αυτό πρέπει να συμπληρωθούν ολογράφως και αριθμητικώς. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η μη συμπλήρωση έστω και μιας τιμής μονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.

Οι τιμές μονάδας που προσφέρει καθένας Συμμετέχων στο «Τιμολόγιο Προσφοράς» περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις του Συμμετέχων, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25 και 29 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.

Το Τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς» αποτελεί συμπληρωματικό έγγραφο της προσφοράς και πρέπει να συμπληρωθούν από το Συμμετέχοντα όλα τα κονδύλια αυτού. Σε περίπτωση που κάποιες τιμές του τεύχους «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς» είναι διαφορετικές από εκείνες που έχουν αναγραφεί στο Τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» για τις ίδιες εργασίες ή σε περίπτωση λογιστικών σφαλμάτων στο Τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», οι σχετικές εγγραφές θα διορθώνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει του Τεύχους «Τιμολόγιο Προσφοράς» και η προσφορά θα ισχύει όπως θα διαμορφωθεί μετά τις παραπάνω διορθώσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξής γίνεται παραπομπή στην προσφορά ή σε επιμέρους στοιχεία της, θα νοείται η παραπομπή στη διορθωμένη προσφορά.

Στο Τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς» θα συμπληρώνονται τα ακόλουθα:

α. Οι τιμές μονάδας όπως προσφέρονται με το «Τιμολόγιο Προσφοράς».

β. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των ποσοτήτων επί τις τιμές που διαμορφώνει τη δαπάνη για κάθε εργασία (κονδύλιο) χωριστά.

γ. Τα επιμέρους αθροίσματα των δαπανών, καθώς και το γενικό άθροισμα του συνόλου των δαπανών το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη της Παροχής Υπηρεσιών που προβλέπεται με την προσφορά .

Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιμές που έχουν ήδη συμπληρωθεί στο Τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή στα ποσά του Τεύχους «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς».

9.2 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν, επί ποινή απόρριψης, τις τιμές ή και τα τιμήματα της οικονομικής προσφοράς τους στη σχετική φόρμα του Συστήματος. Επίσης υποχρεούνται, επί ποινή απόρριψης, να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά και σε ψηφιακά υπογεγραμμένη έντυπη μορφή αρχείου portable document format (pdf) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο παρόν τεύχος σχετικό έντυπο και με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του Συστήματος.

9.3 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τιμές/τίμημα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προσφέροντος με την απαίτηση αυτή, η προσφορά του θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

9.4 Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις.
Σε περίπτωση όμως διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.

9.5 Οι πιο πάνω τιμές των προσφορών είναι σταθερές και δε θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της Σύμβασης. Προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τιμές με αναπροσαρμογή θα απορρίπτονται.

9.6 Τα χορηγούμενα έντυπα οικονομικής προσφοράς με την παρούσα Πρόσκληση είναι τα εξής:
- Τιμολόγιο προσφοράς (για συμπλήρωση)
- Προμέτρηση – Προϋπολογισμός (για συμπλήρωση)
- Πίνακας κατανομής τιμήματος (σε περίπτωση σύμπραξης)

Άρθρο 10
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς

10.1 Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών. Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Επίσης δεσμεύονται ότι η προσφορά τους είναι οριστική, μη δυνάμενη κατά τη διάρκεια της αρχικής ισχύος της ή όπως αυτή θα παραταθεί σύμφωνα με τα παρακάτω, να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, καθώς και ότι δεν μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της μετά την τυχόν επιλογή Αντισυμβαλλομένου.
Οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία την παράταση της ισχύος της προσφοράς τους κατά διαδοχικά διαστήματα τριάντα (30) ημερών ή, κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του Προσφέροντος, κατά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από την εκάστοτε ημερομηνία λήξης της ισχύος της και μέχρι την ολοκλήρωση της Διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος τεύχους, εκτός εάν προ της εκάστοτε κατά τα ως άνω λήξης αυτής, ο Προσφέρων δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει. Αποσαφηνίζεται ότι, μη αποδοχή της παράτασης της ισχύος είναι αποδεκτή μόνο μετά τη συμπλήρωση του εκάστοτε χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί βάσει των ανωτέρω, και εφόσον ο Προσφέρων

γνωστοποιήσει στην Εταιρεία με υπογεγραμμένη ψηφιακά επιστολή μέσω του Συστήματος πριν από την αντίστοιχη λήξη, τη μη ανανέωση της ισχύος της.

Για παράταση της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Προσφέροντος και του εκδότη της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ).
Επίσης, οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία ότι η προσφορά τους παραμένει σε ισχύ, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης επιλογής Αντισυμβαλλομένου, για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υπογραφή της σύμβασης με υπαιτιότητα του Προτιμητέου Προσφέροντος. Η ΔΕΗ μετά την παρέλευση της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης δύναται να προβεί στην κατάπτωση της ΕΕΣ.

10.2 Σε περίπτωση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, οι προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή/και συμπληρώσουν τυχόν υποβληθείσα στο Σύστημα προσφορά τους ή να την αποσύρουν και υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, νέα προσφορά μέχρι τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μεριμνώντας σε κάθε περίπτωση τα συμπεριλαμβανόμενα στην προσφορά τους στοιχεία και δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ κατά τη νέα ως άνω ημερομηνία.

Άρθρο 11
Εγγύηση Συμμετοχής

Δεν απαιτείται για την παρούσα πρόσκληση.

Άρθρο 12
Υποβαλλόμενα Στοιχεία

12.1 Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους προσφέροντες στη Διαδικασία Επιλογής θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Ειδικότερα, τα έγγραφα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του Φακέλου Α των προσφορών και θα υποβληθούν από Αλλοδαπές Εταιρείες μπορούν να είναι συνταγμένα στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρμοδίως επικυρωμένη.
Το σύνολο των εγγράφων των φακέλων Β και Γ, μπορεί να είναι συνταγμένα στην αγγλική γλώσσα.

12.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.

12.3 Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των προσφερόντων επί των όρων που περιλαμβάνονται στα τεύχη της Πρόσκλησης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από τη Διαδικασία.

Άρθρο 13
Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφοράς

13.1 Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς

13.1.1 Γενικές απαιτήσεις

13.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Ηλεκτρονικοί Φάκελοι- Περιεχόμενα

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στην Πρόσκληση και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τις Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος. Ειδικότερα:

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε φακέλους και με συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους 13.2 έως 13.4.

Στην περίπτωση που τα αρχεία που εμπεριέχονται σε κάθε φάκελο περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός έγγραφα ή ενότητες, απαιτείται να υπάρχει και ο αντίστοιχος πίνακας περιεχομένων.

Επισημαίνεται ότι ο κάθε ηλεκτρονικός φάκελος θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 13.2, 12.3 και 13.4 του παρόντος άρθρου που υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες.

13.1.1.2 Υπογραφή προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά στην πρώτη ή τελευταία σελίδα κάθε υποβαλλομένου εγγράφου (δηλώσεις, περιγραφή προσφερόμενου αντικειμένου, σχέδια κλπ.), σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω (παράγραφος 13.2.2).

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του Προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Ο Προσφέρων υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ, να προσκομίσει τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που υπογράφονται από τρίτους και συνιστούν ιδιωτικά έγγραφα, σε έντυπη μορφή (είτε πρωτότυπα είτε αντίγραφα επικυρωμένα αρμοδίως) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη ζήτησή τους.

Η σύμπραξη/ένωση προσφερόντων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά, είτε από εξουσιοδοτημένα πρόσωπο ή πρόσωπα, είτε από κοινό εκπρόσωπό της νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο.

13.1.1.3 Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες

Εάν οι Προσφέροντες περιλαμβάνουν στις Προσφορές τους στοιχεία που ευλόγως μπορούν να χαρακτηριστούν ως εμπιστευτικά, τα σημαίνουν ευκρινώς ως τέτοια ώστε να μη δημοσιοποιηθούν σε τρίτους. Εμπιστευτικά μπορούν να χαρακτηριστούν ιδίως στοιχεία που αφορούν τεχνολογικά ή εμπορικά μυστικά ή στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο Προσφέρων έχει υποχρέωση με χωριστό έγγραφο να θεμελιώνει το εύλογο του αιτήματός του να μη δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα αυτά σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να σημανθούν ως εμπιστευτικά στοιχεία τιμές μονάδας, προσφερόμενες ποσότητες, στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της και η οικονομική προσφορά. Η κρίση περί του εάν τα έγγραφα θα δημοσιοποιηθούν ή όχι στους λοιπούς Προσφέροντες στα πλαίσια της Διαδικασίας Επιλογής ανήκει στην Επιτροπή που διενεργεί τη Διαδικασία, η οποία λαμβάνει ιδίως υπόψη της τη νομική θεμελίωση της εμπιστευτικότητας που παρέχει ο ενδιαφερόμενος Προσφέρων και τις τυχόν αντιρρήσεις που έχουν προβληθεί από άλλους Προσφέροντες στη Διαδικασία. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι τα στοιχεία πρέπει να δημοσιοποιηθούν ενημερώνει τον Προσφέροντα, ο οποίος δύναται είτε να συναινέσει στη δημοσιοποίηση είτε να αποσυρθεί από τη Διαδικασία Επιλογής ώστε να αποφύγει τη δημοσιοποίηση.
Στην περίπτωση που κριθεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον από τις αρμόδιες Επιτροπές και Διευθύνσεις της ΔΕΗ.

13.1.1.4 Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών

<u>Ισχύς Δηλώσεων</u>
Όλες οι απαιτούμενες από την Πρόσκληση Δηλώσεις των προσφερόντων, οι οποίες υποβάλλονται σε υποκατάσταση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές Δηλώσεις, είτε συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης είτε τρίτων για συνεργασία με τον Προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Οι παραπάνω Δηλώσεις μπορεί να υπογράφονται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

<u>Ισχύς δικαιολογητικών</u>
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση ΙΙ και στις περιπτώσεις IV α και β της κατωτέρω παραγράφου 13.2Β εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση ΙΙΙ της κατωτέρω παραγράφου 13.2Β εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση Ι της κατωτέρω παραγράφου 13.2Β, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (όπου απαιτείται) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και

ε) οι δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

13.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβή δικαιολογητικά

Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που Προσφέρων:

- δεν υποβάλει ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή έγκαιρα και προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά των δηλώσεων έγγραφα, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την Εταιρεία,

- διαπιστωθεί, εκ της υποβολής/ προσκόμισης αυτών, ότι, σε οποιοδήποτε φάση της Διαδικασίας ή της υλοποίησης της σύμβασης, έχει υποβάλει ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,

τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω Διαδικασία, τυχόν αποφάσεις της Εταιρείας ανακαλούνται αμέσως, καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή Καλής Εκτέλεσης και η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές διαδικασίες.

13.1.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η ΔΕΗ ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι αρμόδια όργανα και στελέχη της ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην ΔΕΗ, στο πλαίσιο της παρούσας Διαδικασίας, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η επιλογή Αντισυμβαλλομένου για τη Σύμβαση,

η προάσπιση των δικαιωμάτων της ΔΕΗ, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της ΔΕΗ και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την ΔΕΗ και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η ΔΕΗ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές της Ηλεκτρονικής Διαδικασίας και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι Προσφέροντες στη Διαδικασία στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος υποβολής αντιρρήσεων

IV. Τα δεδομένα των Προσφορών όλων των Προσφερόντων θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΔΕΗ.

VI. Η ΔΕΗ έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

13.1.2 Ειδικές απαιτήσεις

13.1.2.1 Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της Πρόσκλησης. Οι προσφορές πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.
Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της Πρόσκλησης αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές Αποκλίσεις. Προσφορά η οποία θα έχει τέτοιας φύσεως αποκλίσεις θα απορριφθεί.

13.1.3 Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

13.2 Ηλεκτρονικός Φάκελος Α

Α. Περιεχόμενα Φακέλου Α

Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Α με ονομασία «Φάκελος Α - Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιέχει σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα:

13.2.1 Εγγυητικές Επιστολές

Δεν προβλέπεται.

13.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης Προσφέροντος

Τη Δήλωση νομιμοποίησης του Προσφέροντος συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Πρόσκλησης.

13.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαδικασίας Επιλογής και ισχύος προσφοράς

Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαδικασίας Επιλογής και ισχύος προσφοράς συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Πρόσκληση.

13.2.4 Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ)

Την ΔΜΣΛΑ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Πρόσκληση.

13.2.5 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:

13.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 13.2.2 έως 13.2.4. Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 13.2.2 και στο

σημείο 4.1 αυτής θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η προσφορά υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης σύμπραξης/ένωσης και να ορίζεται το πρόσωπο που θα υπογράψει από κάθε μέλος αυτής το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης αυτής.

13.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη πρόσωπα σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να αναλάβουν την υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία Επιλογής και την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο.

13.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους.

13.2.6 Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου:

α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Πρόσκληση.

β. Την ΔΜΣΛΑ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη τρίτο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Πρόσκληση.

Β. Υποβολή - Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων

Οι προσφέροντες δεσμεύονται, **επί ποινή αποκλεισμού**, να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή/και να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε οποιοδήποτε φάση της Διαδικασίας τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ, όλα ή μέρος των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις ως άνω δηλώσεις, εντός δέκα (10) ημερών και όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Αν δεν προσκομισθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές.

Ι. Αποδεικτικά νομιμοποίησης Προσφέροντος

Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της παραγράφου 13.2.2, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του Προσφέροντος) και αποδεικτικό (πιστοποιητικό/ βεβαίωση) εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και σε αντίστοιχο μητρώο ή/και ειδικές άδειες εφόσον απαιτούνται. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα το νομικό πρόσωπο κατά την ημερομηνία διενέργειας της Διαδικασίας Επιλογής (απόφαση συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου.

II. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του Προσφέροντος οριστική καταδικαστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διαφθοράς – δωροδοκίας, της απάτης κατά την έννοια των άρ. 386 και 386^{Α} του Ποινικού Κώδικα, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της παιδικής εργασίας και άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων.
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι Προσφέροντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό αφορά ιδίως:

i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.,
ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους εκπροσώπους του και
iv. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

III. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

α. Πιστοποιητικό/ά ασφαλιστικής ενημερότητας

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

IV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα:

α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

β. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του ενδιαφερόμενου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του Προσφέροντος, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

γ. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στην ΔΜΣΛΑ ισχύει η δέσμευση της παραγράφου 5 της δήλωσης νομιμοποίησης Προσφέροντος.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο Προσφέρων, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων ΙΙ έως IV δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Δήλωση του Προσφέροντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Προσφέροντος στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο του Προσφέροντος οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω Προσφέρων δεν αποκλείεται από τη Διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον Προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

Κατ' εξαίρεση, όταν ο Προσφέρων εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο ΙΙΙ και ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο Προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στην παρούσα Διαδικασία, δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμός.

Τα κριτήρια αποκλεισμού που σχετίζονται με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία ισχύουν με την επιφύλαξη της δυνατότητας «αυτοκάθαρσης» του Προσφέροντος – δηλαδή της δυνατότητας να αποδείξει την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη ενός λόγου αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτό, ο Προσφέρων πρέπει να αποδείξει ότι:

- έχει καταβάλει ή δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα·
- έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές· και
- έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.

Εναπόκειται στη ΔΕΗ να αξιολογεί τα μέτρα που λήφθηκαν και να καθορίζει κατά πόσον είναι επαρκή για να επιτραπεί στον Προσφέροντα να συμμετάσχει στη Διαδικασία, αιτιολογώντας την απόφασή της στον Προσφέροντα σε περίπτωση αποκλεισμού του.

Τέλος, επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που Προσφέρων δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διενεργηθείσα Διαδικασία, τεκμαίρεται ο αποκλεισμός του από την περαιτέρω Διαδικασία, απορρίπτεται η προσφορά του και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του, που τυχόν είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος τεύχους.

13.3 Ηλεκτρονικός Φάκελος Β

Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Β με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα:

13.3.1 Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

α. Αποδεικτικά εμπειρίας

Τον Πίνακα ή Πίνακες Εμπειρίας & Συστάσεων, σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν τεύχος Υπόδειγμα, μαζί με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις/συστάσεις, καθώς και τον Πίνακα κυριότερων συμβάσεων μαζί με τα αντίστοιχα αποδεικτικά καλής εκτέλεσης, που προβλέπονται στην παράγραφο 3.2.Γ.1 του παρόντος τεύχους.

β. Τα απαιτούμενα στην παράγραφο 3.2.Γ.2 (υπεύθυνη δήλωση, πίνακας εξοπλισμού) με τα οποία ο Προσφέροντας θα δηλώνει, ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση του αντικειμένου της Πρόσκλησης.

γ. Τα απαιτούμενα στην παράγραφο 3.2.Γ.3 του παρόντος τεύχους αποδεικτικά /στοιχεία για διάθεση ομάδας εργασίας / τεχνικού προσωπικού, προσωπικού ποιοτικού ελέγχου κ.λπ.

δ. Τα απαιτούμενα στην παράγραφο 3.2.Δ του παρόντος τεύχους πιστοποιητικά σε ισχύ

13.3.2 Τεχνικά στοιχεία προσφοράς

13.3.2.1 Τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών και μεθόδων
13.3.2.2 Χρόνος/Χρόνοι παράδοσης
13.3.2.3 Όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά τεχνικά στοιχεία καθώς και πληροφορίες που καθορίζονται στη Πρόσκληση
13.3.2.4 Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του Προσφέροντος, επιπλέον τεχνικά στοιχεία

13.3.3 Υποπρομηθευτές/υποκατασκευαστές ή υπεργολάβοι

Ο Προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τυχόν υποπρομηθευτές/υποκατασκευαστές ή υπεργολάβους και το αντίστοιχο τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. Επίσης θα συμπεριλάβει:

α. Δηλώσεις συνεργασίας των προτεινόμενων υποπρομηθευτών/ υποκατασκευαστών/ υπεργολάβων του λοιπού εξοπλισμού (όπως αυτός καθορίζεται στις αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου 3 του παρόντος τεύχους), με τις οποίες θα δεσμεύονται ότι θα συνεργαστούν με τον Προσφέροντα σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης.

Σε περίπτωση που οι σχετικές δηλώσεις συνεργασίας δεν υποβληθούν με την προσφορά ή, εφόσον υποβληθούν, κάποιος εκ των ως άνω προτεινόμενων υποπρομηθευτής / υποκατασκευαστής ή υπεργολάβος δεν τύχει της εγκρίσεως της Εταιρείας, οι αντίστοιχοι υποπρομηθευτές/ υποκατασκευαστές και υπεργολάβοι δεν θα περιληφθούν στη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ο Προσφέρων, εφόσον επιλεγεί Αντισυμβαλλόμενος, υποχρεούται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης να προτείνει στην Εταιρεία άλλον υποπρομηθευτή/ υποκατασκευαστή ή υπεργολάβο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού άρθρου του τεύχους «Ειδικοί Όροι Σύμβασης».

13.3.4 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.5 του παρόντος τεύχους, στην περίπτωση κατά την οποία ο Προσφέρων επικαλείται χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτου.

13.3.5 Προσφορές σύμπραξης/ένωσης
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση φυσικών ή και νομικών προσώπων, τα στοιχεία που αναφέρονται στις ως άνω παραγράφους 13.3.1 έως 13.3.2 θα υποβληθούν από κάθε μέλος αυτής ξεχωριστά.

13.3.6 Γνώση τοπικών συνθηκών
Βεβαίωση του αρμόδιου Κλιμακίου της Εταιρείας (ΑΣΠ Μήλου) ότι ο Προσφέρων επισκέφθηκε τον τόπο εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και ενημερώθηκε για τις τοπικές συνθήκες σε σχέση με αυτό.

13.4 Οικονομική Προσφορά

Η Οικονομική Προσφορά θα περιέχει:

13.4.1 Συμπληρωμένη/ες από τους προσφέροντες με τις/τα προσφερόμενες/α τιμές/τιμήματα (και τις ποσότητες όπου απαιτείται από τη Πρόσκληση την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης αυτού.

13.4.2 Την Οικονομική Προσφορά και σε μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου, συμπληρωμένη ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το/τα επισυναπτόμενο/α σχετικό/α έντυπο/α στη Πρόσκληση υπόδειγμα/τα, την οποία πρέπει να υπογράψει ψηφιακά και να την υποβάλει ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος.
Ειδικότερα, τα αρχεία σε μορφή pdf ή αντίστοιχου που πρέπει να συμπεριλάβουν οι προσφέροντες, είναι:

13.4.2.1 Το «Τιμολόγιο Προσφοράς» και «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς».

13.4.2.2 Τον Πίνακα κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης).

Εφίσταται η προσοχή στους προσφέροντες ότι:

- Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή τεύχη πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια.

- Απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται με τις/το προσφερόμενες/ο τιμές/τίμημα.

13.4.3 Τα κοινά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην/στις ειδική/ες ηλεκτρονική/ες φόρμα/ες του Συστήματος και στην υποβαλλόμενη σε μορφή αρχείου pdf οικονομική προσφορά πρέπει να συμφωνούν. Σε αντίθετη περίπτωση, υπερισχύουν τα στοιχεία της υποβαλλόμενης σε μορφή αρχείου pdf οικονομικής προσφοράς, τα οποία και θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών. Προς τούτο, στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15.4.2 του παρόντος τεύχους.

Άρθρο 14
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών

14.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση Προσφερόντων

14.1.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, μετά από σχετική ενημέρωση των Προσφερόντων, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών που ορίζεται στην παράγραφο 1.5 του παρόντος τεύχους, από την ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή στο Σύστημα.

14.1.2 Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Α (Τυπικά Στοιχεία)

14.2 Τυπική Αξιολόγηση προσφορών

14.2.1 Στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει την ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων ψηφιακών εγγράφων σύμφωνα με την παράγραφο 13.2 του παρόντος τεύχους. Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν ψηφιακά έγγραφα, πέραν των προβλεπομένων στην Πρόσκληση, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 12.3 του παρόντος τεύχους.

14.2.2 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να ζητεί μέσω του Συστήματος από τους προσφέροντες, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις Δηλώσεις, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός τακτής προθεσμίας όχι μικρότερης των επτά (7) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης ή της Προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων πρέπει να δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τις Δηλώσεις νομιμοποίησης, αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών, την ΔΜΣΛΑ και την τυχόν δήλωση/έγγραφο του Προσφέροντος για ύπαρξη εμπιστευτικών στοιχείων, καθώς και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή επίκλησης της ικανότητας τρίτου τις σχετικές αντίστοιχες δηλώσεις, θα απορρίπτονται.
Η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω υποβληθέντων μαζί με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο Προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Α η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτή την υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, με τυχόν αντίρρησή που θα υποβάλει ο Προσφέρων κατά της τυπικής απόρριψης προσφοράς λόγω έλλειψής τους από την κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο Προσφέρων με την εκ των υστέρων, κατά τα ανωτέρω, προσκόμισή τους συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.

14.2.3 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση, κρίνει ποιες Προσφορές θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της Πρόσκλησης ως προς την πληρότητα και την επάρκεια των στοιχείων του Φακέλου Α των προσφορών.

14.2.4 Η υπόψη Επιτροπή καταχωρεί σε σχετικό Πρακτικό το αποτέλεσμα της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών.
Το αποτέλεσμα της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών γνωστοποιείται σε όλους τους προσφέροντες από την αρμόδια Επιτροπή, μέσω της καταχώρισής του στο Σύστημα και την αποστολή, μέσω του Συστήματος, σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.
Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών
Σε περίπτωση υποβολής μέσω του συστήματος γραπτής αίτησης Προσφέροντος για παροχή σχετικών στοιχείων, που αφορούν τη φάση αυτή ή οποιαδήποτε επόμενη φάση της Διαδικασίας, τα αιτηθέντα στοιχεία γνωστοποιούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής, πλην τυχόν συγκεκριμένων και ειδικών στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί με μέριμνα και ευθύνη του προσφέροντος, σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.1.3 του παρόντος τεύχους, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και σημανθεί καταλλήλως από αυτούς ως «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς» προς διασφάλιση των συμφερόντων τους, καθότι κρίνουν ότι τα υπόψη στοιχεία προστατεύονται από εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό κ.λπ. απόρρητο. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων παραλείψει να χαρακτηρίσει κατά τα ως άνω τα υπόψη στοιχεία της προσφοράς του, η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την γνωστοποίησή τους κατά τ' ανωτέρω.

14.2.5 Οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος τεύχους.

14.3 Διαχείριση τυπικά απορριφθεισών προσφορών

Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφεται επί αποδείξει, η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (ΕΕΣ) στη Διαδικασία.
Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών για την άσκηση Αντιρρήσεων. Επίσης, μπορεί να παραληφθεί από τον Προσφέροντα και πριν από τη λήξη των προθεσμιών αυτών, εφόσον ο Προσφέρων αποστείλει μέσω του Συστήματος Επιστολή ψηφιακά υπογεγραμμένη με την οποία θα δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΕΣ θα επιστραφεί στον

Προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης επί των Αντιρρήσεων.
Η τεχνική και οικονομική προσφορά παραμένουν στο σύστημα χωρίς να είναι προσβάσιμες από οποιονδήποτε.

14.4 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών – πρόσβαση Προσφερόντων

14.4.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών γίνεται, μετά από σχετική ενημέρωση των Προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, από την ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή στο Σύστημα.

14.4.2 Κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Β (Τεχνικά Στοιχεία)

Άρθρο 15
Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών

15.1 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών

15.1.1 Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε δύο διαδοχικές φάσεις:

- Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων επιλογής, τεχνικών στοιχείων προσφορών
- Αποσφράγιση – αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών

15.1.2 Επικοινωνία με Προσφέροντες

Η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:

α. Μπορεί, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να ζητεί μέσω του Συστήματος από τους Προσφέροντες, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός τακτής προθεσμίας όχι μικρότερης των επτά (7) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Β που απαιτούνται από τη Πρόσκληση για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να κάνει δεκτή την υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, με τυχόν αντιρρήσεις που θα ασκήσει ο Προσφέρων κατά της τεχνικής απόρριψης προσφοράς λόγω έλλειψης τους από την κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο Προσφέρων με την εκ των υστέρων, κατά τα ανωτέρω, προσκόμισή τους συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.

15.1.3 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης προσφορών

Το αποτέλεσμα αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε φάση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησής τους γνωστοποιείται σε όλους τους προσφέροντες από την αρμόδια Επιτροπή, μέσω της καταχώρισής του στο Σύστημα και την αποστολή, μέσω του Συστήματος, σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών.

Σε περίπτωση δε υποβολής μέσω του Συστήματος αιτήματος Προσφέροντος σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης της προσφοράς του μετά το πέρας κάθε φάσης της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης και εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν έχουν δοθεί σε προηγούμενο χρονικό σημείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, η γνωστοποίησή τους, επίσης μέσω του Συστήματος, γίνεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής, πλην τυχόν συγκεκριμένων και ειδικών στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί με μέριμνα και ευθύνη του προσφέροντος, σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.1.3 του παρόντος τεύχους, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και σημανθεί καταλλήλως από αυτούς ως «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς» προς διασφάλιση των συμφερόντων τους, καθότι κρίνουν ότι τα υπόψη στοιχεία προστατεύονται από εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό κ.λπ. απόρρητο. Σε περίπτωση που ο προσφέρων παραλείψει να χαρακτηρίσει κατά τα ως άνω τα υπόψη στοιχεία της προσφοράς του η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την γνωστοποίησή τους μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών.

15.2 Έλεγχος συμμόρφωσης προσφορών με τα κριτήρια επιλογής, τις τεχνικές απαιτήσεις και τους εν γένει εμπορικούς όρους της Πρόσκλησης.

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Β, προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά κάθε Προσφέροντος ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, όσον αφορά τη δυνατότητά του να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης έγκαιρα, με πληρότητα και αρτιότητα.

15.3 Αποτελέσματα τεχνικής αξιολόγησης

Η αρμόδια Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση, κρίνει αιτιολογημένα για όσες προσφορές τυχόν θα πρέπει να απορριφθούν.
Το αποτέλεσμα της Τεχνικής Αξιολόγησης των Προσφορών ανακοινώνεται στη συνέχεια στους προσφέροντες σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην πιο πάνω παράγραφο 15.1.3.

Οι προσφέροντες, των οποίων απορρίπτονται οι προσφορές, έχουν δικαίωμα Αντιρρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος τεύχους.

Σε περίπτωση απόρριψης προσφοράς και μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών για την άσκηση Αντιρρήσεων ή σε περίπτωση που ασκηθούν, μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί Αντιρρήσεων η οικονομική προσφορά παραμένει στο σύστημα χωρίς να είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής διαβιβάζεται στον εκδότη αυτής.

15.4. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών – Πρόσβαση Προσφερόντων - Αξιολόγηση

15.4.1 Τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, που κρίθηκαν αποδεκτές μετά την τυπική και τεχνική αξιολόγηση, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που θα έχει προκαθοριστεί στο Σύστημα.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, οι Προσφέροντες στη φάση αυτή της διαδικασίας θα έχουν πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτών.

15.4.2 Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή:

α. ελέγχει εάν οι προσφέροντες υπέβαλαν όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 13.4 του παρόντος τεύχους.

β. ελέγχει εάν οι προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους των τευχών της Πρόσκλησης, για όσα στοιχεία περιλαμβάνονται σε αυτές. Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων τέτοιας φύσεως η προσφορά θα απορριφθεί οριστικά.
Ακολούθως το αποτέλεσμα του ως άνω ελέγχου ανακοινώνεται στους προσφέροντες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 15.1.3.
Οι προσφέροντες των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα αντιρρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος τεύχους.

γ. ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων και προβαίνει στη διόρθωσή τους, σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος τεύχους.

δ. προβαίνει στην επαλήθευση της ομαλότητας των τιμών και στην τυχόν απαιτούμενη ομαλοποίηση των ανωμάλων τιμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση

ε. προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση των οικονομικά αποδεκτών προσφορών με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στη Πρόσκληση και υπολογίζει το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα.

στ. ελέγχει την ορθότητα του παραγόμενου μέσω του Συστήματος Πίνακα Προτιμητέων Προσφερόντων.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή διαπιστώσει σε οποιαδήποτε εκ των οικονομικών προσφορών απόκλιση μεταξύ τιμών συμπληρωμένων από τους προσφέροντες στην ειδική φόρμα του Συστήματος και της επισυναφθείσας σε αυτό ψηφιακά υπογεγραμμένης αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς, επανακαταρτίζει τον Πίνακα Προτιμητέων Προσφερόντων με τις τιμές της ψηφιακά υπογεγραμμένης οικονομικής προσφοράς και αναρτά το διορθωμένο Συγκριτικό Πίνακα στο Σύστημα.

15.4.3 Το τίμημα της προσφοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 15.4.2, αποτελεί το συγκριτικό τίμημα της προσφοράς, με βάση το οποίο καθορίζεται η σειρά προτιμητέων προσφερόντων.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση βάσει της οποίας θα διαμορφωθεί η τελική σειρά προτιμητέων προσφερόντων. Η κλήρωση διενεργείται στα γραφεία της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΔΕΗ για τη Διαδικασία ή διαδικτυακά, μετά από σχετική έγκαιρη ειδοποίηση, παρουσία εκπροσώπων των αποδεκτών προτιμητέων προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν.

Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν από τον Προσφέροντα προς τη ΔΕΗ, δεν θα περιλαμβάνεται στο τίμημα και δεν λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών.

15.4.4 Η αρμόδια Επιτροπή, τέλος, συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών.

15.5 Αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό της, η ΔΕΗ ΑΕ θα απαιτήσει από τον Προσφέροντα να εξηγήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών για Συμβάσεις Υπηρεσιών προϋπολογισμού άνω των 428.000,00€ ή επτά (7) εργασίμων ημερών για Συμβάσεις Υπηρεσιών προϋπολογισμού άνω των 30.000,00€ από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, την τιμή που προτείνει στην προσφορά.

Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως:

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της ς παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες, που διαθέτει ο Προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή για την εκτέλεση του έργου,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον Προσφέροντα,
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του ως προς τους υπεργολάβους,

Αν ο Προσφέρων δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της ΔΕΗ εντός της ως άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Η ΔΕΗ ΑΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες σε συνεννόηση με τον Προσφέροντα.
Η ΔΕΗ ΑΕ μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω. Η ΔΕΗ ΑΕ απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις προς

την τήρηση των ισχυουσών υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

Άρθρο 16
Αντιρρήσεις Προσφερόντων

16.1 Κάθε ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης με τη ΔΕΗ, δικαιούται να υποβάλει Αντιρρήσεις σε κάθε απόφαση της Εταιρείας, που σχετίζεται με τη Διαδικασία επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του.

16.2 Κάθε, κατά τα ανωτέρω, Αντίρρηση κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαδικασίας Επιλογής.
Η κατάθεση των Αντιρρήσεων γίνεται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .pdf ή αντίστοιχου με ονομασία αρχείου «Αντιρρήσεις». Οι Αντιρρήσεις πρέπει να φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 του παρόντος τεύχους.
Το έγγραφο των Αντιρρήσεων πρέπει να είναι σαφές και ευσύνοπτο, σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνά τις 1.500 λέξεις και να συνοδεύεται από τυχόν αναγκαία στοιχεία για την απόδειξη των ισχυρισμών που περιέχει. Εάν αφορά και στη συμμετοχή άλλου Προσφέροντος πρέπει να του κοινοποιείται ηλεκτρονικά εντός της ίδιας προθεσμίας.
Ως ημερομηνία υποβολής των Αντιρρήσεων θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαδικασίας.

16.3 Οι Αντιρρήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη απόφαση περιήλθε σε γνώση του διαμαρτυρόμενου. Ειδικά για την υποβολή Αντιρρήσεων κατά της Πρόσκλησης, οι Αντιρρήσεις υποβάλλονται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

16.4 Οι Αντιρρήσεις κοινοποιούνται σε όλους τους Προσφέροντες στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαδικασίας Επιλογής. Τυχόν θιγόμενος από τις Αντιρρήσεις Προσφέρων δικαιούται να υποβάλει υπόμνημα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των Αντιρρήσεων, που πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του εγγράφου Αντιρρήσεων, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. Η τυχόν υποβολή Αντιρρήσεων κατά απόφασης της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων επί Αντιρρήσεων άλλου Προσφέροντος δεν λαμβάνεται υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή.

16.5 Η εξέταση των Αντιρρήσεων γίνεται από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους:

Διευθυντή Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
Διευθυντή Στρατηγικής
Διευθυντή Υπηρεσιών-Στέγασης

Η εξέταση των Αντιρρήσεων γίνεται εντός προθεσμίας 25 ημερών από την υποβολή τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψη τους.

16.6 Η απόφαση της Επιτροπής γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, ενώ ταυτόχρονα αποστέλλεται μέσω του Συστήματος σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον οικείο διαμαρτυρόμενο.

16.7 Η απόφαση επί των Αντιρρήσεων είναι ανέκκλητη και απρόσβλητη ενώπιον οργάνων της ΔΕΗ.

16.8 Η υποβολή Αντιρρήσεων δεν κωλύει αυτομάτως τη συνέχεια της Διαδικασίας Επιλογής και η τυχόν αποδοχή των αντιρρήσεων δεν πλήττει το κύρος της Διαδικασίας Επιλογής, αλλά οδηγεί, κατά την κρίση του κρίνοντος οργάνου, σε αναμόρφωση του προσβαλλόμενου πρακτικού ή σε επανάληψη φάσης ή Σταδίου.

Άρθρο 17
Περάτωση Διαδικασίας Επιλογής – Αναγγελία επιλογής Αντισυμβαλλομένου – Ματαίωση Διαδικασίας

17.1 Η Διαδικασία Επιλογής ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός του από τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Εταιρείας. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από τον Προτιμητέο Προσφέροντα.

17.2 Η επιλογή Αντισυμβαλλομένου γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος στον Αντισυμβαλλόμενο με επιστολή με την οποία καλείται να προσκομίσει, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από τη Πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης ανάλογου ύψους.

Ταυτόχρονα η ως άνω επιλογή του αναγγέλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος και στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές.

17.3 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης νομικών προσώπων, θα επιλεχθούν ως Αντισυμβαλλόμενα μέρη όλα τα μέλη αυτής και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

17.4 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης νομικών προσώπων η προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη της σύμπραξης/ένωσης σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά του δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, η σύμπραξη/ένωση υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.

17.5 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, με αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, να ματαιώσει τη Διαδικασία Επιλογής στο σύνολο ή σε μέρος αυτής, ή να την

επαναλάβει με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους σε οποιαδήποτε φάση της Διαδικασίας και κατά την απόλυτη κρίση της.

17.6 Η ΔΕΗ ματαιώνει τη Διαδικασία, ιδίως εφόσον:

α. απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων

β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

γ. διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων, με συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος

δ. το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Εταιρεία

ε. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής

στ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Εταιρείας

ζ. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας

Άρθρο 18
Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβασης

18.1 Το περιεχόμενο της σύμβασης διαμορφώνεται με βάση τους όρους της Πρόσκλησης και της προσφοράς του Αντισυμβαλλομένου, όπως εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

18.2 Παράλληλα ο Προτιμητέος Προσφέρων καλείται από τη ΔΕΗ να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής πρόσκλησης, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και σε περίπτωση νομικού προσώπου, την απόφαση ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της Σύμβασης.
Αναφορικά με το χρόνο ισχύος των δικαιολογητικών και στοιχείων που καλείται να προσκομίσει ο Προτιμητέος Προσφέρων, καθώς και για τις λοιπές ρυθμίσεις που διέπουν την υποβολή τους, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 13.1.1.4 και 13.2.Β του παρόντος τεύχους.

18.3 Μετά την διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης και την προσκόμιση των πιο πάνω δικαιολογητικών, ο Αντισυμβαλλόμενος καλείται για την υπογραφή της εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση μέσω του Συστήματος της απόφασης επιλογής.

18.4 Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει από την υπογραφή της σύμβασης και να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του στη Διαδικασία, ακολούθως δε να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες κατά σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων για ανάδειξη Αντισυμβαλλομένου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους.

Άρθρο 19
Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ

19.1 Η συμμετοχή στη Διαδικασία (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του Προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων και των τευχών της Πρόσκλησης.

19.2 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της Πρόσκλησης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά Συμπληρώματα της Πρόσκλησης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και Πρόσκληση.

19.3 Η ΔΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή ματαιωθεί η Διαδικασία σε οποιοδήποτε φάση και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στη Διαδικασία και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ από τη Πρόσκληση αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στη Διαδικασία Επιλογής.

19.4 Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Πρόσκλησης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της.

19.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του.

19.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς όφελος της ΔΕΗ, η οποία δικαιούται, πριν από την υποβολή των προσφορών, να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους.

Συνημμένα:
- Παραρτήματα I έως IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Πίνακας Κατανομής Τιμήματος

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ	ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	Αριθμητικώς	Ολογράφως
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπόδειγμα Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ				
α/α		Α.	Β.	Γ.
1.	Αντικείμενο και αξία Σύμβασης			
2.	Αριθμός και ημερομηνία σύναψης Σύμβασης			
3.	Είδη του αντικειμένου της Σύμβασης			
4.	Στοιχεία Αντισυμβαλλόμενου (Όνομα εταιρείας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.)			
7.	Συστατικές επιστολές			
8.	Συμβατική και πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Υπηρεσίας			

Λειτουργίες Παραγωγής

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών

Πρόσκληση: ΔΕΠΑΝ-25123142

Παράρτημα Ιβ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντικείμενο: Εργασίες επισκευής Δεξαμενών ΔΑΦ1 και ΔΑΦ2 στον ΑΣΠ Μήλου.

α/α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός	Άρθρο ΔΕΗ	Ποσότητα ανά δεξαμενή	Συνολικη ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	1104. Άντληση του απολήψιμου καυσίμου	-	άρθρο 1104	4	8	κμ-m3			
2	1105. Απαερίωση δεξαμενής	-	άρθρο 1105	1	2	τεμ			
3	1106. Έκδοση πιστοποιητικού gas-free ψυχρών εργασιών	-	άρθρο 1106	1	2	τεμ			
4	1109. Συγκέντρωση και διαχείριση αποβλήτων δεξαμενής, εντός εγκατάστασης (μετακίνηση σε κατάλληλη θέση εκτός λεκάνης ασφαλείας).	-	άρθρο 1109 (*1692β)	4	8	κμ-m3			
5	1115. Ογκομέτρηση μονωμένων δεξαμενών Μαζούτ σε ΤΣΠ/ ΑΣΠ της ΔΕΠΑΝ ποικίλων διαστάσεων και χωρητικότητας άνω των 50μ3, με χρήση ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ μεθόδων.	ΗΛΜ29	άρθρο 1115	1	2	τεμ			
6	1691. Καθαρισμός των υπολειμμάτων καυσίμου, πλύσιμο της δεξαμενής.	-	άρθρο 1691 (*1107)	143	286	τμ-m2			
7	1693. Έκδοση πιστοποιητικού GAS FREE για θερμές εργασίες εντός της ΔΑΚ.	-	άρθρο 1693	1	2	τεμ			
8	1695. Αμμοβόληση σε επιφάνειες δεξαμενής εσωτερικά (όλη την εσωτερική επιφάνεια του πυθμένα, την οροφή και των Ελασμάτων περιφερείας σε ύψος 1 μέτρου από τον πυθμένα και την οροφή) ή εξωτερικά.	-	άρθρο 1695	68	136	τμ-m2			
9	1697. Κατασκευή και εγκατάσταση κινητής σκαλωσιάς πλήρους ύψους.	-	άρθρο 1697	1	2	Κ.Α.- Κατά αποκοπήν			
10	1705. Προμήθεια κοπή διαμόρφωση ελασμάτων για τα επιθέματα των περιφερειακών ελασμάτων , καθαρισμός των σημείων με χρήση μηχανικών μέσων, επισκευή με επιθέματα ή αναγόμωση με ηλεκτρόδιο.	-	άρθρο 1705	5	10	τμ-m2			
11	1712. Προμήθεια, κοπή διαμόρφωση ελασμάτων, τοποθέτηση -συγκόλληση επιθεμάτων στα προβληματικά σημεία της επιφάνειας του πυθμένα η αντικατάσταση μικρών τμημάτων αυτού.	-	άρθρο 1712	5	10	τμ-m2			
12	1713. Ελεγχος συγκολλήσεων σε όλα τα επιθέματα και τις επισκευές στις συγκολλήσεις στα ελάσματα του πυθμένα με μέθοδο κενού και διεισδυτικά.	-	άρθρο 1713	15	30	μμ-lm			
13	1716. Υδραυλική δοκιμή θερμαντικών στοιχείων (σερπαντινών).	-	άρθρο 1716	1	2	Κ.Α.- Κατά αποκοπήν			
14	1717. Ραδιογραφικός έλεγχος των συγκολλήσεων σερπαντινών 100%.	-	άρθρο 1717	1	2	Κ.Α.- Κατά αποκοπήν			
15	1718. Εφαρμογή βαφής στα ελάσματα του πυθμένα, της οροφής και των ελασμάτων περιφερείας σε ύψος 1 μέτρου από τον πυθμένα και την οροφή.	-	άρθρο 1718	68	136	τμ-m2			
16	1719. Απολογιστικές ώρες τεχνιτών	-	άρθρο 1719	6	12	ώρες			
17	1730. Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι πυθμένα (Ελεγχος με ηχοβολιστικές μεθόδους της ακεραιότητας των ελασμάτων πυθμένα, σερπαντίνας και όλων των συγκολλήσεων με τη μέθοδο κενού και διεισδυτικών).	-	άρθρο 1730	1	2	Κ.Α.- Κατά αποκοπήν			
18	1731. Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι στα ελάσματα κελύφους σε ύψος 2,0 μέτρων από τον πυθμένα (από το εσωτερικό) με ηχοβολιστική μέθοδο.	-	άρθρο 1731	1	2	Κ.Α.- Κατά αποκοπήν			
19	1733. Αντικατάσταση προβληματικών τμημάτων θερμαντικών στοιχείων δεξαμενών Μαζούτ (σερπαντινών).	-	άρθρο 1733	5	10	μμ-lm			
		Γενικό Σύνολο:		**Σύνολο Προσφοράς**					
				Απρόβλεπτα					**1.714,60 €**
				Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ					

Πρόσκληση: ΔΕΠΑΝ-25123142

Παράρτημα Ια. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αντικείμενο: Εργασίες επισκευής Δεξαμενών ΔΑΦ1 και ΔΑΦ2 στον ΑΣΠ Μήλου.

Α/Α	Αναλυτική περιγραφή άρθρου
1	Α.Τ. 1 Άρθρο ΔΕΗ 1104 Άντληση του απολήψιμου καυσίμου Κωδικός Αναθεώρησης - Με μέριμνα ευθύνη και εξοπλισμό του Αντισυμβαλλόμενου θα αντληθεί το ανακτήσιμο προϊόν της δεξαμενής. Ο καθαρισμός τους θα εκκινήσει με άντληση του ρευστού προϊόντος των δεξαμενών με τα συνήθη μέσα και διαδικασίες άντλησης- μετάγγισης σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους όσο είναι δυνατόν, ώστε η στάθμη του καυσίμου-καταλοίπων να βρίσκεται χαμηλότερα από το κάτω μέρος των ανθρωποθυρίδων. Το προς επιστροφή προϊόν θεωρείται ότι αποτελεί ανακτήσιμο προϊόν εφόσον είναι αντλήσιμο και η κατωτέρα θερμογόνος ικανότητά του δεν έχει υποβαθμισθεί πλέον του 20% αυτής που αναγράφεται στο δελτίο ανάλυσης. Απόβλητο θεωρείται το προϊόν καθαρισμού το οποίο είτε δεν αντλείται πλέον είτε δεν διασπάται με το Diesel ή τον διαλύτη πετρελαϊκής βάσης που θα υποδείξει ο Αντισυμβαλλόμενος, ώστε να αποτελεί ομοιόμορφο μείγμα υδρογονανθράκων είτε θεωρείται ως επικίνδυνο απόβλητο (hazardous waste) όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 6 του API 2016. Απόβλητα, επίσης, θεωρούνται όλα τα υλικά απορρόφησης των καταλοίπων σε Διαδικασία χειρωνακτικού καθαρισμού της Δεξαμενής. Σε κάθε περίπτωση θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη ανάκτηση του απομένοντος καυσίμου. Στη συνέχεια θα προβεί στο άνοιγμα της ανθρωποθυρίδας καθώς και αυτής της θυρίδας επιθεώρησης στην οροφή των δεξαμενών ώστε να υπάρξει φυσικός αερισμός τους. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο Τεύχος Προδιαγραφής εργασιών και ειδικότερα στην παράγραφο 6 αυτού. Επιμέτρηση ανά m3 απολήψιμο καυσίμου. Μονάδα μέτρησης: κμ-m3 Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):κμ-m3 Αριθμητικώς € Ολογραφώς
2	Α.Τ. 2 Άρθρο ΔΕΗ 1105 Απαερίωση δεξαμενής Κωδικός Αναθεώρησης - Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει εργασίες απαερίωσης των δεξαμενών με βεβιασμένο αερισμό τους προς την ατμόσφαιρα, αν η περιεκτικότητα σε οξυγόνο στο εσωτερικό τους διαφέρει από την εξωτερική και εφόσον αυτό απαιτηθεί για την έκδοση πιστοποιητικών πρόσβασης προσωπικού προς εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού (PRCS, permit required for confined space), όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3 των προδιαγραφών API 2015 και 2016. Η απαερίωση των Δεξαμενών θα γίνει με εξοπλισμό του Αντισυμβαλλόμενου (ανεμιστήρες εξαερισμού αντιεκρηκτικού τύπου, κατάλληλους για λειτουργία σε Ζώνη Ι-ομάδα D) σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 5 του API 2016 και συγκεκριμένα της παραγράφου 5.3. Μέθοδοι απαερίωσης με αδρανοποίηση (παράγραφος 5.6 API 2016) ή εκτόπισης με χρήση νερού (παράγραφος 5.7 API 2016) δεν είναι αποδεκτές. Ο φυσικός αερισμός των Δεξαμενών, επίσης, δεν είναι αποδεκτή μεθοδολογία, εκτός εάν ενισχύεται με μηχανικό αερισμό ή εξαερισμό ικανότητος τουλάχιστον το 10% του όγκου τους. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο Τεύχος Προδιαγραφής εργασιών και ειδικότερα στην παράγραφο 6.1 αυτού. Επιμέτρηση ανά τεμάχιο. Μονάδα μέτρησης: τεμ Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):τεμ Αριθμητικώς € Ολογραφώς

3	Α.Τ. 3 Άρθρο ΔΕΗ 1106 Εκδοση πιστοποιητικού gas-free ψυχρών εργασιών Κωδικός Αναθεώρησης - Τρίτος ανεξάρτητος φορέας με αποδεδειγμένη εμπειρία αντίστοιχων εργασιών σε παρόμοιες εγκαταστάσεις, θα εκδώσει, με δαπάνη του Αντισυμβαλλόμενου, πιστοποιητικό πρόσβασης προσωπικού και εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού των Δεξαμενών (permit required for confined space), όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3 των προδιαγραφών API 2015 και 2016. Επίσης, θα καθορίσει τα καθημερινά μέτρα εισόδου (Μ.Α.Π, προδιαγραφές αναπνευστικών συσκευών) για εργασία εντός των Δεξαμενών του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου. Μετά την εκκένωση και πριν την είσοδο εργαζομένων για τον τελικό καθαρισμό, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτηθεί να μπει εργαζόμενος μέσα στον χώρο των δεξαμενών, θα πρέπει απαραίτητα να προηγείται έκδοση άδειας εργασίας σε μη προσβάσιμο χώρο (PRCS, permit for entry confined space) με την χρήση αναπνευστικών συσκευών σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες του API 2015 και 2016. Θα ακολουθήσει είσοδος ελεγκτή στον εσωτερικό χώρο των δεξαμενών με τον κατάλληλο εξοπλισμό (ειδική στολή , αναπνευστήρα, αντιολισθητικά παπούτσια κ.λπ.) για έλεγχο-μέτρηση τυχόν επικίνδυνων συγκεντρώσεων τοξικών και εκρηκτικών αερίων ο οποίος στο τέλος θα φροντίσει για την έκδοση πιστοποιητικού απαερίωσης «gas free» για την πραγματοποίηση ψυχρών εργασιών στο εσωτερικό τους. Κατά τα λοιπό σύμφωνα με τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο Τεύχος Προδιαγραφής εργασιών και ειδικότερα στην παράγραφο 6.2 αυτού. Επιμέτρηση ανά τεμάχιο. Μονάδα μέτρησης: τεμ Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):τεμ Αριθμητικώς € Ολογραφώς
4	Α.Τ. 4
	Άρθρο ΔΕΗ 1109 Συγκέντρωση και διαχείριση αποβλήτων δεξαμενής, εντός εγκατάστασης (μετακίνηση σε κατάλληλη θέση εκτός λεκάνης ασφαλείας). Κωδικός Αναθεώρησης - Για την απομάκρυνση των αποβλήτων ο Αντισυμβαλλόμενος θα χρησιμοποιήσει δικής του προμήθειας κατάλληλες για το περιεχόμενο παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1m3 με προστατευτικό μεταλλικό σκελετό ή όποιο άλλο μέσο θεωρεί πρόσφορο και τύχει της έγκρισης της Εταιρείας, που να είναι κατάλληλο για αυτή τη χρήση και αντλίες αντιεκρηκτικού τύπου (ηλεκτρικές ή πνευματικές) προμήθειάς του ιδίου. Η ηλεκτρική τροφοδοσία των εν λόγω αντλιών θα παρέχεται από τον ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ εκτός εάν χρησιμοποιήσει πνευματικού τύπου αντλίες για χρήση με τον αεροσυμπιεστή προμήθειάς του που θα χρησιμοποιεί στο έργο. Το τελικό ίζημα υψηλής πυκνότητας εάν χρειαστεί θα διαλυθεί με χρήση ελαφρού Diesel που θα χορηγήσει ο Αντισυμβαλλόμενος ή με άλλο διαλύτη πετρελαϊκής βάσης που θα υποδείξει και θα προμηθεύσει ο Αντισυμβαλλόμενος, εφαρμόζοντας διαδικασίες και μέτρα προστασίας που εναρμονισμένα με το API 2016. Θα ελέγχεται συνεχώς η ατμόσφαιρα και εφόσον απαιτηθεί θα εφαρμόζεται κατάλληλος βεβιασμένος αερισμός σύμφωνα με το API 2016. Η απομάκρυνση του στερεοποιημένου αποβλήτου από το εσωτερικό της ΔΑΚ, καθώς και από το εσωτερικό των λήψεων των αγωγών παραλαβής και κατανάλωσης των ΔΑΚ, θα επιτευχθεί με μηχανικά μέσα του Αντισυμβαλλόμενου χειρωνακτικά (ξύστρες, φτυάρια, σπάτουλες κλπ) εφόσον δεν προκαλούν ζημιά στις εσωτερικές επιφάνειες και θα εκκενώνεται προσωρινά σε κατάλληλα δοχεία υποδοχής έξω από την ανθρωποθυρίδα καθαρισμού και πάντα μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Μηχανικού της ΔΕΗ. Εφόσον για το σωστό καθαρισμό του πυθμένα χρειαστεί η αποσυναρμολόγηση μέρους ή του συνόλου των προθερμαντών και των υποστηλωμάτων τους αυτό θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου. Το ίδιο και η επανασυναρμολόγησή τους ο έλεγχος συγκολλήσεων και η αποκατάσταση τυχόν διαρροών που θα διαπιστωθούν. Τα κατάλοιπα-προϊόντα από τον καθαρισμό των ΔΑΚ εφόσον δεν μπορούν να μεταφερθούν ή/και να επεξεργαστούν από το σύστημα ΣΚΥΒΑ του Σταθμού θα αποθηκευτούν – μεταφερθούν σε κατάλληλα μέσα - παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1m3 με προστατευτικό μεταλλικό σκελετό προμήθειας και ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου. Όλα τα τα έξοδα συλλογής και εσωτερικής διαχείρισης στην εγκατάσταση, πλην της μεταφοράς και διάθεσης των καταλοίπων – προϊόντων σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία, βαρύνουν αποκλειστικά τον Αντισυμβαλλόμενο. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο Τεύχος Προδιαγραφής εργασιών και ειδικότερα στην παράγραφο 6.3 αυτού. Επιμέτρηση ανά m3 συγκεντρωμένου καταλοίπου καυσίμου – απόβλητο. Μονάδα μέτρησης: κμ-m3 Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):κμ-m3 Αριθμητικώς €
5	Α.Τ. 5 Άρθρο ΔΕΗ 1115 Ογκομέτρηση μονωμένων δεξαμενών Μαζούτ σε ΤΣΠ/ ΑΣΠ της ΔΕΠΑΝ ποικίλων διαστάσεων και χωρητικότητας άνω των 50μ3, με χρήση ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ μεθόδων. Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ29 Για την ογκομέτρηση των δεξαμενών ισχύει η ΥΑ 30/005/648 ΦΕΚ 2406/Β/26.07.2013. Η ογκομέτρηση αφορά σε μονωμένες δεξαμενές καυσίμου Μαζούτ (ή Diesel λόγω αλλαγής χρήσης και διατήρησης της εξωτερικής μόνωσης), οι οποίες είτε θα βρίσκονται σε λειτουργία είτε θα είναι κενές. Οι απαιτούμενοι μετρολογικοί έλεγχοι (μακροσκοπική εξέταση και επανογκομέτρηση) θα διενεργηθούν σύμφωνα με του όρους της υπ. Αριθμό OIML R 71:2008 σύστασης από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 ή νεότερη έκδοση του από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης, και θα βασιστούν σε ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ μεθόδους. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός για τις παρακάτω εργασίες πρέπει να είναι διακριβωμένος από διαπιστευμένο φορέα και να συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης. Ο Αντισυμβαλλόμενος: • θα μεριμνήσει έγκαιρα και με δαπάνες του για την υποβολή στις αρμόδιες Αρχές (Τελωνείο και Χημική Υπηρεσία) την αίτηση συνοδευόμενη με τ απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται στην ΥΑ 30/005/648, για τη συγκρότηση της Κρατικής Επιτροπής • θα υλοποιήσει την μακροσκοπική εξέταση και την ογκομέτρηση έκαστης δεξαμενής από το φορέα και την Επιτροπή που θα οριστεί από τις Αρμόδιε Αρχές, και θα παραδώσει τους νέους θεωρημένους ογκομετρικούς πίνακες. • θα καταθέσει φάκελο και θα μεριμνήσει με την παρακολούθηση του αιτήματος, για να χορηγηθεί τελικά η έγκριση χρήσης των δεξαμενών από τη αρμόδιά Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της Απόφασης 30_005_648 (ΦΕΚ 2406/Β/2013) περί διαδικασιών ογκομέτρησης δεξαμενών. Οι ογκομετρικοί πίνακες θα παραδοθούν και σε ψηφιακή μορφή (σε αρχείο τύπου .pdf καθώς και σε αρχείο υπολογιστικών φύλλων του Excel.) Στην τιμή περιλαμβάνονται παντός τύπου έξοδα, αμοιβές μηχανικών και προσωπικού, ασφαλιστικές καλύψεις, χρήση εξοπλισμού και βοηθητικών μηχανημάτων και συσκευών, έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής προσωπικού. Σύμφωνα με τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο Τεύχος Προδιαγραφής εργασιών και ειδικότερα στην παράγραφο 6.5 αυτού και σύμφωνα με το άρθρο 6 της Τεχνικής Προδιαγραφής ΠΜ 101 Η επιμέτρηση θα γίνει σαν ένα τεμάχιο ανά δεξαμενή και ολοκληρώνεται με την έκδοση της έγκρισης χρήσης της δεξαμενής. Για λόγους πιστοποίησης εργασιών θα διακρίνεται με ποσόστοση: 75% η φάση της προσκόμισης θεωρημένων ογκομετρικών πινάκων και 25% η λήψη της έγκρισης χρήσης δεξαμενής. Μονάδα μέτρησης: τεμ Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):τεμ Αριθμητικώς €
	Α.Τ. 6

6	Άρθρο ΔΕΗ 1691 Καθαρισμός των υπολειμμάτων καυσίμου, πλύσιμο της δεξαμενής. Κωδικός Αναθεώρησης - Μετά την μετάγγιση όλου του περιεχομένου των ΔΑΚ θα ακολουθήσει καταρχήν το πλύσιμο του συνόλου της εσωτερικής επιφάνειας, που περιλαμβάνει όλη την παράπλευρη επιφάνεια κελύφους σε όλο το ύψος από τον πυθμένα έως την οροφή, το πλύσιμο των θερμαντικών στοιχείων (σερπαντινών), την οροφή, τον πυθμένα της ΔΑΚ καθώς και τυχόν άλλο δίκτυο σωληνώσεων και εξοπλισμού. Ο καθαρισμός θα γίνει με τη χρήση ζεστού νερού (νερό θα διαθέσει η ΔΕΗ και ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να το θερμάνει με εξοπλισμό του) με υδροβολή υψηλής πίεσης (άνω των 500bar) με χρήση ελαφρού Diesel που θα χορηγήσει ο Αντισυμβαλλόμενος με άλλο διαλύτη πετρελαϊκής βάσης ή και άλλων χημικών καθαριστικών που θα προτείνει και θα προμηθεύσει ο Αντισυμβαλλόμενος, εφαρμόζοντας διαδικασίες και μέτρα προστασίας σύμφωνα με το API 2016. Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας θα κατασκευαστεί κατάλληλο ικρίωμα με πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ για τα ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ, ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-03-00-00:2009, όπως επικαιροποιήθηκε με την ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-03-00-00:2015, ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση του προσωπικού σε όλα τα σημεία εργασίας. Κατά τη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, θα υποβληθούν: •Τα προτεινόμενα χημικά καθαριστικά με τις τεχνικές τους προδιαγραφές και τα MSDS •σκαρίφημα του ικριώματος προς χρήση όπου θα εμφανίζεται η πληρότητα της κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί προσωπικό που θα διαθέτει πιστοποιημένη εξειδίκευση στο αντικείμενο της υδροβολής, με αντίστοιχη πιστοποίηση αναγνωρισμένου φορέα (third-party). Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, για έγκριση πριν την έναρξης της αντίστοιχης εργασίας και πριν την άφιξη του προσωπικού στις εγκαταστάσεις των Σταθμών. Τονίζεται ότι, ο εξαερισμός των δεξαμενών θα συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια εκτελέσεως εργασιών μέσα σ' αυτές (τουλάχιστον 12 εναλλαγές την ώρα) και θα γίνεται περιοδικός έλεγχος του εσωτερικού χώρου τους με ειδική συσκευή ανιχνεύσεως με ευθύνη του εργολάβου και εφόσον απαιτηθεί θα εφαρμόζεται κατάλληλος βεβιασμένος αερισμός σύμφωνα με το API 2016. Η διάθεση των προϊόντων πλύσης στο ΣΚΥΒΑ θα γίνεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Χημείου του Σταθμού και σε παροχή όχι μεγαλύτερη από την ικανότητα των εγκαταστάσεών του για την επεξεργασία των συγκεκριμένων αποβλήτων. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του ΣΚΥΒΑ δεν μπορούν να απορροφήσουν τα απόβλητα με το ρυθμό που παράγονται, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να αποθηκεύει αυτά τα προϊόντα σε ενδιάμεση δεξαμενή που θα προμηθεύσει, από όπου στη συνέχεια θα διοχετευτούν στο σύστημα ΣΚΥΒΑ με την παροχή που θα εξασφαλίζει την σωστή επεξεργασία τους. Στο χώρο αυτό το απόβλητο αν χρειαστεί θα προθερμαίνεται κατάλληλα ώστε να διατηρείται ρευστό με τη χρήση ατμού, μηχανικών μέσων ή ηλεκτρικών αντιστάσεων. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα χρησιμοποιήσει όλα τα μηχανικά μέσα (εκφύση με ατμό, μηχανικό διασκορπισμό), ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση της συνολικής ποσότητας του αποβλήτου. Το προϊόν το οποίο θα συγκεντρωθεί στον πυθμένα θα οδηγηθεί με ασφάλεια σε κατάλληλα στεγανά δοχεία ή δεξαμενές προμήθειας του
7	Α.Τ. 7 Άρθρο ΔΕΗ 1693 Εκδοση πιστοποιητικού GAS FREE για θερμές εργασίες εντός της ΔΑΚ. Κωδικός Αναθεώρησης - Μετά τον πλήρη καθαρισμό και απαερίωση της Δεξαμενής, ο Αντισυμβαλλόμενος θα μεριμνήσει για την έκδοση πιστοποιητικού εκτέλεσης θερμών εργασιών κατά ΚΥΑ 3232/41/89 και ελεύθερης πρόσβασης προσωπικού (non confined space) , όπως ορίζεται στο άρθρο 3 των API 2015 και API 2016, από τρίτο ανεξάρτητο φορέα με ευθύνη και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου. Καθώς διαπιστώθηκαν σημεία διάβρωσης του πυθμένα θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση των κινδύνων εγκλωβισμού καυσίμου η αερίων κάτω από αυτόν και να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας (ενδεχόμενη χρήση αδρανούς αερίου, φωτιστικά και ανεμιστήρες αντιεκρηκτικού τύπου, μετρήσεις ποιότητας αέρα κ.λ.π) και οι κατάλληλες μέθοδοι αντιμετώπισης των κινδύνων που θα προτείνει ο Αντισυμβαλλόμενος, πάντα παρουσία και με την σύμφωνη γνώμη τόσο του εκπροσώπου του ανεξάρτητου φορέα όσο και των υπεύθυνων μηχανικών του και της Επίβλεψης. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η προμήθεια και χρήση αδρανοποιητικών υλικών π.χ. αζώτου το κόστος προμήθειας και μεταφοράς θα βαρύνει τον Αντισυμβαλλόμενο. Ο εκπρόσωπος του ανεξάρτητου φορέα θα παραμείνει στο έργο με ευθύνη και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου ως ότου διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει πια κανένας κίνδυνος από θερμές εργασίες και θα υπογραφεί ανάλογο πρωτόκολλο και από τα δυο μέρη. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για τα παραπάνω περιγραφόμενα, υλικά, μικροϋλικά, εξοπλισμό, χρήση μηχανημάτων, αμοιβές προσωπικού (μηχανικών, τεχνητών κ.α.), μεταφορές, σταλίες,. καθαρισμούς και γενικότερα παντός τύπου έξοδο για την πλήρη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση της περιγραφόμενης εργασίας. Μονάδα μέτρησης: τεμ Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):τεμ Αριθμητικώς € Ολογραφώς
8	Α.Τ. 8 Άρθρο ΔΕΗ 1695 Αμμοβόληση σε επιφάνειες δεξαμενής εσωτερικά (όλη την εσωτερική επιφάνεια του πυθμένα, την οροφή και των Ελασμάτων περιφερείας σε ύψος 1 μέτρου από τον πυθμένα και την οροφή) ή εξωτερικά. Κωδικός Αναθεώρησης - Για την εκτέλεση των εργασιών αμμοβολής αλλά και για τυχόν τροφοδότηση λοιπών πνευματικών εργαλείων, ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να διαθέτει στο εργοτάξιο αεροσυμπιεστή πετρελαιοκίνητο ή και ηλεκτροκίνητο συνολικής ικανότητας 2000CMF στα 115 psig με ψυγείο αέρος-αέρος (after cooler) και διάταξη αφύγρανσης και καθαρισμού του πεπιεσμένου αέρα ξηρού τύπου. Ο αέρας παροχής των καταναλώσεων θα έχει τελική θερμοκρασία μικρότερη των 40ο C και θα είναι απαλλαγμένος από υγρασία και τυχόν άλλα στοιχεία ρύπανσης. Σε περίπτωση ηλεκτροκίνητου αεροσυμπιεστή, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος θα επιμετρείται από την επιβλέπουσα υπηρεσία και θα αφαιρεθεί από το ποσό της πιστοποίησης. Το κόστος χρέωσης θα είναι ίσο με το 0,20€/kWhr. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εγκαταστήσει στην κατάθλιψη του αεροσυμπιεστή αεροφυλάκια καταναλώσεων συνολικής χωρητικότητας έως 5m3. Το μέσο αμμοβολής θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευασμένο από γνωστούς Οίκους Πιστοποιημένους κατά ISO 9001, ανακυκλώσιμο (mineral slag of low free silica) χαμηλής περιεκτικότητας διοξειδίου πυριτίου<1% κ.β., είτε άλλο μέσο φιλικότερο προς το περιβάλλον χαμηλής περιεκτικότητας πυριτίου κατάλληλο για ξηρά αμμοβολή χαλύβδινων επιφανειών. Θα συνοδεύεται από Δελτίο Ασφαλείας (MSDS) όπου θα περιγράφονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες όπως χημική σύνθεση, ρυθμός κοπής (cutting rate), ρυθμός αποδομής (breakdown rate), παραγωγή σκόνης (dust production) επιτυγχανόμενο προφίλ επιφανείας (surface profile of blasted surface). Ο πεπιεσμένος αέρας προώθησης του μέσου αμμοβολής θα ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ASTM D4285 «Standard Test Method for Indicating Oil or Water in Compressed Air». Πριν την έναρξη των εργασιών αμμοβολής θα πρέπει να προστατευθούν όλες οι κοιλότητες επιστομίων και οργάνων εσωτερικά της δεξαμενής με κατάλληλο τρόπο αλλά και εξωτερικά στους χώρους που γειτνιάζουν του σημείου αμμοβόλησης με πλήρη επικάλυψη όλων των επιστομίων και οργάνων. Ο προς αμμοβολή χώρος θα πρέπει να απαερίζεται επαρκώς, ώστε να αλλάζεται ο όγκος του αέρα στον χώρο μια φορά ανά 3 min. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα λάβει όλα τα μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας αερομεταφερόμενης σκόνης και την πρόκληση εξωτερικής αέριας ρύπανσης. Ανεξάρτητος ιδιωτικός ή κρατικός αναγνωρισμένος φορέας με μέριμνα και κόστος του Αντισυμβαλλόμενου, θα διενεργήσει μετρήσεις αέρα για να καθορισθεί το επίπεδο αέριων μολυσματικών παραγόντων. Εάν αυτοί υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από τον OSHA (PEL και TLV-C), ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση αυτών (ΜΑΠ, αύξηση εξαερισμού) διακόπτοντας τις Εργασίες οι οποίες θα μπορούν να συνεχισθούν μετά τη λήψη διορθωτικών μέσων. Η επιφάνεια του πυθμένα και της ζώνης ενός μέτρου πάνω από τον πυθμένα θα πρέπει να αμμοβοληθεί με αμμοβολή ξηρού τύπου για επίτευξη καθαρότητας επιφάνειας SA2'/2 σύμφωνα με το ISO 12944, με profil αμμοβολής σύμφωνα με το Rugotest no.3.9α, ελάχιστο 50μm. Για τις επιφάνειες που βρίσκονται σε υψόμετρο χωρίς άμεση πρόσβαση, ο Αντισυμβαλλόμενος θα χρησιμοποιήσει ειδικά ικριώματα σταθερά ή μεταφερόμενα που θα επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του προσωπικού αλλά και των ελεγκτών της Υπηρεσίας στην περιοχή εργασιών

	μεταφερόμενα που θα επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του προσωπικού αλλά και των ελεγκτών της Υπηρεσίας στην περιοχή εργασιών σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ και ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ των τρεχουσών Τεχνικών προδιαγραφών. Κατά την εκτέλεση αμμοβολής-βαφής σε εξωτερικό χώρο ο Αντισυμβαλλόμενος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα (απομόνωση του χώρου με ικριώματα και μουσαμάδες, εκτέλεση της εργασίας όταν θα είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες) προστασίας του περιβάλλοντος από αέρια ρύπανση. Η επιφάνεια που θα αμμοβάλεται θα ελέγχεται άμεσα από την Υπηρεσία ενώ σε κάθε περίπτωση αυτό θα πραγματοποιείται μέσα στα χρονικά όρια του ημερήσιου κανονικού ωραρίου του Σταθμού - και η βαφή θα εφαρμόζεται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αφού το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό ενώ σε κάθε περίπτωση δεν θα αφήνεται αμμοβολημένη επιφάνεια για βαφή την επόμενη μέρα ,ενώ αν συμβεί αυτό για οποιοδήποτε λόγο ή ο έλεγχος έχει αρνητικό αποτέλεσμα η αμμοβόληση θα επαναλαμβάνεται. Εάν υπάρχει δυνατός άνεμος αλλά και σε ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή των χρωμάτων δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες τόσο αμμοβολής όσο και βαφών. Σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητα ή τις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ από τα αερολύματα της βαφής, ο Αντισυμβαλλόμενος θα αποζημιώσει πλήρως τους πληγέντες ή την Επιχείρηση. Μετά το πέρας των εργασιών αμμοβολής θα αφαιρεθούν όλα τα καλύμματα, προστασίες του εξοπλισμού που είχαν εφαρμοστεί, τόσο εσωτερικά της δεξαμενής (κοιλότητες, όργανα), όσο και εξωτερικά (βάνες, όργανα κ.λ.π.) με μέριμνα του Αντισυμβαλλόμενου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για τα παραπάνω περιγραφόμενα, υλικά, μικροϋλικά, εξοπλισμό, χρήση μηχανημάτων, αμοιβές προσωπικού (μηχανικών, τεχνητών κ.α.), μεταφορές, σταλίες, καθαρισμούς και γενικότερα παντός τύπου έξοδο για την πλήρη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση της περιγραφόμενης εργασίας. Μονάδα μέτρησης: τμ-m2 Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):τμ-m2 Αριθμητικώς € Ολογραφώς
9	Α.Τ. 9 Άρθρο ΔΕΗ 1697 Κατασκευή και εγκατάσταση κινητής σκαλωσιάς πλήρους ύψους. Κωδικός Αναθεώρησης - Για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών της Σύμβασης ο Αντισυμβαλλόμενος θα χρησιμοποιήσει ειδικά ικριώματα σταθερά ή μεταφερόμενα που θα επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του προσωπικού αλλά και των ελεγκτών της Υπηρεσίας στις περιοχές που θα ελεγχθούν. Τα προς κατασκευή ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Αντισυμβαλλόμενου ή συνεργεία της ΔΕΗ θα είναι στιβαρής και ασφαλούς κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1165, τα δε υλικά κατασκευής των ικριωμάτων θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 1039. Συγκολλήσεις επί του πλευρικού τοιχώματος δεν επιτρέπονται. Όλα τα υλικά και εργαλεία για την κατασκευή των ικριωμάτων, θα διατεθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο (π.χ. κλειδιά, σωληνώσεις, γραδελάδες, σχοινιά κ.α.), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την φύλαξη τους ενώ η κατασκευή και εγκατάσταση τους θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ΠΔ 778/80 (ΦΕΚ/Α'/193/1980), ΠΔ 1073/81 (ΦΕΚ/Α'/260/1981), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993 (ΦΕΚ/Β'/756/1993), ΠΔ 70/90. Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα μέσω του εντεταλμένου Μηχανικού της, να απαιτήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο να λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας κατά την κατασκευή εν γένει των ικριωμάτων, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. Γενικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όπως το Π.Δ.788/80, Ν.3850/2010 ή και οποιοδήποτε νεότερο βρίσκεται σε ισχύ. Πέραν από τα καθοριζόμενα στην παρούσα προδιαγραφή, δικαίωμα εποπτείας ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πλην του Εντεταλμένου Μηχανικού της ΔΕΗ έχουν και ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΔΕΗ στις υποδείξεις του οποίου ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει επίσης να συμμορφώνεται εάν διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις κατά τις επιθεωρήσεις. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΕΡΕΙ Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ανεγείρει το σύνολο των απαιτούμενων ικριωμάτων στα τμήματα που είναι αναγκαία για το Εργο ενώ μετά το πέρας των εργασιών, θα αποξηλώσει και απομακρύνει με ασφάλεια εκτός Σταθμού όλα τα ικριώματα που διέθεσε όπως και κάθε επιπρόσθετη κατασκευή που χρησιμοποίησε για να γίνει δυνατή η πρόσβαση στους τόπους εργασίας. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για τα παραπάνω περιγραφόμενα, υλικά, μικροϋλικά, εξοπλισμό, χρήση μηχανημάτων, αμοιβές προσωπικού (μηχανικών, τεχνητών κ.α.), μεταφορές, σταλίες,. καθαρισμούς και γενικότερα παντός τύπου έξοδο για την πλήρη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση της περιγραφόμενης εργασίας. Μονάδα μέτρησης: Κ.Α.- Κατά αποκοπήν Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):Κ.Α.- Κατά αποκοπήν Αριθμητικώς € Ολογραφώς

10	Α.Τ. 10 Άρθρο ΔΕΗ 1705 Προμήθεια κοπή διαμόρφωση ελασμάτων για τα επιθέματα των περιφερειακών ελασμάτων , καθαρισμός των σημείων με χρήση μηχανικών μέσων, επισκευή με επιθέματα ή αναγόμωση με ηλεκτρόδιο. Κωδικός Αναθεώρησης - Μετά την αφαίρεση αφαίρεση της μόνωσης σε διάφορα ύψη και στα σημεία εφαρμογής των δακτυλίων στήριξης των ελασμάτων αλουμινίου της μόνωσης, που θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και μετά την εκτίμηση της κατάστασης κάθε προβληματικού σημείου θα πραγματοποιηθεί επισκευή είτε με τοποθέτηση επιθεμάτων είτε με γέμιση υλικού συγκόλλησης. Η επισκευή μπορεί κατά περίπτωση να συνίσταται σε: 1. Τοποθέτηση patch ελασμάτων με επικάλυψη. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 9.3 του API 653 θα ετοιμαστούν επιθέματα από ελάσματα τύπου S275 J2 C EN10025 (St 44.3N) στα οποία θα εφαρμοστεί αμμοβολή προστατευτική βαφή (primer) σύμφωνα με την παράγραφο 2.5. Κατόπιν θα γίνει συγκόλληση των επιθεμάτων, καθαρισμός των κολλήσεων και εφαρμογή touch up βαφής (primer) σε όλη την επισκευασμένη επιφάνεια. Για τις κολλήσεις των επιθεμάτων θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρόδια τύπου Bohler Fox EV50 classification κατά AWS A5.1:E7018-1H4R και κατά EN ISO 2560-A:E425B42HS ή αντίστοιχα. 2. Αναγόμωση των επιφανειών με ηλεκτρόδιο σύμφωνα με την § 9.4 του API 653 που θα ολοκληρωθεί με τρόχισμα / λείανση της επιφάνειας και εφαρμογ κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας. 3.Αναγόμωση/ επίστρωση επιφανειών με κατάλληλο ρητινοειδές και εφαρμογή κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας. Καθαρισμός των σημείων συγκόλλησης των δακτυλίων στο κέλυφος της δεξαμενής με τροχό και λείανση των σημείων Εκτίμηση του τρόπου επισκευής βάσει των αποτελεσμάτων της παχυμέτρησης ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη σε κάθε περίπτωση μέθοδος . Σε κάθε περίπτωση μετά την επισκευή θα ακολουθηθεί η διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με την §12.1.3 του API 653 ενώ θα εφαρμοστεί η κατάλληλη μέθοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας σε όλα τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκε επέμβαση αλλά και σε ενδεχομένως προβληματικά σημεία που θα εντοπιστούν κατά την επισκευή. Με μέριμνα και έξοδα του Αντισυμβαλλομένου θα γίνει ανακατασκευή νέων δακτυλίων στήριξης των ελασμάτων αλουμινίου της μόνωσης εάν αυτό είναι επιβεβλημένο λόγω καταστροφής των εγκατεστημένων. Τέλος ο Αντισυμβαλλόμενος θα αποκαταστήσει πλήρως και κάθε άλλη κατασκευή ή διάταξη στήριξης ή υποδοχής οργάνων που υπάρχει στα περιφερειακά ελάσματα της δεξαμενής. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για τα παραπάνω περιγραφόμενα, υλικά, μικροϋλικά, εξοπλισμό, χρήση μηχανημάτων, αμοιβές προσωπικού (μηχανικών, τεχνητών κ.α.), μεταφορές, σταλίες,. καθαρισμούς και γενικότερα παντός τύπου έξοδο για την πλήρη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση της περιγραφόμενης εργασίας. Μονάδα μέτρησης: τμ-m2 Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):τμ-m2 Αριθμητικώς € Ολογραφώς
11	Α.Τ. 11 Άρθρο ΔΕΗ 1712 Προμήθεια, κοπή διαμόρφωση ελασμάτων, τοποθέτηση -συγκόλληση επιθεμάτων στα προβληματικά σημεία της επιφάνειας του πυθμένα η αντικατάσταση μικρών τμημάτων αυτού. Κωδικός Αναθεώρησης - Με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα των μη καταστρεπτικών ελέγχω θα το επιτρέπουν και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας θα καθοριστεί ο τρόπος επισκευής των προβληματικών σημείων πάντα σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις οδηγίες του API 653, Ο οποίος μπορεί να συνίσταται στα εξής: 1. Αφαίρεση / κοπή τμήματος στα ελάσματα του πυθμένα και αντικατάστασή του με καινούριο έλασμα της ίδιας ποιότητας και πάχους. Τα ελάσματα που θ αποξηλωθούν θα μεταφέρονται με μέσα, ευθύνη και δαπάνη του Αντισυμβαλλομένου, σε χώρο που θα υποδείξει η ΔΕΗ μέσα στον περίβολο του Εργοστασίου. Πριν να τοποθετηθούν τα νέα ελάσματα από την πλευρά που θα εφάπτονται με το ασφαλτικό σκυρόδεμα θα αμμοβάλλονται, επί τόπου του έργου, με αμμοβολή Sa 2,5 και ακολούθως θα βάφονται με COALTAR EPOXY ή άλλο χρώμα που θα υποδείξει η ΔΕΗ πάχους > 75 μm. 2. Τοποθέτηση επιθέματος σε μέγεθος και σχήμα σύμφωνο με τις οδηγίες του κανονισμού που προαναφέρθηκε της ίδιας ποιότητας και πάχους. Τ επιθέματα πριν τοποθετηθούν θα αμμοβοληθούν επί τόπου του έργου και θα βαφούν, με την χρήση ρολού, με primer πάχους ξηρού υμένα > 75μm. 3. Εφαρμογή κατάλληλης ρητίνης σε περιοχές με περιορισμένη σε πάχος αλλά εκτεταμένη διάβρωση. Πριν τη εφαρμογή της ρητίνης η επιφάνεια θ προετοιμαστεί κατάλληλα με μηχανικό καθαρισμό. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για τα παραπάνω περιγραφόμενα, υλικά, μικροϋλικά, εξοπλισμό, χρήση μηχανημάτων, αμοιβές προσωπικού (μηχανικών, τεχνητών κ.α.), μεταφορές, σταλίες,. καθαρισμούς και γενικότερα παντός τύπου έξοδο για την πλήρη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση της περιγραφόμενης εργασίας. Μονάδα μέτρησης: τμ-m2 Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):τμ-m2 Αριθμητικώς € Ολογραφώς
12	Α.Τ. 12 Άρθρο ΔΕΗ 1713 Έλεγχος συγκολλήσεων σε όλα τα επιθέματα και τις επισκευές στις συγκολλήσεις στα ελάσματα του πυθμένα με μέθοδο κενού και διεισδυτικά. Κωδικός Αναθεώρησης - Όλοι οι έλεγχοι συγκολλήσεων θα πραγματοποιηθούν από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα κοινής αποδοχής με έξοδα και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου και τον οποίο θα γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Υπηρεσία. Θα υπάρχει καταγραφή και υποβολή λίστας όλων των συγκολλήσεων όπως και αυτών που θα χρειαστούν αποκατάσταση μαζί με τα αποτελέσματα των ελέγχων. Ο έλεγχος όλων των συγκολλήσεων του πυθμένα, θα γίνει με τις ακόλουθες μεθόδους, σύμφωνα με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας και έτσι ώστε μόνο στην περίπτωση που κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της ΔΕΗ δεν μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος ελέγχου που προηγείται να ακολουθείται η αμέσως επόμενη. 1.Διεισδυτικά υγρά 2.Υπέρηχοι 3.Αντλία κενού Ο χρόνος διεξαγωγής κάθε ελέγχου θα γνωστοποιείται εγκαίρως στην Υπηρεσία. Μετά την ολοκλήρωση των συγκολλήσεων θα πρέπει όλες οι συγκολλήσεις να λειανθούν με τροχό ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση μη καταστρεπτικών ελέγχων και να μην υπάρχουν εξογκώματα που θα επηρεάσουν την αντιδιαβρωτική προστασία – βαφή που θα ακολουθήσει. Όλα τα σφάλματα που θα διαπιστωθούν με τις πιο πάνω δοκιμές θα ελεγχθούν και πάλι μετά την αποκατάστασή τους με ευθύνη και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου. Οι συγκολλήσεις των επιθεμάτων ή αναγομώσεων στα ελάσματα του πυθμένα θα ελεγχθούν με τη διεισδυτικά υγρά, με ευθύνη και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου σε ποσοστό 100%. Σε κάθε περίπτωση αστοχίας ο έλεγχος θα επαναλαμβάνεται μετά την αποκατάσταση. Όλοι οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για τα παραπάνω περιγραφόμενα, υλικά, μικροϋλικά, εξοπλισμό, χρήση μηχανημάτων, αμοιβές προσωπικού (μηχανικών, τεχνητών κ.α.), μεταφορές, σταλίες,. καθαρισμούς και γενικότερα παντός τύπου έξοδο για την πλήρη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση της περιγραφόμενης εργασίας. Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τρέχον μέτρο ελεγχόμενης ραφής - συγκόλλησης. Μονάδα μέτρησης: μμ-lm Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):μμ-lm Αριθμητικώς € Ολογραφώς

13	Α.Τ. 13 Άρθρο ΔΕΗ 1716 Υδραυλική δοκιμή θερμαντικών στοιχείων (σερπαντινών). Κωδικός Αναθεώρησης - Ο Αντισυμβαλλόμενος μετά την πλήρη αποκατάσταση και επανατοποθέτηση του θερμαντικού στοιχείου θα πραγματοποιήσει υδραυλική δοκιμή σε πίεση 12 Kg/cm2 επί 12 ώρες, με μέσα και ευθύνη του, ώστε να ελεγχθεί η στεγανότητά του. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε διαρροή που θα διαπιστωθεί ενώ θα επαναλάβει τους ελέγχους που απαιτούνται (ραδιογραφίες, διεισδυτικά υγρά και υδραυλική δοκιμή) καθώς και τυχόν αποκατάσταση βαφής. Η βαφή στα σημεία συγκολλήσεων των στηριγμάτων όσο και των σερπαντινών θα αποκατασταθεί με touch up. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για τα παραπάνω περιγραφόμενα, υλικά, μικροϋλικά, εξοπλισμό, χρήση μηχανημάτων, αμοιβές προσωπικού (μηχανικών, τεχνητών κ.α.), μεταφορές, σταλίες,. καθαρισμούς και γενικότερα παντός τύπου έξοδο για την πλήρη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση της περιγραφόμενης εργασίας. Μονάδα μέτρησης: Κ.Α.- Κατά αποκοπήν Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):Κ.Α.- Κατά αποκοπήν Αριθμητικώς € Ολογραφώς
14	Α.Τ. 14 Άρθρο ΔΕΗ 1717 Ραδιογραφικός έλεγχος των συγκολλήσεων σερπαντινών 100%. Κωδικός Αναθεώρησης - Ο Αντισυμβαλλόμενος μετά την πλήρη αποκατάσταση και επανατοποθέτηση του θερμαντικού στοιχείου θα πραγματοποιήσει έλεγχο των συγκολλήσεων με ραδιογραφίες σε ποσοστό 100%. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε διαρροή που θα διαπιστωθεί ενώ θα επαναλάβει τους ελέγχους που απαιτούνται (ραδιογραφίες, διεισδυτικά υγρά και υδραυλική δοκιμή) καθώς και τυχόν αποκατάσταση βαφής. Η βαφή στα σημεία συγκολλήσεων των στηριγμάτων όσο και των σερπαντινών θα αποκατασταθεί με touch up. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για τα παραπάνω περιγραφόμενα, υλικά, μικροϋλικά, εξοπλισμό, χρήση μηχανημάτων, αμοιβές προσωπικού (μηχανικών, τεχνητών κ.α.), μεταφορές, σταλίες,. καθαρισμούς και γενικότερα παντός τύπου έξοδο για την πλήρη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση της περιγραφόμενης εργασίας. Μονάδα μέτρησης: Κ.Α.- Κατά αποκοπήν Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):Κ.Α.- Κατά αποκοπήν Αριθμητικώς € Ολογραφώς
	Α.Τ. 15 Άρθρο ΔΕΗ 1718 Εφαρμογή βαφής στα ελάσματα του πυθμένα, της οροφής και των ελασμάτων περιφερείας σε ύψος 1 μέτρου από τον πυθμένα και την οροφή. Κωδικός Αναθεώρησης - Προμήθεια χρωμάτων: Πλήρεις προδιαγραφές χρωμάτων θα υποβληθούν προς έγκριση στη ΔΕΗ Α.Ε. και θα περιλαμβάνουν την προετοιμασία των επιφανειών, τα συστήματα βαφών που θα χρησιμοποιηθούν, τα πάχη, τους ελέγχους που θα διενεργηθούν σύμφωνα με το ISO 12944 και τον υποπρομηθευτή χρωμάτων. Τα χρώματα θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας και τη βεβαίωση ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ενώ θα πρέπει να έχουν εμφανή ημερομηνία λήξης στην συσκευασία. Οι ποσότητες, οι ημερομηνίες λήξης τους και τα πιστοποιητικά θα ελέγχονται από τον Επιβλέποντα μηχανικό της ΔΕΗ. Η εταιρεία εφαρμογής των χρωμάτων (εφαρμοστής) θα είναι πιστοποιημένη με το ISO 9001:2000 για την εργασία αυτή. Σε περίπτωση που θα είναι υπεργολάβος του Αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να εγκριθεί από τη ΔΕΗ. Ο προμηθευτής των χρωμάτων θα είναι συνυπεύθυνος για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του ISO 12944 και των οδηγιών για τη σωστή εφαρμογή των βαφών. Όλα τα χρώματα και τα συνοδευτικά που θα χρειαστούν θα είναι προμήθειας του Αντισυμβαλλόμενου. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να εφαρμόσει στις μεταλλικές επιφάνειες αντιδιαβρωτική προστασία με εποξειδική βαφή δυο συστατικών (anti-corrosion epoxy painting) πάχους 200μm για εσωτερικές επιφάνειες, σε τρείς τουλάχιστον στρώσεις (primer, intermediate coating, top coating). Η αντιδιαβρωτική προστασία θα είναι γνωστά βιομηχανικά προϊόντα πιστοποιημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των NACE ή SSCP ή ISO 12944 που θα προστατεύει τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των ελασμάτων από επίδραση θαλασσινού νερού, ενώσεις αλκαλίων, θα είναι κατάλληλη για πετρελαϊκά κατάλοιπα και θα έχει αντοχή σε θερμοκρασία έως 80ο C. Η εφαρμογή των αντιδιαβρωτικών προστασιών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των προϊόντων οι οποίες θα κατατεθούν και εγκριθούν στη διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά τη φάση του διαγωνισμού ο κατασκευαστής χρωμάτων θα βεβαιώσει την ικανότητα του εξοπλισμού προετοιμασίας και βαφής μεταλλικών επιφανειών, που θα χρησιμοποιηθεί. Πιστοποιημένος επιθεωρητής χρωμάτων LEVEL II-CIP κατά NACE θα επιβλέψει τη διαδικασία βαφής των εσωτερικών επιφανειών του πυθμένα, η οποία επίσης θα περιγράφεται στην προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ Πριν την εκτέλεση των εργασιών βαφής, θα πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα της αμμοβολημένης επιφάνειας και στις μεν εξωτερικές επιφάνειες να γίνεται καθαρισμός της προς βαφή επιφάνειας με τη χρήση ξηρού πεπιεσμένου αέρα, ενώ στις εσωτερικές με την χρήση απορροφητικής συσκευής. Κατά την βαφή πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι οδηγίες των κατασκευαστών των χρωμάτων, η στρώση του χρώματος πρέπει να είναι ομοιόμορφη συνεχής και χωρίς πόρους ενώ κάθε στρώμα χρώματος που εφαρμόζεται θα πρέπει να έχει διαφορετική απόχρωση από την αμέσως προηγούμενη για

15	συνεχής και χωρίς πόρους ενώ κάθε στρώμα χρώματος που εφαρμόζεται θα πρέπει να έχει διαφορετική απόχρωση από την άμεσως προηγούμενη για εύκολότερη διάκριση μεταξύ τους. Σε κάθε φάση θα γίνεται έλεγχος ποιότητας από τον εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ (πρόσφυση χρώματος κ.λ.π.) και πάχους ξηρού υμένα της στρώσης ενώ αν εντοπίζεται απόκλιση της τάξης άνω του -10%, θα προστίθεται νέα στρώση του ίδιου χρώματος. Ως πάχος μιας στρώσης θεωρείται ο μέσος όρος 12 διαφορετικών μετρήσεων ανά m2 από το όργανο μέτρησης. Ο Εντεταλμένος Μηχανικός της ΔΕΗ έχει δικαίωμα να διακόπτει την εκτέλεση της εργασίας εφόσον διαπιστώσει ότι αυτή εκτελείται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω όροι. Κάθε στρώμα βαφής θα παραλαμβάνεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ, πριν ο Αντισυμβαλλόμενος προχωρήσει στην επόμενη στρώση. Μετά την αποπεράτωση όλων των στρώσεων, θα επακολουθήσει ο τελικός έλεγχος πάχους ξηρού υμένα. Η βαφή των μεταλλικών επιφανειών θα εκτελείται στις παρακάτω συνθήκες τις οποίες θα ελέγχει και μηχανικός του Οίκου κατασκευής χρωμάτων ενώ θα τηρείται το ημερήσιο δελτίο βαφής από τον Μηχανικό του Αντισυμβαλλομένου (σχετικό γ): • Μέγιστη σχετική υγρασία χώρου 50%, θερμοκρασία ελάσματος τουλάχιστο 5ο C άνω του σημείου δρόσου του εσωτερικού αέρα, θερμοκρασί μεταλλικών επιφανειών εντός των ορίων που ορίζει ο κατασκευαστής των χρωμάτων. •Πριν την εφαρμογή χρώματος, θα πρέπει να ελέγχεται από πιστοποιημένο Επιθεωρητή η ποιότητα της επιφάνειας προς βαφή ως προς την τραχύτητα, την καθαρότητα και την ύπαρξη αλάτων. • Η εφαρμογή των χρωμάτων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξοπλισμού κατάλληλου για βαφή χωρίς τη χρήση αέρα (airless gun) που θα πρέπει ν διαθέτει ο Αντισυμβαλλόμενος. • Το πάχος ξηρού υμένα θα επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις σε κάθε στρώμα βαφής και πριν την εφαρμογή του επόμενου με κατάλληλ όργανο. •Όλες οι μετρήσεις του πάχους των χρωμάτων θα γίνουν με μαγνητική συσκευή που θα διαθέσει ο Αντισυμβαλλόμενος ή ο ανεξάρτητος φορέας. • Ενα τελικό " Painting Inspection Report" (πρωτόκολλο βαφής) θα υποβληθεί στη ΔΕΗ με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το ISO 12944, τ οποίο θα είναι επίσης υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή των χρωμάτων και τον εφαρμοστή. • Οι εργασίες περιλαμβάνουν, την προμήθεια και εφαρμογή των χρωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, και την απομάκρυνση από το Σταθμ των απορριμμάτων που θα προκύψουν από τη βαφή. • Μια επιφάνεια αναφοράς για κάθε κατηγορία εφαρμογής θα επιλεγεί σύμφωνα με το ISO 12944 και θα συνυπογραφεί από τον εφαρμοστή, τ προμηθευτή χρωμάτων και τη ΔΕΗ για τη διαδικασία βαφής, για την πρόσφυση των χρωμάτων (ISO 4624) και γενικότερα για το επιτυχημένο αποτέλεσμα της βαφής. •Η επιμέτρηση των επιφανειών θα γίνει με αναλυτική μέτρηση σε m2. ΒΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Τα ελάσματα του πυθμένα και η ζώνη ενός μέτρου πάνω από αυτόν θα βαφούν πλήρως με "high build epoxy phenolic tank lining", 2 συστατικών, συνολικού ελάχιστου πάχους ξηρού υμένα 200μm και ελάχιστη περιεκτικότητα στερεών 70% κ.ο.
16	Α.Τ. 16 Άρθρο ΔΕΗ 1719 Απολογιστικές ώρες τεχνιτών Κωδικός Αναθεώρησης - Αμοιβή Τεχνίτη από προσωπικό του Αντισυμβαλλομένου ή υπεργολάβου αυτού, για εκτέλεση απολογιστικής εργασίας. Μονάδα μέτρησης: ώρες Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):ώρες Αριθμητικώς € Ολογραφώς
17	Α.Τ. 17 Άρθρο ΔΕΗ 1730 Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι πυθμένα (Έλεγχος με ηχοβολιστικές μεθόδους της ακεραιότητας των ελασμάτων πυθμένα, σερπαντίνας και όλων των συγκολλήσεων με τη μέθοδο κενού και διεισδυτικών). Κωδικός Αναθεώρησης - Για την διενέργεια των μη καταστρεπτικών ελέγχων τόσο στα ελάσματα του πυθμένα, όσο και στο σύνολο των εγκαταστάσεων και διατάξεων έως 1,0μ από τον πυθμένα (πχ. προθέρμανση, σερπαντίνες, σωληνώσεις εξυδατώσεων, στηρίγματα, υποστυλώματα κ.α.) θα πραγματοποιηθεί αμμοβόληση σύμφωνα με την § ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. Εκτίμηση της κατάστασης του πυθμένα και του συνόλου των διατάξεων έως 1,0μ από αυτόν (όπως αναφέρθηκαν ενδεικτικά παραπάνω), με παχυμέτρηση όλης της επιφάνειάς του με τη χρήση της ηχοβολιστικών μεθόδων για τις επίπεδες επιφάνειες και συμπληρωματικά με διεισδυτικά και μέθοδο κενού, σε ραφές συγκολλήσεων και ανισόπεδες επιφάνειες. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για τα παραπάνω περιγραφόμενα, υλικά, μικροϋλικά, εξοπλισμό, χρήση μηχανημάτων, αμοιβές προσωπικού (μηχανικών, τεχνητών κ.α.), μεταφορές, σταλίες,. καθαρισμούς και γενικότερα παντός τύπου έξοδο για την πλήρη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση της περιγραφόμενης εργασίας. Μονάδα μέτρησης: Κ.Α.- Κατά αποκοπήν Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):Κ.Α.- Κατά αποκοπήν Αριθμητικώς € Ολογραφώς
18	Α.Τ. 18 Άρθρο ΔΕΗ 1731 Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι στα ελάσματα κελύφους σε ύψος 2,0 μέτρων από τον πυθμένα (από το εσωτερικό) με ηχοβολιστική μέθοδο. Κωδικός Αναθεώρησης - Για την διενέργεια των μη καταστρεπτικών ελέγχων στα ελάσματα του κελύφους θα πραγματοποιηθεί αμμοβόληση σύμφωνα με την § ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. Εκτίμηση της κατάστασης του κελύφους θα πραγματοποιηθεί με πυκνές μετρήσεις περιμετρικά για το ύψος των πρώτων 2 μέτρων από τον πυθμένα.. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων ο αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει εγγράφως έκθεση προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για την κατάσταση της δεξαμενής μετά την επιθεώρηση - έλεγχο - καθαρισμό όπου θα προτείνει και λύσεις για την πλήρη αποκατάσταση των ελαττωμάτων που θα διαπιστωθούν και τα υλικά που θα χρειαστούν γι' αυτό το σκοπό ανά δεξαμενή. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για τα παραπάνω περιγραφόμενα, υλικά, μικροϋλικά, εξοπλισμό, χρήση μηχανημάτων, αμοιβές προσωπικού (μηχανικών, τεχνητών κ.α.), μεταφορές, σταλίες,. καθαρισμούς και γενικότερα παντός τύπου έξοδο για την πλήρη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση της περιγραφόμενης εργασίας. Μονάδα μέτρησης: Κ.Α.- Κατά αποκοπήν Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):Κ.Α.- Κατά αποκοπήν Αριθμητικώς € Ολογραφώς

19	Α.Τ. 19 Άρθρο ΔΕΗ 1733 Αντικατάσταση προβληματικών τμημάτων θερμαντικών στοιχείων δεξαμενών Μαζούτ (σερπαντινών). Κωδικός Αναθεώρησης - Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού Gas free για θερμές εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες του ανεξάρτητου φορέα που θα επιβλέπει τις εργασίες επιτόπου του έργου θα γίνει κοπή και απομάκρυνση των τμημάτων των θερμαντικών στοιχείων (σερπαντινών) για τα οποία τα αποτελέσματα του ελέγχου παχυμέτρησης που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι χρήζουν αντικατάστασης. Με τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας θα κοπούν τα εγκατεστημένα θερμαντικά στοιχεία (σερπαντίνες) σε μήκη που θα συμφωνηθούν με την επιβλέπουσα υπηρεσία, αφού σημανθούν κατάλληλα για επανασυναρμολόγηση και συγκεντρωθούν σε ομάδες σωληνώσεων για κάθε ένα και θα απομακρυνθούν από το εσωτερικό των ΔΑΚ μέσω της θυρίδας καθαρισμού. Οι σωληνώσεις των θερμαντικών στοιχείων θα είναι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή σύμφωνα με API 5L/ Gr.B / SCH40 κατ' ελάχιστο και ονομαστικής διαμέτρου ίσης με το υπόλοιπο δίκτυο προθέρμανσης που θα ενσωματωθούν. Οι χαλυβδοσωλήνες των σερπαντινών προθέρμανσης αφού καθαριστούν, θα βαφούν με το σύστημα βαφής, όπως ορίζεται σε διακριτό άρθρο. Εάν χρειαστεί η αντικατάσταση κάποιων στηριγμάτων αυτά θα κατασκευαστούν επιτόπου του έργου με ευθύνη και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου τόσο για την προμήθεια των υλικών όσο και την κατασκευή τους, σύμφωνα με τυποποιημένη κατασκευή. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για τα παραπάνω περιγραφόμενα, υλικά, μικροϋλικά, εξοπλισμό, χρήση μηχανημάτων, αμοιβές προσωπικού (μηχανικών, τεχνητών κ.α.), μεταφορές, διαμορφώσεις, σταλίες,. καθαρισμούς και γενικότερα παντός τύπου έξοδο για την πλήρη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση της περιγραφόμενης εργασίας, πλην εργασιών του τιμολογίου που αμοίβονται διακριτά. Η επιμέτρηση γίνεται σε τρέχοντα μέτρα σωλήνα που αντικαθίσταται. Μονάδα μέτρησης: μμ-lm Τιμή εφαρμογής για 1 (ένα):μμ-lm Αριθμητικώς € Ολογραφώς
	Ο Προσφέρων

Αριθμός Πρόσκλησης: 25123142

Ημερομηνία: 20.11.2023

Αντικείμενο: Εργασίες επισκευής Δεξαμενών ΔΑΦ1 και ΔΑΦ2 στον ΑΣΠ Μήλου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παράρτημα IV
Τεύχους 1 της Πρόσκλησης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3
2.1 ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4
3.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4
3.2 ΠΕΡΙΟΧΗ- ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4
3.3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6
3.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7
3.5 ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 7
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 8
4.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 8
5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9
6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞ/ΝΩΝ -ΑΝΤΛΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΗΨΙΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 10
6.1 ΑΠΑΕΡΙΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 11
6.2 GAS FREE ΓΙΑ ΨΥΧΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 11
6.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 12
6.4 ΠΛΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 13
7. GAS FREE ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 14
8. ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΥΘΜΕΝΑ – ΚΕΛΥΦΟΥΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 14
9. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ 15
10. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΥΘΜΕΝΑ – ΚΕΛΥΦΟΥΣ και ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΩΝ) 15
11. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 16
12. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 17
13. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ- ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 18
14. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 19
15. ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΒΑΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 20
15.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ 20
15.2 ΒΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 21
15.3 ΒΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 21
16. ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 22
17. ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΑΚ 23
18. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ 23
19. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 23
20. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 24
21. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 25
1. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΥΠΑ 25
1.1 Νομοθεσία 25
1.2 Κανονισμοί – Πρότυπα 25

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τις εργασίες κένωσης, καθαρισμού, ελέγχου, επισκευής, βαφής και ογκομέτρησης των δεξαμενών (settling ή service) Μαζούτ σε Σταθμούς ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ της ΔΕΠΑΝ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε Σταθμούς ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ της ΔΕΠΑΝ, Δεξαμενές Καυσίμου Μαζούτ (Settling ή Service), πρέπει να ογκομετρηθούν και να ελεγχθούν όσον αφορά στην ακεραιότητα και την επάρκεια των μεταλλικών τους στοιχείων. Για να μπορέσει αυτό να ολοκληρωθεί θα πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας, να γίνει μετάγγιση του καυσίμου σε γειτονική κατάλληλη δεξαμενή, να αφαιρεθούν όλα τα προϊόντα επικαθίσεων, να εκδοθούν τα κατάλληλα πιστοποιητικά απαερίωσης για την ασφαλή εργασία του αντίστοιχου τύπου και να πραγματοποιηθεί η ογκομέτρηση της.
Ταυτόχρονα λόγω του μεγέθους και του συντονισμού εργασιών που απαιτεί η υλοποίηση της ογκομέτρησης, θα πραγματοποιηθούν και μη καταστροφικοί έλεγχοι στο κέλυφος, τον πυθμένα και το σύστημα προθέρμανσης των δεξαμενών. Ανάλογα με τα ευρήματα των ελέγχων θα πραγματοποιηθούν και τυχόν κατάλληλες επισκευές αυτών, εφόσον αντίστοιχη επέμβαση επιτρέπεται από τους κανονισμούς.

1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δεξαμενών:

Πρόκειται για υπέργειες δεξαμενές, κυλινδρικές, χαλύβδινες, κατακόρυφες είτε οριζόντιες, μονωμένες ή μη, που περιέχουν καύσιμο Μαζούτ, με ποικίλη χωρητικότητα, διάμετρο και ύψος. Η τυπολογία, μέγεθος και λοιπά γεωμετρικά στοιχεία, θα συνοδεύουν σε ξεχωριστό παράρτημα ανάλυσης χαρακτηριστικών, την Τεχνική Προδιαγραφή.
Οι δεξαμενές βρίσκονται είτε σε ενιαία λεκάνη ασφαλείας με άλλες δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου (είτε Diesel είτε Μαζούτ) στους ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ, όπου μπορεί να έχει χωροθετηθεί και ομάδα δεξαμενών ημερήσιας κατανάλωσης αντίστοιχου καυσίμου, είτε μόνες τους σε ανεξάρτητη λεκάνη. Στη λεκάνη ασφαλείας τους υπάρχουν υπέργειες σωληνώσεις καυσίμων και ατμού – συμπυκνωμάτων καθώς και βοηθητικές εγκαταστάσεις.
Υπάρχει μια ανθρωποθυρίδα αλλά και μια θυρίδα καθαρισμού μέχρι το ύψος του ενός μέτρου από τον πυθμένα.
Από το ύψος του βάθρου των δεξαμενών και μέχρι την οροφή τους υπάρχει είτε σπειροειδής σκάλα πρόσβασης είτε κατακόρυφη με κλωβό, που είναι συγκολλημένη στο κέλυφος.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται για την εκκένωση-μετάγγιση, καθαρισμό, πλύση, έκδοση πιστοποιητικού απαερίωσης, αμμοβολής, εκτέλεση μη καταστροφικών ελέγχων στο κέλυφος, την οροφή, τον πυθμένα και το σύστημα προθέρμανσης, τυχόν επισκευών αυτών, βαφής, καθώς και την ογκομέτρηση δεξαμενών καυσίμου Μαζούτ.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν, κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και των οδηγιών της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους και της Ε.Ε. κατά τον χρόνο εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.
Για την εξυπηρέτηση της οικονομίας της Σύμβασης στο εξής ο όρος Αντισυμβαλλόμενος θα αναφέρεται στον κατασκευαστή του έργου ενώ ο όρος Υπηρεσία θα αναφέρεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ.

2.1 ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Τεχνική αυτή Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών σε Δεξαμενές ΔΑΚ, ΔΗΜ, ΔΑΦ, ΔΦ καυσίμου Μαζούτ σε διάφορους Σταθμούς της ΔΕΠΑΝ. Ο αριθμός ανά

νησί καθώς και το μέγεθος (σε όρους όγκου) παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ενώ δίδεται και πίνακας με τα χαρακτηριστικά έκαστης από αυτές:

Περιεχόμενο	Μαζούτ
Νήσος ΤΣΠ/ΑΣΠ και όγκος δεξαμενών (μ3)	**Αριθμός δεξαμενών**
Μήλος ΑΣΠ	**2**
Αφυγοκέντριστο Μαζούτ 100μ3	2

με τα εξής γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Αρ.	Περιγραφή	Καύσιμο	Όγκος	Διάμετρος	Ύψος
ΔΑΦ1	**Κυλινδρική**	**Μαζούτ**	**100 m³**	**4,78 m**	**5,95 m**
ΔΑΦ2	**Κυλινδρική**	**Μαζούτ**	**100 m³**	**4,78 m**	**5,95 m**

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει έγκαιρα και πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο τα ονόματα και την ιδιότητα του προσωπικού που θα εργαστεί ή θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στην ολοκλήρωση της Σύμβασης όπως επίσης και το όνομα, ιδιότητα και πιστοποιητικά εμπειρίας του Επιβλέποντος Μηχανικού του Αντισυμβαλλόμενου.
Το ίδιο θα ισχύει και για τα οχήματα ή βαριά μηχανήματα που θα εισέλθουν για τον ίδιο σκοπό στο χώρο του εργοταξίου ώστε η υπηρεσία να τον προμηθεύσει με κατάλληλες και προσωπικές κάρτες εισόδου, με την επίδειξη των οποίων θα εισέρχεται στο εργοτάξιο από την πύλη του ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ.
Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με τους νόμο και σε τυχόν αλλοδαπό προσωπικό να βρίσκεται νόμιμα στη χώρα.
Καθώς το προσωπικό και τα μηχανήματα που θα χρειαστούν στο έργο θα βρίσκονται εντός ενός Ενεργειακού Σταθμού εν λειτουργία θα πρέπει να συμμορφώνονται σε οποιοδήποτε ανάγκη που θα υπαγορευτεί από την λειτουργία του Σταθμού και να μην εμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία του.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη εργασιών πέραν του κανονικού ωραρίου ή κατά ημέρα αργίας θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση της επιβλέπουσας υπηρεσίας τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.
Το προσωπικού του Αντισυμβαλλομένου θα διαθέτει εξειδίκευση για την κάθε φορά εκτελούμενη εργασία, που θα αποδεικνύεται από αντίστοιχη πιστοποίηση από τρίτο ανεξάρτητο αναγνωρισμένο φορέα, όπως ειδικότερα αναφέρεται και σε κάθε παράγραφο της Τεχνικής Προδιαγραφής.
Επίσης υποχρέωση του Αντισυμβαλλόμενου θα είναι η καθημερινή σύνταξη και υποβολή στην υπηρεσία του ημερολογίου του έργου σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.
Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας από κάθε κίνδυνο για το προσωπικό που θα εργαστεί εντός ή εκτός της δεξαμενής όπως αναλύονται παρακάτω.

3.2 ΠΕΡΙΟΧΗ- ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η περιοχή όπου θα εκτελούνται εργασίες είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν «εκρηκτικές ατμόσφαιρες».
Ο Αντισυμβαλλόμενος ως αποκλειστικά υπεύθυνος οφείλει να προβεί σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτύχει συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για ακίνδυνη επέμβαση στη δεξαμενή, εφοδιάζοντας το προσωπικό του με όλα τα αναγκαία μέσα ασφαλείας, προστασίας και διάσωσης τον αναγκαίο εξοπλισμό και τα απαιτούμενα όργανα.

Τα μηχανήματα και οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να παρέχουν τον απαιτούμενο βαθμό ασφαλείας για το προσωπικό και για τις εγκαταστάσεις και να είναι αντιεκρηκτικού τύπου

Στις υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου περιλαμβάνεται και η υποβολή ΣΑΥ (**Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας)** και ΦΑΥ (**Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας)** για το υπόψιν έργο που αναλαμβάνει σύμφωνα με το Π.Δ. 305/1996 σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Κατά συνέπεια, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις του Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 44/Α721.2.2003) και της Υ.Α Β 44203/2137/99 (ΦΕΚ 290/Β) και όπου απαιτείται το πρότυπο ΑΤΕΧ 94/9/ΕΚ, με έμφαση στην καθοδήγηση και τον ατομικό εξοπλισμό του προσωπικού του, καθώς και τον εξοπλισμό εργασίας (συσκευές - συστήματα εργασίας που προορίζονται για εκρηκτικές ατμόσφαιρες), υποβάλλοντας ανάλογα πιστοποιητικά. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός εργασίας, πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές ασφαλείας που καθορίζονται στο Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 94/Α713.5.1999).

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε βλάβη (συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου) που θα μπορούσε να συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών σε οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται στο έργο, είτε είναι μισθωτός της Επιχείρησης, είτε μισθωτός του Αντισυμβαλλόμενου αλλά και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που δεν έχει σχέση με το έργο αλλά βρίσκεται πλησίον της περιοχής του έργου.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα αποκαταστήσει με ευθύνη και έξοδά του και θα καταβάλλει όλες τις σχετικές αποζημιώσεις ή πρόστιμα για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκληθεί στους χώρους του ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ κατά τον χρόνο που θα δραστηριοποιείται σε αυτούς ενώ θα πρέπει να συμμορφώνεται σε κάθε περίπτωση στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας ώστε τόσο να μην παρεμποδίζει τη λειτουργία του Σταθμού όσο και να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις ασφαλείας της εγκατάστασης.

Ο επιβλέπων μηχανικός του Αντισυμβαλλομένου θα είναι απαραίτητα παρών σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, στο χώρο των εργασιών. Καμία εργασία δεν θα εκτελείται εφόσον δεν προσέλθει ο επιβλέπων μηχανικός του Αντισυμβαλλομένου ή σε περίπτωση που αποχωρήσει. Τυχόν καθυστερήσεις ή οικονομική ζημιά από αυτό το λόγο, βαρύνει αποκλειστικά τον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να ορίσει και να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία Τεχνικό Ασφαλείας, είτε από το μόνιμο προσωπικό του είτε σε συνεργασία με εξωτερικό εξειδικευμένο φορέα που θα φροντίζει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ασφαλή εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα φέρει άμεσα ευθύνη για θέματα ασφαλείας και θα συνεργάζεται με την Υπηρεσία, σύμφωνα με το Π.Δ. 1568/1985 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 177/Α718.10.1985).

Επίσης δικαίωμα εποπτείας ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, εκτός από τον Επιβλέποντα Μηχανικό της ΔΕΗ έχει και ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΔΕΗ στις υποδείξεις του οποίου ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει επίσης να συμμορφώνεται εάν διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις κατά τις επιθεωρήσεις.

Η περιοχή εργασιών και αποθηκευτικοί χώροι εξοπλισμού και υλικών του Αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να περιορίζονται σε χώρο που θα οριστεί από κοινού με την επιβλέπουσα υπηρεσία. Η ασφάλεια και φύλαξη των χώρων που θα παραχωρηθούν υπό την παραπάνω έννοια στον Αντισυμβαλλόμενο είναι αποκλειστική του ευθύνη ακόμα και εντός του χώρου του ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ.

Ειδικότερα, τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:

α. Να συμμορφώνονται με την οδηγία 92/57/ΕΕ, «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 399/94, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 16/96, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 90/99, Π.Δ.159/99 ,Ν.3850/2010 κτλ.).
β. Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
γ. Να παίρνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (ΦΕΚ 846/31-12-90) και μέτρα για την μη εισπνοή επιβλαβών πτητικών οργανικών ενώσεων και αποφυγή επαφής με το καύσιμο.

δ. Να εφαρμόζουν τα μέτρα πυρασφάλειας σύμφωνα με τις σχετικές Πυροσβεστικές διατάξεις και την από 29-7-91 Υ.Α (ΦΕΚ 578/Β). Σε όλες τις θέσεις εργασίας θα υπάρχουν δύο πυροσβεστήρες (ένας νερού 10 kgr και ένας ξηράς κόνεως). Στις θέσεις όπου γίνεται χρήση ηλεκτρισμού θα υπάρχουν επιπλέον δύο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 kgr. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι θέσεις των πυροσβεστήρων να απέχουν από τις θέσεις εργασίας απόσταση μεγαλύτερη των 10 m. Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του και να συμπεριλάβει στην οργάνωση του εργοταξίου του την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση των πυροσβεστήρων.
Ο Αντισυμβαλλόμενος σε συνεννόηση με την επιβλέπουσα υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπάρχον δίκτυο πυρόσβεσης του Σταθμού με τη χρήση ανάλογου εξοπλισμού προμήθειάς του (μάνικες και ακροστόμια) για την πρόσθετη προστασία του εργοταξίου.

Η έκδοση και προσκόμιση πιστοποιητικού GAS-FREE, από αναγνωρισμένο εργαστήριο, πιστοποιημένο φορέα ή αρμόδιο γραφείο, είναι υποχρέωση του Αντισυμβαλλόμενου. Το εργαστήριο ή το σχετικό γραφείο θα τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας και η καταλληλόλητα του θα αποδεικνύεται με στοιχεία που θα κατατεθούν (άδεια, εμπειρία, κτλ.). Τα μηχανήματα εξαερισμού, επέμβασης και φωτισμού που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες θα πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας, το άναμμα φωτιάς ενώ καθώς πρόκειται για περιοχή δεξαμενών καυσίμου το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε χώρους που θα οριστούν γι' αυτό το σκοπό. Απαγορεύεται η ελεύθερη καύση άχρηστων υλικών, υλικών συσκευασίας, κτλ.
Τυχόν εγκατάσταση ραδιογραφικού εξοπλισμού στο εργοτάξιο θα γίνεται σε απομακρυσμένο σημείο του εργοταξίου και θα οροθετείται με κατάλληλη σήμανση επικινδυνότητας.

3.3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για την επίτευξη των όρων και των απαιτήσεων της Τεχνικής Περιγραφής, όσον αφορά στην εκτέλεση των εργασιών, ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο, επαρκή και σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο και επαρκές προσωπικό που να αποδεικνύεται από ανάλογα πιστοποιητικά. Η χρήση καταλλήλου εξοπλισμού για την εκάστοτε εργασία καθώς και για όλες τις βοηθητικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αποτελεί υποχρέωση του Αντισυμβαλλόμενου. Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας και καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών, ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να διαθέτει στο Εργοτάξιο τουλάχιστον τις πιο κάτω συσκευές και εξοπλισμό:

- Κατάλληλο ηλεκτρολογικό πίνακα διανομής με δυνατότητα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης.
- Κατάλληλο αντλητικό συγκρότημα αντιεκρηκτικού τύπου και σωληνώσεις για μετάγγιση καυσίμου σε παραπλήσια δεξαμενή
- Ανεμιστήρες ικανής απόδοσης αντιεκρηκτικού τύπου
- Αεροσυμπιεστή αντιεκρηκτικού τύπου ντηζελοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο με κατάλληλο φίλτρο / ξηραντή αέρα
- Συσκευή μέτρησης εκρηκτικών μιγμάτων.
- Αναπνευστικές διατάξεις.
- Συσκευές φωτισμού αντιεκρηκτικού τύπου (τάση λειτουργίας 42 V σύμφωνα με τις διατάξεις VDE).
- Ενδύματα από αντιστατικό υλικό.
- Ελαφρά παπούτσια με ίσια σόλα (ελαστικά).
- Προστατευτικά γυαλιά.
- Φορητό φαρμακείο για πρώτες βοήθειες.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω μηχανήματα και ο εξοπλισμός είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και ο Αντισυμβαλλόμενος θα διαθέσει οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών με ασφάλεια και τηρώντας την κείμενη νομοθεσία.

3.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η διαχείριση παντός είδους αποβλήτων από τον Αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους διαχείρισης αποβλήτων ως αυτοί αναφέρονται στο ΦΕΚ υπ' αριθ. 1909/Β722.12.2003 και στο ΦΕΚ υπ' αριθ. 383/Β728.3.2006.
Όσον αφορά στα κατάλοιπα από τη διαδικασία καθαρισμού της δεξαμενής καυσίμου (απόβλητα υδροβολής και αμμοβολής), αυτά θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των επικίνδυνων αποβλήτων και την Υ.Α. 19396/1546/97 (ΦΕΚ 604/Β), δεν θα διατίθενται στο περιβάλλον και θα συγκεντρωθούν σε ειδικά δοχεία για αδρανοποίηση.
Η συλλογή των αποβλήτων καθαρισμού της δεξαμενής θα γίνει με ευθύνη και μηχανολογικό εξοπλισμό του Αντισυμβαλλόμενου, σε κατάλληλα για το περιεχόμενο δοχεία – παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1m3 με προστατευτικό μεταλλικό σκελετό, που θα προμηθευτεί ο ίδιος και θα μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης εντός του Σταθμού που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, με μέσα και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου ώστε να είναι δυνατή η μετακίνηση τους με περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα, μέχρι την τελική διάθεσή τους. Η τελική διάθεση τους θα γίνει με ευθύνη του ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ.

3.5 ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (άρθρο ΔΕΗ 1697)

Αν για οποιοδήποτε λόγο και εργασία απαιτηθεί η κατασκευή και χρήση ικριωμάτων, ο Αντισυμβαλλόμενος θα χρησιμοποιήσει ειδικά ικριώματα σταθερά ή μεταφερόμενα που θα επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του προσωπικού αλλά και των ελεγκτών της Υπηρεσίας στις περιοχές που θα ελεγχθούν.
Τα προς κατασκευή ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Αντισυμβαλλόμενου ή συνεργεία της ΔΕΗ θα είναι στιβαρής και ασφαλούς κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1165, τα δε υλικά κατασκευής των ικριωμάτων θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 1039.
Συγκολλήσεις επί του πλευρικού τοιχώματος δεν επιτρέπονται.
Όλα τα υλικά και εργαλεία για την κατασκευή των ικριωμάτων, θα διατεθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο (π.χ. κλειδιά, σωληνώσεις, γραδελάδες, σχοινιά κ.α.), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την φύλαξη τους ενώ η κατασκευή και εγκατάσταση τους θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ΠΔ 778/80 (ΦΕΚ/Α'/193/1980), ΠΔ 1073/81 (ΦΕΚ/Α'/260/1981), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993 (ΦΕΚ/Β'/756/1993), ΠΔ 70/90.
Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα μέσω του εντεταλμένου Μηχανικού της, να απαιτήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο να λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας κατά την κατασκευή εν γένει των ικριωμάτων, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο.
Γενικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όπως το Π.Δ.788/80, Ν.3850/2010 ή και οποιοδήποτε νεότερο βρίσκεται σε ισχύ.
Πέραν από τα καθοριζόμενα στην παρούσα προδιαγραφή, δικαίωμα εποπτείας ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πλην του Εντεταλμένου Μηχανικού της ΔΕΗ έχουν και ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΔΕΗ στις υποδείξεις του οποίου ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει επίσης να συμμορφώνεται εάν διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις κατά τις επιθεωρήσεις.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΕΡΕΙ Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ.

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ανεγείρει το σύνολο των απαιτούμενων ικριωμάτων στα τμήματα που είναι αναγκαία για το Έργο ενώ μετά το πέρας των εργασιών, θα αποξηλώσει και απομακρύνει με ασφάλεια εκτός Σταθμού όλα τα ικριώματα που διέθεσε όπως και κάθε επιπρόσθετη κατασκευή που χρησιμοποίησε για να γίνει δυνατή η πρόσβαση στους τόπους εργασίας.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η κινητοποίηση, εγκατάσταση εργοταξίου, αγορές υλικών, μεταφορά φορτοεκφόρτωση και διαχείριση των υλικών, οχημάτων, εξοπλισμού, φύλαξη των υλικών και του εξοπλισμού, έκδοση των πιστοποιητικών, και πλήρη κάλυψη των εξόδων μεταφοράς εστίασης και διαμονής των εκπροσώπων του θα γίνει με απόλυτη ευθύνη και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου ο οποίος πριν την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει:

- Να ελέγξει την πλήρη απομόνωση υδραυλική, ηλεκτρική και κυκλώματος προθέρμανσης με ατμό της δεξαμενής που πρόκειται να εργαστεί,
- Να λάβει υπόψη του το MSDS (Material Safety Data Sheet) του αποθηκευμένου μαζούτ,
- Να μελετήσει τα σχέδια των δεξαμενών, να κάνει αναγνώριση και να λάβει μέριμνα για όλους τους ενδεχόμενους λανθάνοντες κινδύνους. Οι δεξαμενές έχουν κρυφά σημεία που μπορεί να έχει εγκλωβιστεί μαζούτ (τοιχώματα, δάπεδο), να υπάρχουν αναφλέξιμα ή τοξικά αέρια, ατμοί στο εσωτερικό τους, οι εσωτερικές διαμορφώσεις τους μπορεί να προξενήσουν τραυματισμούς, η ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική (κάτω από 19,5% σε οξυγόνο προκαλεί ασφυξία), κ.α.

Να ορίσει τους υπεύθυνους σύμφωνα με το άρθρο 10 του API 2016 ως εξής:

- Επόπτης εισόδου (Entry Supervisor). Θα κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και μετρήσεις και θα εκδίδει τις άδειες εισόδου στη δεξαμενή - PRCS, permit-required confined space - για εκτέλεση των εργασιών
- Τα εξουσιοδοτημένα άτομα (Authorized Entrants) που θα εργαστούν στο εσωτερικό της δεξαμενής και τον εξωτερικό επιτηρητή (PRCS Attendant)των εργασιών που θα παρακολουθεί από το εξωτερικό της δεξαμενής τους εργαζόμενους ενόσω εργάζονται στο εσωτερικό τους
- Θα οργανώσει τις ομάδες διάσωσης και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν σε ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση. Αυτά θα πρέπει να βρίσκονται δίπλα στη θυρίδα εισόδου καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και να τα γνωστοποιήσει στον επιβλέποντα της Επιχείρησης.
- Άμεση ενημέρωση του Επιβλέποντα Μηχανικού σε περίπτωση προβλήματος που αφορά στο Περιβάλλον Υγεία & Ασφάλεια. Όλα τα προβλήματα θα πρέπει να αναφέρονται. Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα πρέπει να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης η/και τον Τεχνικό Ασφαλείας για τα παραπάνω προβλήματα.

Είναι υποχρέωση του Αντισυμβαλλομένου η περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, σε περίπτωση πρόκλησης περιβαλλοντικού ατυχήματος από ενέργειες του ίδιου ή των υπεργολάβων του.

Ο ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις εργασίες στην περίπτωση μη τήρησης κάποιου ή κάποιων από τους παραπάνω κανόνες.

Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να προσκομίσει όλες τις Τεχνικές πληροφορίες για τις μεθόδους εκτέλεσης του έργου, πίνακα υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει, στοιχεία των φορέων που θα εκδώσουν τα πιστοποιητικά gas free. Επίσης βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και όλα όσα αφορούν προς εργασία Δεξαμενές, τα σχετικά δίκτυα και τους περιβαλλοντικούς όρους. Ουδεμία πρόσθετη απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου θα γίνει αποδεκτή με τον ισχυρισμό ότι δεν γνώριζε τις τοπικές συνθήκες.

4.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα ελάσματα των επιθεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων, εάν τα αποτελέσματα των μη καταστρεπτικών ελέγχων το επιτρέπουν, θα είναι προμήθειας ως προς την αγορά την μεταφορά και την κατάλληλη διαμόρφωσή τους, του Αντισυμβαλλόμενου, 100% καινούργια, ποιότητας χάλυβα S275JR κατά EN 100252, πάχους ανάλογου με το αρχικό πάχος του ελάσματος που θα επικαλύψουν δηλ. από 12 έως και 6 mm.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα καταθέσει στην επιβλέπουσα υπηρεσία σχέδια με τα ευρήματα του πυθμένα αλλά και των περιφερειακών ελασμάτων αναλυτικά.

Τα ελάσματατα και ο μορφοσίδηρος θα είναι προελεύσεως Ελληνικών Χαλυβουργείων κατά DIN 17100 (εγχώρια) ST37.2 ή ST44.3 σύμφωνα και με τον παρακάτω πίνακα.

Κέλυφος	S275 J2 G3 EN10025 (St44.3)
Πυθμένας	S235 JRG2 EN10025 (RSt37.2)
Περιφερειακός δακτύλιος πυθμένα	S275 J2 G3 EN10025 (St44.3)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, διαμόρφωση, εγκατάσταση και συγκόλληση των ελασμάτων, μορφοσιδήρου επί τόπου του έργου και η τυχόν απαιτούμενη εργασία αφαίρεσης και απομάκρυνσης των παλαιών ελασμάτων.

Για τη σωλήνωση του δικτύου – συστήματος προθέρμανσης οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι σωλήνες χωρίς ραφή σύμφωνα με API 5L/ Gr.B / SCH40 κατ' ελάχιστο.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, διαμόρφωση, κοπή, εγκατάσταση και συγκόλληση των σωληνώσεων επί τόπου του έργου και η τυχόν απαιτούμενη εργασία αφαίρεσης και απομάκρυνσης των παλαιών τμημάτων σωλήνωσης.

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

- Μετάγγιση καυσίμου σε γειτονική δεξαμενή (έως τη στάθμη απελευθέρωσης της ανθρωποθυρίδας)
- Έκδοση άδειας εργασίας και απομόνωση της δεξαμενής από τα δίκτυα – εφαρμογή τυφλών
- Άντληση των απολήψιμων ποσοτήτων καυσίμου **(Α.Τ. 001- άρθρο ΔΕΗ 1104)**
- Απαερίωση δεξαμενής (**Α.Τ. 002 – άρθρο ΔΕΗ 1105)**, έκδοση πιστοποιητικού GAS FREE για ψυχρές εργασίες **(Α.Τ. 003 - άρθρο ΔΕΗ 1106)**
- Καθαρισμός των υπολειμμάτων καυσίμου, πλύσιμο της δεξαμενής **(Α.Τ. 006 - άρθρο ΔΕΗ 1691)**
- Συγκέντρωση αποβλήτων δεξαμενών εντός παλετοδεξαμενών / Εσωτερική διαχείριση εντός εγκατάστασης αποβλήτων **(Α.Τ. 004 - άρθρο ΔΕΗ 1109)**
- Έκδοση πιστοποιητικού GAS FREE για θερμές εργασίες **(Α.Τ. 007 – άρθρο ΔΕΗ 1693)**
- Αμμοβόληση σε όλη την εσωτερική επιφάνεια του πυθμένα και του συστήματος προθέρμανσης και των ελασμάτων περιφερείας σε ύψος 1 μέτρου από τον πυθμένα. .**(Α.Τ. 008 – άρθρο ΔΕΗ 1695)**
- Έλεγχος με ηχοβολιστικές μεθόδους της ακεραιότητας των ελασμάτων πυθμένα, του συστήματος προθέρμανσης και όλων των συγκολλήσεων με τη μέθοδο κενού και διεισδυτικών καθώς και του συστήματος προθέρμανσης. **(Α.Τ. 017 – άρθρο ΔΕΗ 1730)**
- Κατασκευή και εγκατάσταση κινητής σκαλωσιάς πλήρους ύψους **(Α.Τ. 009 – άρθρο ΔΕΗ 1697)**
- Έλεγχος με ηχοβολιστικές μεθόδους της ακεραιότητας των ελασμάτων κελύφους και όλων των συγκολλήσεων με τη μέθοδο κενού και διεισδυτικών. **(Α.Τ. 018 – άρθρο ΔΕΗ 1731)**
- Υποβολή/ αξιολόγηση αποτελεσμάτων όλων των ελέγχων
- Προμήθεια κοπή διαμόρφωση ελασμάτων για τα επιθέματα των περιφερειακών ελασμάτων , καθαρισμός των σημείων με χρήση μηχανικών μέσων, επισκευή με επιθέματα ή αναγόμωση με ηλεκτρόδιο **(Α.Τ. 010 - άρθρο ΔΕΗ 1705)**
- Προμήθεια, κοπή διαμόρφωση ελασμάτων, τοποθέτηση -συγκόλληση επιθεμάτων στα προβληματικά σημεία της επιφάνειας του πυθμένα η αντικατάσταση μικρών τμημάτων αυτού **(Α.Τ. 011 – άρθρο ΔΕΗ 1712)**

- Έλεγχος συγκολλήσεων σε όλα τα επιθέματα και τις συγκολλήσεις στα ελάσματα του πυθμένα και της περιφερείας με μέθοδο κενού και διεισδυτικά **(Α.Τ. 012 – άρθρο ΔΕΗ 1713)**
- Εφαρμογή εσωτερικά αντιδιαβρωτικής προστασίας / βαφής στα ελάσματα του πυθμένα, και των ελασμάτων περιφερείας σε ύψος 1 μέτρου από τον πυθμένα **(Α.Τ. 015 – άρθρο ΔΕΗ 1718)**
- Αντικατάσταση τμημάτων χαλυβδοσωλήνα θερμαντικού στοιχείου με προμήθεια, κοπή, διαμόρφωση - καμπύλωση, συγκόλληση και τοποθέτηση επάνω στα στηρίγματα / συγκόλληση των σερπαντινών **(Α.Τ. 019 – άρθρο ΔΕΗ 1733)**
- Υδραυλική δοκιμή θερμαντικών στοιχείων (σερπαντινών) **(Α.Τ. 016 - άρθρο ΔΕΗ 1716)**
- Ραδιογραφικός έλεγχος των συγκολλήσεων σερπαντινών 100% **(Α.Τ. 014 - άρθρο ΔΕΗ 1717)**
- Ογκομέτρηση δεξαμενής παρουσία των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας και έκδοση έγκρισης χρήσης. **(Α.Τ. 005 – άρθρο ΔΕΗ 1115)**
- Άρση της άδειας εργασίας και του Gas free
- Περάτωση των εργασιών επισκευής – καθαρισμοί χώρων - Παράδοση / παραλαβή

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞ/ΝΩΝ -ΑΝΤΛΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΗΨΙΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (άρθρο ΔΕΗ 1104)

Η Επιχείρηση θα παραδώσει τη δεξαμενή αφού αντλήσει την ποσότητα καυσίμου που είναι αντλήσιμη από τις μόνιμες αντλίες της εγκατάστασης. Απολήψιμη θεωρείται η υπόλοιπη ποσότητα καθαρού καυσίμου που έχει απομείνει εντός της δεξαμενής. Για την άντληση-μεταφορά της απολήψιμης ποσότητας καυσίμου των δεξαμενών θα ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα κατά σειρά:

- Έκδοση αδειών για την εκτέλεση εργασιών συντήρηση- απομόνωσης από τα αρμόδια όργανα του Σταθμού σύμφωνα με την § 3.7.8 του ΦΕΚ 15/Α/17.02.87 -Προεδρικό διάταγμα 44/87.
- Ασφάλιση της περιοχής αλλά και της εισόδου των δεξαμενών από είσοδο μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Τοποθέτηση κατάλληλων πυροσβεστήρων προμήθειας του Αντισυμβαλλόμενου περιμετρικά των δεξαμενών αλλά και τοποθέτηση μανικών πυρόσβεσης προμήθειας του Σταθμού σε ετοιμότητα αντιδιαμετρικά τους. Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων και περιοριστικών ταινιών σήμανσης κινδύνου σε όλη την περιοχή των εκτελούμενων εργασιών .
- Απομόνωση των δεξαμενών από κάθε δίκτυο τόσο μηχανικά όσο και ηλεκτρικά από αρμόδιο προσωπικό του Σταθμού με κλείσιμο επιστομίων , εγκατάσταση τυφλών φλαντζών σε εισόδους/εξόδους καυσίμου, αφρού πυρόσβεσης κτλ. ώστε να απομονωθούν πλήρως από κάθε δίκτυο τόσο μηχανικό-υδραυλικό όσο και ηλεκτρικό, με πρόβλεψη ελέγχου τυχόν διαρροών κατά τις εργασίες απομόνωσης ώστε να αποφευχθεί κάθε ρύπανση στον περίβολο τους. Άνοιγμα ανθρωποθυρίδων και θυρίδων εξαερισμού στην οροφή. (ΦΕΚ 799/Β/31-12-85 και ΦΕΚ 15/Α/17.02.87 -Προεδρικό διάταγμα 44/87.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα κατάσταση η δεξαμενή παρουσιάζει φραγμένη τη σωλήνωση εξυδατώσεων, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος της ανθρωποθυρίδας. Για την άντληση των απολήψιμων ποσοτήτων καυσίμου, ο Σταθμός θα μεριμνήσει για την απελευθέρωση της σωλήνωσης πλήρωσης της δεξαμενής ώστε μέσω αυτής ο Αντισυμβαλλόμενος να αντλήσει την απολήψιμη ποσότητα καυσίμου και να γίνει εφικτό το άνοιγμα της ανθρωποθυρίδας.
Στην συνέχεια με μέριμνα ευθύνη και εξοπλισμό του Αντισυμβαλλόμενου θα αντληθεί το ανακτήσιμο προϊόν της δεξαμενής. Ο καθαρισμός τους θα εκκινήσει με άντληση του ρευστού προϊόντος των δεξαμενών με τα συνήθη μέσα και διαδικασίες άντλησης-μετάγγισης σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους όσο είναι δυνατόν, ώστε η στάθμη του καυσίμου-καταλοίπων να βρίσκεται χαμηλότερα από το κάτω μέρος των ανθρωποθυρίδων.

Το προς επιστροφή προϊόν θεωρείται ότι αποτελεί ανακτήσιμο προϊόν εφόσον είναι αντλήσιμο και η κατωτέρα θερμογόνος ικανότητά του δεν έχει υποβαθμισθεί πλέον του 20% αυτής που αναγράφεται στο δελτίο ανάλυσης. Απόβλητο θεωρείται το προϊόν καθαρισμού το οποίο είτε δεν αντλείται πλέον είτε δεν διασπάται με το Diesel ή τον διαλύτη πετρελαϊκής βάσης που θα υποδείξει ο Αντισυμβαλλόμενος, ώστε να αποτελεί ομοιόμορφο μείγμα υδρογονανθράκων είτε θεωρείται ως επικίνδυνο απόβλητο (hazardous waste) όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 6 του API 2016. Απόβλητα, επίσης, θεωρούνται όλα τα υλικά απορρόφησης των καταλοίπων σε Διαδικασία χειρωνακτικού καθαρισμού της Δεξαμενής.
Σε κάθε περίπτωση θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη ανάκτηση του απομένοντος καυσίμου.
Στη συνέχεια θα προβεί στο άνοιγμα της ανθρωποθυρίδας καθώς και αυτής της θυρίδας επιθεώρησης στην οροφή των δεξαμενών ώστε να υπάρξει φυσικός αερισμός τους.

6.1 ΑΠΑΕΡΙΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (άρθρο ΔΕΗ 1105)

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εκτελέσει εργασίες απαερίωσης των δεξαμενών με βεβιασμένο αερισμό τους προς την ατμόσφαιρα, αν η περιεκτικότητα σε οξυγόνο στο εσωτερικό τους διαφέρει από την εξωτερική και εφόσον αυτό απαιτηθεί για την έκδοση πιστοποιητικών πρόσβασης προσωπικού προς εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού (PRCS, permit required for confined space), όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3 των προδιαγραφών API 2015 και 2016.
Η απαερίωση των Δεξαμενών θα γίνει με εξοπλισμό του Αντισυμβαλλόμενου (ανεμιστήρες εξαερισμού αντιεκρηκτικού τύπου, κατάλληλους για λειτουργία σε Ζώνη I-ομάδα D) σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 5 του API 2016 και συγκεκριμένα της παραγράφου 5.3.
Η συνολική παροχή ενίσχυσης του φυσικού αερισμού που θα εγκαταστήσει ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι ικανότητας τουλάχιστον μίας εναλλαγής όλου του όγκου του αέρα της κάθε δεξαμενής σε μία ώρα ώστε να απομακρύνονται τυχόν αέρια που βρίσκονται εγκλωβισμένα και δημιουργούν εκρηκτικό περιβάλλον.
Θα υπάρξει συνεχής λειτουργία των ανεμιστήρων για τουλάχιστον 24 ώρες πριν την είσοδο οποιουδήποτε στον εσωτερικό χώρο των δεξαμενών. Η ηλεκτρική τροφοδότηση των εξαεριστήρων θα γίνει με μέριμνα του ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις Γενικές απαιτήσεις. Ο ηλεκτροδοτούμενος εξοπλισμός στην λεκάνη ασφαλείας των δεξαμενών θα γειωθεί στο δίκτυο.
Μέθοδοι απαερίωσης με αδρανοποίηση (παράγραφος 5.6 API 2016) ή εκτόπισης με χρήση νερού (παράγραφος 5.7 API 2016) δεν είναι αποδεκτές. Ο φυσικός αερισμός των Δεξαμενών, επίσης, δεν είναι αποδεκτή μεθοδολογία, εκτός εάν ενισχύεται με μηχανικό αερισμό ή εξαερισμό ικανότητος τουλάχιστον το 10% του όγκου τους.

6.2 GAS FREE ΓΙΑ ΨΥΧΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (άρθρο ΔΕΗ 1106)

Για να συνεχισθούν οι εργασίες, τρίτος ανεξάρτητος φορέας με αποδεδειγμένη εμπειρία αντίστοιχων εργασιών σε παρόμοιες εγκαταστάσεις, θα εκδώσει, με δαπάνη του Αντισυμβαλλόμενου, πιστοποιητικό πρόσβασης προσωπικού και εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού των Δεξαμενών (permit required for confined space), όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3 των προδιαγραφών API 2015 και 2016. Επίσης, θα καθορίσει τα καθημερινά μέτρα εισόδου (Μ.Α.Π, προδιαγραφές αναπνευστικών συσκευών) για εργασία εντός των Δεξαμενών του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου.
Ο καθαρισμός θα ξεκινήσει εφόσον ελεγχθούν, με μέριμνα του Αντισυμβαλλόμενου, από τον πιστοποιημένο φορέα και με εξοπλισμό που καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου 11 του API 2016, οι συνθήκες εργασίας εντός των Δεξαμενών, όπως ορίζουν τα API 2015 και 2016 και η αντίστοιχη Ελληνική νομοθεσία ως προς: (1) αερισμό, (2) εύφλεκτα αέρια και (3) τοξικά αέρια, ώστε να διαπιστωθεί η επάρκεια της μεθοδολογίας αερισμού που έχει εγκαταστήσει ο Αντισυμβαλλόμενος.
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα καταθέσει τη σύνθεση προσωπικού του εργοταξίου απ' όπου θα προκύπτει ότι το προσωπικό του είναι επαρκές για να εκτελέσει με τις απαιτήσεις των

διεθνών προδιαγραφών το έργο του καθαρισμού των Δ/Ξ.
Ταυτόχρονα, θα υποβάλει Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και Εκκένωσης του εσωτερικού των Δεξαμενών από το προσωπικό του με βασικά στοιχεία που θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της παραγράφου 10.2.9. του API 2016.
Σε περίπτωση που ο τρίτος φορέας απαιτήσει επιπρόσθετο αερισμό, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να τοποθετήσει επιπλέον εξαεριστήρες από τις ανθρωποθυρίδες επιθεώρησης.
Μετά την εκκένωση και πριν την είσοδο εργαζομένων για τον τελικό καθαρισμό, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτηθεί να μπει εργαζόμενος μέσα στον χώρο των δεξαμενών, θα πρέπει απαραίτητα να προηγείται έκδοση άδειας εργασίας σε μη προσβάσιμο χώρο (PRCS, permit for entry confined space) με την χρήση αναπνευστικών συσκευών σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες του API 2015 και 2016.
Θα ακολουθήσει είσοδος ελεγκτή στον εσωτερικό χώρο των δεξαμενών με τον κατάλληλο εξοπλισμό (ειδική στολή , αναπνευστήρα, αντιολισθητικά παπούτσια κ.λπ.) για έλεγχο-μέτρηση τυχόν επικίνδυνων συγκεντρώσεων τοξικών και εκρηκτικών αερίων ο οποίος στο τέλος θα φροντίσει για την έκδοση πιστοποιητικού απαερίωσης «gas free» για την πραγματοποίηση **ψυχρών** εργασιών στο εσωτερικά τους.
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εγκαταστήσει κατάλληλα φορητά αντιεκρηκτικού τύπου φωτιστικά σώματα στο εσωτερικό των δεξαμενών τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από τον επιβλέποντα της επιχείρησης.
Ο πίνακας διανομής των ηλεκτρικών καταναλώσεων για την εκτέλεση των εργασιών, προμήθειας του Αντισυμβαλλόμενου, θα είναι κατάλληλος για κάθε τύπου εργασίας που θα χρειαστεί στο έργο ενώ θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο σημείο έξω από την λεκάνη ασφαλείας των δεξαμενών. Η ηλεκτρική τροφοδότηση του θα γίνει με μέριμνα του ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ.
Στη συνέχεια θα επιτραπεί η είσοδος εξουσιοδοτημένων και εκπαιδευμένων ατόμων για καθαρισμό που θα φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό σύμφωνα με το ΦΕΚ 15/Α/17.02.87 §3.6.14, 3.7.1 & 3.8.1, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει εκπαιδευμένος και κατάλληλα εξοπλισμένος παρατηρητής στην ανθρωποθυρίδα σύμφωνα με την § 3.7.2 του ίδιου ΦΕΚ.

6.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (άρθρο ΔΕΗ 1109)

Για την απομάκρυνση των αποβλήτων ο Αντισυμβαλλόμενος θα χρησιμοποιήσει δικής του προμήθειας κατάλληλες για το περιεχόμενο παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1m^3 με προστατευτικό μεταλλικό σκελετό ή όποιο άλλο μέσο θεωρεί πρόσφορο και τύχει της έγκρισης της Εταιρείας, που να είναι κατάλληλο για αυτή τη χρήση και αντλίες αντιεκρηκτικού τύπου (ηλεκτρικές ή πνευματικές) προμήθειάς του ιδίου. Η ηλεκτρική τροφοδοσία των εν λόγω αντλιών θα παρέχεται από τον ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ εκτός εάν χρησιμοποιήσει πνευματικού τύπου αντλίες για χρήση με τον αεροσυμπιεστή προμήθειάς του που θα χρησιμοποιεί στο έργο.
Το τελικό ίζημα υψηλής πυκνότητας εάν χρειαστεί θα διαλυθεί με χρήση ελαφρού Diesel που θα χορηγήσει ο Αντισυμβαλλόμενος ή με άλλο διαλύτη πετρελαϊκής βάσης που θα υποδείξει και θα προμηθεύσει ο Αντισυμβαλλόμενος, εφαρμόζοντας διαδικασίες και μέτρα προστασίας που εναρμονισμένα με το API 2016.
Πριν τη χρήση των χημικών ουσιών πρέπει να προσκομίσει στον ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ το MSDS αυτών των ουσιών, ώστε να εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, και να λάβει τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας για το προσωπικό του και το περιβάλλον.
Θα ελέγχεται συνεχώς η ατμόσφαιρα και εφόσον απαιτηθεί θα εφαρμόζεται κατάλληλος βεβιασμένος αερισμός σύμφωνα με το API 2016.
Η απομάκρυνση του στερεοποιημένου αποβλήτου από το εσωτερικό της ΔΑΚ, καθώς και από το εσωτερικό των λήψεων των αγωγών παραλαβής και κατανάλωσης των ΔΑΚ, θα επιτευχθεί με μηχανικά μέσα του Αντισυμβαλλόμενου χειρωνακτικά (ξύστρες, φτυάρια, σπάτουλες κλπ) εφόσον δεν προκαλούν ζημιά στις εσωτερικές επιφάνειες και θα εκκενώνεται προσωρινά σε κατάλληλα δοχεία υποδοχής έξω από την ανθρωποθυρίδα καθαρισμού και πάντα μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Μηχανικού της ΔΕΗ. Σημειώνεται, ότι λόγω της ύπαρξης των δικτύων σωληνώσεων εξυπηρέτησης των

δεξαμενών και της διάταξης -θέσεων των δεξαμενών εντός της λεκάνης ασφαλείας, η θέση τοποθέτησης των παλετοδεξαμενών ή άλλης συσκευασίας που θα προταθεί και θα τύχει της εγκρίσεως της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δε δύναται να είναι ακριβώς έξω από τη δεξαμενή. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση δύναται να βρίσκεται εντός της λεκάνης ασφαλείας της.
Εφόσον για το σωστό καθαρισμό του πυθμένα χρειαστεί η αποσυναρμολόγηση μέρους ή του συνόλου των προθερμαντών και των υποστηλωμάτων τους αυτό θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου. Το ίδιο και η επανασυναρμολόγησή τους ο έλεγχος συγκολλήσεων και η αποκατάσταση τυχόν διαρροών που θα διαπιστωθούν.
Τα κατάλοιπα-προϊόντα από τον καθαρισμό των ΔΑΚ εφόσον δεν μπορούν να μεταφερθούν ή/και να επεξεργαστούν από το σύστημα ΣΚΥΒΑ του Σταθμού θα αποθηκευτούν – μεταφερθούν σε κατάλληλα μέσα - παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1m3 με προστατευτικό μεταλλικό σκελετό προμήθειας και ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου.
Τα κατάλοιπα βάσει προηγούμενης εμπειρίας του Σταθμού δεν θα ξεπερνούν τα 4 m^3.

<u>Όλα τα έξοδα συλλογής και εσωτερικής διαχείρισης στην εγκατάσταση, πλην της μεταφοράς και διάθεσης των καταλοίπων – προϊόντων σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία, βαρύνουν αποκλειστικά τον Αντισυμβαλλόμενο.</u>

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα λάβει όλα τα μέτρα για αποφυγή ρύπανσης των λεκανών ασφαλείας των ΔΑΚ, των χώρων μέσα και γύρω από τον ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ, της παραλίας και της θάλασσας. Οποιοσδήποτε χώρος ρυπανθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο θα καθαρισθεί πλήρως με δική του φροντίδα και κόστος. Σε κάθε περίπτωση ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει μετά το πέρας των εργασιών να αποκαταστήσει το χώρο εργασίας στην κατάσταση που του είχε παραδοθεί από την ΔΕΗ πριν την εκτέλεση των εργασιών.

6.4 ΠΛΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (άρθρο ΔΕΗ 1691)

Μετά την μετάγγιση όλου του περιεχομένου των ΔΑΚ θα ακολουθήσει καταρχήν το πλύσιμο του συνόλου της εσωτερικής επιφάνειας, που περιλαμβάνει όλη την παράπλευρη επιφάνεια κελύφους σε όλο το ύψος από τον πυθμένα έως την οροφή, το πλύσιμο των θερμαντικών στοιχείων (σερπαντινών), την οροφή, τον πυθμένα της ΔΑΚ, τυχόν εσωτερικά υποστυλώματα καθώς και τυχόν άλλο δίκτυο σωληνώσεων και εξοπλισμού. Ο καθαρισμός θα γίνει με τη χρήση ζεστού νερού (νερό θα διαθέσει η ΔΕΗ και ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να το θερμάνει με εξοπλισμό του) με υδροβολή υψηλής πίεσης (άνω των 500bar) με χρήση ελαφρού Diesel που θα χορηγήσει ο Αντισυμβαλλόμενος με άλλο διαλύτη πετρελαϊκής βάσης ή και άλλων χημικών καθαριστικών που θα προτείνει και θα προμηθεύσει ο Αντισυμβαλλόμενος, εφαρμόζοντας διαδικασίες και μέτρα προστασίας σύμφωνα με το API 2016. Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας θα κατασκευαστεί κατάλληλο ικρίωμα με πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ για τα ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ, ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-03-00-00:2009, όπως επικαιροποιήθηκε με την ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-03-00-00:2015, ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση του προσωπικού σε όλα τα σημεία εργασίας.
Κατά τη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, θα υποβληθούν:

- Τα προτεινόμενα χημικά καθαριστικά με τις τεχνικές τους προδιαγραφές και τα MSDS
- σκαρίφημα του ικριώματος προς χρήση όπου θα εμφανίζεται η πληρότητα της κατασκευής.

Σε κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί προσωπικό που θα διαθέτει πιστοποιημένη εξειδίκευση στο αντικείμενο της υδροβολής, με αντίστοιχη πιστοποίηση αναγνωρισμένου φορέα (third-party). Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, για έγκριση πριν την έναρξης της αντίστοιχης εργασίας και πριν την άφιξη του προσωπικού στις εγκαταστάσεις των Σταθμών.
Τονίζεται ότι, ο εξαερισμός των δεξαμενών θα συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια εκτελέσεως εργασιών μέσα σ' αυτές (τουλάχιστον 12 εναλλαγές την ώρα) και θα γίνεται περιοδικός

έλεγχος του εσωτερικού χώρου τους με ειδική συσκευή ανιχνεύσεως με ευθύνη του εργολάβου και εφόσον απαιτηθεί θα εφαρμόζεται κατάλληλος βεβιασμένος αερισμός σύμφωνα με το API 2016.
Η διάθεση των προϊόντων πλύσης στο ΣΚΥΒΑ θα γίνεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Χημείου του Σταθμού και σε παροχή όχι μεγαλύτερη από την ικανότητα των εγκαταστάσεών του για την επεξεργασία των συγκεκριμένων αποβλήτων.
Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του ΣΚΥΒΑ δεν μπορούν να απορροφήσουν τα απόβλητα με το ρυθμό που παράγονται, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να αποθηκεύει αυτά τα προϊόντα σε ενδιάμεση δεξαμενή που θα προμηθεύσει, από όπου στη συνέχεια θα διοχετευτούν στο σύστημα ΣΚΥΒΑ με την παροχή που θα εξασφαλίζει την σωστή επεξεργασία τους.
Στο χώρο αυτό το απόβλητο αν χρειαστεί θα προθερμαίνεται κατάλληλα ώστε να διατηρείται ρευστό με τη χρήση ατμού, μηχανικών μέσων ή ηλεκτρικών αντιστάσεων.
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα χρησιμοποιήσει όλα τα μηχανικά μέσα (εκφύσηση με ατμό, μηχανικό διασκορπισμό), ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση της συνολικής ποσότητας του αποβλήτου.
Το προϊόν το οποίο θα συγκεντρωθεί στον πυθμένα θα οδηγηθεί με ασφάλεια σε κατάλληλα στεγανά δοχεία ή δεξαμενές προμήθειας του Αντισυμβαλλομένου και κατόπιν έγκρισης του υπεύθυνου Μηχανικού της Επιχείρησης για περαιτέρω διάθεση τους ως βιομηχανικά κατάλοιπα. Εάν η διάθεσή τους δεν είναι άμεση, η προσωρινή αποθήκευση των δοχείων-δεξαμενών καταλοίπων θα γίνεται προσωρινά και για περιορισμένο χρόνο σύμφωνα και με την προηγούμενη παράγραφο, σε ειδικά διαμορφωμένο, περιορισμένο και ει δυνατόν στεγασμένο ή προστατευμένο από βροχή χώρο του Σταθμού, ώστε να αποφευχθεί απόλυτα η διαρροή τους στο έδαφος.
Για την εργασία αυτή θα απαιτηθεί η λύση που σε κάθε περίπτωση θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα θέματα ασφάλειας και θα πρέπει να λάβει έγκριση από τον υπεύθυνο μηχανικό της επιχείρησης.

7. GAS FREE ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (άρθρο ΔΕΗ 1693)

Μετά τον πλήρη καθαρισμό και απαερίωση της Δεξαμενής, ο Αντισυμβαλλόμενος θα μεριμνήσει για την έκδοση πιστοποιητικού εκτέλεσης θερμών εργασιών κατά ΚΥΑ 3232/41/89 και ελεύθερης πρόσβασης προσωπικού (non confined space) , όπως ορίζεται στο άρθρο 3 των API 2015 και API 2016, από τρίτο ανεξάρτητο φορέα με ευθύνη και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου.
Καθώς υπάρχει η πιθανότητα ύπαρξης σημείων διάβρωσης του πυθμένα θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση των κινδύνων εγκλωβισμού καυσίμου η αερίων κάτω από αυτόν και να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας (ενδεχόμενη χρήση αδρανούς αερίου, φωτιστικά και ανεμιστήρες αντιεκρηκτικού τύπου, μετρήσεις ποιότητας αέρα κτλ.) και οι κατάλληλες μέθοδοι αντιμετώπισης των κινδύνων που θα προτείνει ο Αντισυμβαλλόμενος, πάντα παρουσία και με την σύμφωνη γνώμη τόσο του εκπροσώπου του ανεξάρτητου φορέα όσο και των υπεύθυνων μηχανικών του και της Επίβλεψης.
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η προμήθεια και χρήση αδρανοποιητικών υλικών π.χ. αζώτου το κόστος προμήθειας και μεταφοράς θα βαρύνει τον Αντισυμβαλλόμενο.
Ο εκπρόσωπος του ανεξάρτητου φορέα θα παραμείνει στο έργο με ευθύνη και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου ως ότου διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει πια κανένας κίνδυνος από θερμές εργασίες και θα υπογραφεί ανάλογο πρωτόκολλο και από τα δυο μέρη.

8. ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΥΘΜΕΝΑ – ΚΕΛΥΦΟΥΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (άρθρο ΔΕΗ 1730 & 1731)

Για την διενέργεια των μη καταστρεπτικών ελέγχων τόσο στα ελάσματα του πυθμένα, της οροφής, της παράπλευρής επιφάνειας όσο και του συστήματος προθέρμανσης, θα πραγματοποιηθεί αμμοβόληση σύμφωνα με την § 13 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής.

Εκτίμηση της κατάστασης του πυθμένα με παχυμέτρηση όλης της επιφάνειάς του με τη χρήση της μεθόδου MFL ή με ηχοβολιστικές μεθόδους με πυκνό κάνναβο, για τις επίπεδες επιφάνειες και συμπληρωματικά με διεισδυτικά υγρά και μέθοδο κενού, σε ραφές συγκολλήσεων και ανισόπεδες επιφάνειες.
Εκτίμηση της κατάστασης του κελύφους θα πραγματοποιηθεί με πυκνές μετρήσεις περιμετρικά για το ύψος των πρώτων 2 μέτρων από τον πυθμένα.
Τέλος θα γίνει έλεγχος (παχυμέτρηση) με κατάλληλη μέθοδο και των ελασμάτων της οροφής.
Σε κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί προσωπικό που θα διαθέτει πιστοποιημένη εξειδίκευση στο αντικείμενο της παχυμέτρησης, αποδεικνυόμενο με αντίστοιχη πιστοποίηση αναγνωρισμένου φορέα (third-party). Ομοίως ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα διαθέτει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και διακριβώσεις Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, για έγκριση πριν την έναρξης της αντίστοιχης εργασίας και πριν την άφιξη του προσωπικού στις εγκαταστάσεις των Σταθμών.
Με την ολοκλήρωση των ελέγχων ο αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει εγγράφως έκθεση προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για την κατάσταση της δεξαμενής μετά την επιθεώρηση - έλεγχο - καθαρισμό όπου θα προτείνει και λύσεις για την πλήρη αποκατάσταση των ελαττωμάτων που θα διαπιστωθούν και τα υλικά που θα χρειαστούν γι' αυτό το σκοπό ανά δεξαμενή.

9. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

Εάν με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των μη καταστρεπτικών ελέγχων κριθεί, ότι η αποκατάσταση των ελασμάτων του πυθμένα μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με την αντικατάσταση μικρών τμημάτων του ή την εφαρμογή επιθεμάτων και αφού αποφασιστεί το σχήμα και το μέγεθός τους, σύμφωνα με το API 653, τα ελάσματα προμήθειας και μεταφοράς του Αντισυμβαλλόμενου, θα παραδοθούν έτοιμα και κομμένα στις τελικές τους διαστάσεις ενώ πριν την εφαρμογή τους θα αμμοβοληθούν και θα εφαρμοστεί κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία στην επιφάνειά τους. Οι κοπές στις τελικές διαστάσεις θα γίνουν με πλάσμα ή με laser. Κοπές με φλόγα οξυγόνου δεν είναι αποδεκτές.
Το αυτό ισχύει και για τα τυχόν επιθέματα που αφορούν την αποκατάσταση των βλαβών στα περιφερειακά ελάσματα.

10. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΥΘΜΕΝΑ – ΚΕΛΥΦΟΥΣ και ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΩΝ) (άρθρα ΔΕΗ 1712, 1705, 1733)

Με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα των μη καταστρεπτικών ελέγχων θα το επιτρέπουν και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας θα καθοριστεί ο τρόπος επισκευής των προβληματικών σημείων πάντα σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις οδηγίες του API 653, Ο οποίος μπορεί να συνίσταται στα εξής:

Πυθμένας (άρθρο ΔΕΗ 1712)

1. Αφαίρεση / κοπή τμήματος στα ελάσματα του πυθμένα και αντικατάστασή του με καινούριο έλασμα της ίδιας ποιότητας και πάχους. Τα ελάσματα που θα αποξηλωθούν θα μεταφέρονται με μέσα, ευθύνη και δαπάνη του Αντισυμβαλλομένου, σε χώρο που θα υποδείξει η ΔΕΗ μέσα στον περίβολο του Εργοστασίου. Πριν να τοποθετηθούν τα νέα ελάσματα από την πλευρά που θα εφάπτονται με το ασφαλτικό σκυρόδεμα θα αμμοβολλούνται, επί τόπου του έργου, με αμμοβολή Sa 2,5 και ακολούθως θα βάφονται με COALTAR EPOXY ή άλλο χρώμα που θα υποδείξει η ΔΕΗ πάχους > 75 μm.
2. Τοποθέτηση επιθέματος σε μέγεθος και σχήμα σύμφωνο με τις οδηγίες του κανονισμού που προαναφέρθηκε της ίδιας ποιότητας και πάχους. Τα επιθέματα πριν τοποθετηθούν θα αμμοβοληθούν επί τόπου του έργου και θα βαφθούν, με την χρήση ρολού, με primer πάχους ξηρού υμένα > 75μm.
3. Εφαρμογή κατάλληλης ρητίνης σε περιοχές με περιορισμένη σε πάχος αλλά εκτεταμένη

διάβρωση. Πριν τη εφαρμογή της ρητίνης η επιφάνεια θα προετοιμαστεί κατάλληλα με μηχανικό καθαρισμό.

Κέλυφος (άρθρο ΔΕΗ 1705)

1. Τοποθέτηση patch ελασμάτων με επικάλυψη. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 9.3 του API 653 θα ετοιμαστούν επιθέματα από ελάσματα τύπου S275 J2 G3 EN10025 (St 44.3N) στα οποία θα εφαρμοστεί αμμοβολή προστατευτική βαφή (primer) σύμφωνα με την παράγραφο 15. Κατόπιν θα γίνει συγκόλληση των επιθεμάτων, καθαρισμός των κολλήσεων και εφαρμογή touch up βαφής (primer) σε όλη την επισκευασμένη επιφάνεια. Για τις κολλήσεις των επιθεμάτων θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρόδια τύπου Bohler Fox EV50 classification κατά AWS A5.1:E7018-1H4R και κατά EN ISO 2560-A:E425B42HS ή αντίστοιχα.
2. Αναγόμωση των επιφανειών με ηλεκτρόδιο σύμφωνα με την § 9.4 του API 653 που θα ολοκληρωθεί με τρόχισμα / λείανση της επιφάνειας και εφαρμογή κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας.
3. Αναγόμωση/ επίστρωση επιφανειών με κατάλληλο ρητινοειδές και εφαρμογή κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Σερπαντίνες (άρθρο ΔΕΗ 1733)

Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν προβληματικά σημεία τόσο στις χαλυβδοσωλήνες των θερμαντικών στοιχείων όσο και στα στηρίγματά τους αυτά, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα αντικατασταθούν/συγκολληθούν. με ευθύνη και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου τόσο για τα υλικά που θα απαιτηθούν όσο και για την εργασία.

Οι συγκολλήσεις θα ελεγχθούν με ραδιογραφίες σε ποσοστό 100%. Μετά την πλήρη αποκατάσταση και επανατοποθέτηση του θερμαντικού στοιχείου θα γίνει υδραυλική δοκιμή σε πίεση 12 Kg/cm2 επί 12 ώρες, με μέσα και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ώστε να ελεγχθεί η στεγανότητά του.

Στις συγκολλήσεις των στηριγμάτων του, θα εφαρμοστεί έλεγχος με διεισδυτικά υγρά.

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε διαρροή που θα διαπιστωθεί ενώ θα επαναλάβει τους ελέγχους που απαιτούνται (ραδιογραφίες, διεισδυτικά υγρά και υδραυλική δοκιμή) καθώς και τυχόν αποκατάσταση βαφής.

Η βαφή στα σημεία συγκολλήσεων των στηριγμάτων όσο και των σερπαντινών θα αποκατασταθεί με touch up.

Εκτίμηση του τρόπου επισκευής βάσει των αποτελεσμάτων της παχυμέτρησης ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη σε κάθε περίπτωση μέθοδος.

11. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα API 650, API 653 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο που θα γίνεται αποδεκτό από την ΔΕΗ.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα έχει πλήρως την ευθύνη για την ποιότητα όλων των συγκολλήσεων μέσω του προσωπικού επίβλεψης και των εκπαιδευμένων/πιστοποιημένων συγκολλητών που θα διαθέτει.

Για τις συγκολλήσεις στο εργοτάξιο ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα:

- Καταγραφή συντήρησης, εξέτασης, βαθμονόμησης του εξοπλισμού συγκολλήσεων και του εξοπλισμού υποστήριξης (Ξηραντές, φουρνάκια, εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας κτλ.).
- Περιγραφή προδιαγραφών διαδικασίας συγκολλήσεων (Welding Procedure Specifications - WPS), όπου θα περιλαμβάνεται η αντίστοιχη διαδικασία δοκιμών αξιολόγησης (Procedure Qualification Records - PQR) εγκεκριμένων από TUV ή άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα εγκεκριμένο από τη ΔΕΗ.

- Λίστα των εγκεκριμένων συγκολλητών, με έγγραφα τεκμηρίωσης/ πιστοποίησης συγκολλητών από ανάλογη αρχή. σύμφωνα με τις προβλέψεις του DIN 8560 με την προσκόμιση ανάλογου πιστοποιητικού σε ισχύ.
- Σχέδιο/περιγραφή ελέγχου και διαδικασίας δοκιμών συγκολλήσεων, εγκεκριμένη από την Επιχείρηση.

Ο Αντισυμβαλλόμενος πριν την έναρξη των συγκολλήσεων θα πρέπει να υποβάλλει τα παραπάνω έγγραφα για έγκριση στην ΔΕΗ, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στην παρούσα σύμβαση και είναι απαραίτητο για την επιβεβαίωση της ποιότητας των συγκολλήσεων.
Στο έργο θα απασχοληθούν αποκλειστικά συγκολλητές που έχουν επιτύχει σε δοκιμές ικανότητας/ποιότητας συγκολλήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο DIN 8560, EN 287, ASME IX ή άλλο ισοδύναμο, που θα τύχει της έγκρισης της ΔΕΗ. Οι συγκολλητές θα πρέπει να περάσουν από διαδικασία ελέγχου ικανότητας στο εργοτάξιο, (υποβολή δοκιμίου συγκόλλησης και έλεγχός του με έξοδα και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου) πριν την έναρξη των συγκολλήσεων, εκτός αν έχουν υποβληθεί σε ανάλογο έλεγχο από πιστοποιημένο φορέα εντός του τελευταίου εξαμήνου.

12. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ (άρθρο ΔΕΗ 1713 και ΔΕΗ 1717)

Όλοι οι έλεγχοι συγκολλήσεων θα πραγματοποιηθούν από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα κοινής αποδοχής με έξοδα και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου και τον οποίο θα γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Υπηρεσία.
Θα υπάρχει καταγραφή και υποβολή λίστας όλων των συγκολλήσεων όπως και αυτών που θα χρειαστούν αποκατάσταση μαζί με τα αποτελέσματα των ελέγχων.
Τα φιλμ των ραδιογραφιών μαζί με τις αξιολογήσεις τους θα υποβληθούν και θα παραμείνουν στην ΔΕΗ αποτελώντας περιουσία της Επιχείρησης.
Ο έλεγχος όλων γενικά των συγκολλήσεων θα γίνει με μια από τις ακόλουθες μεθόδους, σύμφωνα με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας και έτσι ώστε μόνο στην περίπτωση που κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της ΔΕΗ δεν μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος ελέγχου που προηγείται να ακολουθείται η αμέσως επόμενη.

1. Ραδιογραφίες
2. Μαγνητικών σωματιδίων
3. Διεισδυτικά υγρά
4. Αντλία κενού

Ο χρόνος διεξαγωγής κάθε ελέγχου θα γνωστοποιείται εγκαίρως στην Υπηρεσία.
Μετά την ολοκλήρωση των συγκολλήσεων θα πρέπει όλες οι συγκολλήσεις να λειανθούν με τροχό ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση μη καταστρεπτικών ελέγχων και να μην υπάρχουν εξογκώματα που θα επηρεάσουν την αντιδιαβρωτική προστασία – βαφή που θα ακολουθήσει.
Οι ραδιογραφίες θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου από ανάλογο πιστοποιημένο φορέα και θα υποβληθούν όλα τα ανάλογα πιστοποιητικά. Ο φορέας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τύχει της έγκρισης της Επιχείρησης.
Όλα τα σφάλματα που θα διαπιστωθούν με τις πιο πάνω δοκιμές θα ελεγχθούν και πάλι μετά την αποκατάστασή τους με ευθύνη και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου.
Οι ραδιογραφίες που θα χρειαστούν σε όλες τις περιπτώσεις θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο τεχνικό τουλάχιστον Level II, ενώ θα υποβάλλονται έγκαιρα και θα ελέγχονται με τα κατάλληλα οπτικά όργανα από εντεταλμένο εκπρόσωπο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της Επιχείρησης, παρουσία και του εξειδικευμένου τεχνικού που θα προβεί στην αξιολόγησή τους.
Ο χρόνος η τοποθεσία και η χρονική περίοδος εκτέλεσης ραδιογραφιών, θα ανακοινώνονται γραπτώς στην Επιχείρηση από τον Αντισυμβαλλόμενο τουλάχιστον 8 ώρες πριν την πραγματοποίησή τους, ώστε να υπάρχει ανάλογη πληροφόρηση του προσωπικού του

σταθμού για την αποφυγή ατυχημάτων και θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα μετά τις 17:00 κάθε ημέρας.
Ο εξειδικευμένος τεχνικός και ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση αλλά και για τον αποκλεισμό του χώρου εκτέλεσης ραδιογραφιών κάθε φορά και για όσο διάστημα είναι αυτό αναγκαίο, ενώ τα τηλέφωνά του θα γνωστοποιηθούν στον σταθμό και στον Μηχανικό Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει και δεύτερο άτομο για την περιφρούρηση του χώρου εκτέλεσης ραδιογραφιών, ενώ η έναρξη και το πέρας τους θα γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο Μηχανικό Υπηρεσίας του σταθμού και θα ανακοινώνεται από τα μεγάφωνα.
Εφόσον πραγματοποιηθούν εργασίες στις σερπαντίνες και εσωτερικές σωληνώσεις, οι συγκολλήσεις στις σωληνώσεις των σερπαντινών και του αγωγού εξυδάτωσης θα ελεγχθούν κατά 100% με ραδιογραφίες ενώ μετά την συγκόλληση και των στομίων τους στο κέλυφος της δεξαμενής θα πραγματοποιηθεί υδραυλική δοκιμή σε πίεση >5 atm.
Οι συγκολλήσεις των επιθεμάτων ή αναγομώσεων στα περιφερειακά τμήματα ελασμάτων του κελύφους θα ελεγχθούν με τη διεισδυτικά υγρά, με ευθύνη και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου σε ποσοστό 100%
Οι συγκολλήσεις των στομίων θα ελεγχθούν 100% με διεισδυτικά υγρά υπερήχους ή μαγνητικά σωματίδια ενώ οι συγκολλήσεις των ενισχυτικών δακτυλιδιών γύρω από τα στόμια θα ελεγχθούν με την εφαρμογή πίεσης αέρα >5 bar στην οπή του ενισχυτικού δακτυλίου σύμφωνα με το API 650.
Σε κάθε περίπτωση αστοχίας ο έλεγχος θα επαναλαμβάνεται μετά την αποκατάσταση. Όλοι οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου.

13. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ- ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (άρθρο ΔΕΗ 1695)

Για την εκτέλεση των εργασιών αμμοβολής αλλά και για τυχόν τροφοδότηση λοιπών πνευματικών εργαλείων, ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να διαθέτει στο εργοτάξιο αεροσυμπιεστή πετρελαιοκίνητο ή και ηλεκτροκίνητο συνολικής ικανότητας 2000CMF στα 115 psig με ψυγείο αέρος-αέρος (after cooler) και διάταξη αφύγρανσης και καθαρισμού του πεπιεσμένου αέρα ξηρού τύπου. Ο αέρας παροχής των καταναλώσεων θα έχει τελική θερμοκρασία μικρότερη των 40° C και θα είναι απαλλαγμένος από υγρασία και τυχόν άλλα στοιχεία ρύπανσης.
Σε περίπτωση ηλεκτροκίνητου αεροσυμπιεστή, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος θα επιμετρείται από την επιβλέπουσα υπηρεσία και θα αφαιρεθεί από το ποσό της πιστοποίησης. Το κόστος χρέωσης θα είναι ίσο με το 0,20€/kWhr.
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εγκαταστήσει στην κατάθλιψη του αεροσυμπιεστή αεροφυλάκια καταναλώσεων συνολικής χωρητικότητας έως 5m^3.
Το μέσο αμμοβολής θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευασμένο από γνωστούς Οίκους Πιστοποιημένους κατά ISO 9001, ανακυκλώσιμο (mineral slag of low free silica) χαμηλής περιεκτικότητας διοξειδίου πυριτίου<1% κ.β., είτε άλλο μέσο φιλικότερο προς το περιβάλλον χαμηλής περιεκτικότητας πυριτίου κατάλληλο για ξηρά αμμοβολή χαλύβδινων επιφανειών.
Θα συνοδεύεται από Δελτίο Ασφαλείας (MSDS) όπου θα περιγράφονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες όπως χημική σύνθεση, ρυθμός κοπής (cutting rate), ρυθμός αποδομής (breakdown rate), παραγωγή σκόνης (dust production) επιτυγχανόμενο προφίλ επιφανείας (surface profile of blasted surface).
Ο πεπιεσμένος αέρας προώθησης του μέσου αμμοβολής θα ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ASTM D4285 «Standard Test Method for Indicating Oil or Water in Compressed Air».
Πριν την έναρξη των εργασιών αμμοβολής θα πρέπει να προστατευθούν όλες οι κοιλότητες επιστομίων και οργάνων εσωτερικά της δεξαμενής με κατάλληλο τρόπο αλλά και εξωτερικά στους χώρους που γειτνιάζουν του σημείου αμμοβόλησης με πλήρη επικάλυψη όλων των επιστομίων και οργάνων.
Ο προς αμμοβολή χώρος θα πρέπει να απαερίζεται επαρκώς, ώστε να αλλάζεται ο όγκος του αέρα στον χώρο μια φορά ανά 3 min. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα λάβει όλα τα μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας αερομεταφερόμενης σκόνης και την πρόκληση εξωτερικής

αέριας ρύπανσης.
Ανεξάρτητος ιδιωτικός ή κρατικός αναγνωρισμένος φορέας με μέριμνα και κόστος του Αντισυμβαλλόμενου, θα διενεργήσει μετρήσεις αέρα για να καθορισθεί το επίπεδο αέριων μολυσματικών παραγόντων. Εάν αυτοί υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από τον OSHA (PEL και TLV-C), ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση αυτών (ΜΑΠ, αύξηση εξαερισμού) διακόπτοντας τις Εργασίες οι οποίες θα μπορούν να συνεχισθούν μετά τη λήψη διορθωτικών μέσων.
Η επιφάνεια του πυθμένα και της ζώνης ενός μέτρου πάνω από τον πυθμένα θα πρέπει να αμμοβοληθεί με αμμοβολή ξηρού τύπου για επίτευξη καθαρότητας επιφάνειας SA 2 ½ σύμφωνα με το ISO 12944, με profil αμμοβολής σύμφωνα με το Rugotest no.3.9a, ελάχιστο 50μm.
Για τις επιφάνειες των περιφερειακών ελασμάτων εσωτερικά της δεξαμενής ο Αντισυμβαλλόμενος θα χρησιμοποιήσει ειδικά ικριώματα σταθερά ή μεταφερόμενα που θα επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του προσωπικού αλλά και των ελεγκτών της Υπηρεσίας στην περιοχή εργασιών σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην § 3.5 των τρεχουσών Τεχνικών προδιαγραφών.
Κατά την εκτέλεση αμμοβολής-βαφής σε εξωτερικό χώρο ο Αντισυμβαλλόμενος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα (απομόνωση του χώρου με ικριώματα και μουσαμάδες, εκτέλεση της εργασίας όταν θα είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες) προστασίας του περιβάλλοντος από αέρια ρύπανση.
Η επιφάνεια που θα αμμοβολείται θα ελέγχεται άμεσα από την Υπηρεσία ενώ σε κάθε περίπτωση αυτό θα πραγματοποιείται μέσα στα χρονικά όρια του ημερήσιου κανονικού ωραρίου του Σταθμού - και η βαφή θα εφαρμόζεται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αφού το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό ενώ σε κάθε περίπτωση δεν θα αφήνεται αμμοβολημένη επιφάνεια για βαφή την επόμενη μέρα ,ενώ αν συμβεί αυτό για οποιοδήποτε λόγο ή ο έλεγχος έχει αρνητικό αποτέλεσμα η αμμοβόληση θα επαναλαμβάνεται.
Εάν υπάρχει δυνατός άνεμος αλλά και σε ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή των χρωμάτων δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες τόσο αμμοβολής όσο και βαφών.
Σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητα ή τις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ από τα αερολύματα της βαφής, ο Αντισυμβαλλόμενος θα αποζημιώσει πλήρως τους πληγέντες ή την Επιχείρηση.
Μετά το πέρας των εργασιών αμμοβολής θα αφαιρεθούν όλα τα καλύμματα, προστασίες του εξοπλισμού που είχαν εφαρμοστεί, τόσο εσωτερικά της δεξαμενής (κοιλότητες, όργανα), όσο και εξωτερικά (βάνες, όργανα κτλ.) με μέριμνα του Αντισυμβαλλόμενου.

14. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Πλήρεις προδιαγραφές χρωμάτων θα υποβληθούν προς έγκριση στη ΔΕΗ Α.Ε. και θα περιλαμβάνουν την προετοιμασία των επιφανειών, τα συστήματα βαφών που θα χρησιμοποιηθούν, τα πάχη, τους ελέγχους που θα διενεργηθούν σύμφωνα με το ISO 12944 και τον υποπρομηθευτή χρωμάτων.
Τα χρώματα θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας και τη βεβαίωση ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ενώ θα πρέπει να έχουν εμφανή ημερομηνία λήξης στην συσκευασία.
Οι ποσότητες, οι ημερομηνίες λήξης τους και τα πιστοποιητικά θα ελέγχονται από τον Επιβλέποντα μηχανικό της ΔΕΗ.
Η εταιρεία εφαρμογής των χρωμάτων (εφαρμοστής) θα είναι πιστοποιημένη με το ISO 9001:2000 για την εργασία αυτή. Σε περίπτωση που θα είναι υπεργολάβος του Αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να εγκριθεί από τη ΔΕΗ.
Ο προμηθευτής των χρωμάτων θα είναι συνυπεύθυνος για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του ISO 12944 και των οδηγιών για τη σωστή εφαρμογή των βαφών.
Όλα τα χρώματα και τα συνοδευτικά που θα χρειαστούν θα είναι προμήθειας του Αντισυμβαλλόμενου.

15. ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΒΑΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να εφαρμόσει στις μεταλλικές επιφάνειες αντιδιαβρωτική προστασία με εποξειδική βαφή δυο συστατικών (anti-corrosion epoxy painting) κατάλληλου πάχους ανάλογα με τη θέση της επιφάνειας βαφής (εξωτερική 390μm, εσωτερική 200μm) σε τρείς τουλάχιστον στρώσεις (primer, intermediate coating, top coating). Η αντιδιαβρωτική προστασία θα είναι γνωστά βιομηχανικά προϊόντα πιστοποιημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των NACE ή SSCP ή ISO 12944 που θα προστατεύει τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των ελασμάτων από επίδραση θαλασσινού νερού, ενώσεις αλκαλίων, θα είναι κατάλληλη για πετρελαϊκά κατάλοιπα και θα έχει αντοχή σε θερμοκρασία έως 80° C.
Η εφαρμογή των αντιδιαβρωτικών προστασιών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των προϊόντων οι οποίες θα κατατεθούν και εγκριθούν στη διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά τη φάση του διαγωνισμού ο κατασκευαστής χρωμάτων θα βεβαιώσει την ικανότητα του εξοπλισμού προετοιμασίας και βαφής μεταλλικών επιφανειών, που θα χρησιμοποιηθεί.
Πιστοποιημένος επιθεωρητής χρωμάτων LEVEL II-CIP κατά NACE θα επιβλέψει τη διαδικασία βαφής των εσωτερικών επιφανειών του πυθμένα, η οποία επίσης θα περιγράφεται στην προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου.

15.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ

Πριν την εκτέλεση των εργασιών βαφής, θα πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα της αμμοβολημένης επιφάνειας και στις μεν εξωτερικές επιφάνειες να γίνεται καθαρισμός της προς βαφή επιφάνειας με τη χρήση ξηρού πεπιεσμένου αέρα, ενώ στις εσωτερικές με την χρήση απορροφητικής συσκευής.
Κατά την βαφή πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι οδηγίες των κατασκευαστών των χρωμάτων, η στρώση του χρώματος πρέπει να είναι ομοιόμορφη συνεχής και χωρίς πόρους ενώ κάθε στρώμα χρώματος που εφαρμόζεται θα πρέπει να έχει διαφορετική απόχρωση από την αμέσως προηγούμενη για ευκολότερη διάκριση μεταξύ τους.
Σε κάθε φάση, ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκτελέσει με δικά του έξοδα και μέριμνα δοκιμές πρόσφυσης (pull off test) της βαφής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944, παρουσία εκπροσώπου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή από τον εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ καθώς και πάχους ξηρού υμένα της στρώσης ενώ αν εντοπίζεται απόκλιση της τάξης άνω του -10%, θα προστίθεται νέα στρώση του ίδιου χρώματος.
Ως πάχος μιας στρώσης θεωρείται ο μέσος όρος 12 διαφορετικών μετρήσεων ανά m^2 από το όργανο μέτρησης.
Ο Εντεταλμένος Μηχανικός της ΔΕΗ έχει δικαίωμα να διακόπτει την εκτέλεση της εργασίας εφόσον διαπιστώσει ότι αυτή εκτελείται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω όροι.
Κάθε στρώμα βαφής θα παραλαμβάνεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ, πριν ο Αντισυμβαλλόμενος προχωρήσει στην επόμενη στρώση, και θα είναι διαφορετικού χρώματος για την καλύτερη εποπτεία και έλεγχο της εργασίας.

Μετά την αποπεράτωση όλων των στρώσεων, θα επακολουθήσει ο τελικός έλεγχος πάχους ξηρού υμένα.

Η βαφή των μεταλλικών επιφανειών θα εκτελείται στις παρακάτω συνθήκες τις οποίες θα ελέγχει και μηχανικός του Οίκου κατασκευής χρωμάτων ενώ θα τηρείται το ημερήσιο δελτίο βαφής από τον Μηχανικό του Αντισυμβαλλομένου:

- Μέγιστη σχετική υγρασία χώρου 50%, θερμοκρασία ελάσματος τουλάχιστο 5° C άνω του σημείου δρόσου του εσωτερικού αέρα, θερμοκρασία μεταλλικών επιφανειών εντός των ορίων που ορίζει ο κατασκευαστής των χρωμάτων.
- Πριν την εφαρμογή χρώματος, θα πρέπει να ελέγχεται από πιστοποιημένο Επιθεωρητή η ποιότητα της επιφάνειας προς βαφή ως προς την τραχύτητα, την καθαρότητα και την ύπαρξη αλάτων.

- Η εφαρμογή των χρωμάτων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξοπλισμού κατάλληλου για βαφή χωρίς τη χρήση αέρα (airless gun) που θα πρέπει να διαθέτει ο Αντισυμβαλλόμενος.
- Το πάχος ξηρού υμένα θα επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις σε κάθε στρώμα βαφής και πριν την εφαρμογή του επόμενου με κατάλληλο όργανο.
- Όλες οι μετρήσεις του πάχους των χρωμάτων θα γίνουν με μαγνητική συσκευή που θα διαθέσει ο Αντισυμβαλλόμενος ή ο ανεξάρτητος φορέας.
- Ένα τελικό " Painting Inspection Report" (πρωτόκολλο βαφής) θα υποβληθεί στη ΔΕΗ με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το ISO 12944, το οποίο θα είναι επίσης υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή των χρωμάτων και τον εφαρμοστή.
- Οι εργασίες περιλαμβάνουν, την προμήθεια και εφαρμογή των χρωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, και την απομάκρυνση από το Σταθμό των απορριμμάτων που θα προκύψουν από τη βαφή.
- Μια επιφάνεια αναφοράς για κάθε κατηγορία εφαρμογής θα επιλεγεί σύμφωνα με το ISO 12944 και θα συνυπογραφεί από τον εφαρμοστή, τον προμηθευτή χρωμάτων και τη ΔΕΗ για τη διαδικασία βαφής, για την πρόσφυση των χρωμάτων (ISO 4624) και γενικότερα για το επιτυχημένο αποτέλεσμα της βαφής.
- Η επιμέτρηση των επιφανειών θα γίνει με αναλυτική μέτρηση σε m^2.

15.2 ΒΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (άρθρο ΔΕΗ 1718)

Τα ελάσματα του πυθμένα και η ζώνη ενός μέτρου πάνω από αυτόν θα βαφθούν πλήρως με "high build epoxy phenolic tank lining", 2 συστατικών, συνολικού ελάχιστου πάχους ξηρού υμένα 200μm και ελάχιστη περιεκτικότητα στερεών 70% κ.ο.
Το απαιτούμενο ,κατά το ελάχιστο, πάχος επίστρωσης βαφής, (DFT) των 200μm θα επιτευχθεί με ειδικό εξοπλισμό ψεκασμού airless βαφής κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές (airless spray equipment/pumps and guns) όπως παρακάτω:

- αρχική στρώση (prime coat) με εφαρμογή στρώματος με min DFT 50 μm pure epoxy primer.
- ενδιάμεση στρώση (intermediate coat) με εφαρμογή στρώματος με min DFT 75 μm pure epoxy top coat.
- τελική στρώση (top coat) με εφαρμογή στρώματος με min DFT 75 μm pure epoxy top coat.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σχέδιο εξαερισμού που θα εκπονήσει από κοινού με τον κατασκευαστή των χρωμάτων ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος ατυχήματος από δημιουργία εκρηκτικών αερίων.
Ο εξοπλισμός βαφής θα είναι από κατασκευαστή πιστοποιημένο κατά ISO 9001. Το stripe coating (προ βαφή προβληματικών σημείων) αποτελεί μέρος κάθε στρώσης, καθώς θεωρείται απαραίτητο μέρος κάθε στρώσης ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφο πάχος βαφής.
Ο έλεγχος πάχους ξηρού υμένα θα γίνεται δειγματοληπτικά από πιστοποιημένο επιθεωρητή χρωμάτων Level II κατά NACE σύμφωνα με το πρότυπο ISO 18940.
Όπου απαιτηθεί τοπική επισκευή χρωμάτων με τη μορφή αποκατάστασης στρώσεων χρώματος, θα γίνεται αφαίρεση των στρώσεων που έχουν αστοχήσει με μηχανική επίτριψη, προετοιμασία των γειτονικών επιφανειών και εκ νέου βαφή με μηχανικά μέσα με τη μέθοδο touch up σε όλα τα σημεία συγκόλλησης με ευθύνη και έξοδα Αντισυμβαλλόμενου.
Τα σημεία επανασυγκόλλησης των τμημάτων σερπαντινών και αγωγού εξυδάτωσης θα επαναβαφθούν με primer μετά τον καθαρισμό και λείανσή τους.
Θα βαφθούν επίσης και στα στηρίγματα των σερπαντινών και αγωγού εξυδάτωσης που θα βρίσκονται κολλημένα στον πυθμένα, τα υποστυλώματα (σε όσες δεξαμενές υπάρχουν).

15.3 ΒΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (άρθρο ΔΕΗ 1729)

Η δεξαμενή δεν είναι μονωμένη αλλά θα αναβαθμιστεί με την τοποθέτηση θερμικής μόνωσης στα πλαίσια της εν λόγω Σύμβασης. Ωστόσο η εξωτερική επιφάνεια του κελύφους όπως και η οροφή διαθέτουν ήδη προστασία.

Οι επιφάνειες θα ελεγχθεί αν απαιτούν την πλήρη καθαίρεση των υφιστάμενων στρώσεων ή δέχονται επιδιορθώσεων, με τη διενέργεια ελέγχων πρόσφυσης επικάλυψης με μέριμνα και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου (όπως έλεγχος αποκόλλησης επικάλυψης, cross hatch test ή άλλες μεθόδους).
Σε κάθε περίπτωση ο χρωματισμός θα γίνει μετά την κατασκευή – τοποθέτηση του πλαισίου στήριξης της μόνωσης επί του κελύφους της δεξαμενής, την οποιαδήποτε εργασία επισκευής που τυχόν απαιτηθεί και της ολοκλήρωσης της αμμοβολής της σύμφωνα με τα περιγραφόμενα.
Σημειώνεται ότι :

α. Αμέσως μετά τον καθαρισμό, θα ακολουθήσει ο χρωματισμός των καθαρισμένων επιφανειών σε στρώσεις. Αν οι επιφάνειες είναι υγρές πχ λόγω βροχής, θα πρέπει να περιμένει ο Αντισυμβαλλόμενος μέχρι να στεγνώσουν καλά και μετά να προχωρήσει στην εφαρμογή της επόμενης στρώσης χρώματος. Αν μετά τον καθαρισμό των επιφανειών (που αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής), για κάποιο λόγο δεν γίνει ο χρωματισμός της πρώτης στρώσης, είτε λόγω βροχής είτε αφεθεί να γίνει την επόμενη ημέρα, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον καθαρισμό.

β. Ο χρωματισμός θα γίνει με αντλία βαφής (πιστόλι) ή χρήση ρολού και ειδικού πινέλου για τα σημεία εσοχών ή για τα σημεία που δεν μπορούν να χρωματισθούν με ρολό. Η διεύθυνση κινήσεως του ρολού για τον χρωματισμό κάθε στρώσεως, θα πρέπει απαραίτητα να είναι κάθετη προς τη διεύθυνση της προηγουμένης. Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες της δεξαμενής, καθώς και τα κιγκλιδώματα και οι σκάλες που είναι γαλβανισμένα χρωματίζονται με τον τρόπο που έχει περιγραφεί.

Το απαιτούμενο ,κατά το ελάχιστο, πάχος επίστρωσης βαφής, (DFT) των 390μm θα επιτευχθεί με ειδικό εξοπλισμό ψεκασμού airless βαφής κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές (airless spray equipment/pumps and guns) όπως παρακάτω:

- αρχική στρώση (prime coat) με εφαρμογή στρώματος με min DFT 75 μm ανόργανου ψευδαργύρου – ethyl – silicate, σύμφωνα με το MIL P–38336 spec (εποξειδικό Primer πάχους ξηρού υμένα ≥ 75μm) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο στο στεγνό φιλμ 85% κατά βάρος (b.w.).
- ενδιάμεση στρώση (intermediate coat (2x)) με εφαρμογή δύο στρώσεων κάθε μία από τις οποίες θα είναι με min DFT 120 μm με 2 συστατικών Polyamide – cured epoxy σύμφωνα με το MIL – C 82407 B – class spec.
- τελική στρώση (top coat) με εφαρμογή στρώσης min DFT 75 μm με 2 συστατικών polyurethane polyester resins cured by aliphatic isocyanate resin σύμφωνα με το MIL–85285.

Στην παράπλευρη επιφάνεια θα γίνει βαθμονόμηση με υποδιαιρέσεις ανά 5 cm και αναγραφή των αριθμών ανά 0.5 m του ύψους της παράπλευρης επιφάνειας (σε χρώμα μαύρο), που θα μεταφερθούν και επί της επικάλυψης της θερμομόνωσης.

16. ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (άρθρο ΔΕΗ 1115)

Για την ογκομέτρηση ισχύει η ΥΑ 30/005/648 ΦΕΚ 2406/Β/26.07.2013. Οι απαιτούμενοι μετρολογικοί έλεγχοι (μακροσκοπική εξέταση και επανογκομέτρηση) θα διενεργηθούν σύμφωνα με του όρους της υπ. Αριθμό OIML R 71:2008 σύστασης από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 ή νεότερη έκδοση του από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης.
Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός για τις παρακάτω εργασίες πρέπει να είναι διακριβωμένος από διαπιστευμένο φορέα και να συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης.
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές (Τελωνείο και Χημική Υπηρεσία) την αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται στην ΥΑ 30/005/648, προκειμένου να υλοποιηθεί η μακροσκοπική εξέταση και η ογκομέτρηση της

από το φορέα και την Επιτροπή που θα οριστεί από τις Αρμόδιες Αρχές, και θα παραδώσει τους νέους ογκομετρικούς πίνακες.
Δύο ακριβή αντίγραφα του πιστοποιητικού ογκομέτρησης και του πίνακα ογκομέτρησης, πλήρων με όσα προβλέπει η ΥΑ, θα κατατεθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της Εταιρείας.
Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος θα καταθέσει φάκελο και θα μεριμνήσει με την παρακολούθηση του αιτήματος, για να χορηγηθεί τελικά η έγκριση χρήσης των δεξαμενών από την αρμόδιά Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της Απόφασης 30_005_648 (ΦΕΚ 2406/Β/2013) περί διαδικασιών ογκομέτρησης δεξαμενών.

17. ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (άρθρο ΔΕΗ 1716)

Μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω εργασιών, θα γίνουν οι εξής δοκιμές:

1. Υδραυλική δοκιμή της σερπαντίνας ατμού με αφαλατωμένο νερό σε πίεση 16 bar.
2. Έλεγχος αντοχής της εποξειδικής βαφής του πυθμένα σε θερμοκρασιακή καταπόνηση έως 70° C. Θα γίνει πλήρωση της Δεξαμενής με γλυκό νερό έως ύψος 1,2 μέτρα από τον Πυθμένα και, εν συνεχεία, θα προθερμανθεί το περιεχόμενο με συγκοινώνηση της σερπαντίνας ατμού έως θερμοκρασίας αποθηκευμένου νερού 80''C επί 48 ώρες. Ο ατμός προθέρμανσης θα έχει πίεση 5bar και θερμοκρασία 180''C. Εάν διαπιστωθεί αστοχία της εποξειδικής προστασίας του πυθμένα συνολικής έκτασης μεγαλύτερης του 0,5% της επιφάνειας του πυθμένα, τότε η εποξειδική βαφή θα θεωρείται ως μη επιτυχής και δεν θα παραληφθεί. Μικρότερες τοπικές αστοχίες θα επισκευασθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο χωρίς χρέωση.

Μετά τις επιτυχείς δοκιμές ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες:

- Θα ανοιχθεί η ανθρωποθυρίδα καθαρισμού και θα ακολουθήσει εκκένωσή της στο decantation του Σταθμού για την αποφυγή θαλάσσιας μόλυνσης.
- Θα ακολουθήσει ξέπλυμα της εσωτερικής επιφάνειας με γλυκό νερό με πίεση τα κατάλοιπα του οποίου θα πραγματοποιηθεί διαχείριση σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 6.4 της παρούσας.

18. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ

Ο Αντισυμβαλλόμενος καθόλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο εργοτάξιο οφείλει να διατηρεί τους χώρους του εργοταξίου του καθαρούς από κάθε είδους σκουπίδια, κατάλοιπα (υπολείμματα αμμοβολής, συγκολλήσεων, βαφών) και απόβλητα η υποπροϊόντα εργασιών.
Επίσης στο τέλος των εργασιών θα παραδώσει τους χώρους δραστηριότητάς του στην κατάσταση που τις παρέλαβε κατά την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο.
Ο καθαρισμός των λεκανών ασφαλείας και η απομάκρυνση των καταλοίπων θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου. Για το σκοπό αυτό απαγορεύεται η χρήση ισχυρών διαβρωτικών χημικών, ενώ όλα τα μέσα και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να γνωστοποιηθούν εγκαίρως και να λάβουν την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

19. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ο Αντισυμβαλλόμενος θα συνδέσει σε τελική λειτουργική κατάσταση το δίκτυο καυσίμου (παραλαβής και κατανάλωσης), εξυδάτωσης, πυρόσβεσης και προθέρμανσης των Δεξαμενών. Θα αφαιρέσει τις τυχόν τυφλές φλάντζες και θα συνδέσει τις φλαντζωτές αναμονές των με τα υφιστάμενα δίκτυα.
Επίσης θα γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

- Άρση του πιστοποιητικού Gas free και των περιορισμών του και θέση των δεξαμενών σε λειτουργία (διαθεσιμότητα).

20. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ο τρόπος επιμετρήσεως των εργασιών περιγράφεται και καθορίζεται από τους σχετικούς συμβατικούς όρους, τα άρθρα του τιμολογίου προσφοράς και τα άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών. Γενικά, στην τιμή μονάδας κάθε κονδυλίου περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς υλικών και μικροϋλικών, σε χώρους που επιτρέπονται από τις Τοπικές Αρχές, εκτός του οικοπέδου της ΔΕΗ Α.Ε., εξασφαλίζοντας, εάν απαιτηθούν, τις όποιες άδειες ζητηθούν από τις Τοπικές Αρχές. Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται δαπάνες και έξοδα που τυχόν απαιτηθούν για την άρτια και ορθή εκτέλεση των εργασιών αυτών (π.χ. εργασίες και υπεργολαβίες τρίτων).

Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να εφαρμόσει με ακρίβεια τα σχέδια με τις αναθεωρήσεις που θα του δοθούν, να ενσωματώσει τυχόν αλλαγές που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή ως προς τα απεικονιζόμενα στα σχέδια και να κατασκευάσει τα διάφορα τμήματα του έργου στις διαστάσεις που αναγράφονται σ' αυτή.

Σε κάθε περίπτωση υποβολής πιστοποίησης εργασιών αυτή θα συνοδεύεται από αντίστοιχα επιμετρητικά σχέδια και αναλυτικούς υπολογισμούς, διαφορετικά η υποβολή πιστοποίησης δε θα θεωρείται πλήρης. Γενικώς μόνο εκτελεσμένες εργασίες και με μονάδα μέτρησης όπως ορίζεται στο Τιμολόγιο μπορούν να πιστοποιηθούν. Σημειώνεται ότι στο τιμολόγιο Προσφοράς αναφέρονται εργασίες που ενδέχεται να μη πραγματοποιηθούν, ανάλογα με τα ευρήματα ενδιαμέσων ελέγχων, και επομένως δε θα συμπεριλαμβάνονται σε πιστοποιήσεις και πληρωμές.

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με το Διευθυντή του ΑΗΣ/ ΤΣΠ/ΑΣΠ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο Φάκελο των δικαιολογητικών, βεβαίωσης επίσκεψης στο χώρο εκτέλεσης έργου που θα εκδοθεί από το Διευθυντή του ΑΗΣ/ ΑΣΠ/ΤΣΠ.

21. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συνολική χρονική διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, και για τις δύο δεξαμενές, δε θα υπερβαίνει τις εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες από τη θέση σε Ισχύ της Σύμβασης. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει πρόγραμμα κατασκευής, το οποίο πρέπει να συνταχθεί κατ' αναλυτικό τρόπο και θα έχει ως συμβατική προθεσμία αποπερατώσεως ολοκλήρου του έργου το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

1. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΥΠΑ

Οι εργασίες της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής θα εκτελεστούν σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τους Ελληνικούς και Διεθνείς κανονισμούς/Πρότυπα. Συγκεκριμένα έχουν εφαρμογή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

1.1 Νομοθεσία

1. ΦΕΚ υπ' αριθ. 1909/Β722.12.2003 - "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων".
2. ΦΕΚ υπ' αριθ. 383/Β728.3.2006 - "Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων".
3. Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 44/Α721.2.2003) - "Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφαλείας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατό να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες".
4. Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 94/Α713.5.1999) - Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 "ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους".
5. Νόμος 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α) και το Π.Δ. 1568/1985 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 177/Α718.10.1985) - "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων".
6. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 34458/90 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 846/Β/31-12-90) - "Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου".
7. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 34628/85 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 799/Β/31-12-85) -"Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών"

1.2 Κανονισμοί – Πρότυπα

Οι εργασίες ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, θα πληρούν τουλάχιστον τους ακόλουθους κανονισμούς - πρότυπα:

1. ISO 8501 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products - Visual Assessment of Surface Cleanliness (Parts 1,2, 3).
2. ISO 8502 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products - Tests for the Assessment of Surface Cleanliness (Parts 3, 4, 6, 9).
3. ISO 8503 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products - Surface Roughness Characteristics of Blast-Cleaned Steel Substrates (Parts 1,2, 3, 4, 5).
4. ISO 8504 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products - Surface Preparation Methods (Parts 1,2, 3).
5. ISO 9000:2000 Quality Management Systems.
6. ISO 11124 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products - Specifications for Metallic Blast-Cleaning Abrasives.
7. ISO 11126 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products - Specifications for Non-Metallic Blast-Cleaning Abrasives.
8. ISO 12944 Paints and Varnishes - Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems.
9. AEP-59 (Edition 2) Application Process for Optimum Paint and Coatings Systems' Performance.

10. API 650 – Welded tanks for Oil Storage
11. API 652 – Linings of Aboveground Petroleum Storage Tank Bottoms
12. API 653 – Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction
13. ANSI/API RECOMMENDED PRACTICE 2016 -Guidelines and procedures for Entering and Cleaning Petroleum Storage Tanks και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα πρότυπα - κανονισμούς ΕΛΟΤ ΕΝ 14015 και Ε.Α.Κ..
14. Π.Δ. 44/1987 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων
15. ΦΕΚ 15/Α 17.2.1987 - Τροποποιήθηκε από : 578/Β/29.7.1991 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων» (καταργήθηκε η § 3.5 Πυρασφάλεια)
17. ΦΕΚ 283/Β/28-03-2006. Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.
18. ΠΔ 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13-05-1999). «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους».
19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ για τα ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ, ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-03-00-00:2009, όπως επικαιροποιήθηκε με την ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-03-00-00:2015.
20. Πρότυπο ΕΛΟΤ 1165, περί ικριωμάτων.

Αριθμός Πρόσκλησης: 25123142

Αριθμός Σύμβασης:.....

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: Εργασίες επισκευής Δεξαμενών ΔΑΦ1 και ΔΑΦ2 στον ΑΣΠ Μήλου.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3
Άρθρο 1 3
Τεύχη της Σύμβασης 3
Άρθρο 2 4
Αντικείμενο της Σύμβασης 4
Άρθρο 3 4
Συμβατικό Τίμημα 4
Άρθρο 4 4
Δικαιώματα Προαίρεσης 4
Άρθρο 5 5
Τιμολογήσεις – Πληρωμές 5
Άρθρο 6 5
Προθεσμίες Πέρατος 5
Άρθρο 7 6
Ποινικές Ρήτρες 6
Άρθρο 8 6
Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης 6
Άρθρο 10 7
Ευθύνη Ένωσης/Σύμπραξης 7
Άρθρο 11 7
Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 7
Άρθρο 12 7
Ισχύς της Σύμβασης 7

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα την ..... μεταξύ των συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από ....., ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ' εκτέλεση της υπ' αριθμόν ..... απόφασης του ....., και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ..... (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος ή Εργολάβος), που εδρεύει ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από .....,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Τεύχη της Σύμβασης

1.1 Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:
   α. Συμφωνητικό Σύμβασης
   β. Ειδικοί Όροι Σύμβασης
   γ. Γενικοί Όροι Σύμβασης
   δ. Ασφαλίσεις
   ε. Στοιχεία προσφοράς Αντισυμβαλλόμενου (εφόσον απαιτείται)

1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων τευχών.

1.3 Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λπ., που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Αντισυμβαλλόμενο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αντισυμβαλλόμενου και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

1.4 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη αντικείμενο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και

δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δεν θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αντισυμβαλλόμενου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του αντικειμένου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.

1.5 Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κ.λπ.).

Άρθρο 2
Αντικείμενο της Σύμβασης

2.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο «Εργασίες επισκευής Δεξαμενών ΔΑΦ1 και ΔΑΦ2 στον ΑΣΠ Μήλου», όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στο παρόν και στα λοιπά συμβατικά τεύχη και στα στοιχεία προσφοράς του Αντισυμβαλλόμενου (αν απαιτείται), έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για τη χρήση και το σκοπό που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης.

Άρθρο 3
Συμβατικό Τίμημα

3.1 Το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του αντικειμένου, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε .....€ και αναλύεται στο συνημμένο πίνακα τιμών

3.2 Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση

3.4 Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των υλικών και αναλώσιμων που απαιτούνται για το έργο, τα οποία θα είναι καινούργια και αχρησιμοποίητα και θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους καθώς και όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 17 και 19 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 4
Δικαιώματα Προαίρεσης

4.1 Παράταση ισχύος σύμβασης - Αυξομείωση συμβατικού τιμήματος

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), να αυξομειώσει τον συνολικό προϋπολογισμένο συμβατικό τίμημα, σε ποσοστό ως προς την αύξηση +50% και ως προς τη μείωση σε ποσοστό μέχρι –30% βάσει των πραγματικών αναγκών της, είτε εντός της προθεσμίας σύναψης διακανονισμών είτε με ανάλογη μεταβολή της, χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να έχει το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας της αμοιβής του ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.
Σημειώνεται ότι, η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για αύξηση του συνολικού προϋπολογισμένου συμβατικού τιμήματος θα γίνει εφόσον η υλοποίηση της σύμβασης είναι επιτυχής.
Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων αυξομειώσεων των προς διαχείριση υποθέσεων και ανανέωσης της ισχύος της Σύμβασης, η ΔΕΗ θα προειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο έγκαιρα.

4.2. Λύση της Σύμβασης

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα της λύσης της παρούσας Σύμβασης αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτέλεσης αυτής και ανεξάρτητα από το ποσοστό υλοποίησής της, εφόσον επέλθει γεγονός (μεταβολή συνθηκών, νομοθετική ρύθμιση, πολιτική απόφαση κ.λπ.) που θα καθιστά δυσχερή, αδύνατη ή άκαιρη την υλοποίηση των υπηρεσιών ή μεταβάλλει δραστικά το περιβάλλον δραστηριοποίησης της ΔΕΗ. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΗ θα ενημερώσει εγγράφως τον Αντισυμβαλλόμενο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν, και θα καταβάλει κάθε οφειλόμενο τίμημα για τις παρασχεθείσες από τον Αντισυμβαλλόμενο υπηρεσίες πριν από τη λύση της Σύμβασης.

Άρθρο 5
Τιμολογήσεις – Πληρωμές

Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 των Ειδικών Όρων και του Άρθρου 18 των Γενικών Όρων οι τιμολογήσεις και οι πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 2 της παρούσας Σύμβασης θα γίνονται ως ακολούθως:

Με το πέρας των εργασιών ο Αντισυμβαλλόμενος συντάσσει πιστοποίηση εργασιών και κατόπιν έγκρισης της από τη ΔΕΗ, εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
Οι πληρωμές των υπηρεσιών θα γίνονται με την προσκόμιση του τιμολογίου, την 90η ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του και εφ' όσον έχει προηγηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από τη ΔΕΗ.

Άρθρο 6
Προθεσμίες Πέρατος

6.1 Προθεσμίες πέρατος αντικειμένου

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στον ΑΣΠ Μήλου εντός τριάντα επτά (37) ημερών με με ημερομηνία έναρξης, που θα καθοριστεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (ΑΣΠ Μήλου) και θα κοινοποιηθεί στον Αντισυμβαλλόμενο τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν.

Άρθρο 7
Ποινικές Ρήτρες

7.1 Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 21 των Γενικών Όρων Σύμβασης ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΔΕΗ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

7.2 Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις
Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 6 του παρόντος, εξ υπαιτιότητας του Αντισυμβαλλόμενου, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα ίση με το 0,5% του Συμβατικού τιμήματος.

7.3 Ποινικές Ρήτρες για άλλες αιτίες
Για κάθε ημέρα που αποδεδειγμένα δεν καταβλήθηκε είτε η νόμιμη αμοιβή είτε η νόμιμη ασφαλιστική εισφορά για ένα (1) μέλος του προσωπικού του Αναδόχου ή υπεργολάβου του ο Ανάδοχος θα καταβάλει ποινική ρήτρα πενήντα (50) ευρώ.

7.4 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν συμπληρωμάτων της Σύμβασης.

7.5 Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, η οποία προβαίνει σε ισόποσες παρακρατήσεις από επόμενες, μετά την επιβολή τους, πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο. Η οριστική εκκαθάριση των Ποινικών Ρητρών διενεργείται το αργότερο μέχρι την παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης.

7.6 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αντισυμβαλλόμενου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η ΔΕΗ μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση έναντι της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Άρθρο 8
Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης

8.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός ..... που εξέδωσε ..... για το ποσό των ..... Ευρώ που αντιστοιχεί στο 4% του Συμβατικού τιμήματος και έχει διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

8.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η αξία της οποίας θα αντιστοιχεί στο σύνολο της επαύξησης του Συμβατικού τιμήματος.

Άρθρο 10
Ευθύνη Ένωσης/Σύμπραξης

10.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη με την παρούσα Σύμβαση.

10.2 Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης.

Άρθρο 11
Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου

.....[1].....
.....[2].....

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Αντισυμβαλλόμενο, σε σχέση με το αντικείμενο, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 21 και 25 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 12
Ισχύς της Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα από τα οποία το δύο πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Αντισυμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνημμένα:

- Τεχνική Προδιαγραφή
- Πίνακας Τιμών

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Καταγράφονται η επωνυμία και ο νόμιμος εκπρόσωπος του/των παρεχόντων τη στήριξη στον Αντισυμβαλλόμενο, το αντικείμενο της υποστήριξης, ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ του Αντισυμβαλλόμενου και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτόν/ους προς τον Αντισυμβαλλόμενο εγγυήσεις

[2] Εφόσον η επίκληση της ικανότητας αφορά σε κάλυψη κριτηρίων επιλογής σχετικά με τη διάθεση τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας (π.χ. εμπειρία επιτυχούς υλοποίησης ίδιου ή όμοιου αντικειμένου, διάθεση πιστοποιημένου προσωπικού, διάθεση εγκαταστάσεων ή/και εξοπλισμού) προστίθενται κατάλληλα προσαρμοσμένα τα ακόλουθα:

- ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχει/ουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε παράγοντα της παρεχόμενης στήριξης υπόκειται στην έγκριση της ΔΕΗ υπό την έννοια ότι ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογής του αντικαθιστάμενου. Η αντικατάσταση του παρέχοντος τη στήριξη ενδιαφερόμενου συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης η αναγκαιότητα της οποίας ελέγχεται και υπόκειται επίσης στην έγκριση της ΔΕΗ. Εάν αυτή εγκριθεί ο αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογής του αντικαθιστάμενου αλλά και να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού όπως έπραξε ο αντικαθιστάμενος κατά τη φάση της περάτωσης διαδικασίας επιλογής»

Αριθμός Πρόσκλησης: 25123142

Αριθμός Σύμβασης:.....

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: Εργασίες επισκευής Δεξαμενών ΔΑΦ1 και ΔΑΦ2 στον ΑΣΠ Μήλου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 1 3
Σχέδια και Οδηγίες 3
Άρθρο 2 3
Εκπροσώπηση της Εταιρείας 3
Άρθρο 2 3
Εκπροσώπηση του Αντισυμβαλλόμενου 3
Άρθρο 3 4
Υπεργολάβοι – Υποπρομηθευτές - Συνεργασία Αντισυμβαλλόμενου με Τρίτους 4
Άρθρο 4 4
Προσωπικό Αντισυμβαλλόμενου 4
Άρθρο 5 5
Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου 5
5.1 Οψιγενείς μεταβολές 5
5.2 Τήρηση εργατικής, ασφαλιστικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας 6
5.3 Κοινοποίηση στοιχείων στις αρμόδιες αρχές 6
Άρθρο 6 7
Τρόπος Πληρωμής - Δικαιολογητικά 7
Άρθρο 7 9
Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Αντισυμβαλλόμενο 9
Άρθρο 8 9
Τροποποιήσεις Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 9
Άρθρο 9 9
Κυκλοφορία Οχημάτων Αντισυμβαλλόμενου εντός του Εργοταξίου - Εξοπλισμός του Αντισυμβαλλόμενου 9
Άρθρο 10 9
Χρήση Μηχανημάτων και Εργαλείων Ιδιοκτησίας ΔΕΗ 9
Άρθρο 11 11
Οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 11
Άρθρο 12 11
Έκδοση Απαιτούμενων Αδειών 11
Άρθρο 14 11
Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών από ΔΕΗ 11
Άρθρο 15 11
Ασφαλιστικές καλύψεις 11

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών

Αντικείμενο: Εργασίες Δεξαμενών ΔΑΦ1 και ΔΑΦ2 στον ΑΣΠ Μήλου

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 1
Σχέδια και Οδηγίες

1.1 Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη της παρούσας Σύμβασης και τα πρότυπα και τους κανονισμούς που διέπουν τις ζητούμενες υπηρεσίες.
Από τα πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του Αντισυμβαλλόμενου.

1.2 Ο ΑΣΠ Μήλου θα έχει στη διάθεση του Αντισυμβαλλόμενου όσα στοιχεία, πληροφορίες, οδηγίες κλπ. διαθέτει σχετικά με τον εξοπλισμό που θα αντικατασταθεί.

Άρθρο 2
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Αρμόδιο Κλιμάκιο της ΔΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Αντισυμβαλλόμενο είναι η ΔΕΠΑΝ/ΚΘΠΚΑ/ΑΣΠ Μήλου (Επιβλέπουσα Υπηρεσία).
Αναλυτικά τα στοιχεία του ως άνω Κλιμακίου και του εκπροσώπου της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:

- ΔΕΠΑΝ/ΚΘΠΚΑ/ΑΣΠ Μήλου
  Ταχ. Δ/νση:
  Ονοματεπώνυμο: .....
  Τηλέφωνο: +30 .....
  e-mail: .....@dei.gr

Άρθρο 2
Εκπροσώπηση του Αντισυμβαλλόμενου

2.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Αντισυμβαλλόμενος γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρεία τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει εξ ονόματός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται.

Ως εκπρόσωπος κατά τα ως άνω του Αντισυμβαλλόμενου ορίζεται ο/η:
Ονοματεπώνυμο: .....
Τίτλος: .....
Διεύθυνση: .....
Τηλέφωνο: .....
e-mail: .....

2.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος για την υλοποίηση των εργασιών θα συστήσει Ομάδα Έργου πλήρους απασχόλησης με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
Η Ομάδα Έργου του Αντισυμβαλλόμενου αποτελείται από:
2.2.1 Τον Επικεφαλής της Ομάδας Έργου (Υπεύθυνος Έργου) που ορίζεται ο .....
2.2.2 .....
2.2.3 .....

Άρθρο 3
Υπεργολάβοι – Υποπρομηθευτές - Συνεργασία Αντισυμβαλλόμενου με Τρίτους

Θα καταγραφούν στο παρόν άρθρο οι τυχόν προταθέντες από τον Αντισυμβαλλόμενο υπεργολάβοι που θα έχουν τύχει της εγκρίσεως της Εταιρείας κατά τη διαδικασία επιλογής καθώς και τυχόν αναγκαίες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των αναφερομένων στο Άρθρο 5 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των Συνεργατών του για την υλοποίηση των υπηρεσιών σύμφωνα με το νόμο, τους ισχύοντες κανόνες δεοντολογίας και φέρει το βάρος σχετικά με οποιαδήποτε αμοιβή των Συνεργατών του και σχετικά με την εκπλήρωση κάθε ανεξαιρέτως υποχρέωσης έναντι του Δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων και τρίτων εν γένει, αναφορικά με τους Συνεργάτες του. Επίσης, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη τυχόν προκαλέσουν σε οποιονδήποτε οι Συνεργάτες του κατά την εκτέλεση της παρούσας.

Άρθρο 4
Προσωπικό Αντισυμβαλλόμενου

Πέραν των αναφερομένων στα Άρθρα 8 και 10 των Γενικών Όρων Σύμβασης, για το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου ισχύουν και τα εξής:

4.1 Κατάσταση προσωπικού Αντισυμβαλλόμενου στο έργο - Παρουσιολόγιο

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αντισυμβαλλόμενου με την έναρξη των εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, υποχρεούται να προσκομίζει στον Εντεταλμένο Μηχανικό της Εταιρείας κατάσταση του προσωπικού του στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός της Σύμβασης, η περιγραφή, το ονοματεπώνυμο του Αντισυμβαλλόμενου και σε στήλες τα εξής στοιχεία:

α. Αύξων αριθμός
β. Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου
γ. Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
δ. Ειδικότητα
ε. Ωράριο εργασίας

Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει μεταβολή των στοιχείων των εργαζομένων ο Αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει συμπληρωματική κατάσταση με τα ως άνω στοιχεία.

Αντίγραφο της κατάστασης αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει, θα παραδίδεται καθημερινά από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αντισυμβαλλόμενου στην πύλη του Σταθμού.
Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου υποχρεούται κατά την προσέλευσή του και την αποχώρηση από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας να υπογράφει στις ανάλογες στήλες της κατάστασης. Βάσει αυτής θα πραγματοποιείται και ο σχετικός έλεγχος, κατά την

είσοδο – έξοδο του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου, το οποίο υποχρεούται να επιδεικνύει τα σχετικά αποδεικτικά (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης κ.λπ.) στον αρμόδιο εκπρόσωπο της ΔΕΗ όποτε του ζητηθεί.
Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αντισυμβαλλόμενου θα προσκομίζει καθημερινά στον Εντεταλμένο Μηχανικό της Εταιρείας την πιο πάνω κατάσταση της προηγούμενης ημέρας υπογεγραμμένη και από αυτόν.

4.2 Στολές εργασίας - Διακριτικά

Το προσωπικό του Εργολάβου/Αντισυμβαλλόμενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησης τους στο έργο, είναι υποχρεωμένο κατά την εκτέλεση εργασιών στον τόπο του Έργου:

- να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου ή/και του Υπεργολάβου.
- να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του.
  Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου της ΔΕΗ και είναι αναγκαία για την είσοδο στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ των απασχολούμενων στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης.

Άρθρο 5
Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου

5.1 Οψιγενείς μεταβολές

5.1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, οποιουδήποτε στοιχείου αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, που ο Αντισυμβαλλόμενος είχε δηλώσει ότι πληροί ή/και είχε προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά πλήρωσης αυτών στο πλαίσιο της προηγηθείσας διαδικασίας επιλογής μέχρι και τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, να γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται να εφαρμόσει το Άρθρο 25.1 των Γενικών Όρων περί καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου.

5.1.2 Ρητά καθορίζεται ότι εάν ο Αντισυμβαλλόμενος:

- δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως επιβεβαιωτικά έγγραφα περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την Εταιρεία,

- έχει υποβάλει οποτεδήποτε, ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,

τότε η ΔΕΗ δύναται να εφαρμόσει το Άρθρο 25.1 των Γενικών Όρων περί καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου και διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές διαδικασίες επιλογής Αντισυμβαλλόμενων.

5.2 Τήρηση εργατικής, ασφαλιστικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας

5.2.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν ή από Υπεργολάβους του προσωπικό, καθώς και των τυχόν συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.

5.2.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στο πλαίσιο της Σύμβασης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ.
Ο Αντισυμβαλλόμενος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΗ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του.

5.2.3 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).
Οι πιο πάνω ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου δεν είναι περιοριστικές και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του.

5.2.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία.
Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η ευθύνη του αυτή.

5.3 Κοινοποίηση στοιχείων στις αρμόδιες αρχές

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στο πλαίσιο της Σύμβασης στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας.

5.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος κατά την ημέρα προσέλευσης του προσωπικού στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ υποχρεούται να προσκομίσει στον εντεταλμένο μηχανικό της ΔΕΗ για κάθε έναν εργαζόμενο που θα απασχοληθεί στη Σύμβαση:

- Είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. ή βεβαίωση (της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν.4764/2020- γ' σχετικό) πλήρους εμβολιασμού, τον οποίο έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών.
- Είτε πιστοποιητικό νόσησης από κορωνοϊό, που έχει εκδοθεί τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό μοριακό έλεγχο και είναι σε ισχύ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
- Είτε βεβαίωση αρνητικού τεστ [μοριακός έλεγχος (PCR) ή rapid test] κατά στην ισχύουσα νομοθεσία και κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίες του του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας

Αν κατά την διαδικασία ελέγχου διαπιστωθεί ότι προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου/Υπεργολάβου:

α) δεν έχει υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν επιδεικνύει την προβλεπόμενη δήλωση αποτελέσματος ή

β) γνωστοποιήσει θετικό αποτέλεσμα που προέκυψε από τη διενέργεια οποιουδήποτε διαγνωστικού ελέγχου

τότε δεν θα επιτρέπεται η παροχή εργασίας με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας στον συγκεκριμένο εργαζόμενο ο οποίος θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προαναφερόμενων θα επιβληθούν στον Αντισυμβαλλόμενο οι προβλεπόμενες ρήτρες σχετικά με τη μη τήρηση των υποχρεώσεών του ως προς τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Ειδικά στην περίπτωση που το θετικό αποτέλεσμα προέκυψε από self test, υποχρεούται το ύποπτο κρούσμα / εργαζόμενος του Αντισυμβαλλόμενου / υπεργολάβου , σύμφωνα με την νομοθεσία, να υποβληθεί εντός 24ωρου σε rapid test η μοριακό pcr και το αποτέλεσμα, είτε είναι αρνητικό είτε θετικό, να το γνωστοποιήσει άμεσα στον εντεταλμένο μηχανικό του εργολάβου και της ΔΕΗ για να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες με παράλληλη υποχρέωση της αναγγελίας του rapid test ή μοριακού PCR στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Καθ' όλο το ανωτέρω διάστημα ο εν λόγω εργαζόμενος δεν προσέρχεται στην εργασία, αλλά ορίζεται από τον Αντισυμβαλλόμενο/Υπεργολάβο αντικαταστάτης αυτού.

Οι δαπάνες των εν λόγω ελέγχων βαρύνουν αποκλειστικά τον Αντισυμβαλλόμενο ή/και τους Υπεργολάβους του.

Ειδικά, σε περίπτωση ανίχνευσης θετικού τεστ θα πρέπει να υπάρχει άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΕΗ για την Παρακολούθηση της Σύμβασης, προκειμένου να γίνει ιχνηλάτηση και λήψη έγκαιρα των απαραίτητων μέτρων τόσο για το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, όσο και της ΔΕΗ.

Ο παρόν όρος ισχύει σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Εταιρείας και μέχρι την άρση τους, υπό την τήρηση της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι κατατεθείσες Δηλώσεις θα φυλάσσονται μέχρι άρσης του μέτρου από τον εντεταλμένο μηχανικό της ΔΕΗ, λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, ως ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 6
Τρόπος Πληρωμής - Δικαιολογητικά

Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 5 του Συμφωνητικού για τη σύνταξη των πιστοποιήσεων, τις πληρωμές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ισχύουν τα ακόλουθα:

6.1 Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά παρασχεθείσες από τον Αντισυμβαλλόμενο και πιστοποιηθείσες από τη ΔΕΗ υπηρεσίες.

Για την πληρωμή των παρασχεθεισών υπηρεσιών απαιτείται:

6.1.1 Εγκεκριμένη από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ πιστοποίηση παροχής των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
Η Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης, πριν την παροχή των υπηρεσιών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Προμηθευτή σχετική Εντολή Αγοράς.
Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

6.1.2 Μετά την ως άνω πιστοποίηση ο Αντισυμβαλλόμενος εκδίδει και προσκομίζει στη ΔΕΗ Τιμολόγιο, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και εντός της προβλεπόμενης από αυτή προθεσμίας, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς στην οποία αναφέρεται το τιμολόγιο.

6.2 Έκαστο τιμολόγιο θα εκδίδεται στο όνομα της ΔΕΗ και μαζί με την αντίστοιχη πιστοποίηση συνοδευόμενη με αντίγραφο της εντολής αγοράς θα υποβάλλονται από τον Αντισυμβαλλόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση με διαβιβαστική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

6.3 Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αντισυμβαλλόμενου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο του για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.

6.4 Κάθε έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ.

6.5 Οι πληρωμές θα γίνονται την 90η ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου εφόσον:

α. το τιμολόγιο φέρει τη θεώρηση της πιο πάνω παραγράφου 6.1.1,
β. έχουν υποβληθεί η Δήλωση της παραγράφου 6.3 και τα αποδεικτικά της πιο πάνω παραγράφου 6.4, μέχρι την εικοστή ($20^{η}$) του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα στον οποίο αναφέρεται το τιμολόγιο.

Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν τηρήσει τις ως άνω προθεσμίες και καθυστερεί στην προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται ισόχρονα με την καθυστέρηση.

Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (μόνο για τις συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί) να δοθεί στον Αντισυμβαλλόμενο ο αναλογών ΦΠΑ το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την υποχρέωση καταβολής του, εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος συμφωνήσει για παράταση της προθεσμίας πληρωμής του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας κατά τριάντα (30) ημέρες επιπλέον της αναφερόμενης πιο πάνω προθεσμίας.
Σε περίπτωση αργίας κατά την πιο πάνω οριζόμενη ημέρα πληρωμής, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επομένη εργάσιμη ημέρα.

Η αμοιβή καταβάλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο σε πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του, συμπεριλαμβανόμενων όλων των δαπανών στις οποίες προέβη σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 7
Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Αντισυμβαλλόμενο

Στον Αντισυμβαλλόμενο παρέχονται:

7.1 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220 V - 380 V από τα κοντινότερα προς τη θέση εργασίας σημεία.

7.2 Παροχή νερού από τα κοντινότερα προς τη θέση εργασίας σημεία της εγκατάστασης, σε πίεση και ποσότητα ανάλογα με τις δυνατότητες του ΤΣΠ.

7.3 Παροχή πεπιεσμένου αέρα, σε πίεση και ποσότητα ανάλογα με τις δυνατότητες του ΤΣΠ.

7.4 Υπαίθριος χώρος εγκατάστασης αποθήκης, εργαλείων και γραφείου.

7.5 Δυνατότητα στο προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου να κάνει χρήση ανελκυστήρων, χώρων υγιεινής και εστιατορίου του Σταθμού.

Άρθρο 8
Τροποποιήσεις Σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του συνολικού συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με τις παραγράφους 14.2.2 και 14.2.3 των Γενικών Όρων δεν μπορεί να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%) αύξησης και το τριάντα τοις εκατό (30%) μείωσης αυτού. Για τις μεταβολές αυτές ο Αντισυμβαλλόμενος δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

Άρθρο 9
Κυκλοφορία Οχημάτων Αντισυμβαλλόμενου εντός του Εργοταξίου - Εξοπλισμός του Αντισυμβαλλόμενου

Επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς υλικών και προσωπικού, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο όχημα χρειασθεί μετά από έγκριση της Επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Όλα τα οχήματα θα διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές και θα είναι ασφαλισμένα.
Τα οχήματα του Αντισυμβαλλόμενου υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους από το αρμόδιο προσωπικό της ΔΕΗ.
Ο Εργολάβος/ Αντισυμβαλλόμενος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και από Υπεργολάβο του, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Εργολάβου/ Αντισυμβαλλόμενου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα.

Άρθρο 10
Χρήση Μηχανημάτων και Εργαλείων Ιδιοκτησίας ΔΕΗ

10.1 Η Επιχείρηση, για την εκτέλεση των εργασιών, θα παρέχει στο προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου τα ειδικά εργαλεία που απαιτούνται για τη συντήρηση της Μονάδας, σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

10.2 Επιτρέπεται η χρήση εξοπλισμού της ΔΕΗ για κάλυψη εκτάκτων αναγκών και εφόσον υφίσταται η σχετική δυνατότητα, με αντίστοιχη χρέωση του Αντισυμβαλλόμενου, βάσει του τιμολογίου χρέωσης, προς τρίτους, της Επιχείρησης.

Ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να δανειστεί από τον Σταθμό τα ειδικά εργαλεία της μηχανής που θα χρειαστεί για την εκτέλεση των εργασιών, εφόσον αυτά υπάρχουν στο Σταθμό.

Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος χρειαστεί να κάνει χρήση συσκευής οξυγόνου ή ηλεκτροσυγκόλλησης ή μηχανουργείου θα πρέπει να το αιτείται έγκαιρα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η διάθεση θα γίνεται μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Σταθμού, ενώ η μη δυνατότητα διάθεσης δεν αποτελεί λόγο δικαιολογημένης καθυστέρησης της προθεσμίας πέρατος.

10.3 Είναι υποχρέωση του Αντισυμβαλλόμενου να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα γενικά εργαλεία που απαιτούνται στη διάρκεια των επισκευών και αναφέρονται στο εγχειρίδιο συντήρησης. Για όποια από τα εργαλεία απαιτείται (π.χ. υδραυλικές πρέσες, μανόμετρα, δυναμόκλειδα κ.λ.π.), πρέπει να διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιήσεις, διακριβώσεις κ.λ.π.

10.4 Σε περίπτωση βλάβης της μηχανής η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στον ίδιο χώρο με την συντηρούμενη, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα ειδικά εργαλεία και τον εξοπλισμό (π.χ. γερανογέφυρες) που έχει διατεθεί στον Αντισυμβαλλόμενο προκειμένου να αποκαταστήσει την παρουσιασθείσα βλάβη, ακόμη και διακόπτοντας της εργασίες του Αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση που το προσωπικό του τη στιγμή εκείνη κάνει χρήση των εργαλείων αυτών.
Ο χρόνος που θα διακοπούν οι εργασίες του Αντισυμβαλλόμενου με υπαιτιότητα της Επιχείρησης δεν θα προσμετρείται στον συμφωνηθέντα συμβατικό χρόνο περάτωσης των εργασιών.
Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω διακοπής εργασιών εξ' αυτού του γεγονότος.

10.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μετά το πέρας των εργασιών τα εργαλεία που του έχουν διατεθεί στην ίδια κατάσταση στην οποία του παρασχέθηκαν.

10.6 Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών προκληθεί ζημιά σε εργαλείο, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να το επισκευάσει η εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό να το αντικαταστήσει.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών καταστραφούν ή απολεσθούν εργαλεία που ο Αντισυμβαλλόμενος είχε δανειστεί, είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει.

10.7 Η χρήση των εγκατεστημένων ανυψωτικών μηχανημάτων έργου θα γίνεται από τον Αντισυμβαλλόμενο από προσωπικό που κατέχει την απαιτούμενη άδεια βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 11
Οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Με την υπογραφή της Σύμβασης, τόσο ο Αντισυμβαλλόμενος όσο και η ΔΕΗ, θα ορίσουν υπευθύνους των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίοι από κοινού θα επιλύουν τα τρέχοντα προβλήματα.
Ο ορισμός Υπευθύνου Παρεχόμενων Υπηρεσιών από την πλευρά της ΔΕΗ δεν μειώνει καθόλου την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

Η Ομάδα παρεχόμενων υπηρεσιών του Αντισυμβαλλόμενου, κατά προτίμηση, θα εργάζεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση στενή καθημερινή συνεργασία των μελών της με τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΗ και η μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό της ΔΕΗ με την εκτέλεση ουσιώδους μέρους των υπηρεσιών στον εξοπλισμό της.

Η παροχή των υπηρεσιών από τον Αντισυμβαλλόμενο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο της Επιχείρησης ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από τη ΔΕΗ για το σκοπό αυτό.

Η ΔΕΗ, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Αντισυμβαλλόμενο και ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών.

Η άσκηση του ελέγχου από την ΔΕΗ με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

Άρθρο 12
Έκδοση Απαιτούμενων Αδειών

Προ της ενάρξεως οποιασδήποτε εργασίας, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας και να αιτείται την έκδοση της απαιτούμενης Άδειας Εκτέλεσης Εργασίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα από τον εσωτερικό κανονισμό εκδόσεως αδειών εργασίας της ΔΕΗ.

Άρθρο 14
Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών από ΔΕΗ

Για την πιστοποίηση και την παραλαβή από τη ΔΕΗ των παρεχόμενων υπηρεσιών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.

Άρθρο 15
Ασφαλιστικές καλύψεις

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τεύχος 5 «Ασφαλίσεις Παροχής Υπηρεσιών»

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

Αριθμός Πρόσκλησης: 25123142

Αριθμός Σύμβασης:.....

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: Εργασίες επισκευής Δεξαμενών ΔΑΦ1 και ΔΑΦ2 στον ΑΣΠ Μήλου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 6

Ορολογία - Ορισμοί 4
Άρθρο 2 4
Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα 4
Άρθρο 3 5
Εκπροσώπηση της Εταιρείας 5
Άρθρο 4 5
Εκπροσώπηση του Αντισυμβαλλόμενου 5
Άρθρο 5 5
Υποκατάσταση και υπεργολαβίες 5
5.1 Υποκατάσταση 5
5.2 Υπεργολάβοι/Υποπρομηθευτές 6
5.3 Ανάληψη από τη ΔΕΗ υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου προς Υπεργολάβους/ Υποπρομηθευτές του 7
Άρθρο 6 8
Εκχώρηση 8
Άρθρο 7 8
Γνώση των τοπικών συνθηκών 8
Άρθρο 8 9
Προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου 9
Άρθρο 9 9
Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία- Εργασία τις αργίες και εορτές 9
Άρθρο 10 10
Ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου – Περιορισμοί Ευθύνης Συμβαλλομένων 10
Άρθρο 11 12
Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 12
Άρθρο 12 12
Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 12
Άρθρο 13 14
Προθεσμίες 14
Άρθρο 14 15
Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 15
Άρθρο 15 18
Έλεγχος Υπηρεσιών 18
Άρθρο 16 18
Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών 18
Άρθρο 17 18
Συμβατικό Τίμημα 18
Άρθρο 18 19
Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασμών 19
Άρθρο 19 20
Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αντισυμβαλλόμενου 20
Άρθρο 20 21
Ασφαλίσεις 21
Άρθρο 21 21
Ποινικές Ρήτρες 21
Άρθρο 22 22
Διαδικασίες παραλαβής των Υπηρεσιών 22
Άρθρο 23 23

Ανωτέρα Βία 23
Άρθρο 24 24
Απαιτήσεις - Διαφωνίες 24
Άρθρο 25 26
Καταγγελία της Σύμβασης 26
25.1 Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου 26
25.2 Οριστικοποίηση Καταγγελίας - 27
Άρθρο 26 28
Λύση της Σύμβασης 28
26.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης Αντισυμβαλλόμενου 28
26.2 Λύση Σύμβασης κατ' επιλογή της Εταιρείας 28
26.3 Λύση κοινή συναινέσει 29
Άρθρο 27 29
Αποκλεισμός Αντισυμβαλλόμενου από διαδικασίες επιλογής 29
Άρθρο 28 29
Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης 29

Άρθρο 1
Ορολογία - Ορισμοί

Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς τη Σύμβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια:

- Εταιρεία: Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)

- Αντισυμβαλλόμενος: Είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε με Σύμβαση η παροχή υπηρεσιών.

- Σύμβαση: Είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλόμενου για την παροχή των Υπηρεσιών. Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν συμπληρώματα της Σύμβασης.

- Συμβαλλόμενοι/ Αντισυμβαλλόμενοι: Είναι η Εταιρεία και ο Αντισυμβαλλόμενος.

- Παροχή Υπηρεσιών: Είναι το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό προσδιορίζεται στο Συμφωνητικό.

- Ελαττώματα: Είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήμιες παρεκκλίσεις του Αντισυμβαλλόμενου από τα οριζόμενα στη Σύμβαση ή η έλλειψη προβλεπομένων από τη Σύμβαση ιδιοτήτων των παρεχομένων υπηρεσιών ή μέρους αυτών από όσα έχουν συμφωνηθεί με τη Σύμβαση, τα σφάλματα ή και οι εσφαλμένοι υπολογισμοί, οποιοδήποτε σφάλμα ή οποιαδήποτε ατέλεια, όπως αυτά νοούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, καθώς και οποιαδήποτε παράλειψη του Αντισυμβαλλόμενου ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οποιαδήποτε νομικά ελαττώματα.

Άρθρο 2
Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα

2.1 Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική.
Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία της Σύμβασης μπορεί, κατά την κρίση της ΔΕΗ, να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα.

2.2 Η μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλόμενου αλληλογραφία θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα μέσω της αρμόδιας κατά περίπτωση Διεύθυνσης της ΔΕΗ, όπως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.
Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η αλληλογραφία μπορεί να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα ακολουθεί και το επίσημο ελληνικό κείμενο.

2.3 Λέξεις ή φράσεις που σημειώνονται στα συντασσόμενα από τον Αντισυμβαλλόμενο σχέδια, πίνακες, πινακίδες ή διαγράμματα καθώς και υποβαλλόμενα τεχνικά έντυπα μπορεί να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα.

2.4 Οι εγκρίσεις της Εταιρείας που δίνονται στον Αντισυμβαλλόμενο, καθώς και η αλληλογραφία, μπορεί να γίνουν και με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. e-mail), υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ειδικούς Όρους. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία των απεσταλμένων με τα ανωτέρω μέσα κειμένων θα θεωρείται ως η ημερομηνία της έγκρισης ή της αλληλογραφίας.

Άρθρο 3
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

3.1 Η διοίκηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών ασκούνται από την Εταιρεία, μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων της ΔΕΗ στις οποίες ή για λογαριασμό των οποίων παρέχονται οι εκάστοτε υπηρεσίες. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της ποσότητας αυτών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο.

3.2 Η άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση.

Άρθρο 4
Εκπροσώπηση του Αντισυμβαλλόμενου

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Αντισυμβαλλόμενος γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται.

Άρθρο 5
Υποκατάσταση και υπεργολαβίες

5.1 Υποκατάσταση

5.1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην εκτέλεση της Σύμβασης, ή οποιουδήποτε μέρους της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.
Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο Αντισυμβαλλόμενος υποκαθίσταται από ένα νέο Αντισυμβαλλόμενο συνεπεία είτε:

α. κατηγορηματικής ρήτρας της Σύμβασης,
β. καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Αντισυμβαλλόμενου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από

άλλον ενδιαφερόμενο ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίστηκαν στη Πρόσκληση βάσει της οποίας καταρτίστηκε η Σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης,

υπό τον όρο ότι ο νέος Αντισυμβαλλόμενος θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου έναντι της Εταιρείας, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία και απόδειξη του γεγονότος.
Στην περίπτωση υποκατάστασης θα υπογραφεί από μέρους όλων των ενδιαφερομένων μερών Συμπλήρωμα της Σύμβασης και θα αντικατασταθούν οι Εγγυητικές Επιστολές της Σύμβασης.

5.1.2 Σε περίπτωση που πτωχεύσουν ή τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση μέλη Σύμπραξης/Ένωσης, τα εναπομείναντα μέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την εκτέλεση Σύμβασης και να αναλάβουν όλες τις υποχρεώσεις των πτωχευσάντων ή των τεθέντων υπό αναγκαστική διαχείριση μελών, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση.

5.1.3 Σε περίπτωση έγκρισης από την Εταιρεία της υποκατάστασης, ολικά ή μερικά, του Αντισυμβαλλόμενου, ο Αντισυμβαλλόμενος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του Υποκαταστάτη, ή του προσωπικού του, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλονταν στον ίδιο τον Αντισυμβαλλόμενο.
Στην περίπτωση υποκατάστασής του και εις ολόκληρον ευθύνης του από κοινού με τον Υποκαταστάτη του, ο Αντισυμβαλλόμενος παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διζήσεως.
Η παραίτηση αυτή, αναφορικά με τους Υποκαταστάτες, πρέπει επίσης να αναφέρεται σε όλες τις Συμβάσεις υποκατάστασης που συνάπτει ο Αντισυμβαλλόμενος. Επίσης, στις εν λόγω Συμβάσεις των Υποκαταστατών με τον Αντισυμβαλλόμενο, πρέπει να αναφέρεται ότι οι Υποκαταστάτες, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα ευθύνονται καθένας πλήρως και από κοινού, αδιαίρετα και εις ολόκληρον μαζί με τον Αντισυμβαλλόμενο, έναντι της Εταιρείας για το αντικείμενο της αντίστοιχης υποκατάστασης.

5.2 Υπεργολάβοι/Υποπρομηθευτές

5.2.1 Ως Υπεργολάβοι ή Υποπρομηθευτές του Αντισυμβαλλόμενου νοούνται αυτοί που έχουν αναλάβει από τον Αντισυμβαλλόμενο την υλοποίηση τμήματος της Σύμβασης, με έγγραφη σύμβαση υπηρεσιών.

5.2.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ελεύθερος να διαλέξει τους Υπεργολάβους και Υποπρομηθευτές του με δική του ευθύνη και με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Οι υποψήφιοι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές θα είναι έμπειροι και αξιόπιστοι ενδιαφερόμενοι.

β. Η επιλογή κάποιου Υπεργολάβου ή Υποπρομηθευτή για κύρια τμήματα της Σύμβασης θα υπόκειται στην έγκριση της Εταιρείας. Η έγκριση

αυτή θα αφορά μόνο στην από τεχνικής πλευράς εμπειρία και αξιοπιστία τους. Τα κύρια τμήματα της Σύμβασης, για τα οποία η Εταιρεία θα ζητήσει την έγκριση των Υπεργολάβων ή Υποπρομηθευτών, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας και αξιοπιστίας των αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους.

γ. Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος επιθυμεί να αντικαταστήσει κάποιον εγκεκριμένο Υπεργολάβο ή Υποπρομηθευτή του, θα μπορεί να το κάνει μόνο με τη συγκατάθεση της Εταιρείας.

5.2.3 Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές αναφέρονται στη Σύμβαση, οπότε τα παραπάνω στοιχεία έχουν ήδη υποβληθεί και εγκριθεί από την Εταιρεία.
Σε περίπτωση πάντως που ο Αντισυμβαλλόμενος θέλει να αντικαταστήσει κάποιον από τους Υπεργολάβους και τους Υποπρομηθευτές αυτούς, θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση της ΔΕΗ, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 5.2.2.γ.

5.2.4. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης και το αργότερο πριν την έναρξη της εκτέλεσής της σε εγκαταστάσεις της ΔΕΗ υπό την άμεση εποπτεία της, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να αναφέρει στην Εταιρεία το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στις εν λόγω υπηρεσίες, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στη Σύμβαση και είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να γνωστοποιεί στη ΔΕΗ κάθε αλλαγή των ως άνω πληροφοριών κατά τη διάρκεια της Σύμβασης καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο τον οποίο ο Αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στις εν λόγω υπηρεσίες.

5.2.5 Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης μέρους της Σύμβασης με Υπεργολάβους, ο Αντισυμβαλλόμενος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις των Υπεργολάβων ή του προσωπικού τους, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλονταν στον ίδιο τον Αντισυμβαλλόμενο.

5.3 Ανάληψη από τη ΔΕΗ υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου προς Υπεργολάβους/ Υποπρομηθευτές του

Η Εταιρεία δύναται βάσει ρητού όρου της Σύμβασης ή μετά από συμφωνία με τον Αντισυμβαλλόμενο, κατόπιν αιτήσεως του Υπεργολάβου/Υποπρομηθευτή και όταν το επιτρέπει η φύση της σύμβασης, να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου έναντι Υπεργολάβων/Υποπρομηθευτών του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 18.9 του παρόντος τεύχους.
Στις ως άνω υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνεται και η καταβολή απευθείας στον υπεργολάβο της οφειλόμενης αμοιβής του για την παροχή υπηρεσίας, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον Αντισυμβαλλόμενο. Στην περίπτωση αυτή, στους ειδικούς όρους της Σύμβασης ή σε σχετικό συμπλήρωμά της καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή μηχανισμοί που επιτρέπουν στον

Αντισυμβαλλόμενο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής.
Η ανάληψη των υποχρεώσεων του παρόντος όρου από την Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν αίρει την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

Άρθρο 6
Εκχώρηση

6.1 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία, η εκχώρηση από τον Αντισυμβαλλόμενο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος που μπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ.

6.2 Ειδικότερα, η εκχώρηση της καταβολής συμβατικών ποσών, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται από την Εταιρεία και δεν θα υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού τιμήματος, θα πραγματοποιείται μετά την προαναφερθείσα έγκριση και με δικαίωμα της ΔΕΗ για περαιτέρω αφαίρεση:

6.2.1 Κάθε απαίτησης της ΔΕΗ, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται.
6.2.2 Κάθε οφειλής του Αντισυμβαλλόμενου προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε το δικαίωμα να την εισπράξει από την Εταιρεία.
6.2.3 Κάθε οφειλής του Αντισυμβαλλόμενου προς το Δημόσιο που θα προέρχεται από τα Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, των οποίων η προσκόμισή είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία.
6.2.4 Κάθε οφειλής του Αντισυμβαλλόμενου προς το προσωπικό του που είχε απασχοληθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης, η οποία έχει αναγγελθεί στη ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 702 του Αστικού Κώδικα.

6.3 Η πιο πάνω έγκριση εκχώρησης θα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι:
- στη ζητούμενη σύμβαση εκχώρησης θα συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως οι ανωτέρω όροι, η μη διατύπωση των οποίων αποτελεί λόγο μη αποδοχής της εκ μέρους της ΔΕΗ και
- θα έχει άμεση και ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο της Σύμβασης.

6.4 Η πιο πάνω σύμβαση εκχώρησης θα θεωρείται έγκυρη εφόσον αποδεδειγμένα έχει κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ.

Άρθρο 7
Γνώση των τοπικών συνθηκών

7.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος βεβαιώνει ότι οι συμβατικές τιμές είναι αποτέλεσμα δικών του υπολογισμών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σε οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση της Εταιρείας.

7.2 Σε καμία περίπτωση ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή πρόσθετης αμοιβής για λόγους που αφορούν στις συνθήκες παροχής υπηρεσιών, πλην των ρητά αναφερομένων στη Σύμβαση.

Άρθρο 8
Προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου

8.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, το προσωπικό που απαιτείται, κατά περίπτωση υπηρεσίας, από τη ΔΕΗ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση.

8.2 Το προσωπικό που απασχολεί ο Αντισυμβαλλόμενος για την παροχή των υπηρεσιών ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς.

8.3 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Αντισυμβαλλόμενο, την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του (Έλληνα ή αλλοδαπού) που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος αυτό του προσωπικού του με δικές του δαπάνες και δεν μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας.

8.4 Στην περίπτωση που αποσύρεται ή απομακρύνεται ένα μέλος του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου, ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δύναται να επικαλεστεί την απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την παροχή των υπηρεσιών του.

Άρθρο 9
Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία- Εργασία τις αργίες και εορτές

9.1 Επιτρέπεται η εκτέλεση από τον Αντισυμβαλλόμενο νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους, εκτός αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή της Εταιρείας.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης, υποχρεούται όμως να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς που αφορούν σε τέτοιες εργασίες.

9.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ γραπτά, πριν από 24 τουλάχιστον ώρες, την πρόθεσή του να εκτελέσει εργασία νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες και εορτές.

9.3 Αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση από τις Αρμόδιες Αρχές για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης της Σύμβασης.

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Εταιρεία θα συνηγορεί, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές.

9.4 Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την καλή από κάθε άποψη και σωστή εκτέλεση των εργασιών.

9.5 Εάν για την τεχνική αρτιότητα των υπηρεσιών ή την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου ή εξαιτίας άλλων περιορισμών στις ώρες εργασίας που επιβάλουν τρίτοι (Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμοι και Κοινότητες, σημαντικοί Καταναλωτές κ.λπ.) είναι αναγκαία, κατά την κρίση της Εταιρείας, η νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, μετά από σχετική εντολή, να την πραγματοποιεί χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους.

Άρθρο 10
Ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου – Περιορισμοί Ευθύνης Συμβαλλομένων

10.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών του σύμφωνα και με τους όρους της Σύμβασης.

10.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος και οι Υπεργολάβοι του πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή σε σχετικές διεθνείς διατάξεις. Ειδικότερα οφείλουν να συμμορφώνονται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις, και των σχετικών με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων, έγγραφες διαταγές από Δημόσιες, Δημοτικές ή άλλες Αρχές, που θα αναφέρονται σε νόμιμες απαιτήσεις τους για την εκτέλεση εργασιών από τον Αντισυμβαλλόμενο, καθώς και προς τους Κανονισμούς και τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ασφαλείας της Εταιρείας.

Επίσης πρέπει να:

α. παρέχουν τις υπηρεσίες υπό ασφαλείς συνθήκες όσον αφορά τις εργασίες και όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό, καθώς επίσης και τους τρίτους.
β. εκδίδουν με μέριμνά τους και δαπάνες τους κάθε άδεια που προβλέπεται από τους παραπάνω Νόμους και Διατάγματα, εκτός αν άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.
γ. αναφέρουν αμέσως στην Εταιρεία και τις Αρμόδιες Αρχές και παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματος σε οποιοδήποτε άτομο ή

ζημίας σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Εταιρείας).

δ. αναφέρουν στην Εταιρεία οποιαδήποτε ζημιά των εγκαταστάσεών της ή απώλεια εξοπλισμού της.

ε. ανακοινώνουν στην Εταιρεία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτούς κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και τα διάφορα έγγραφα των Αρχών, σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λπ.

10.2 Ειδικότερα και μέχρι την Παραλαβή των Υπηρεσιών:

10.2.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

10.2.2 Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται:

α. έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού για ζημίες γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.

β. έναντι της Εταιρείας, για θετικές ζημίες ή άμεσες θετικές δαπάνες που θα υποστεί λόγω μη εκπληρώσεως από τον Αντισυμβαλλόμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή που απορρέουν από ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών ή και από την εκτέλεση αυτών σύμφωνα με τη Σύμβαση.

10.3 Τέλος για κάθε μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου ή των Υπεργολάβων του, ευθύνεται αποκλειστικά ο Αντισυμβαλλόμενος και αναλαμβάνει κάθε σχετική ευθύνη που προκύπτει από τη Σύμβαση, είτε αστική είτε ποινική, έναντι της Εταιρείας και κάθε τρίτου.
Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την υπεράσπιση της Εταιρείας σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή και μήνυση, που θα εγείρει οποιοσδήποτε κατά της Εταιρείας ή/και του προσωπικού της, για λόγους που ανάγονται σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αντισυμβαλλόμενου ή των Υποπρομηθευτών / Υπεργολάβων του ή και του Τρίτου. Οι δαπάνες αυτές θα επιστρέφονται στον Αντισυμβαλλόμενο σε περίπτωση που ήθελε τελεσιδίκως κριθεί ότι οι ως άνω ενέργειες ή παραλείψεις δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου ή των Υποπρομηθευτών / Υπεργολάβων του ή και του Τρίτου.

10.4 Οι ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου για αποζημίωση της Εταιρείας, που απορρέουν από τη Σύμβαση δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες συντρέχει λόγος απόρριψης των υπηρεσιών, οπότε το ποσοστό αυτό δεν θα υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του ως άνω καθοριζομένου Συμβατικού Τιμήματος.
Οι ευθύνες της Εταιρείας για αποζημίωση του Αντισυμβαλλόμενου, που απορρέουν από τη Σύμβαση δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν

πρόσθετων υπηρεσιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους.
Επιπλέον οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι δεν θα ευθύνονται έναντι αλλήλων για τυχόν έμμεσες δαπάνες ή/και αποθετικές ζημίες.

Άρθρο 11
Παραιτήσεις και Εγκρίσεις

11.1 Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαιώματά της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών ή τμήματός τους, ή στην περίπτωση που η Εταιρεία εγκρίνει οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο ή ενέργεια του Αντισυμβαλλόμενου, η παραίτηση αυτή από δικαίωμα ή η παροχή έγκρισης κατ' ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον Αντισυμβαλλόμενο των ευθυνών του, που απορρέουν από τη Σύμβαση.

11.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα άρθρα 325-329 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωμάτων του με την εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 18.4 του παρόντος τεύχους.
Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα ή /και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διάταξη κ.λπ. που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο μέλλον και αφορούν σε αναθεώρηση ή /και αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, έναντι του οποίου αυτός ανέλαβε την εκτέλεση της Σύμβασης και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν μεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών τον θεωρεί ο Αντισυμβαλλόμενος ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.
Στην έννοια της ανωτέρω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών δεν περιλαμβάνεται η τροποποίηση Νομοθεσίας σχετικά με την Προστασία του Περιβάλλοντος, στο βαθμό που με την τιμολόγηση που προβλέπεται στη Σύμβαση δεν καλύπτεται το κόστος των επιπλέον υπηρεσιών, που θα προκύψουν εξαιτίας των περιπτώσεων αυτών.

Άρθρο 12
Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές

12.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεών του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, παροχή των υπηρεσιών του, ώστε αυτές να είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο συμφωνήθηκαν και προορίζονται, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στη Σύμβαση.

12.2 Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των εγγυηθέντων από αυτόν, η Εταιρεία δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα που της παρέχονται από τη Σύμβαση. Η μη άσκηση όμως από την Εταιρεία οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματα αυτά.

12.3 Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύμβαση υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του προς τρίτους έναντι των οποίων η Εταιρεία τυχόν θα ευθύνεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους για καταβολή προστίμων και ποινικών ρητρών λόγω της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, ο Αντισυμβαλλόμενος παρέχει εγγυήσεις που αποτελούνται:

α. Από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται από τον Αντισυμβαλλόμενο κατά την υπογραφή της Σύμβασης.
β. Από την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που κατατίθεται για την ανάληψη από τον Αντισυμβαλλόμενο σχετικής προκαταβολής, αν προβλέπεται από τη Σύμβαση.

Τυχόν αποκλίσεις από τα επισυναπτόμενα υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της Εταιρείας αξιολογούνται από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, πριν την αποδοχή τους ή απόρριψη τους.

12.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ)

12.4.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία ΕΕΚΕ, σύμφωνα με υπόδειγμα της ΔΕΗ, που εκδίδεται με δαπάνες του, το ποσό της οποίας ορίζεται στο Συμφωνητικό.

12.4.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικές ΕΕΚΕ.

12.4.3 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αρνείται να καταθέσει τις ως άνω συμπληρωματικές ΕΕΚΕ, τότε η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατεί τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Αντισυμβαλλόμενο, μέχρι την κατάθεση των Εγγυητικών Επιστολών.

12.4.4 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αντισυμβαλλόμενου, που απορρέει από τη Σύμβαση.

12.4.5 Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η ΕΕΚΕ θα επιστραφεί στον εκδότη της μετά την Παραλαβή των παρεχομένων Υπηρεσιών και την εκκαθάριση της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Συμφωνητικό. Η ΕΕΚΕ δεν θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν απαιτήσεις της Εταιρείας κατά του Αντισυμβαλλόμενου, οπότε μπορεί να αντικατασταθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο με άλλη που να καλύπτει τις εν λόγω απαιτήσεις.

12.4.6 Για την επιστροφή της ΕΕΚΕ, ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Εταιρεία.

12.5 Παροχή Εγγυήσεων – έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται με τη μορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίες εκδίδονται με δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με αντίστοιχα υποδείγματα της Εταιρείας, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσό που

καθορίζονται στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους.

12.5.1 Οι παραπάνω εγγυήσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε:

α. ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή
β. ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ. τρίτες χώρες

και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα.

12.5.2 Μπορεί επίσης να εκδίδονται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Όταν παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.

12.6 Ισχύς Εγγυητικών Επιστολών

Η διάρκεια ισχύος των ως άνω Εγγυητικών Επιστολών καθορίζεται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης.
Η ισχύς αυτών των Εγγυητικών Επιστολών θα παρατείνεται πέραν της παραπάνω προθεσμίας, χωρίς καμία αντίρρηση, μετά από γραπτό αίτημα της ΔΕΗ που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξεως των Εγγυητικών Επιστολών αυτών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αντισυμβαλλόμενου η ΔΕΗ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει κατάπτωση των υπόψη Εγγυητικών Επιστολών.

Άρθρο 13
Προθεσμίες

13.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τμήμα, καθώς και το σύνολο των υπηρεσιών, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο Συμφωνητικό και να συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης.

13.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε καθυστέρησης.
Αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τις εγκεκριμένες προθεσμίες, τμηματικές ή συνολική, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος τεύχους σε σχέση με τις Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις και θα επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.

13.3 Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας (τμηματικής ή συνολικής), κατά χρονικό διάστημα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των Ποινικών Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή των Ποινικών Ρητρών η ΔΕΗ δικαιούται να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος τεύχους περί καταγγελίας της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου.
Το δικαίωμά της αυτό η ΔΕΗ μπορεί να το ασκήσει και πριν από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας εάν προδήλως προκύπτει ότι η Σύμβαση δεν μπορεί να εκτελεστεί έγκαιρα.

13.4 Οι προθεσμίες θα παρατείνονται από την Εταιρεία για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, εφόσον οι καθυστερήσεις προέκυψαν, είτε από λόγους που δεν αφορούν στον Αντισυμβαλλόμενο, είτε οφείλονται σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 23 του παρόντος τεύχους.

13.5 Ρητά καθορίζεται ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καμία τροποποίηση των προθεσμιών, αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία ότι προτίθεται να ζητήσει παράταση προθεσμίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που εμφανίστηκε κάποιο γεγονός το οποίο δικαιολογεί την παράταση.

β. Αποστείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη του γεγονότος, έγγραφη έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του γεγονότος, όπως επίσης και για τις επιπτώσεις του στην παροχή των υπηρεσιών. Στην έκθεση θα περιλαμβάνεται και λεπτομερής αιτιολόγηση της παράτασης την οποία ζητά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η έκθεσή του να διερευνηθεί έγκαιρα.

Άρθρο 14
Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της

14.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να είναι τέτοιας μορφής που δεν θίγει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό.

14.1 Η Εταιρεία στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, δικαιούται να τροποποιεί τη Σύμβαση, ιδίως, στις παρακάτω περιπτώσεις:

14.2.1 Λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης

Σε εφαρμογή των προβλεπομένων σε ιδιαίτερο άρθρο του Συμφωνητικού της Σύμβασης τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης. Σε καταφατική περίπτωση, στο εν λόγω άρθρο, περιγράφονται με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο, η φύση και η έκταση των προαιρέσεων καθώς και οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Τα δικαιώματα αυτά καθορίζονται και ασκούνται με τρόπο που δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της Σύμβασης.

14.2.2 Λόγω εκτέλεσης πρόσθετων ή/και συναφών υπηρεσιών ή τροποποιήσεων που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική Σύμβαση

14.2.2.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης και για τη διασφάλιση της αρτιότητας και της λειτουργικότητάς του αντικειμένου της η Εταιρεία δικαιούται:

α. να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματος της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να παραλείψει οποιοδήποτε τμήμα της, με ανάλογη μεταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις,

β. να αναθέτει στον Αντισυμβαλλόμενο την εκτέλεση νέων συμπληρωματικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης τυχόν απαιτούμενων μελετών, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες ή/και απαραίτητες και δεν περιλαμβάνονται στη διαδικασία σύναψης της αρχικής Σύμβασης, από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της αρτιότητας των υπηρεσιών παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων κατά την κατάρτιση των όρων της Σύμβασης, εφόσον:

βα) δεν μπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα Σύμβαση για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, παραδείγματος χάριν απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για την Εταιρεία ή όταν αυτές οι υπηρεσίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα Σύμβαση, είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παρούσας Σύμβασης και

ββ) ο διαχωρισμός τους θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική αύξηση δαπανών για την Εταιρεία.

14.2.2.2 Οι ως άνω μεταβολές μπορούν να εκτελούνται εντός των ορίων του αρχικού συμβατικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν συμβολαιοποιημένου κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτό ορίζεται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης, χωρίς υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης.
Σε περίπτωση που οι υπόψη μεταβολές συνεπάγονται αύξηση του συνολικού συμβατικού τιμήματος τότε αυτές ανατίθενται στον Αντισυμβαλλόμενο με συμπληρωματική σύμβαση.

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εκτελεί τις μεταβολές χωρίς να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των συμβατικών τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.
Εφόσον από τις μεταβολές κατά την εκτέλεση της Σύμβασης προκύπτει μείωση του αρχικού συμβατικού τιμήματος δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής Σύμβασης. Η μείωση πιστοποιείται μέσω του τελικού λογαριασμού.

14.2.3 Λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν

Κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών η Εταιρεία επίσης δικαιούται να τροποποιεί τη Σύμβαση λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από έναν επιμελή συναλλασσόμενο , όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση των υπηρεσιών.
Για τις υπόψη τροποποιήσεις της σύμβασης ανεξάρτητα από το εάν συνεπάγονται μεταβολή του συνολικού αρχικού συμβατικού τιμήματος θα συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση.

14.2.4 Λόγω υποκατάστασης του Αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος τεύχους.

14.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να προβεί σε καμία μεταβολή, συμπληρωματική υπηρεσία και εν γένει τροποποίηση, από τις αναφερόμενες στις παραπάνω παραγράφους 14.2.1, 14.2.2 και 14.2.3, χωρίς έγγραφη εντολή της Εταιρείας. Ο Αντισυμβαλλόμενος, εφόσον λάβει σχετική εντολή, υποχρεούται να προβεί στις τροποποιήσεις χωρίς καθυστέρηση και δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υποχρέωση αυτή.
Οι τροποποιήσεις που γίνονται με σχετική εντολή της Εταιρείας δεν εξασθενούν ούτε ακυρώνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη Σύμβαση. Οι συνέπειες, εάν υπάρχουν, θα αντιμετωπίζονται όπως προβλέπεται κατωτέρω.

14.4 Τιμές συμπληρωματικών ή νέων υπηρεσιών

14.4.1 Όλες οι μεταβολές γίνονται με Εντολή Τροποποίησης, θα αποτιμώνται δε με βάση τις τιμές που αναφέρονται στη Σύμβαση, εφόσον οι τιμές αυτές, κατά την κρίση της Εταιρείας, είναι εφαρμόσιμες.
Εάν στη Σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τιμές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, καθορίζονται νέες τιμές, με βάση τιμές της Σύμβασης για παρεμφερείς υπηρεσίες.
Για υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές μπορεί να καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.
Για την εξακρίβωση του κόστους μπορεί να διενεργούνται δοκιμαστικές εργασίες, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Εταιρείας.

14.4.2 Σε περίπτωση ασυμφωνίας των δύο μερών η Εταιρεία θα καθορίσει τις τιμές που κατά τη γνώμη της θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες και θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος τεύχους.

14.5 Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος σύμβασης

Όταν οι σχετικές μεταβολές έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης, ολικά ή μερικά, της Σύμβασης, τότε συμφωνείται παράταση των σχετικών προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος τεύχους.

14.5 Μεταβολές σύμβασης προτεινόμενες από τον Αντισυμβαλλόμενο

Η Εταιρεία δια της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΔΕΗ έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, να δεχθεί ή να απορρίψει προτάσεις του Αντισυμβαλλόμενου για ήσσονος σημασίας μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματός τους.

Άρθρο 15
Έλεγχος Υπηρεσιών

15.1 Η παροχή των υπηρεσιών από τον Αντισυμβαλλόμενο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό.

15.2 Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Αντισυμβαλλόμενο και ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών.

Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

Άρθρο 16
Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών

Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και μέχρι την παραλαβή τους, αυτές είναι κατά την κρίση της Εταιρείας τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.

Άρθρο 17
Συμβατικό Τίμημα

17.1 Το Συμβατικό Τίμημα αναφέρεται στο άρθρο 3 του Συμφωνητικού, στο οποίο αναφέρεται εάν είναι σταθερό ή υπόκειται σε αναθεώρηση και σε όποια έκταση αυτού.

17.2 Η Εταιρεία θα καταβάλει και ο Αντισυμβαλλόμενος θα πληρωθεί το Συμβατικό Τίμημα, αποδεχόμενος ότι έλαβε υπόψη του όλους τους σχετικούς παράγοντες και όλες τις συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ' οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την εκτέλεση της Σύμβασης, την αξία των εργασιών που θα εκτελέσει και των υπηρεσιών που θα παράσχει.

17.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την επάρκεια των τιμών του (κατά την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα) και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίμημα θα αποτελεί πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών του και στις οποίες περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες για μετακινήσεις του προσωπικού του, η αξία οποιωνδήποτε εφοδίων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την παροχή των υπόψη υπηρεσιών, οι δαπάνες ασφάλισης, τα γενικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, δασμών κ.λπ.), οι κάθε είδους επιβαρύνσεις σε σχέση με το κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες περιλαμβάνονται ιδίως οι εισφορές του εργοδότη σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το κέρδος του Αντισυμβαλλόμενου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωσή του στις προβλέψεις της Σύμβασης.

Άρθρο 18
Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασμών

18.1 Οι πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και εντός καθοριζόμενης στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης προθεσμίας από την ημερομηνία υποβολής στην Εταιρεία όλων των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Εταιρεία και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επομένη εργάσιμη ημέρα.

18.2 Για την πραγματοποίηση των πληρωμών, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως αυτά καθαρίζονται στους Ειδικούς Όρους.

18.3 Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, όλες οι πληρωμές θα γίνονται από την Εταιρεία προς τον Αντισυμβαλλόμενο και ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς.

18.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισμό ή/και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα της Εταιρείας, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 18.1.
Σε περίπτωση καθυστέρησης, χωρίς υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου, πληρωμών ποσών που υπερβαίνουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος, για χρονικό διάστημα πέραν του διπλάσιου της προθεσμίας που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 18.1, ο

Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να διακόπτει την παροχή των υπηρεσιών κατόπιν υποβολής προς τη ΔΕΗ Ειδικής Εγγράφου Δήλωσης και μέχρι την καταβολή προς αυτόν των ληξιπρόθεσμων οφειλομένων ποσών. Στο πιο πάνω συνολικό συμβατικό τίμημα συνυπολογίζονται τα ποσά των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης, των αναθεωρήσεων και των τυχόν πρόσθετων εργασιών που έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία, για τις οποίες δεν έχουν υπογραφεί σχετικά συμπληρώματα.

18.5 Οι πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας οποιασδήποτε Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Αντισυμβαλλόμενο έγκαιρα, στο νόμισμα που προβλέπεται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης.

18.6 Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Αντισυμβαλλόμενο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής.

18.7 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία.

18.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται ρητά ότι η Εταιρεία δύναται να παρακρατεί και να αποδίδει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του Αντισυμβαλλόμενου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Αντισυμβαλλόμενος έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
Επίσης, ο Αντισυμβαλλόμενος εκχωρεί το δικαίωμα στη ΔΕΗ όπως, σε περίπτωση που αυτός καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στο προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, με αποτέλεσμα να προβάλλονται τεκμηριωμένα διεκδικήσεις των υπόψη εργαζομένων από τη ΔΕΗ και δεδομένων των επιπτώσεων που έχει σε αυτή η εκκρεμότητα, να δεσμεύσει αντίστοιχο ποσό και κατά ανώτατο μέχρι του ποσού που οφείλει η ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο από μεταξύ τους συμβάσεις, ώστε να καλύψει τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 19
Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αντισυμβαλλόμενου

19.1 Τον Αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

19.2 Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να τηρεί όλες τις νόμιμες διατυπώσεις και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία και να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.
Τον Αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν επίσης πρόσθετοι φόροι, δασμοί ή/και πρόστιμα για τη μη πιστή τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεών του και σε περίπτωση που από τις αρμόδιες Αρχές οι επιβαρύνσεις αυτές, εκ λάθους ή

παραδρομής, χρεωθούν στην Εταιρεία, θα καταβληθούν από αυτήν αλλά θα παρακρατηθούν από την πρώτη πληρωμή του Αντισυμβαλλόμενου.

19.3 Δασμοί, φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις, που καταβλήθηκαν τυχόν από την Εταιρεία λόγω παράλειψης του Αντισυμβαλλόμενου, των Υπεργολάβων του και Υποπρομηθευτών του να συμμορφωθούν προς τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής Νομοθεσίας θα απαιτηθούν από την Εταιρεία και θα εισπραχθούν έντοκα από τον Αντισυμβαλλόμενο οποτεδήποτε και κατά οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και με παρακράτηση πληρωμών κ.λπ.

19.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος, οι Υπεργολάβοι και οι Υποπρομηθευτές του, και το Προσωπικό, (Έλληνες ή ξένοι), που απασχολείται απ' αυτούς, θα πληρώσουν το φόρο εισοδήματος και τις σχετικές επιβαρύνσεις που θα επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά με την υλοποίηση της Σύμβασης και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τις Διμερείς Κυβερνητικές Συμφωνίες, εάν υπάρχουν τέτοιες.
Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα εφαρμόζει τις παρακρατήσεις οι οποίες προβλέπονται από τη φορολογική Νομοθεσία.

19.5 Την Εταιρεία βαρύνει και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή ισοδύναμος φόρος που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδώσει ο Αντισυμβαλλόμενος προς την Εταιρεία, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 20
Ασφαλίσεις

Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

Άρθρο 21
Ποινικές Ρήτρες

21.1 Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Εταιρείας που προκύπτουν από τους όρους του παρόντος τεύχους, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Εταιρεία Ποινικές Ρήτρες είτε για υπέρβαση συμβατικής προθεσμίας λόγω υπαιτιότητάς του είτε για άλλους λόγους που τυχόν προβλέπονται στο Συμφωνητικό.

21.2 Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή μη εκπληρώσεως από τον Αντισυμβαλλόμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί απώλεια ή ζημία (θετική) στην Εταιρεία.

21.3 Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Αντισυμβαλλόμενο σωρευτικά και επιπλέον από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας που έχει υποστεί η Εταιρεία ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Αντισυμβαλλόμενου.

21.4 Η Εταιρεία παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών, είτε από τις Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης, είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί από την Εταιρεία στον Αντισυμβαλλόμενο για οποιαδήποτε αιτία.

21.5 Οι όροι με βάση τους οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές Ρήτρες, το ύψος των καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, καθαρίζονται στους Ειδικούς όρους της Σύμβασης.

Άρθρο 22
Διαδικασίες παραλαβής των Υπηρεσιών

22.1 Μετά την περάτωση των υπηρεσιών, όπως αυτή ορίζεται στους Όρους της Σύμβασης και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους αυτής, ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να ζητήσει την Παραλαβή των υπηρεσιών υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της αρμόδιας για την παρακολούθηση της Σύμβασης Διεύθυνσης της ΔΕΗ.
Η Εταιρεία υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, και με την προϋπόθεση ότι ο Αντισυμβαλλόμενος έχει συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, να κάνει αποδεκτή την αίτηση και να προχωρήσει στη διαδικασία της Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον Αντισυμβαλλόμενο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης.
Η Παραλαβή διενεργείται είτε από Επιτροπή Παραλαβής, που αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί αρμοδίως, είτε από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.
Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος παραλείψει να ζητήσει την Παραλαβή των υπηρεσιών, η Εταιρεία δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντας εγγράφως τον Αντισυμβαλλόμενο.

22.2 Το αρμόδιο όργανο παραλαμβάνει τις Υπηρεσίες ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της Σύμβασης και διενεργώντας, κατά την κρίση του, σχετικούς ελέγχους. Καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, ιδίως για τα τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις του για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν.

22.3 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, να προχωρήσει στην παραλαβή των Υπηρεσιών, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από το αρμόδιο όργανο, αποκατασταθούν πλήρως.
Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, το αρμόδιο όργανο θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Αντισυμβαλλόμενο και η διαδικασία της παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Εταιρείας.

22.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής μέσα σε εύλογη προθεσμία.

Σε περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλου αυτό υπογράφεται από την Επιτροπή και τον επικεφαλής της αρμόδιας για την παρακολούθηση Διεύθυνσης της ΔΕΗ καθώς και από τον Αντισυμβαλλόμενο, συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Αντισυμβαλλόμενος παίρνει το ένα.
Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει.
Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έκδοση της αντίστοιχης Βεβαίωσης ή την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την Εταιρεία.

Άρθρο 23
Ανωτέρα Βία

23.1 Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση της Σύμβασης και εκφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συμβαλλομένων, και τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ή αποφευχθούν, με μέτρα επιμέλειας ενός συνετού συμβαλλομένου, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, ανταπεργίες (lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών, κωλυσιπλοΐα, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας.

23.2 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό ή/και στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας για τον Αντισυμβαλλόμενο θεωρούνται και αυτά που τυχόν θα συμβούν σε υπεργολάβους, υποπρομηθευτές ή κατασκευαστές του προς προμήθεια βασικού εξοπλισμού που ορίζονται στη Σύμβαση.

23.3 Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υπεργολάβο ή Υποπρομηθευτή των υποχρεώσεών του προς τον Αντισυμβαλλόμενο, καθώς επίσης και η τυχόν αποτυχία στην υλοποίηση οποιωνδήποτε τμημάτων της Σύμβασης, δεν θα θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας.

23.4 Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τη Σύμβαση, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης των συμβαλλομένων.
Οι συμβαλλόμενοι δεν ευθύνονται για μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι Ανωτέρας Βίας και δεν δικαιούνται να εγείρουν απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή τους, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας.
Εάν τμήμα μόνο των υποχρεώσεων επηρεάζεται από τους λόγους Ανωτέρας Βίας, ο συμβαλλόμενος που τους επικαλείται παραμένει υπόχρεος για το τμήμα των υποχρεώσεών του, που δεν θίγεται από αυτούς.
Εάν λόγοι παρατεταμένης Ανωτέρας Βίας εμποδίζουν προδήλως την έγκαιρη εκτέλεση της Σύμβασης ο επικαλούμενος αυτούς συμβαλλόμενος δύναται να

αιτηθεί τη λύση της Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 26.3 του παρόντος τεύχους.

23.5 Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στον έτερο συμβαλλόμενο, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.
Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αμέσως ο έτερος συμβαλλόμενος.

23.6 Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο επικαλούμενος αυτό θα πρέπει να αποδείξει, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό.

23.7 Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον επικαλούμενο αυτό με την υποβολή στον έτερο συμβαλλόμενο όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας του περιστατικού αυτού.
Κάθε συμβαλλόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον έτερο, εάν αποδέχεται ότι το επικαλούμενο από αυτόν περιστατικό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή των σχετικών στοιχείων.

23.8 Η μη συμμόρφωση κάθε συμβαλλόμενου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κ.λπ., εντός των πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτησή του για παράταση προθεσμίας.

23.9 Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο.

23.10 Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο επικαλούμενος αυτό αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς περιορισμό των εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών. Επίσης πρέπει να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρίς χρονοτριβή, των συνεπειών οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζημιές στον Εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κ.λπ.).

Άρθρο 24
Απαιτήσεις - Διαφωνίες

24.1 Απαιτήσεις

24.1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ μέσα σε μια ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση.
Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη του αιτήματος που προτίθεται να θέσει.

24.1.2 Η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, αμέσως με τη λήψη της παραπάνω γνωστοποίησης και χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή της ευθύνης της Εταιρείας, δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούμενα στοιχεία και να δίδει οδηγίες στον Αντισυμβαλλόμενο να τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην αρμόδια Διεύθυνση αντίγραφα όλων των στοιχείων, μόλις του ζητηθούν.

24.1.3 Μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παραδίδει στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ οικονομική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της.
Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός για το οποίο έχει τεθεί η απαίτηση συνεχίζεται, η οικονομική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή και ο Αντισυμβαλλόμενος, κατά εύλογα διαστήματα ή όταν το ζητά η αρμόδια Διεύθυνση, θα δίδει νεότερα συγκεντρωτικά στοιχεία. Σε τέτοια περίπτωση ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να δώσει την τελική οικονομική ανάλυση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του γεγονότος.

24.1.4 Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την Εταιρεία, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να επαληθευτεί από τα τηρηθέντα στοιχεία.

24.2 Διαφωνίες

24.2.1 Κάθε διαφωνία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με μη ικανοποιητική για τον Αντισυμβαλλόμενο ρύθμιση απαίτησής του σύμφωνα με τα παραπάνω, ή οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα γνωστοποιείται γραπτώς στην αρμόδια Διεύθυνση, από τον Αντισυμβαλλόμενο με «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας» όπου θα υπάρχει ρητή υπενθύμιση ότι η διαφωνία αυτή γίνεται με βάση το παρόν άρθρο.

24.2.2 Στην «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας», ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας.

β. έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία.
γ. η αιτουμένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό.
δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο.

24.2.3 Η αρμόδια Διεύθυνση υποχρεούται, το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Αντισυμβαλλόμενο την απόφαση της Εταιρείας.

24.2.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της Εταιρείας ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα αναφερόμενα όργανα στο άρθρο 28 του παρόντος τεύχους.
Πριν από την άσκηση της πιο πάνω προσφυγής, ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας του με φιλικές διαπραγματεύσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία, συγκροτείται, από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού η οποία διαπραγματεύεται με τον Αντισυμβαλλόμενο την επίλυση της διαφωνίας.

24.2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση της Σύμβασης, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αντισυμβαλλόμενου να ακολουθεί τις εντολές της Εταιρείας σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση αυτής.

24.2.6 Για κάθε διαφωνία ή οποιουδήποτε είδους διένεξη της Εταιρείας με τον Αντισυμβαλλόμενο, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και σχετίζεται με μη ικανοποιητική εκτέλεση απαίτησής της από αυτόν, η ΔΕΗ μπορεί, πριν από την άσκηση προσφυγής στα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος τεύχους όργανα, να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας της με φιλικές διαπραγματεύσεις εφαρμόζοντας αναλογικά τα παραπάνω.

Άρθρο 25
Καταγγελία της Σύμβασης

25.1 Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, αν ο Αντισυμβαλλόμενος:
- καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των υπηρεσιών ή εάν παρά τις προηγούμενες έγγραφες επισημάνσεις δεν υποβάλει το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τα τεύχη τη Σύμβασης, ή εάν δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των υπηρεσιών, ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη υλοποίησή της
- παρέχει συστηματικά κακότεχνες υπηρεσίες
- χρησιμοποιεί, εφόσον προβλέπονται, υλικά που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές

- παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει επιμόνως και εξακολουθητικά εγκεκριμένα σχέδια και δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Εταιρείας
- παραλείπει συστηματικά την τήρηση του περιβαλλοντικού, του κοινωνικού και του εργατικού δικαίου και των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων,

η Εταιρεία δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει «Ειδική Πρόσκληση» προς τον Αντισυμβαλλόμενο, μεριμνώντας για την επιβεβαίωση της παραλαβής της, στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την «Ειδική Πρόσκληση».

Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες.

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη «Ειδική Πρόσκληση» μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον Αντισυμβαλλόμενο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή ολικά.

25.2 Οριστικοποίηση Καταγγελίας

25.2.1 Η καταγγελία οριστικοποιείται, αν δεν υποβληθούν μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αντιρρήσεις του Αντισυμβαλλόμενου ή αν απορριφθούν οι αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις που ασκούνται εμπρόθεσμα αναστέλλει την καταγγελία μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί των αντιρρήσεων.

Για τις αντιρρήσεις αποφασίζει η Εταιρεία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της.

25.2.2 Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Αντισυμβαλλόμενος παύει την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, αποχωρεί από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό.

25.2.3 Η Εταιρεία δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση της Σύμβασης, είτε να την αναθέσει σε άλλον Αντισυμβαλλόμενο.

25.2.4 Κατά του Αντισυμβαλλόμενου του οποίου η σύμβαση καταγγέλθηκε οριστικά, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:

α. γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της τυχόν χορηγηθείσας προκαταβολής
β. καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
γ. γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας.

25.2.5 Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Εταιρεία, το συντομότερο δυνατό, θα καθορίσει:

- το οφειλόμενο στον Αντισυμβαλλόμενο συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση,
- τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα σε αυτόν ποσά.
  Διευκρινίζεται ότι ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά λογίζονται και εκείνα που αφορούν σε παρασχεθείσες υπηρεσίες οι οποίες όμως προδήλως είναι ατελείς ή μη εφαρμόσιμες και ως εκ τούτου μη δυνάμενες να αξιοποιηθούν για τη χρήση που προορίζονται.
- διεκδικούμενα από την Εταιρεία ποσά από άλλες απαιτήσεις της

Το ανωτέρω αποτέλεσμα της εκκαθάρισης θα γνωστοποιηθεί στον Αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 26
Λύση της Σύμβασης

26.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης Αντισυμβαλλόμενου

26.1.1 Η Σύμβαση λύεται υποχρεωτικώς, κατόπιν μονομερούς δηλώσεως της ΔΕΗ, όταν ο Αντισυμβαλλόμενος πτωχεύσει ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν πτωχεύσουν όλα τα συμπράττοντα μέρη.

26.1.2 Η Σύμβαση λύεται, κατά την κρίση της Εταιρείας, όταν ο Αντισυμβαλλόμενος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα συμπράττοντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος τεύχους ο Αντισυμβαλλόμενος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο.

26.1.3 Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύμβασης των δύο προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 25.2 του παρόντος τεύχους.

26.2 Λύση Σύμβασης κατ' επιλογή της Εταιρείας

26.2.1 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

26.2.2 Εφόσον η Σύμβαση κατά την ημερομηνία της λύσης έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό μικρότερο από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος, η Εταιρεία, πέραν των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο επιπλέον αποζημίωση

για τεκμαιρόμενο όφελος, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος. Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από τη λύση της Σύμβασης.
Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο την παραπάνω αποζημίωση σε περίπτωση συνδρομής περιστατικών που, αν και εντάσσονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της, δεν θα μπορούσαν ευλόγως να είχαν προβλεφθεί από αυτήν.

26.2.3 Στην περίπτωση της λύσης της Σύμβασης κατά τα ως άνω, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης, ο δε Αντισυμβαλλόμενος θα επιστρέψει στην Εταιρεία την τυχόν προκαταβολή που του δόθηκε, μετά από αφαίρεση του μέρους της που αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα του αντικειμένου που υλοποιήθηκε πριν από τη λύση της Σύμβασης.

26.3 Λύση κοινή συναινέσει

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 26.2.1.

Άρθρο 27
Αποκλεισμός Αντισυμβαλλόμενου από διαδικασίες επιλογής

27.1 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, να αποκλείει τον Αντισυμβαλλόμενο, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, προσωρινά ή οριστικά από τις διαδικασίες επιλογής Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον έχει καταγγελθεί προηγούμενη Σύμβαση ή έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας ότι ο Ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί οριστικά για παραβίαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή εργατικού δικαίου ή εφόσον δεν έχει την απαιτούμενη αξιοπιστία ή δεν έχει επιδείξει ενδεδειγμένη συναλλακτική συμπεριφορά έναντι της Εταιρείας.

27.2 Ο πιο πάνω αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση στον Αντισυμβαλλόμενο από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ. Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχετική διαμαρτυρία, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Άρθρο 28
Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία προκύπτει κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί με τις προβλεπόμενες σε αυτή διαδικασίες, επιλύεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Αριθμός Πρόσκλησης: 25123142

Αριθμός Σύμβασης:.....

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: Εργασίες επισκευής Δεξαμενών ΔΑΦ1 και ΔΑΦ2 στον ΑΣΠ Μήλου.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 3
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 4
3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 5
3.1 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου 5
3.1.1 Ειδικοί Όροι 5
3.1.2 Αντικείμενο ασφάλισης 5
3.1.3 Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων 6
3.1.4 Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο) 6
3.1.5 Ανώτατο όριο κάλυψης– Απαλλαγές 6
3.1.6 Απαλλαγές 7
3.1.7 Διάρκεια ασφάλισης 7
3.2 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης 7
3.2.1 Ειδικοί Όροι 7
3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης 8
3.2.3 Ασφαλιζόμενα Όρια 8
3.2.4 Διάρκεια ασφάλισης 8
3.3 Ασφάλιση Μεταφοράς 9
3.3.1 Ειδικοί Όροι 9
3.3.2 Αντικείμενο ασφάλισης 9
3.3.3 Διάρκεια ασφάλισης 9
3.4 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. 9
3.4.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (ν. 489/76) 9
3.4.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία 10
3.5 Ασφάλιση Προσωπικού 10
3.5.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου 10
3.5.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αντισυμβαλλόμενου 10
3.6 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της ΔΕΗ που χορηγούνται στον Αντισυμβαλλόμενο 11
3.6.1 Αντικείμενο Ασφάλισης 11
3.6.2 Έκταση Κάλυψης 11
3.6.3 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών 12
3.6.4 Απαλλαγές 12
3.6.5 Διάρκεια Ασφάλισης 12
3.6.6 Ζημιές - Αποζημιώσεις 13

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης

Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα αποδοχής επίσημης μετάφρασης δεόντως επικυρωμένης.
Πρωτότυπα αυτών νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Αντισυμβαλλόμενο και την ασφαλιστική εταιρία ή δεόντως επικυρωμένα αντίγραφά τους κατατίθενται προς έλεγχο και φύλαξη στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στους παρακάτω ειδικούς όρους καθενός εξ αυτών.
Τα Ασφαλιστήρια θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται ως προς το ύψος των ασφαλισθέντων ποσών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς επίσης ως προς τα ανώτατα ασφαλιζόμενα όρια.
Για τη σύναψη των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.

1.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των Ασφαλιστηρίων. Η σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων με τις εκάστοτε Ασφαλιστικές εταιρείες και οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ΔΕΗ.

1.3 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λπ. Ο Αντισυμβαλλόμενος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων.

1.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στους όρους των ασφαλιστηρίων ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τη ΔΕΗ, ή παραλείψει να αναπροσαρμόσει την αξία των ασφαλιστηρίων σε περίπτωση συμπληρωμάτων ή αναπροσαρμογών του συμβατικού τιμήματος, η ΔΕΗ δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αντισυμβαλλόμενου.
Επίσης, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΗ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του

Αντισυμβαλλόμενου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω.
Η ΔΕΗ επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από οφειλόμενες πληρωμές του Αντισυμβαλλόμενου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων.

1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Αντισυμβαλλόμενος συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κ.λπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και η ΔΕΗ δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης.

2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

2.1 Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Αντισυμβαλλόμενος" περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Αντισυμβαλλόμενο για την υπόψη Σύμβαση, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αντισυμβαλλόμενου.

2.2 Η ΔΕΗ θα είναι συνασφαλιζόμενη.

2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς αποδεδειγμένη σχετική ειδοποίηση από την Ασφαλιστική Εταιρεία, τόσο προς τον Αντισυμβαλλόμενο όσο και προς την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα.

2.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΗ για τις απαιτήσεις της από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η ΔΕΗ), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν την ίδια Σύμβαση, τον εξής Ειδικό Όρο:

"Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του αντικειμένου της Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης ζημιάς:

α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της ΔΕΗ. Αφού δε καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τη

σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά με την καταβολή στοιχεία στη ΔΕΗ.

β. Εφόσον η ΔΕΗ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, η απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στη ΔΕΗ, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις, (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Αντισυμβαλλόμενο) και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στη ΔΕΗ, μετά από αίτησή της.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αντισυμβαλλόμενου στη ΔΕΗ κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που έχει συνάψει με τη ΔΕΗ.

3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Αντισυμβαλλόμενος, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

3.1 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου

3.1.1 Ειδικοί Όροι

α. Το Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου, υποβάλλονται από τον Αντισυμβαλλόμενο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής υπηρεσιών, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο.

γ. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη βάση loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις Τρίτων, συνεπεία ζημιών ή σωματικών βλαβών που επέλθουν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

δ. Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου, δεν θα έχουν ισχύ οι όροι της προηγούμενης παραγράφου γ. και της παραγράφου 2.1.

3.1.2 Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και η Εργοδοτική Ευθύνη του. Οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Αντισυμβαλλόμενος, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών παροχής υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου.

[1] Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

α. Η ΔΕΗ, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY).

β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αντισυμβαλλόμενου ή της ΔΕΗ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας, για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά της ΔΕΗ, των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.

δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΗ, (ευθύνη προστήσαντος).

3.1.3 Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι **κατά περιστατικό** το ακόλουθο:

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζημιών Τρίτων ως το ποσό των **500.000 ΕΥΡΩ** κατ' άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα.

3.1.4 Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο)

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση (επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να είναι **κατά περιστατικό** το ακόλουθο:

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των **500.000 ΕΥΡΩ** κατ' άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα.

3.1.5 Ανώτατο όριο κάλυψης– Απαλλαγές

α. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε **1.000.000 ΕΥΡΩ.**
Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε **1.000.000 ΕΥΡΩ** για κάθε ένα ασφαλιστήριο.

β. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών μειωθούν κάτω του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η Σύμβαση ΔΕΗ – Αντισυμβαλλόμενου βρίσκεται σε ισχύ, ο Αντισυμβαλλόμενος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς **1.000.000 ΕΥΡΩ** καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για πρόσθετη κάλυψη και συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης θα συμπεριλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο.

3.1.6 Απαλλαγές

Το Ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό θα ανέρχεται σε **3.000** ΕΥΡΩ.

3.1.7 Διάρκεια ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών και θα λήγει την ημερομηνία της ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της Σύμβασης.

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, εάν προκύψει θέμα άλλης ρύθμισης σχετικής με τις παρεχόμενες υπηρεσίες η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από τον ίδιο, τότε πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης του με τους ίδιους όρους κ.λπ., όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την άρτια ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.

3.2 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

3.2.1 Ειδικοί Όροι

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Ευθύνη ταυ Αντισυμβαλλόμενου για οικονομικές κυρίως ζημιές της ΔΕΗ και Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες ή και θάνατο, συνεπεία πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών που ανέλαβε ο Αντισυμβαλλόμενος, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων.

[2] Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

α. Η ΔΕΗ, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αντισυμβαλλόμενου ή της ΔΕΗ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας, για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά της ΔΕΗ, των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.

3.2.3 Ασφαλιζόμενα Όρια

Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά περιστατικό και σωρευτικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης **1.000.000 ΕΥΡΩ** [3].

3.2.4 Διάρκεια ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών και θα λήγει με την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ και Αντισυμβαλλόμενου, με διετή τουλάχιστον εκτεταμένη περίοδο ανακοίνωσης απαιτήσεων για ζημιές που οφείλονται σε περιστατικά που συνέβησαν ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου.

3.3 Ασφάλιση Μεταφοράς

3.3.1 Ειδικοί Όροι

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη μεταφορών στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

3.3.2 Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των μεταφερομένων υλικών (εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λπ.) για όλη τη διάρκεια της σύμβασης προέλευσης εξωτερικού ή/και εσωτερικού, καθώς και των υλικών ιδιοκτησίας ΔΕΗ που θα μεταφέρονται με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για τους μεταφορικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και των κινδύνων φορτοεκφόρτωσης. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά Παντός Κινδύνου.

3.3.3 Διάρκεια ασφάλισης

Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους από την έναρξη των εργασιών της φόρτωσής τους στην αποθήκη του αποστολέα και από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή τους στον τόπο παροχής των υπηρεσιών.

3.4 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ.

3.4.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (ν. 489/76)

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για ζημιές κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για τις ανάγκες της Σύμβασης, είτε ανήκουν σε αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (ν. 489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής:

Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο Αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν.
Η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ σε περίπτωση άρνησης του Αντισυμβαλλόμενου να επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόμο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

3.4.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο, στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για ζημιές, ατυχήματα κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις, οι απαλλαγές κ.λπ. ταυτίζονται με τα ισχύοντα στην ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης (παράγραφος 3.1 του παρόντος).

Εξαιρείται ο όρος: «Η ΔΕΗ είναι συνασφαλισμένη».

3.5 Ασφάλιση Προσωπικού

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις:

3.5.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης, ανάλογα με την ειδικότητα.
Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.

3.5.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αντισυμβαλλόμενου

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του.

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του Αντισυμβαλλόμενου για τους οποίους έχουν

γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι, συνεργάτες του κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων.

3.6 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της ΔΕΗ που χορηγούνται στον Αντισυμβαλλόμενο

Το ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών, υπογεγραμμένο από τον Αντισυμβαλλόμενο και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο.

3.6.1 Αντικείμενο Ασφάλισης

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, κ.λπ. που χορηγεί η ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης.

Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα κ.λπ., που τυχόν αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, από τον Αντισυμβαλλόμενο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.

3.6.2 Έκταση Κάλυψης

α. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά παραδίδονται από τη ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο για την ενσωμάτωσή τους στη Σύμβαση. Η ασφάλιση θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αντισυμβαλλόμενου, είτε πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή ακόμη απερίφρακτους χώρους που όμως επιτηρούνται από ειδικά εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.

β. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον Αντισυμβαλλόμενο, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και θα

συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αντισυμβαλλόμενου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και μέχρι την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.

γ. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούμενα υλικά στον Αντισυμβαλλόμενο να καλύπτονται και κατά τη διάρκεια των μεταφορών τους (χερσαίες και θαλάσσιες), εντός του Ελλαδικού χώρου από τόπο σε τόπο. Επίσης επεκτείνεται ώστε να καλύπτεται η απώλεια ή καταστροφή υλικών σε απερίφρακτους χώρους, λόγω ανωτέρας βίας (φωτιά ή πλημμύρα).

δ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της Δήλωσης του Αντισυμβαλλόμενου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.6.5.

3.6.3 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών

Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Αντισυμβαλλόμενος για κάθε χρονική στιγμή, προσαυξημένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και στρογγυλευμένη στην πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ, έτσι ώστε να καλύπτονται τυχόν έξοδα διαχείρισης με τα οποία επιβαρύνονται οι κοστολογήσεις των ζημιωθέντων υλικών. Στις περιπτώσεις που η ΔΕΗ διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του ο Αντισυμβαλλόμενος, είναι μεγαλύτερη της προαναφερόμενης ασφαλιζόμενης αξίας, παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης της ΔΕΗ ώστε με πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η υφιστάμενη διαφορά.

Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ., μερικής ή ολικής, είναι ίσο με το σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του Αντισυμβαλλόμενου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται στη Σύμβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται στη πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

3.6.4 Απαλλαγές

Απαλλάσσεται της ασφαλιστικής κάλυψης, κατ' ανώτατο ανά ζημιογόνο γεγονός, ποσό ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

3.6.5 Διάρκεια Ασφάλισης

Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση του Αντισυμβαλλόμενου με τη ΔΕΗ λήγει μετά την επιστροφή από τον Αντισυμβαλλόμενο και του τελευταίου υλικού στις αποθήκες της ΔΕΗ και την υποβολή γραπτής Δήλωσης του Αντισυμβαλλόμενου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντως θεωρημένη από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

3.6.6 Ζημιές - Αποζημιώσεις

Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας υλικού ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να την αναγγείλει στην Ασφαλιστική Εταιρεία και στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.
Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας, ρητά συμφωνείται ότι η αποζημίωση θα καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία απ' ευθείας στη ΔΕΗ, καθαρή και απαλλαγμένη από πάσης φύσεως επιβαρύνσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Τα πιο κάτω αναφερόμενα στοιχεία (α – ε) διαμορφώνονται ή εμπλουτίζονται κατάλληλα από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ, σε συνεργασία με τη ΔΝΥ, και ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες κάθε Σύμβασης

[2] Τα πιο κάτω αναφερόμενα στοιχεία (α – γ) διαμορφώνονται ή εμπλουτίζονται κατάλληλα από την Διεύθυνση της ΔΕΗ, σε συνεργασία με τη ΔΝΥ, και ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες κάθε Σύμβασης

[3] Το παραπάνω όριο αποζημίωσης μπορεί, κατά την κρίση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΔΕΗ και κατά περίπτωση, να περιορίζεται στο μισό, όπως θα προβλέπεται στη Σύμβαση

Αριθμός Πρόσκλησης: 25123142

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: Εργασίες επισκευής Δεξαμενών ΔΑΦ1 και ΔΑΦ2 στον ΑΣΠ Μήλου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 3
ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ 5
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 8
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ 10
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 12
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 13
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 15
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 17
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 19
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 21
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ [1]
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.2 του τεύχους 2 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος .....[2]..... δηλώνω ότι:

1. - (Για Έλληνες προσφέροντες)

   Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος .....[3].....

   - (Για αλλοδαπούς προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο .....

(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους –διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από την υπηρεσία που διενεργεί τη Διαδικασία Επιλογής)

2. .....[4]..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
   .....
   .....
   .....

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι .....

4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:

   4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία .....,

   4.2 όρισε τον/τους ..... να υπογράψουν την προσφορά

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται:
   - να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής.
   - αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

Ημερομηνία: .....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, και 5

[2] Αναγράφεται από το συμμετέχοντα η επωνυμία του προσφέροντος αντισυμβαλλόμενου

[3] Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία κατά περίπτωση αντικειμένου:

- «στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας ..... και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005»
- «στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου.», σε περίπτωση που προβλέπεται συμμετοχή εργοληπτών δημοσίων έργων

[4] Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .....» ή «διαχειριστές ....»

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ [1]
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.7.α του τεύχους 2 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη .....[2]..... δηλώνω ότι:

1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος .....[3].....

2. .....[4]..... του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι:
   .....
   .....
   .....

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι .....

4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως:

   4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ..... για τη Διαδικασία .....,

   4.2 όρισε τον/τους ..... να υπογράψουν τα έγγραφα συνεργασίας και την παρούσα δήλωση

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος της συνεργασίας με τον προσφέροντα, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται:
   - να απορρίψει την προσφορά του αποδεχόμενου τη στήριξή μας και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στη Διαδικασία Επιλογής.
   - αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

Ημερομηνία: .....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5.

[2] Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη συμμετέχοντα

[3] Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)

[4] Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .....» ή «διαχειριστές ....»

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.3 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος .....[1]..... δηλώνω ότι ο προσφέρων:

1. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία ..... και ειδικά όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του τεύχους 1 αυτής.
   .....[2].....

2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διαδικασίας, ...[3]..... καθώς και του συνημμένου στην Πρόσκληση σχεδίου σύμβασης.
   .....[4].....

3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή.

4. .....[5].....

Ημερομηνία: .....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος

[2] Σε περίπτωση που απαιτείται από τη πρόσκληση επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη, συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπως: «Η διαμόρφωση των τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της»

[3] Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Πρόσκλησης ο δηλών πρέπει να αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...»

[4] Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η διενέργεια και ηλεκτρονικής δημοπρασίας προστίθεται η παράγραφος αυτή με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Έλαβε γνώση και των όρων για την υποβολή των οικονομικών προσφορών της διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, τους οποίους επίσης αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα»

[5] Η Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία, ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες του αντικειμένου της σύμβασης και τις προβλέψεις της εκάστοτε Πρόσκλησης, προσθέτει στο Υπόδειγμα, ένα ή περισσότερα από τα επόμενα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κείμενα:
«Η προσφορά του:
- δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης
- δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Ισοδύναμων Τεχνικών Προδιαγραφών
- δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Τεχνικών Αποκλίσεων

- δεν έχει Αποκλίσεις ή άλλες διαφοροποιήσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Εμπορικών Αποκλίσεων»

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.4 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος .....[1]..... στη Διαδικασία .....[2]..... δηλώνω, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του, ότι:

1. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:

   1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

   1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

   1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το προκηρυσσόμενο, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

   1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

   1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

   1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.

   1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

   1.8 [3]Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
   Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση.

4. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 13.2.Β του τεύχους 1 της Πρόσκλησης.

Ημερομηνία: .....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος

[2] Αναγράφεται ο αριθμός της Διαδικασίας Επιλογής (π.χ. ΔΥΠ-6513085)

[3] Η παράγραφος 1.8 περιλαμβάνεται ως ακολούθως:

- Στις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων με προϋπολογισμένη δαπάνη άνω του ποσού των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00 €)
- Στις λοιπές συμβάσεις με προϋπολογισμένη δαπάνη μεγαλύτερη του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ
(Καλύπτει την παράγραφο .....[1]..... του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Παρέχοντος Στήριξη .....[2]..... στον προσφέροντα ..... για τη Διαδικασία ....., δηλώνω ότι:

1. Ο Παρέχων Στήριξη μέχρι την ημέρα διενέργειας της πιο πάνω Διαδικασίας δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:

   1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

   1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

   1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με την παρεχόμενη στήριξη, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

   1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

   1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

   1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.

   1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

   1.8 [3]Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
   Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση.

4. Ο Παρέχων Στήριξη δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ, να θέσει στη διάθεση του Προσφέροντος ώστε αυτός να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 13.2.Β του τεύχους 1 της Πρόσκλησης.

Ημερομηνία: .....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Αναγράφεται η αντίστοιχη παράγραφος που στο πρότυπο τεύχος είναι η 13.2.8 με την κατάλληλη αρίθμηση σε περίπτωση αλλαγής

[2] Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος

[3] Η παράγραφος 1.8 περιλαμβάνεται ως ακολούθως:

- Στις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων με προϋπολογισμένη δαπάνη άνω του ποσού των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00 €)
- Στις λοιπές συμβάσεις με προϋπολογισμένη δαπάνη μεγαλύτερη του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 13.2.5 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Τα υπογράφοντα μέλη .....[1]..... για .....[2].....

1. .....

2. .....

3. .....

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία: .....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

[2] Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνία:

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Προσφέροντα σας:

.....[1].....

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των .....[2]....., για τη συμμετοχή του παραπάνω Προσφέροντα στη διενεργούμενη Διαδικασία Επιλογής με αντικείμενο ....., σύμφωνα με την υπ' αριθ. ..... Πρόσκληση σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Προσφέρων παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη συμμετοχή του στη Διαδικασία Επιλογής, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Προσφέροντα και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Προσφέροντα, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην παραπάνω Διαδικασία Επιλογής μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν και της παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της Προσφοράς του προσφέροντα.

Δεδομένου δε ότι ο προσφέρων αποδέχεται με τη συμμετοχή του στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής την παράταση της ισχύος της προσφοράς του:

α) μετά το πέρας της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της, κατά διαδοχικά διαστήματα τριάντα (30) ημερών, εκτός εάν προ της εκάστοτε ημερομηνίας λήξεώς της δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει, και

β) μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης,

αποδεχόμαστε ότι η παρούσα είναι ισχυρή πλέον των τριάντα (30) ημερών των υπό στοιχεία α) και β) ανωτέρω χρονικών περιόδων ισχύος της προσφοράς του προσφέροντα .

Για παράταση κατά τα παραπάνω της ισχύος της Εγγυητικής πέραν των δώδεκα (12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη συναίνεσή μας.

Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντα αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση έδρας) …… ή

- Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

  α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
  β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
  …… κ.ο.κ. ……
  που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ

[2] Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ημερομηνία:

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αντισυμβαλλόμενου σας:

……[1]……

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……[2]……, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου της υπ' αριθ. …… Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι …….. με συμβατικό προϋπολογισμό ……..

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον Αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από ……[3]…… μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση έδρας) …… ή

- Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

  α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
  β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
  …… κ.ο.κ. ……
  που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ

[2] Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

[3] Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες)

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ημερομηνία:

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αντισυμβαλλόμενου σας:

.....[1].....

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των .....[2]....., που αντιπροσωπεύει την προκαταβολή που δόθηκε από εσάς στον Αντισυμβαλλόμενο της υπ' αριθ. ..... Σύμβασης. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ..... με συμβατικό προϋπολογισμό .....

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει επιπρόσθετα και τους τόκους της ως άνω προκαταβολής για χρονικό διάστημα ίσο με το μισό της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Σύμβασης, ήτοι μέχρι την ..... και με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που ίσχυε δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, δηλαδή την ....., ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου τριών (3) ποσοστιαίων μονάδων.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, πλέον τόκου επ' αυτού υπολογισμένου με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που ίσχυε δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, δηλαδή την ....., ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου τριών (3) ποσοστιαίων μονάδων, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών μετά από σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον Αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από .....[3]..... μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση έδρας) …… ή

- Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

  α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
  β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
  …… κ.ο.κ. ……
  που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ

[2] Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

[3] Συμπληρώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί τη Διαδικασία Επιλογής ο κατάλληλος αριθμός μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των πληρωμών της Σύμβασης πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των πληρωμών ή προσωρινής παραλαβής του τους οχτώ (8) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται σε δέκα (10) μήνες)

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

Ημερομηνία:

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αντισυμβαλλόμενου σας:

.....[1].....
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των .....[2]....., για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου της υπ' αριθ. ..... Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της, που αφορούν στη διαχείριση, διακίνηση, λογιστική παρακολούθηση, επιστροφή, λογοδοσία κ.λπ. των υλικών που παρέχονται από τη ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση της Σύμβασης. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ..... με συμβατικό προϋπολογισμό .....

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον Αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από .....[3]..... μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση έδρας) …… ή

- Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

  α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
  β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
  …… κ.ο.κ. ……
  που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ

[2] Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

[3] Συμπληρώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί τη Διαδικασία Επιλογής ο κατάλληλος αριθμός μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα χρησιμοποίησης των παραδοθέντων από την Επιχείρηση υλικών πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε σύμβαση με χρονικό ορίζοντα χρησιμοποίησης των υλικών τους δέκα (10) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες)

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Ημερομηνία:

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αντισυμβαλλόμενου σας:

……[1]……
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……[2]……, για την αντικατάσταση ποσού ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί σε όσες κρατήσεις έχουν γίνει έως και σήμερα λόγω εγγυήσεως καλής εκτέλεσης και που αφορούν το αντικείμενο της Σύμβασης, το οποίο εκτελέσθηκε κατόπιν οποιασδήποτε εντολής ή εξουσιοδότησής σας, από αυτά τα οποία ανατέθηκαν στον πιο πάνω Αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με την υπ' αριθ. …… Σύμβαση και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι …… με συμβατικό προϋπολογισμό ……

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή, ισχύει σε αντικατάσταση των πιο πάνω κρατήσεων Καλής Εκτελέσεως που αναλήφθησαν από τον πιο πάνω Αντισυμβαλλόμενο (άρθρο …… του Συμφωνητικού Συμβάσεως) και που αφορούν εργασίες τις οποίες ο πιο πάνω Αντισυμβαλλόμενος έχει εκτελέσει σύμφωνα με την εν λόγω Σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωση του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με την εν λόγω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας πληρώσουμε αμελλητί και χωρίς καμία αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον Αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από ……[3]…… Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση έδρας) …… ή

- Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

  α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
  β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
  …… κ.ο.κ. ……
  που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ

[2] Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

[3] Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ημερομηνία:

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αντισυμβαλλόμενου σας:

……[1]……

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……[2]……, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου αναφορικά με την καλή λειτουργία του αντικειμένου της υπ' αριθ. …… Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι …… με συμβατικό προϋπολογισμό ……

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με την εν λόγω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον Αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από ……[3]…… μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

[1] Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση έδρας) …… ή

- Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ενωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

  α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
  β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
  …… κ.ο.κ. ……
  που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ενωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ

[2] Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

[3] Ο χρόνος της ισχύος της Εγγυητικής αυτής καθορίζεται βάσει των προβλεπομένων στη Σύμβαση για τη χρονική διάρκεια εγγύησης της καλής λειτουργίας πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν παρατάσεις της τάξης του είκοσι τοις εκατό (20%)