



**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν° 4
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΔΠΛΠ-1990**

Αντικείμενο: **«Εργασίες αναβάθμισης λειτουργίας και ελέγχου αντλιών θάλασσας του ΑΣΠ Σάμου».**

Το παρόν συμπλήρωμα Ν° 4, εκδίδεται προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό τα ακόλουθα:

1. Να δοθεί η κάτωθι διευκρίνιση επί της παραγράφου 3.2 «Ηλεκτρικός πίνακας αντλιών», του Τεύχους 4 - Τεχνική Περιγραφή της Πρόσκλησης:
«Σε περίπτωση που το συνολικό μήκος του προσφερόμενου πίνακα υπερβαίνει τα 2m, ο υποψήφιος μπορεί να προτείνει διαφορετική χωροθέτηση λαμβάνοντας υπόψη το χώρο εγκατάστασης».
2. Να μετατεθεί η καταληκτική ημ/νία και ώρα υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για τις **13.12.2024** ώρα **12:00μ.μ.**, αντί στις 06.12.2024 ώρα 12:00μ.μ.

Όλοι οι άλλοι όροι της Πρόσκλησης παραμένουν σε ισχύ.

ΑΠΟ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.