





ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΛΠ 1310694

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

Αντικείμενο : «Αντικατάσταση περιμετρικού φωτισμού Μονάδας Νο5 ΑΗΣ Αλιβερίου».

1. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο1 της αρχικής Πρόσκλησης εκδίδεται προκειμένου:
 - α. Να προστεθεί στο Τεύχος 4 « Τεχνική Περιγραφή» το συνημμένο στο Συμπλήρωμα , αναγκαίο σχέδιο για τη σύνταξη της φωτοτεχνικής μελέτης σε περίπτωση υποβολής μελέτης
 - β. Να διευκρινιστεί ότι τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να έχουν την φωτεινή ροή που αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή ακόμη και στις περιπτώσεις όπου από την φωτοτεχνική μελέτη που θα υποβάλλει ο Προσφέρων , προκύπτουν φωτιστικά σώματα μικρότερης ροής ως ικανοποιητικά για τις ελάχιστες απαιτήσεις φωτισμού.
 - γ. Να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα με την παρ. 4.4 του άρθρου 4 του Τεύχους 1 της Πρόσκλησης γίνονται αποδεκτές ισοδύναμες τεχνικές λύσεις εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 13.1.2 του Τεύχους 1 της Πρόσκλησης.
 - δ. Να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έως τις 19.3.2025 και ώρα 12:00.
2. Οι λοιποί όροι της αρχικής Πρόσκλησης που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1, παραμένουν ως έχουν.

Συνημμένο Σχέδιο



This drawing together with its supplements, is property of METKA and subject to copyright protection. The material must not, either wholly or partly, be copied, reproduced, made public or in any other way made available to a third party without written consent from METKA.

Το σχέδιο αυτό μαζί με τα παραρτήματά του, είναι διακείμενα της ΜΕΤΚΑ και υπόκεινται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το υλικό δεν μπορεί, στο σύνολο ή μέρος του, να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, κοινοποιηθεί ή παραδοθεί σε οποιοδήποτε τρίτο σε τμήμα χωρίς προηγουμένη έγγραφη συναίνεση της ΜΕΤΚΑ.

NO	DATE	NAME	STATUS	BY	FOR APPROVAL
0	03.03.2011	ΜΕΤΚΑ	ΑΡΧΗ	ΑΡΧΗ	ΕΚΔΟΣΗ

Owner - Κλάδος του Σιμιδιού
PUBLIC POWER CORPORATION
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΤΗΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 Εργο / Εξέλιξη
 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΟΝΩΣΗ Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΤΗΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 ΙΣΧΥΟΣ 416.95 MW ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ / ΑΗΕ ΑΙΘΕΡΙΟΥ

Contractor - Ανάδοχος
ΜΕΤΚΑ
 ΜΑΡΜΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑ 11, 141 21 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
 11 ΜΑΡ. ΑΝΤΙΓΡΑ ΣΣ, GR 14121 ΗΡΑΚΛΙΟ, ΑΘΗΝΑΣ

Subject - Θέμα
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ
NORMAL LIGHTING

Stamp - Signature

Drawing No.: **1161701-5-BLE-EDA-ROD-045-001**
 Format: **A0**
 Scale: **1:750**
 Drawn by: **Καλλιόπη**
 Checked by: **Καλλιόπη**
 Approved by: **Καλλιόπη**