

ΔΠΛΠ 2020
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο6

Αντικείμενο :«Αναβάθμιση πεδίων μέσης τάσης στον ΑΣΠ Κω»

1. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο6 της αρχικής Πρόσκλησης εκδίδεται προκειμένου:
 - α. Στο Τεύχος 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, παράγραφος 14 . Διαμέρισμα Ζυγών, σελ. 9, όπως έχει τροποποιηθεί με το Συμπλήρωμα Νο2
η φράση:
«Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη εκτονωτική διάταξη σε περίπτωση βραχυκυκλώματος των ζυγών για εκτόνωση των αερίων παρέχοντας κάθε προστασία (π.χ. vent outlets). »
να αντικατασταθεί:
«Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη εκτονωτική διάταξη για εκτόνωση των αερίων σε περίπτωση βραχυκυκλώματος των ζυγών παρέχοντας κάθε προστασία, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο χώρο. Οι υποψήφιοι θα συμπεριλάβουν την πρότασή τους, στο σημείο 3 της προμελέτης που απαιτείται από την παράγραφο 13.3.4.1.α του Άρθρου 13 του Τεύχους 1 - Όροι και Οδηγίες προς Προσφέροντες. Η πρόταση θα αξιολογηθεί και θα τροποποιηθεί σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΔΕΗ ΑΕ»
 - β. Να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έως την 1.4.2025.
2. Οι λοιποί όροι της αρχικής Πρόσκλησης και των Συμπληρωμάτων Νο1 έως και Νο5 που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο6, παραμένουν ως έχουν.