



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΛΠ 1310690

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3

Αντικείμενο: **«Αναβάθμιση των γεννητριών των Μονάδων του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα»**

1. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο3 της αρχικής Πρόσκλησης εκδίδεται προκειμένου να διευκρινιστούν τα παρακάτω:

Το άρθρο 6 του Παραρτήματος Ια « Τιμολόγιο Προσφοράς» και του Παραρτήματος Ιβ « Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς» του Τεύχους 1 της Πρόσκλησης αναφέρεται στους εφεδρικούς συνδετήριους ακροδέκτες μπαρών και όχι στις εφεδρικές μπάρες. Στη παράγραφο 1.1.1.2 της τεχνικής περιγραφής αναφέρουμε: *«Το κάθε πλήρες τύλιγμα θα περιλαμβάνει 32 εφεδρικές μπάρες και 32 εφεδρικούς συνδετήριους ακροδέκτες μπαρών και για τις τρεις μονάδες»*. Όταν λέμε εφεδρικούς συνδετήριους ακροδέκτες μπαρών εννοούμε τα καπελώτα ή "insulation boxes" που εφαρμόζονται στο ζευγάρι άνω και κάτω μπάρας, μετά το brazing. Στο άρθρο 1 του τιμολογίου περιλαμβάνονται οι 32 εφεδρικές μπάρες ($324 \cdot 3 + 34 = 1004$ μπάρες σύνολο). Οπότε το τιμολόγιο και ο προϋπολογισμός είναι σωστά όπως έχουν αναρτηθεί.

2. Οι υπόλοιποι όροι της αρχικής Πρόσκλησης και των Συμπληρωμάτων Νο1 και Νο2 που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο3, παραμένουν ως έχουν.