



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΗΣ Κ-Λ. 1200120704

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1/ 23-06-2025

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 τροποποιείται η ανωτέρω Πρόσκληση ως ακολούθως:

Στην παράγραφο «**Ειδική Περιγραφή Αισθητηρίου και Ελεγκτή**» της τεχνικής προδιαγραφής επισημαίνεται ότι:

Δεν είναι απαραίτητο να προβλέπεται ξεχωριστός ελεγκτής (controller) για κάθε ένα από τα έξι (6) αγωγιμόμετρα. Αντί αυτού, είναι αποδεκτό να χρησιμοποιούνται έως και τρεις (3) ελεγκτές, με κάθε έναν να εξυπηρετεί δύο (2) αισθητήρες, υπό την προϋπόθεση ότι:

1. Οι δύο αισθητήρες ανά controller θα μεταδίδουν τα δεδομένα τους ταυτόχρονα και όχι εναλλάξ.
2. Η ένδειξη των μετρήσεων θα είναι διαθέσιμη τόσο τοπικά όσο και στο DCS ταυτόχρονα.
3. Δεν επιθυμούμε η μετάδοση όλων των αισθητήρων να εξαρτάται από έναν μόνο controller, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος πλήρους απώλειας δεδομένων σε περίπτωση βλάβης.
4. Οι λοιποί Όροι της Πρόσκλησης παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.