



Πληροφορίες :

Δ. Μαστραντωνάκη

T 210 529 2582

D.Mastrantonaki@ppcgroup.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΔΠΛΠ-902537

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν°3

Αντικείμενο : «Προμήθεια πτερυγιοφόρων
αυλών για επισκευή λέβητα
(HRSG) της Μονάδας V του
ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Ν°3 τροποποιείται η ανωτέρω Πρόσκληση ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 13.3.1 (Τεχνικά στοιχεία προσφοράς) του Τεύχους 1 «Όροι και Οδηγίες προς Προσφέροντες» της Πρόσκλησης και ειδικότερα στην υποπαράγραφο 13.3.3.1.5 προστίθεται η παρακάτω δήλωση :

13.3.3.1.5.1 Δήλωση/Βεβαίωση του κατασκευαστή όπου θα αναφέρεται διακριτά η προτεινόμενη διαδικασία στερέωσης του πτερυγίου επί του αυλού [πτερυγιοφόρων αυλών από υλικό X10CrMoVNb9.1 (P91) και υλικό πτερυγίου AISI 409], προκειμένου τα προσφερόμενα Finned Tubes να είναι κατάλληλα για διέλευση καυσαερίων εξωτερικά, θερμοκρασίας 610 έως 640°C και εσωτερικά για διέλευση ατμού 110bar, θερμοκρασίας 570°C.

2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προσφορών για τις 04.07.2025 & ώρα 12.00.
3. Οι λοιποί όροι της Αρχικής Πρόσκλησης και των Συμπληρωμάτων Ν°1 & 2 που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Ν°3, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.