

Λειτουργίες
Παραγωγής

ΔΕΠΑΝ / Κλάδος
ΑΗΣ Λινοπεραμάτων



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200119888

Αντικείμενο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
2025-2026»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεχνική ανάλυση/Προδιαγραφές Εργασιών, το έντυπο οικονομικής προσφοράς και με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλόμενου για την παροχή υπηρεσιών **«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2025-2026»**.
2. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> "ΑΗΣ Λ.1200119888"
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε € 14.500,00. Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Στη Διαδικασία θα μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών, τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις παρακάτω απαιτήσεις ως Κριτήριο Συμμετοχής και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα θα κατατεθούν στον φάκελο της προσφοράς του:
 - α.) Το απασχολούμενο τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να διαθέτει τις επαγγελματικές άδειες – διπλώματα για τις αντίστοιχες εργασίες απασχόλησης του σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα μέσω των εντεταλμένων εκπροσώπων της να προβαίνει αφενός μεν στον έλεγχο των παραπάνω απαιτούμενων επαγγελματικών αδειών-διπλωμάτων, αφετέρου δε να μην αποδέχεται για εργασία προσωπικό του Αναδόχου το οποίο στερείται των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.
 - β.) Βεβαίωση επίσκεψης στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ότι έχει λάβει γνώση τοπικών συνθηκών.
5. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, [εφεξής Σύστημα](#), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> "Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate eservices). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (time stamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την **07/07/2025** και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **18/07/2025 / 14:00 μ.μ.**

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

6. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνεται:

- Η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
- Η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
- Πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία, σύμφωνα με το Κριτήριο Συμμετοχής
- Βεβαίωση επίσκεψης στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

7. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής αντισυμβαλλομένου.

Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του προτιμητέου προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά προτιμητέων προσφερόντων κ.ο.κ.

8. Κριτήριο επιλογής του αντισυμβαλλομένου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Συνημμένα:

- Τεχνική Περιγραφή/Ανάλυση Εργασιών
- Προμέτρηση - Προϋπολογισμός οικονομικής προσφοράς
- Τιμολόγιο οικονομικής Προσφοράς
- Σχέδιο Σύμβασης & σύμβαση εμπιστευτικότητας
- Υπεύθυνη δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΗΣ ΛΙΝ.

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ
ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2025-2026»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενική περιγραφή

Το αντικείμενο των εργασιών αφορά τη συντήρηση των μηχανημάτων Θέρμανσης, Ψύξης, Κλιματισμού και Αερισμού των διαφόρων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων. Για την εκτέλεση των παραπάνω θα πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές και οι οδηγίες συντήρησης του εκάστοτε κατασκευαστή του εξοπλισμού.

Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας εντάσσεται στο πλαίσιο τακτικής - προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού Θέρμανσης, Ψύξης, Κλιματισμού και Αερισμού (HVAC), κυρίων και βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού για το έτος 2025.

2. Αντικείμενο εργασιών

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει:

- Τακτική προληπτική συντήρηση (μία φορά ανά έτος)
- Πιθανές επείγουσες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης βλαβών (όποτε αυτό απαιτηθεί και εντός 24ώρου από την αναγγελία)

2.1. Τακτική προληπτική συντήρηση

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται ο έλεγχος, η προληπτική συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών, όλων των συστημάτων Θέρμανσης, Ψύξης, Κλιματισμού και Αερισμού που αναγράφονται στις παρακάτω λίστες εξοπλισμού στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Οι εν λόγω εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν με επιτόπια επίσκεψη του προσωπικού ή εξωτερικών συνεργατών του αναδόχου. Το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών της τακτικής προληπτικής συντήρησης, ορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, με πιθανές ημερομηνίες από 15^η Ιουνίου έως και τη 15^η Ιουλίου του κάθε έτους. Οι εργασίες θα εκτελούνται από έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες του Αναδόχου, με τις προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία Άδειες, διαρθρωμένο σε ένα ή περισσότερα συνεργεία, αναλόγως του τμήματος του εξοπλισμού προς συντήρηση και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται κάθε φορά. Οι ενδεικτικές εργασίες περιλαμβάνουν τις διακριτές ενέργειες ανά κατηγορία μηχανημάτων, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος. Τα αντίστοιχα μηχανήματα εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του παρόντος.

2.2. Πιθανές επείγουσες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης βλαβών

Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια του έργου ενδεχομένως να κληθεί να επέμβει για την αποκατάσταση λειτουργίας υποσυστημάτων και εξαρτημάτων των συστημάτων Θέρμανσης, Ψύξης, Κλιματισμού και Αερισμού τα οποία θα παρουσιάσουν δυσλειτουργία ή βλάβη. Η επέμβαση θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών από την στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει τον Τομέα Συντήρησης του Σταθμού για τους λόγους αδυναμίας αποκατάστασης της βλάβης μέσα στο 24ωρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ - CHILLER (ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ)
 - 1.1. Έλεγχος κατάστασης λαδιών, με εκτέλεση του acid test, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
 - 1.2. Μέτρηση Mohm κινητήρων συμπιεστών και ανεμιστήρων, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
 - 1.3. Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού του κάθε συμπιεστή
 - 1.4. Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα ψυκτών
 - 1.5. Έλεγχος ηλεκτρονόμων συμπιεστών
 - 1.6. Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος
 - 1.7. Έλεγχος panel χειρισμού και κεντρικού panel
 - 1.8. Καθαρισμός φίλτρων αέρα, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
 - 1.9. Αντικατάσταση ορυκτελαίων συμπιεστών, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
 - 1.10. Καθαρισμός συμπυκνωτών
 - 1.11. Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτών
 - 1.12. Έλεγχος κανονικής παροχής νερού στους εναλλάκτες νερού
 - 1.13. Έλεγχος αισθητηρίων θερμοκρασίας
 - 1.14. Έλεγχος οργάνων αυτοματισμού (συμπεριλαμβανομένου και των Flow Switches των υδρόψυκτων) και ασφαλιστικών συστημάτων
 - 1.15. Έλεγχος Amps λειτουργίας όλων των κινητήρων (συμπιεστών - ανεμιστήρων)
 - 1.16. Έλεγχος υπερθέρμανσης και υπόψυξης
 - 1.17. Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστή και πιέσεων λειτουργίας των
 - 1.18. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση αν απαιτείται, μετά από επισκευή διαρροής ή διαρροών
 - 1.19. Καθαρισμός - αντικατάσταση φίλτρου ελαίου, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
 - 1.20. Αντικατάσταση φίλτρου γραμμής υγρού, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
 - 1.21. Αντικατάσταση βαλβίδων και ταπών στα κυκλώματα ψύξης, όπου είναι δυνατόν αυτό να γίνει
 - 1.22. Καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας
 - 1.23. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων και αποκατάσταση όπου απαιτείται
 - 1.24. Κάθε άλλη προληπτική επέμβαση για την σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 - 1.25. Χημικός καθαρισμός του κυκλώματος - δικτύου ύδατος (όπου αυτό είναι δυνατόν να γίνει), μία (1) φορά εντός τις διάρκειας της σύμβασης.
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (PACKAGE UNITS)
 - Έλεγχος λειτουργίας των εξωτερικών μονάδων περιλαμβάνει:
 - 2.1. Έλεγχο λειτουργίας συμπιεστή (λάδια, αντίσταση κάρτερ)
 - 2.2. Έλεγχο ανεμιστήρα
 - 2.3. Μέτρηση Mohm κινητήρων ανεμιστήρων και συμπιεστών, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
 - 2.4. Έλεγχος και καταγραφή ρεύματος λειτουργίας (Amp) κινητήρων
 - 2.5. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση αν απαιτείται, μετά από επισκευή διαρροής ή διαρροών
 - 2.6. Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα των μονάδων (συνδέσεις, ηλεκτρονικές πλακέτες, ρελέ κλπ)

Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην αποκατάσταση της βλάβης με οποιαδήποτε μέσα ήθελε κρίνει αναγκαία. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης θα επιβληθεί ως ποινική ρήτρα στον ανάδοχο.

Σε μία περίπτωση έκτακτης βλάβης, ο αριθμός των συνεργείων και ο αριθμός των ατόμων ανά συνεργείο, που θα απαιτηθεί για την έγκαιρη και ορθή εκτέλεση των εργασιών, θα καθορίζονται ΠΑΝΤΑ σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι στο συνολικό τίμημα των εργασιών, της τακτικής προληπτικής συντήρησης (Άρθρο 1 του τιμολογίου προσφοράς) περιλαμβάνονται μέχρι και 200 εργατοώρες επειγουσών επισκευών – συντηρήσεων (για το σύνολο της σύμβασης του ενός έτους), χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση και αμοιβή (Άρθρο 1.1 του τιμολογίου προσφοράς). Σε περίπτωση που χρειαστεί ο Ανάδοχος να επέμβει περισσότερες φορές, τότε οι χρεώσεις θα γίνονται απολογιστικά, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Εργασιών που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει (Άρθρο 2).

Για την καλύτερη εκτίμηση των εργασιών που περιγράφονται στη τεχνική περιγραφή θα πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να έρθουν στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων για ενημέρωση και να πάρουν σχετική βεβαίωση. Την βεβαίωση αυτή θα προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και είναι απαραίτητη για την συμμετοχή στον διαγωνισμό.

3. Παροχές προς ανάδοχο (Υλικά – Εργαλεία – Εγκαταστάσεις)

Υλικά αναλώσιμα (πχ καθαριστικά χημικά) για όλες τις εργασίες προληπτικής συντήρησης και την εκτέλεση του έργου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η επιχείρηση θα παρέχει ανταλλακτικά εξαρτήματα (πχ συμπιεστές, φίλτρα, βαλβίδες, εναλλάκτες, κινητήρες, ιμάντες, ρελέ, ηλεκτρολογικά εξαρτήματα) και ψυκτικό υγρό με σκοπό την χρήση των σε αποκατάσταση βλαβών, μετατροπών δικτύων κλπ.

Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών που θα του ανατεθούν. Ειδικά εργαλεία που απαιτούνται στην εργασία του, θα πρέπει να διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Για την εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος στα πλαίσια των δυνατοτήτων και στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Σταθμού μπορεί να κάνει χρήση:

- Ηλεκτρικού ρεύματος μονοφασικό 230V ή/και τριφασικό 400V AC.
- Νερό από τις εγκαταστάσεις του Σταθμού.
- Πεπιεσμένο αέρα από τις εγκαταστάσεις του Σταθμού, περίπου 7 bar.
- Χώρων υγιεινής κατόπιν υποδείξεως της επιχείρησης.
- Χώρων συγκέντρωσης και διαλείμματος προσωπικού, κατόπιν υποδείξεως της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα).

4. Χρόνοι εκτέλεσης εργασιών

Η εκτέλεση του έργου και των εργασιών καλύπτουν το σύνολο του διαστήματος από **15.6.2025 έως και 15.06.2026**.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το απασχολούμενο τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να διαθέτει τις επαγγελματικές άδειες – διπλώματα για τις αντίστοιχες εργασίες απασχόλησης του σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα μέσω των εντεταλμένων εκπροσώπων της να προβαίνει αφενός μεν στον έλεγχο των παραπάνω απαιτούμενων επαγγελματικών αδειών-διπλωμάτων, αφετέρου δε να μην αποδέχεται για εργασία προσωπικό του Αναδόχου το οποίο στερείται των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Όλες οι βοηθητικές εργασίες που αφορούν τις κεντρικές κλιματιστικές Μονάδες και έχουν να

κάνουν με ανέγερση- καθαίρεση ικριωμάτων, τοποθέτηση μονώσεων **μεγάλης εκτάσεως**, απομάκρυνση άχρηστων – κατεστραμμένων υλικών κ.τ.λ. θα εκτελούνται από προσωπικό της επιχείρησης.
Βλάβες που προκαλούνται με υπαιτιότητα του Αναδόχου αποκαθίστανται με αποκλειστικά δική του ευθύνη και δαπάνη.

Συνημμένα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ4 σελίδες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΛΙΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.....3 σελίδες

- 2.7. Έλεγχος κατάστασης στοιχείων και καθαρισμός αυτών
- 2.8. Έλεγχος υπερθέρμανσης και υπόψυξης
- 2.9. Έλεγχος και ρύθμιση πρεσοστατών και των άλλων οργάνων αυτοματισμού
- 2.10. Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων
- 2.11. Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας εγκαταστάσεως και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας.
Έλεγχος λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων, περιλαμβάνει:
- 2.12. Καθαρισμό αποχέτευσης συμπυκνωμάτων
- 2.13. Έλεγχος κατάστασης στοιχείων και καθαρισμός αυτών
- 2.14. Έλεγχος φίλτρων, καθαρισμός ή αντικατάσταση αν απαιτείται
- 2.15. Έλεγχος ιμάντων και αντικατάσταση όπου απαιτείται
- 2.16. Καθαρισμό πτερυγίων ανεμιστήρα
- 2.17. Γρασάρισμα κουζινέτων-εδράνων ανεμιστήρα, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
- 2.18. Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων
- 2.19. Μέτρηση Mohm κινητήρων ανεμιστήρων, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
- 2.20. Έλεγχος και καταγραφή ρεύματος λειτουργίας (Amp) κινητήρων
- 2.21. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων και αποκατάσταση όπου απαιτείται
- 2.22. Έλεγχος θερμοστάτη χώρου. Κάθε άλλη προληπτική επέμβαση για την σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΚΚΜ)

- 3.1. Αντικατάσταση ή καθαρισμός προ-φίλτρων
- 3.2. Αντικατάσταση ή καθαρισμός τελικών φίλτρων, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
- 3.3. Έλεγχος ιμάντων κινητήρων ανεμιστήρων κυκλοφορίας αέρα και αντικατάσταση όποτε απαιτηθεί
- 3.4. Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων κυκλοφορίας αέρα και των ηλεκτροκινητήρων αυτών
- 3.5. Λίπανση ρουλεμάν, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
- 3.6. Έλεγχος στήριξης
- 3.7. Έλεγχος αυτοματισμών λειτουργίας και ελέγχου
- 3.8. Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας εγκαταστάσεως και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας
- 3.9. Καθαρισμό αποχέτευσης συμπυκνωμάτων
- 3.10. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων και αποκατάσταση όπου απαιτείται
- 3.11. Κάθε άλλη προληπτική επέμβαση για την σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 3.12. Χημικός καθαρισμός του κυκλώματος - δικτύου ύδατος (όπου αυτό είναι δυνατόν να γίνει), μία (1) φορά εντός της διάρκειας της σύμβασης.

4. ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ELECTRICAL MODULES - CHILLER (ΑΕΡΟΨΥΚΤΕΣ)

- 4.1. Έλεγχος ιμάντων κινητήρων ανεμιστήρων κυκλοφορίας αέρα και αντικατάσταση όποτε απαιτηθεί
- 4.2. Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων κυκλοφορίας αέρα και των ηλεκτροκινητήρων αυτών
- 4.3. Λίπανση ρουλεμάν, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
- 4.4. Έλεγχος στήριξης
- 4.5. Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστών (λάδια, αντίσταση κάρτερ)
- 4.6. Έλεγχος ανεμιστήρων ψύξης
- 4.7. Μέτρηση Mohm κινητήρων ανεμιστήρων και συμπιεστών
- 4.8. Έλεγχος και καταγραφή ρεύματος λειτουργίας (Amp) κινητήρων

- 4.9. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού υγρού και επισκευή όπου απαιτείται
- 4.10. Έλεγχος πιέσεων και πλήρωση με ψυκτικό υγρό όπου απαιτείται
- 4.11. Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα των μονάδων (συνδέσεις, ηλεκτρονικές πλακέτες, ρελέ κλπ)
- 4.12. Έλεγχος αυτοματισμών λειτουργίας και ελέγχου (ρύθμιση πρεσοστατών και των άλλων οργάνων αυτοματισμού)
- 4.13. Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων
- 4.14. Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας εγκαταστάσεως και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας.
- 4.15. Καθαρισμό αποχέτευσης συμπυκνωμάτων
- 4.16. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων και αποκατάσταση όπου απαιτείται
- 4.17. Κάθε άλλη προληπτική επέμβαση για την σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 4.18. Χημικός καθαρισμός του κυκλώματος - δικτύου ύδατος (όπου αυτό είναι δυνατόν να γίνει), μία (1) φορά εντός τις διάρκειας της σύμβασης.

5. ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ELECTRICAL MODULES - CHILLER (ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ)
 - 5.1. Έλεγχος κατάστασης λαδιών, με εκτέλεση του acid test, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
 - 5.2. Μέτρηση Μοhm κινητήρων συμπιεστών και ανεμιστήρων, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
 - 5.3. Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού του κάθε συμπιεστή
 - 5.4. Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα ψυκτών
 - 5.5. Έλεγχος ηλεκτρονόμων συμπιεστών
 - 5.6. Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος
 - 5.7. Έλεγχος panel χειρισμού και κεντρικού panel
 - 5.8. Καθαρισμός φίλτρων αέρα, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
 - 5.9. Αντικατάσταση ορυκτελαίων συμπιεστών, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
 - 5.10. Καθαρισμός συμπυκνωτών
 - 5.11. Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτών
 - 5.12. Έλεγχος κανονικής παροχής νερού στους εναλλάκτες νερού
 - 5.13. Έλεγχος αισθητηρίων θερμοκρασίας
 - 5.14. Έλεγχος οργάνων αυτοματισμού (συμπεριλαμβανομένου και των Flow Switches των υδρόψυκτων) και ασφαλιστικών συστημάτων
 - 5.15. Έλεγχος Amps λειτουργίας όλων των κινητήρων (συμπιεστών-ανεμιστήρων)
 - 5.16. Έλεγχος υπερθέρμανσης και υπόψυξης
 - 5.17. Έλεγχος πιέσεων λειτουργίας των συμπιεστών και συμπλήρωση αν απαιτείται
 - 5.18. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού υγρού και επισκευή όπου απαιτείται
 - 5.19. Καθαρισμός - αντικατάσταση φίλτρου ελαίου, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
 - 5.20. Αντικατάσταση φίλτρου γραμμής υγρού, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν αυτό να γίνει
 - 5.21. Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστή και καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας
 - 5.22. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων και αποκατάσταση όπου απαιτείται
 - 5.23. Κάθε άλλη προληπτική επέμβαση για την σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 - 5.24. Χημικός καθαρισμός του κυκλώματος - δικτύου ύδατος (όπου αυτό είναι δυνατόν να γίνει), μία (1) φορά εντός τις διάρκειας της σύμβασης.

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT UNITS)
- 6.1. Συντήρηση/έλεγχος/καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού στοιχείου
 - 6.2. Καθαρισμός στοιχείου με οικολογικό και αντι-μυκητοκτόνου καθαριστικό
 - 6.3. Καθαρισμός φίλτρων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται επιμελώς με νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό
 - 6.4. Καθαρισμός ανεμιστήρα μονάδας
 - 6.5. Καθαρισμός του μηχανήματος και εξωτερικά
 - 6.6. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση αν απαιτείται, μετά από επισκευή διαρροής ή διαρροών
 - 6.7. Καθαρισμός ανεμιστήρα μονάδας
 - 6.8. Έλεγχος αποχέτευσης και καθαρισμός αυτής
 - 6.9. Έλεγχος θερμικού και πηνίου μονάδας
 - 6.10. Μέτρηση και καταγραφή ρεύματος λειτουργίας συμπιεστή, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής λειτουργίας
 - 6.11. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων και αποκατάσταση όπου απαιτείται
 - 6.12. Κάθε άλλη προληπτική επέμβαση για την σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
7. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ (FAN COIL UNITS)
- 7.1. Καθαρισμός λεκανών συλλογής συμπυκνωμάτων και επισκευή πιθανόν διαρροών
 - 7.2. Καθαρισμός δικτύου συμπυκνωμάτων και επισκευή πιθανών δυσλειτουργιών
 - 7.3. Έλεγχος λειτουργίας θερμοστάτη και ανεμιστήρα
 - 7.4. Κάθε άλλη προληπτική επέμβαση για την σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 - 7.5. Αντικατάσταση έως και 5 μονάδων FCU που εμφανίζουν προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου των υλικών και των FCU που επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Τονίζεται ότι σε όλα τα παραπάνω μηχανήματα ο έλεγχος των δικτύων: συμπυκνωμάτων, υγρού και αερίου μέσου, καθώς και η επισκευή αυτών, περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου και θα πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στο συνολικό τίμημα.

Σε όλες τις παραπάνω ψυκτικές εγκαταστάσεις θα γίνεται έλεγχος, ανίχνευσης διαρροών. Θα συμπληρώνεται όπου απαιτείτε το δελτίο «Ελέγχου Σταθερών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού, Ψύξης ή Αντλιών Θερμότητας που περιέχουν Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου» σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) 842/2006 και 1497/2007 και την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα περιλαμβάνεται ο έλεγχος ανίχνευσης διαρροών και η συμπλήρωση του σχετικού δελτίου όσες φορές απαιτείται σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) 842/2006 και 1497/2007 για το φυγοκεντρικό ψύκτη της CARRIER με στοιχεία (model : 19XR 6565467 DGS 52 s/n: 1901Q65643) καθώς και στον κοχλιωτό ψύκτη της CARRIER με στοιχεία, (model:30HXC285A0209 EE s/n: 12R306573).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΛΙΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ DIESEL

- Ένας ψύκτες τύπου DWM COPELAND, MODEL: D6SH1-350X-AWM/D
- Ένας ψύκτες τύπου DWM COPELAND, MODEL: 4MK-35X
- Δύο (2) κλιματιστικές μονάδες τύπου NEOVENT, NVB-141 για το CCR (CENTRAL CONTROL ROOM)
- Δύο (2) κλιματιστικές μονάδες τύπου NEOVENT, NVB-131 για το Ηλ. Δωμάτιο +13.50 μετρά.
- Μία (1) κλιματιστική μονάδα τύπου NEOVENT, NVB-101 για το Ηλ. Δωμάτιο +5.50 μετρά.
- Ένας (1) ανεμιστήρας απαγωγής στο χώρο του. Ηλ. Δωματίου +5.50 μετρά.
- Δύο (2) αντλίες προσαγωγής νερού συμπυκνωτών τύπου KSB, ZKR-50 18.
- Δύο (2) κυκλοφορητές κυκλοφορίας ψυχρού νερού των ψυκτών τύπου WILO, IPN80-160-1.1/4.

2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΜΟΝΑΔΩΝ Νο 5-6

- Δύο ψύκτες τύπου CARRIER S/N:025532, S/N:Rob 8212
- Δύο (2) κλιματιστικές μονάδες για το CCR (CENTRAL CONTROL ROOM)
- Ένας (1) ανεμιστήρας απαγωγής στο χώρο του. Ηλ. Δωματίου +5.50 μετρά.
- Δύο (2) αντλίες προσαγωγής νερού συμπυκνωτών.
- Ένα καναλάτο κλιματιστικό GREE Model: GUHD60NM3FO 16KW

3. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΜΟΝΑΔΑΣ Νο4

- Δύο καναλάτα κλιματιστικά GREE Model: GUHD60NM3FO 16KW έκαστο.

4. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

- Ένας αερόψυκτος ψύκτης νερού CARRIER CARRIER S/N: 12R906758 (Model 30G0035900 EE).

5. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

- Ένας αερόψυκτος ψύκτης νερού FIROGENHS FAWC 422 SCR 112,8KW

6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ CONTROL II-III

- Ένα κλιματιστικό καναλάτο TRANE 10KW.
- Ένα κλιματιστικό τύπου κασέτας TRENE 10KW

6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ, ΚΑΣΕΤΑΣ, ΚΑΝΑΛΑΤΑ, FAN COIL, SPLIT

- Εβδομήντα εννέα (78) αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (split unit) 9.000 έως 24.000 BTU.
- Πενήντα (33) ενδοδαπέδιων κλιματιστικών μονάδων (fan coil).
- Δυο ντουλάπες κλιματιστικά TOYOTOMI Model: FS1060Ao 17KW.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΩΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 4	1	SPLIT
CONTROL ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 4	2	SPLIT
CONTROL ΚΕΝΤΡΙΚΟ	2	SPLIT
MCC 3 ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ	2	SPLIT
MCC 5 ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟ	2	SPLIT
ΓΕΙΩΤΗΣ	1	SPLIT
ROOM SWICH	1	SPLIT
ΑΝΑΛΥΤΕΣ	1	SPLIT
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	1	SPLIT
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΤΗ	2	SPLIT
ΚΑΜΑΡΑΚΙ 2-3	1	SPLIT
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ 2-3	1	SPLIT
ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2-3 CONTROL	2	SPLIT
CONTROL 2-3	1	SPLIT
ΕΠΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 2-3	1	SPLIT
ΙΑΤΡΕΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ	6	SPLIT
ΠΥΛΗ	1	SPLIT
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ	1	SPLIT
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΟΥΛΑΚΗ	1	SPLIT
ΚΥΛΙΚΕΙΟ	2	SPLIT
ΧΗΜΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΑ	7	SPLIT
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	1	SPLIT
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ	2	SPLIT
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ	1	SPLIT
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ	1	SPLIT
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ	4	SPLIT
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΛΕΒΗΤΩΝ	1	SPLIT
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	2	SPLIT
ΑΤΜ 4 ΕΞΩ	1	SPLIT
ΑΤΜ 4 ΜΕΣΑ	1	SPLIT
ΕΠΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΤΜ 4	1	SPLIT
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠ/ΚΟΥ	1	SPLIT
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ 4 ΑΤΜ	1	SPLIT
ΚΑΡΤΕΣ 4 ΑΤΜ	2	SPLIT
CONTROL 4	3	ΚΑΝΑΛΑΤΑ(2)+ΚΑΣΕΤΑ
CONTROL 5-6	1	ΚΑΝΑΛΑΤΑ
ΚΑΜΑΡΑΚΙ 5-6 ΕΞΩ	1	SPLIT
ΚΑΜΑΡΑΚΙ 5-6 ΜΕΣΑ	1	SPLIT
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΟΝΟΤΩΝ	1	SPLIT
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ	2	SPLIT
ΑΠΟΘΗΚΗ	3	SPLIT
ΣΚΥΒΑΣ		
ΑΦΑΛΑΝΤΩΣΗ	5	SPLIT



DIESEL ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	2	SPLIT
ΟΡΓΑΝΑ DIESEL	1	SPLIT
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ DIESEL	2	SPLIT
CONTROL DIESEL	1	SPLIT
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ	1	SPLIT
DEMI PLAN ΧΗΜΕΙΟ	1	SPLIT
ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ	2	SPLIT
FAN COIL	33	FAN COIL UNIT
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ	2	SPLIT
ΣΥΝΟΛΟ	121	

ΑΗΣ ΛΙΝ. 1200119800

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2025-2026»
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Περιγραφή/Είδος Εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (αριθμητικώς) €	Τιμή μονάδας (ολογράφως) €	ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Αμοιβή αναδόχου για προγραμματισμένη συντήρηση εξοπλισμού - ως ορίζεται στο τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και στην ΛΙΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	κατ' αποκοπή	1			Στη δαπάνη του άρθρου περιλαμβάνονται οι εργασίες των άρθρων 1.1. και 1.2.
1.1	Αμοιβή αναδόχου για έκτακτη-επιδιορθωτική συντήρηση κατά την διάρκεια της σύμβασης, με χρόνο ανταπόκρισης 24ώρου από την ώρα ειδοποίησής του.	ΕΩ	200			Εργασία 200 εργαστωρών, κατά την διάρκεια της σύμβασης για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών και χωρίς καμία άλλη αποζημίωση.
2	Αμοιβή αναδόχου για έκτακτη-επιδιορθωτική συντήρηση πλέον των 200 ωρών (βλ. Α/Α 1.1) κατά την διάρκεια της σύμβασης, με χρόνο ανταπόκρισης 24ώρου από την ώρα ειδοποίησής του.	ΕΩ	150			ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ απασχόληση συνεργείου κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Οι τιμές αναφέρονται σε ανά/ώρα και ανά τεχνικό που θα απαιτηθεί. Οι ώρες θα τιμολογηθούν με την ολοκλήρωση του έργου, απολογιστικά, πέραν και εφ' όσον καλυφθούν οι 200 ώρες (βλ. Α/Α 1.1).

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2025-2026»
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Περιγραφή/Είδος Εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (αριθμητικώς) €	Σύνολο € (αριθμητικώς)	ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Αμοιβή αναδόχου για προγραμματισμένη συντήρηση εξοπλισμού - ως ορίζεται στο τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και στην ΑΙΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	κατ' αποκοπή	1			Στη διάρκεια του έτους περιλαμβάνονται οι εργασίες των έργων 1.1. και 1.2.
1.1	Αμοιβή αναδόχου για έκτακτη-επιδιορθωτική συντήρηση κατά την διάρκεια της σύμβασης, με χρόνο ανταπόκρισης 24ώρου από την ώρα ειδοποίησής του.	ΕΩ	200			Εργασία 200 εργατωρών, κατά την διάρκεια της σύμβασης για αποκατάσταση εκτατων βλαβών και χωρίς έκτακτη άλλη αποζημίωση.
2	Αμοιβή αναδόχου για έκτακτη-επιδιορθωτική συντήρηση πλέον των 400 ωρών (ΒΑ. Α/Α 1.1) κατά την διάρκεια της σύμβασης, με χρόνο ανταπόκρισης 24ώρου από την ώρα ειδοποίησής του.	ΕΩ	150			ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ αναπόληση συνεργείου κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Οι τιμές αναφέρονται σε από/ώρα και ανά τεχνικό που θα ανατεθεί. Οι ώρες θα τιμολογούνται με την ολοκλήρωση του έργου, απολογιστικά, νέραν και εφ' όσον καλυφθούν οι 200 ώρες (ΒΑ. Α/Α 1.1).

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΗΣ:

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



Λειτουργίες
Παραγωγής

ΔΕΠΑΝ / Κλάδος
ΑΗΣ Λινοπεραμάτων



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200119888

Αριθμός Σύμβασης:.....

Αντικείμενο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ
ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2025-2026 »

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λειτουργίες
Παραγωγής

ΔΕΠΑΝ / Κλάδος
ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες: ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2810376336
Fax: 2810822666
email: n.sideropoulos@ppcgroup.com

ΑΦΜ: 090000045

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης: ΑΗΣ Λ. 1200119888

Κάλυψη: Μερική ☐

Τελική ☐

Ολική ☐

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών: 18/07/2025

Δικαιολογητικά Περάτωσης Διαδικασίας Επιλογής:

Αξία:

Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4
(ΣΧΕΔΙΟ)	4
1. Αντικείμενο	4
2. Τιμές	4
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Εταιρείας	5
4. Ποινικές Ρήτρες	5
5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (Για συμβάσεις αξίας άνω των 20.000 €)	5
6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών	5
7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής	6
8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της	6
9. Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών	6
10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών	6
11. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου	7
12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση	9
13. Ανωτέρα Βία	9
14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία	9
15. Λύση Σύμβασης	9
16. Επίλυση διαφορών	10
17. Ασφαλιστικές καλύψεις	10
18. Ισχύς Σύμβασης	10

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΣΧΕΔΙΟ)

Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από, και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2025-2026».

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια και στοιχεία προσφοράς του Αντισυμβαλλόμενου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Περιγραφή υπηρεσιών	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2025-2026	ΕΑ	1		
Σύνολο (αριθμητικώς):					
Σύνολο (ολογράφως):					

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τμήμα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο Συμβατικό Τμήμα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου, του

δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την παροχή υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Ο Ανάδοχος θα παρέχει την υπηρεσία εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση, για ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης, στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.

Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Αντισυμβαλλόμενο είναι ο Τομέας Συντήρησης του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.

Αναλυτικά τα στοιχεία της/των ως άνω Διεύθυνσης/ων και του εκπροσώπου της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:

- Διεύθυνση: ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Λινοπεράματα Δήμου Μαλεβιζίου, Τ.Κ. 71500
Ονοματεπώνυμο: ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: +30 2810376369
Φαξ: +30 2810822666
e-mail: n.sideropoulos@ppcgroup.com

4. Ποινικές Ρήτρες

Ο Αντισυμβαλλόμενος, για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος, για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ, έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Εταιρεία ως συμφωνημένη Ποινική Ρήτρα το 1% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Αντισυμβαλλόμενο ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (Για συμβάσεις αξίας άνω των 20.000 €)

Δεν απαιτείται.

6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών

Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος, θα ορίσει υπεύθυνο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο οποίος από κοινού με τον εκπρόσωπο της ΔΕΗ θα επιλύουν τα τρέχοντα προβλήματα.

6.1 Η παροχή των υπηρεσιών από τον Αντισυμβαλλόμενο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό.

6.2 Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή το προσωπικό και τα μέσα που

χρησιμοποιεί ο Αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Αντισυμβαλλόμενο και ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών.

Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την εξηκοστή (60^η) ημέρα από την ημερομηνία πιστοποίησης από την Εταιρεία των παρεχόμενων υπηρεσιών και την έκδοσης του σχετικού Τιμολογίου, εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει πριν από την πληρωμή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ σχετικά με την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της ΔΕΗ εκδίδει Εντολή Αγοράς στο SAP, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία αποστέλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί βάση της πιστοποίησης.

8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξηθεί η ποσότητα των υπηρεσιών μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας τους, χωρίς να έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

9. Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών

Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και μέχρι την παραλαβή τους, αυτές είναι κατά την κρίση της Εταιρείας τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.

10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών

10.1 Μετά την περάτωση των υπηρεσιών διενεργείται η παραλαβή τους είτε από Επιτροπή Παραλαβής, που αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί αρμοδίως, είτε από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

10.2 Το αρμόδιο όργανο παραλαμβάνει τις υπηρεσίες ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της Σύμβασης και διενεργώντας, κατά την κρίση του, σχετικούς ελέγχους. Καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, ιδίως για τα τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις του για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν.

- 10.3 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, να προχωρήσει στην παραλαβή των υπηρεσιών, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από το αρμόδιο όργανο, αποκατασταθούν πλήρως.

Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεων της, το αρμόδιο όργανο θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Αντισυμβαλλόμενο και η διαδικασία της παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Εταιρείας.

- 10.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής μέσα σε εύλογη προθεσμία.

Σε περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλου αυτό υπογράφεται από την Επιτροπή και τον επικεφαλής της αρμόδιας για την παρακολούθηση Διεύθυνσης της ΔΕΗ καθώς και από τον Αντισυμβαλλόμενο, συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Αντισυμβαλλόμενος παίρνει το ένα.

Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει.

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έκδοση της αντίστοιχης Βεβαίωσης ή την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την Εταιρεία.

11. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου

- 11.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται:

- α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών,
- β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος αυτών,
- γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.

- 11.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμίας τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του.

- 11.3 Η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ και το προσωπικό της Εταιρείας, δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Εταιρείας, του Αντισυμβαλλόμενου ή σε κάθε τρίτο κατά την παροχή τους από τον Αντισυμβαλλόμενο.
- 11.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες της ΔΕΗ.
- 11.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρένγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
- 11.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- 11.7 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησής τους, είναι υποχρεωμένο κατά την παροχή των υπηρεσιών με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον απαιτηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου ή και του Υπεργολάβου και να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του.
- 11.8 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).
Οι πιο πάνω ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου δεν είναι περιοριστικές και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του.
- 11.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία.
- Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η ευθύνη του αυτή.

12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

13. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αντισυμβαλλόμενου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών και υπεργολάβων του Αντισυμβαλλόμενου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υπηρεσιών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 4, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση των υπηρεσιών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αντισυμβαλλόμενο και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάρτιση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάρτιση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

15. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της

Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

16. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

17. Ασφαλιστικές καλύψεις

Στο άρθρο αυτό θα γίνεται μνεία για τις τυχόν ασφαλιστικές καλύψεις που απαιτούνται από τις προβλεπόμενες στο τεύχος «Ασφαλίσεις»

18. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της, και εφόσον παραληφθεί από τη ΔΕΗ με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά αντίγραφο αυτής υπογεγραμμένο από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Αντισυμβαλλόμενου

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου σήμερα την μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ' ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» (ΔΕΗ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Πολυάνθη Συγγελάκη, Διευθυντή Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και αφ' ετέρου της εταιρείας που εδρεύει οδός και εκπροσωπείται νόμιμα από τον, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Η ΔΕΗ, η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρεία» έχει υπογράψει την Κύρια Σύμβαση υπ' αριθ. με το δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «Αντισυμβαλλόμενος», με αντικείμενο την Παροχή προς τη ΔΕΗ ΑΕ για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2025-2026».
2. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του παρέχονται ή του είναι προσιτές λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με την Εταιρεία.
3. **Ορισμοί. Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες.**

Ο όρος Συνεργασία περιλαμβάνει την κύρια Σύμβαση μεταξύ των Συμβαλλόμενων λόγω της οποίας υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ή/και οποιασδήποτε μορφής συνεργασία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Αντισυμβαλλομένου και της Εταιρείας κατά την διάρκεια ισχύος της κύριας Σύμβασης ή με σκοπό τη σύναψη άλλης σημαντικής εμπορικής, οικονομικής ή επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ τους.

Ο όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες σημαίνει την ίδια τη Συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλόμενων καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της, η οποία έχει περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης, ως Εμπιστευτική Πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως εμπιστευτική, και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση και επ' ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της παρούσας Σύμβασης.

4. Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλομένου.

Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:

- α. - να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του στο πλαίσιο της κύριας Σύμβασης
- να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες που απασχολούνται στην Εταιρεία ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση της Εταιρείας
- να μην αναπαράγει οποιεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει από την Εργοδότηρια Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των

πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων

- να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες
- να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του
- να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των μετοχών της Εταιρείας ή άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από τον ίδιο ή μέσω τρίτων παρόντων προσώπων, σύμφωνα με το Π.Δ. 53/1992 καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

β. να συνεργάζεται με το Κλιμάκιο Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, και να παρέχει σ' αυτό κάθε στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την παρακολούθηση των συναλλαγών του επί μετοχών ή παραγώγων προϊόντων της ΔΕΗ και των συνδεδεμένων με αυτή Εταιρειών και

γ. να μην προβαίνει σε συναλλαγές με αντικείμενο μετοχές και παράγωγα προϊόντα της ΔΕΗ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών χωρίς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 31, παράγραφος 2 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΗ των οποίων δηλώνει ο Αντισυμβαλλόμενος με την παρούσα ότι έλαβε γνώση.

5. Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία ακόμα και πριν την λύση ή καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας η με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου, αυτός είναι υποχρεωμένος:

(α) να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών

(β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και

(γ) να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων προσώπων στους οποίους ο Αντισυμβαλλόμενος έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών.

6. Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις της παρ. α του άρθρου 4 συνεχίζουν να βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο για δέκα (10) χρόνια μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας.

7. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται αποκλειστικώς για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της Εταιρείας.

8. Πέρα από τη συμβατική και κατά νόμο αστική του ευθύνη, ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου ιδία δε με το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 του ν. 146/1914 περί Αθέμιτου

Ανταγωνισμού, καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

9. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα αναλάβει έναντι της ΔΕΗ υποχρέωση να:
- Α) μην παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, παρά μόνο ύστερα από γραπτή έγκριση της ΔΕΗ, συμβουλές, σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ ως προς θέματα αφορώντα τη ΔΕΗ και τη λειτουργία της.
- Β) μην αναλάβει έργο, το οποίο αντικείμενο (συν)αξιολόγησης θα αποτελούν οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο έργο.
- Η υποχρέωση αυτή του Αντισυμβαλλόμενου θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας και για διάστημα δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση του έργου.
10. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
11. Ρητά συμφωνείται ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
12. Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου έγγραφου ως συστατικού τύπου και αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης και αυτού ακόμα του όρκου.
13. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη με οποιοδήποτε τρόπο της Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλομένου.

Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε σε πίστωσή τους η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα αντίγραφο της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου σήμερα την μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ' ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» (ΔΕΗ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Πολυάνθη Συγγελάκη, Διευθυντή Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και αφ' ετέρου της εταιρείας που εδρεύει οδός και εκπροσωπείται νόμιμα από τον, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Η ΔΕΗ, η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρεία» έχει υπογράψει την Κύρια Σύμβαση υπ' αριθ. με το δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «Αντισυμβαλλόμενος», με αντικείμενο την Παροχή προς τη ΔΕΗ ΑΕ για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 2025-2026».
2. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του παρέχονται ή του είναι προσιτές λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με την Εταιρεία.
3. **Ορισμοί. Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες.**

Ο όρος Συνεργασία περιλαμβάνει την κύρια Σύμβαση μεταξύ των Συμβαλλόμενων λόγω της οποίας υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ή/και οποιασδήποτε μορφής συνεργασία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Αντισυμβαλλομένου και της Εταιρείας κατά την διάρκεια ισχύος της κύριας Σύμβασης ή με σκοπό τη σύναψη άλλης σημαντικής εμπορικής, οικονομικής ή επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ τους.

Ο όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες σημαίνει την ίδια τη Συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλόμενων καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της, η οποία έχει περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης, ως Εμπιστευτική Πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως εμπιστευτική, και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση και επ' ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της παρούσας Σύμβασης.

4. Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλομένου.

Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:

- α. - να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του στο πλαίσιο της κύριας Σύμβασης
- να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες που απασχολούνται στην Εταιρεία ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση της Εταιρείας
- να μην αναπαράγει οποιεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει από την Εργοδότηρια Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των

πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων

- να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες
- να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του
- να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των μετοχών της Εταιρείας ή άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από τον ίδιο ή μέσω τρίτων παρόντων προσώπων, σύμφωνα με το Π.Δ. 53/1992 καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

β. να συνεργάζεται με το Κλιμάκιο Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, και να παρέχει σ' αυτό κάθε στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την παρακολούθηση των συναλλαγών του επί μετοχών ή παραγώγων προϊόντων της ΔΕΗ και των συνδεδεμένων με αυτή Εταιρειών και

γ. να μην προβαίνει σε συναλλαγές με αντικείμενο μετοχές και παράγωγα προϊόντα της ΔΕΗ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών χωρίς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 31, παράγραφος 2 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΗ των οποίων δηλώνει ο Αντισυμβαλλόμενος με την παρούσα ότι έλαβε γνώση.

5. Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία ακόμα και πριν την λύση ή καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας η με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου, αυτός είναι υποχρεωμένος:

(α) να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών

(β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και

(γ) να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων προσώπων στους οποίους ο Αντισυμβαλλόμενος έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών.

6. Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις της παρ. α του άρθρου 4 συνεχίζουν να βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο για δέκα (10) χρόνια μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας.

7. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται αποκλειστικώς για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της Εταιρείας.

8. Πέρα από τη συμβατική και κατά νόμο αστική του ευθύνη, ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου ιδία δε με το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 του ν. 146/1914 περί Αθέμιτου

Ανταγωνισμού, καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

9. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα αναλάβει έναντι της ΔΕΗ υποχρέωση να:
- Α) μην παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, παρά μόνο ύστερα από γραπτή έγκριση της ΔΕΗ, συμβουλές, σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ ως προς θέματα αφορώντα τη ΔΕΗ και τη λειτουργία της.
- Β) μην αναλάβει έργο, το οποίο αντικείμενο (συν)αξιολόγησης θα αποτελούν οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο έργο.
- Η υποχρέωση αυτή του Αντισυμβαλλόμενου θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας και για διάστημα δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση του έργου.
10. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
11. Ρητά συμφωνείται ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
12. Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου έγγραφου ως συστατικού τύπου και αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης και αυτού ακόμα του όρκου.
13. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη με οποιοδήποτε τρόπο της Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλομένου.

Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε σε πίστωσή τους η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα αντίγραφο της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ