



Αριθμός Πρόσκλησης: 25125307

Ημερομηνία: 08.08.2025

Αντικείμενο: Καταδυτικές εργασίες στον
ΑΣΠ Καλύμνου.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 3

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

(Σύμφωνα με Απόφαση ΔΝΣ 406/2024 παρα.4.2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης και της Τεχνικής Περιγραφής (Παράρτημα IV), για την επιλογή Αντισυμβαλλόμενου για την παροχή υπηρεσιών «Καταδυτικές εργασίες στον ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ».
2. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> → ΔΕΠΑΝ-25125307
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε **€25.000,00**. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Στη Διαδικασία θα μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της Πρόσκλησης.
5. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.marketsite.gr>
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> → Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **Τρίτη 26.08.2025/12:00**

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

6. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνεται:
 - η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - η δήλωση αποδοχής όρων διαδικασίας επιλογής και ισχύος προσφοράς
 - Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - δήλωση συνυπευθυνότητας
 - ο Πίνακας Κατανομής Τιμήματος σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση ενδιαφερόμενων
 - τα ζητούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 10 -11- 13 του Παραρτήματος IV της Πρόσκλησης.
 - Πίνακας Εμπειρίας
7. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής αντισυμβαλλομένου.
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του προτιμητέου προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά προτιμητέων προσφερόντων κ.ο.κ.
8. Κριτήριο επιλογής του αντισυμβαλλομένου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

Συνημμένα:

- Παραρτήματα I έως IV
- Υποδείγματα εγγράφων
- Σχέδιο Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αντικείμενο «Καταδυτικές εργασίες στον ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ».

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:.....

ΟΔΟΣ:.....ΠΟΛΗ:.....

ΤΗΛ:..... FAX: E-MAIL:.....

Εχοντας λάβει γνώση όλων των τοπικών συνθηκών για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών προσφέρω σύμφωνα με τους όρους των Τευχών της Πρόσκλησης ΔΕΠΑΝ-25125307, την παρακάτω τιμή.

α/α	Περιγραφή υπηρεσίας	Ποσότητα (ΑΗ)	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας (€/ΑΗ)	Συνολικό Τίμημα (€)
1	ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΤΕΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3 ΔΥΤΕΣ)	12	ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΑ (ΑΗ)		
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΤΕΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (2 ΕΡΓΑΤΕΣ)	5	ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΑ (ΑΗ)		
3	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΡΑΝΟΥ				
4	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ				
5	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΑΦΟΥΣ				
ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:				ΣΥΝΟΛΟ Α:	
α/α	Περιγραφή Υλικών	Ποσότητα	Τιμή / Μονάδας(€)	Συνολικό Τίμημα (€)	
1	Αλυσίδα Φ12 γαλβανισμένη εν θερμώ σύμφωνη με DIN766	30m (3-3,5 kgr/m)			
2	Αλυσίδα Φ20 γαλβανισμένη εν θερμώ σύμφωνη με DIN766	25m (9-10 kgr/m)			
3	Ναυτικό κλειδί τύπου "D" με πείρο Φ16, γαλβανισμένο εν θερμώ (ενδεικτική διάσταση 27X59mm)	3 τεμ			
4	Ναυτικό κλειδί τύπου "Ω" με πείρο Φ16, γαλβανισμένο εν θερμώ	3 τεμ			
5	Ναυτικό κλειδί τύπου "D" με πείρο Φ22, γαλβανισμένο εν θερμώ (ενδεικτική διάσταση 37X85mm)	2 τεμ			
6	Ναυτικό κλειδί τύπου "Ω" με πείρο Φ22, γαλβανισμένο εν θερμώ	2 τεμ			
7	Πλαστικός σφαιρικός πλωτήρας επισημάνσεως κόκκινος Φ60cm, σημείο σύνδεσης μεταλλικού αγωγού με ελαστικό εύκαμπτο αγωγό (σταθερός)	1 τεμ			
8	Πλαστικός σφαιρικός πλωτήρας ανασύρσεως κόκκινος Φ60cm με περαστό άξονα, σημείο σύνδεσης ελαστικού εύκαμπτου αγωγού με δεξαμενόπλοιο.	1 τεμ			
9	Ανόδιο ψευδαργύρου διαιρούμενο αγωγού κυκλικό Din=170mm , Dout=250mm, Thickness=35mm , W=2,5kgr , στερεούμενο σε δύο ημικυκλικά τμήματα με βίδες. Υλικό κατά ASTM B 418 TYPE I ή TYPE II MIL-A	6 ΖΓ			
10	Ανόδιο ψευδαργύρου 1kgr τύπου χελώνας	40			

	χυτευμένο με χαλύβδινη λάμα στερέωσης (200X25X4 mm). Υλικό κατά ASTM B 418 TYPE I ή TYPE II MIL-A			
11	Ανόδιο ψευδαργύρου 150kgr τύπου σέλας τοξωτό (Φ1500) διαστάσεων περίπου 1400X250X50 mm , χυτευμένο με 3 λάμες στερέωσης (6 απολήξεις συγκόλλησης). Υλικό κατά ASTM B 418 TYPE I ή TYPE II MIL-A	7		
ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :			ΣΥΝΟΛΟ Β:	
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:			ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α+Β:	

- Η προσφερόμενη τιμή έως δύο (2) δεκαδικά ψηφία
- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή/ημερομηνία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(Τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Πίνακας Κατανομής Τιμήματος

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ	ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	Αριθμητικώς	Ολογράφως
.....		
.....		
.....		
.....		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ				
α/α	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	A.	B.	Γ.
1.	Αριθμός Σύμβασης - ημερομηνία			
2.	Αντικείμενο Έργου			
3.	Κατηγορίες ειδών αντικειμένου			
4.	Κύριος έργου (Εταιρεία, εκμετάλλευσης του έργου) - στοιχεία επικοινωνίας			
5.	Συμβατική και πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης των υπηρεσιών			
6.	Χρονικό διάστημα επιτυχούς λειτουργίας			
7.	Συστατικές επιστολές (ΝΑΙ/ΟΧΙ)			
8.	Στοιχεία ατόμου για συστάσεις (τηλ.)			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΛΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Καταδυτικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στον ΑΣΠ Καλύμνου από εξωτερικό συνεργείο δυτών όπου θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο άτομα.

1. Καθαρισμός φρεατίων ηρεμίας και αναρρόφησης: 2 φρεάτια αντλιών θαλάσσης, 1 φρεάτιο φυκέων.
2. Καθαρισμός φρεατίου αγωγού προσαγωγής θαλασσινού νερού: Απαιτείται καθαρισμός του φρεατίου που έχει σημαντική ποσότητα φερτών υλικών συσσωρευμένη. Επίσης εκατέρωθεν του φρεατίου 10m στον αγωγό , απαιτείται απομάκρυνση φερτών υλικών άμμου και ιλύος με χρήση κατάλληλου αντλητικού ή άλλο τρόπο. Το φρεάτιο είναι επισκέψιμο από την άνω πλευρά, σκεπασμένο με τσιμεντόπλακες οι οποίες μπορούν να αφαιρεθούν και να ξαναμπούν στην θέση τους μετά το πέρας των εργασιών.
3. Ευθυγράμμιση και υδραυλική δοκιμή αγωγού καυσίμου (10bar).
4. Καθαρισμός 2 κεφαλών υδροληψίας αγωγού προσαγωγής.
5. Αλλαγή αλυσίδων, ναυτικών κλειδιών , ενδεικτικών μπαλονιών, όπου υπάρχουν, με νέα (βλ. αντικείμενο προμήθειας).
6. Αντικατάσταση με νέα, ανοδίων αγωγού παραλαβής καυσίμου στις φλάντζες (35-40 τεμάχια). Στερεώνονται σε σχήμα «Π» στις βίδες της φλάντζας. Ο αγωγός είναι DN200 (8"). Για να είναι εφικτή η στερέωση των ανοδίων θα πρέπει να συγκολληθούν χαλύβδινες ροδέλες Φ25 στα άκρα της λάμας και να γυρίσουν σε γωνία 90° σχηματίζοντας «Π» με τις ροδέλες αντικρουστά σε απόσταση 9-10cm.
7. Αντικατάσταση με νέα, διαιρούμενων ανοδίων Φ170 όπου υπάρχουν στον μεταλλικό αγωγό και το συστολικό τεμάχιο (6 τεμάχια)
8. Αντικατάσταση ανοδίων τύπου «σέλας» αγωγού προσαγωγής θαλασσιού ύδατος. Τρία τεμάχια στα φίλτρα και 4 στον αγωγό. Επτά (7) τεμάχια σύνολο (Φ1500/1600X300X30). Τα ανοδία θα είναι χυτευμένα με κατάλληλες λάμες στερέωσης και κατάλληλες απολήξεις (τουλάχιστον 6) που θα συγκολληθούν επί του αγωγού (βλ. φωτογραφίες), αφού τα σημεία συγκόλλησης καθαριστούν με επιμέλεια. Τρία (3) τεμάχια θα συγκολληθούν στα φίλτρα (2φίλτρα + σώμα) και 4 στο ευθύγραμμο τμήμα του αγωγού.
9. Βιντεοσκόπηση όλων των παραπάνω σημείων μετά το πέρας των εργασιών, επίδειξη και παράδοση του βιντεοληπτικού υλικού επιτόπου στον επιβλέποντα της ΔΕΗ Α.Ε. προς πιστοποίηση της καλής εκτέλεσής των εργασιών.
10. Τεχνικά αποδεκτές κρίνονται οι προσφορές Τεχνικών Εταιρειών ή Φυσικών Προσώπων, που σύμφωνα με δήλωσή τους, έχουν εναρμονιστεί με την τρέχουσα σχετική νομοθεσία (ενδεικτική νομοθεσία: ΦΕΚ 2625/Β/29-06-2020 , ΦΕΚ 2396/Β/19-06-2019 , ΦΕΚ 1279/Β/20-05-2014 , ΦΕΚ 978/Β/28-11-1995).

11. Επισημαίνεται ότι στην προσφορά των Τεχνικών Εταιρειών ή των Φυσικών Προσώπων θα αναφέρεται ρητά σε Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι δύτες που θα εκτελέσουν τις πιο πάνω εργασίες θα πληρούν κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Θα κατέχουν σε ισχύ τις κατάλληλες άδειες για εκτέλεση καταδυτικών εργασιών,
 - Θα έχουν την κατάλληλη εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες (σχετικές Συμβάσεις)
 - Θα έχουν σε ισχύ την κατάλληλη επαγγελματική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 - Θα είναι ασφαλιστικά & φορολογικά ενήμεροι.
- Το συνεργείο θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες άδειες για τους δύτες και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις του εξοπλισμού του.
12. Τα πιο πάνω στοιχεία τα οποία θα κατατίθενται στον τεχνικό φάκελο, θα εξετάζονται, επαληθεύονται και αξιολογούνται από την επιτροπή προμηθειών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών. Εάν από την αξιολόγηση αυτή δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ότι ο διαγωνιζόμενος πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ώστε να τεκμαίρεται η επαγγελματική κατάρτιση και αδειοδότηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού Διαγωνισμού, η αντίστοιχη προσφορά θα απορρίπτεται ως τεχνικά μη αποδεκτή. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. θα λαμβάνει επίσης υπόψη της κατά την τεχνική κρίση, την πολυετή εμπειρία της και τις αστοχίες σε σχετικές παροχές υπηρεσιών που πιθανόν έχουν προκύψει κατά το παρελθόν.
13. Οι συμμετέχοντες πρέπει επι ποινή απόρριψης να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών και βεβαίωση επίσκεψης στον ΑΣΠ Καλύμνου υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του Σταθμού. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά δεν θα γίνει αποδεκτή.
14. Όλα τα χρησιμοποιούμενα μέσα (μεταφορικά, ανυψωτικά, πλωτά κ.α.) καθώς και ο εξοπλισμός που θα απαιτηθεί θα είναι προμήθειας του Αντισυμβαλλόμενου. Το ίδιο και αν απαιτηθεί παροχή πεπιεσμένου αέρα και ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να γίνει από φορητά μέσα του Αντισυμβαλλόμενου (αεροσυμπιεστή, γεννήτρια κλπ).
15. Τα φερτά αδρανή υλικά που θα εξαχθούν θα μεταφερθούν με μέσα και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου στην χωματερή του Δήμου.
16. Η σύνθεση του Συνεργείου δυτών θα είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία, με δύο ή περισσότερους επαγγελματίες δύτες.

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Όλα τα παρακάτω υλικά θα τα προμηθεύσει ο Αντισυμβαλλόμενος στις ποσότητες που αναφέρονται. Τα υλικά και τα πιστοποιητικά αυτών όπου προβλέπονται θα ελεγχθούν από τον επιβλέποντα της ΔΕΗ Α.Ε. πριν την χρήση τους στην αποθήκη του ΑΣΠ Καλύμνου.

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Αλυσίδα Φ12 γαλβανισμένη εν θερμώ σύμφωνη με DIN766	30m (3-3,5 kgr/m)
2	Αλυσίδα Φ20 γαλβανισμένη εν θερμώ σύμφωνη με DIN766	25m (9-10 kgr/m)
3	Ναυτικό κλειδί τύπου "D" με πείρο Φ16, γαλβανισμένο εν θερμώ (ενδεικτική διάσταση 27X59mm)	3
4	Ναυτικό κλειδί τύπου "Ω" με πείρο Φ16, γαλβανισμένο εν θερμώ	3
5	Ναυτικό κλειδί τύπου "D" με πείρο Φ22, γαλβανισμένο εν θερμώ (ενδεικτική διάσταση 37X85mm)	2
6	Ναυτικό κλειδί τύπου "Ω" με πείρο Φ22, γαλβανισμένο εν θερμώ	2
7	Πλαστικός σφαιρικός πλωτήρας επισημάνσεως κόκκινος Φ60cm, σημείο σύνδεσης μεταλλικού αγωγού με ελαστικό εύκαμπτο αγωγό (σταθερός)	1
8	Πλαστικός σφαιρικός πλωτήρας ανασύρσεως κόκκινος Φ60cm με περαστό άξονα, σημείο σύνδεσης ελαστικού εύκαμπτου αγωγού με δεξαμενόπλοιο.	1
9	Ανόδιο ψευδαργύρου διαιρούμενο αγωγού κυκλικό Din=170mm , Dout=250mm, Thickness=35mm , W=2,5kgr , στερεούμενο σε δύο ημικυκλικά τμήματα με βίδες. Υλικό κατά ASTM B 418 TYPE I ή TYPE II MIL-A	6 ΖΓ
10	Ανόδιο ψευδαργύρου 1kgr τύπου χελώνας χυτευμένο με χαλύβδινη λάμα στερέωσης (200X25X4 mm). Υλικό κατά ASTM B 418 TYPE I ή TYPE II MIL-A	40
11	Ανόδιο ψευδαργύρου 150kgr τύπου σέλας τοξωτό (Φ1500) διαστάσεων περίπου 1400X250X50 mm , χυτευμένο με 3 λάμες στερέωσης (6 απολήξεις συγκόλλησης). Υλικό κατά ASTM B 418 TYPE I ή TYPE II MIL-A	7

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



Διαιρούμενο ανόδιο αγωγού και ανόδιο τύπου χελώνας (μετά την χρήση του).



ανόδιο τύπου σέλας αγωγού προσαγωγής (150kgr)



Αριθμός Πρόσκλησης: 25125307

Αριθμός Σύμβασης:

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: Καταδυτικές εργασίες
στον ΑΣΠ Καλύμνου.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:090000045

ΔΟΥ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

email:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης:

Κάλυψη: Μερική ☐Τελική ☐Ολική ☐

Αίτηση Τιμών:

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά Περάτωσης Διαδικασίας Επιλογής:

Αξία:

Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.....	4
(ΣΧΕΔΙΟ)	4
1. Αντικείμενο	4
2. Τιμές	4
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Εταιρείας.....	5
4. Ποινικές Ρήτρες.....	5
5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (Ισχύει για Συμβάσεις αξίας άνω των 20.000,00€).....	5
7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής	6
8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της	7
9. Ελαττώματα των παρεχόμενων υπηρεσιών	7
10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών.....	7
11. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου.....	8
12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....	10
13. Ανωτέρα Βία	10
14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία	10
15. Λύση Σύμβασης.....	11
18. Επίλυση διαφορών	11
19. Ασφαλιστικές καλύψεις.....	11
20. Ισχύς Σύμβασης.....	11

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΟ)

Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από, και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών «Καταδυτικές εργασίες στον ΑΣΠ Καλύμνου».

Η παροχή των υπηρεσιών αφορά την Καταδυτικές εργασίες στον ΑΣΠ Καλύμνου. Η παροχή υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συνημμένο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή» καθώς και με στοιχεία προσφοράς του Αντισυμβαλλόμενου (αν απαιτούνται), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

2. Τιμές

Το συνολικό Συμβατικό Τίμημα των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται σε και αναλύεται στον Συνημμένο Πίνακα Τιμήματος.

Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την παροχή υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Οι υπηρεσίες του Αντισυμβαλλόμενου θα εκτελεστούν στον ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ κατά το χρονικό διάστημα 20/10/2025 – 30/11/2025. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να ξεκινήσει τις εργασίες στον ΑΣΠ Καλύμνου, το πολύ μέσα σε 20 ημέρες από την ανάθεση του.

Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Αντισυμβαλλόμενο είναι η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών/ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Αναλυτικά τα στοιχεία της ως άνω Διεύθυνσης και του εκπροσώπου της Εταιρείας, είναι τα ακόλουθα:

- Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών
Ταχ. Δ/ση:
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο: +30
Φαξ: +30
e-mail:@ppcgoup.com

4. Ποινικές Ρήτρες

Ο Αντισυμβαλλόμενος, για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος ανά προορισμό, που ορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος, για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ, έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Εταιρεία ως συμφωνημένη Ποινική Ρήτρα εκατό ευρώ (100,00€)

Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος.

Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Αντισυμβαλλόμενο ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (Ισχύει για Συμβάσεις αξίας άνω των 20.000,00€)

5.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε για το ποσό των Ευρώ που αντιστοιχεί στο 4% του Συμβατικού τιμήματος και έχει διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

5.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η αξία της οποίας θα αντιστοιχεί στο σύνολο της επαύξησης του Συμβατικού τιμήματος.

6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών

6.1 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή και την προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου.

6.2 Η παροχή των υπηρεσιών από τον Αντισυμβαλλόμενο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Επιχείρηση για το σκοπό αυτό.

6.3 Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Αντισυμβαλλόμενο και ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών.

Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.

7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την 90η ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού Τιμολογίου, και της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη ΔΕΗ ΑΕ και εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει πριν από την πληρωμή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί από τη ΔΕΗ σχετικά με την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της ΔΕΗ (ΔΕΠΑΝ) εκδίδει Εντολή Αγοράς στο SAP, η οποία αποστέλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς καθώς και ο Αριθμός Εγκατάστασης 767, αναγράφεται στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί βάση της πιστοποίησης.

8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξομειωθεί η ποσότητα των υπηρεσιών μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας τους, χωρίς να έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

9. Ελαττώματα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και μέχρι την παραλαβή τους, αυτές είναι κατά την κρίση της Εταιρείας τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.

10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών

10.1 Μετά την περάτωση των υπηρεσιών διενεργείται η παραλαβή τους είτε από Επιτροπή Παραλαβής, που αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί αρμοδίως, είτε από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.

10.2 Το αρμόδιο όργανο παραλαμβάνει τις υπηρεσίες ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της Σύμβασης και διενεργώντας, κατά την κρίση του, σχετικούς ελέγχους. Καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, ιδίως για τα τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις του για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν.

10.3 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, να προχωρήσει στην παραλαβή των υπηρεσιών, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από το αρμόδιο όργανο, αποκατασταθούν πλήρως.

Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, το αρμόδιο όργανο θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Αντισυμβαλλόμενο και η διαδικασία της παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Εταιρείας.

10.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής μέσα σε εύλογη προθεσμία.

Σε περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλου αυτό υπογράφεται από την Επιτροπή και τον επικεφαλής της αρμόδιας για την παρακολούθηση Διεύθυνσης της ΔΕΗ καθώς και από τον Αντισυμβαλλόμενο, συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Αντισυμβαλλόμενος παίρνει το ένα.

Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει.

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έκδοση της αντίστοιχης Βεβαίωσης ή την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την Εταιρεία.

11. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου

11.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται:

- α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών,
- β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος αυτών,
- γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.

11.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός εύλογου προθεσμία τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του.

11.3 Η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ και το προσωπικό της Εταιρείας, δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Εταιρείας, του Αντισυμβαλλόμενου ή σε κάθε τρίτο κατά την παροχή τους από τον Αντισυμβαλλόμενο.

- 11.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες της ΔΕΗ.
- 11.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απарέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
- 11.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- 11.7 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησής τους, είναι υποχρεωμένο κατά την παροχή των υπηρεσιών με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον απαιτηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου ή και του Υπεργολάβου και να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του.
- 11.8 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεων του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). Οι πιο πάνω ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου δεν είναι περιοριστικές και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του.
- 11.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία.
- Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η ευθύνη του αυτή.

12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

13. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αντισυμβαλλόμενου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών και υπεργολάβων του Αντισυμβαλλόμενου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υπηρεσιών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 4, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση των υπηρεσιών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αντισυμβαλλόμενο και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

15. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

18. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

19. Ασφαλιστικές καλύψεις

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης, ανάλογα με την ειδικότητα.

Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.

20. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής της από τους αντισυμβαλλόμενους.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα δύο πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο Αντισυμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνημμένα: -Τεχνική Περιγραφή
- Πίνακας Τιμήματος



Αριθμός Πρόσκλησης: 25125307

Ημερομηνία: 08.08.2025

Αντικείμενο: Καταδυτικές εργασίες στον ΑΣΠ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3

Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	3
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	5
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ	6

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ¹

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. - (Για Έλληνες προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος³.....

- (Για αλλοδαπούς προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο

(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους -διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη Διαδικασία Επιλογής)

2.⁴..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:

.....
.....
.....

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι

4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία,

4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά

5. Σε περίπτωση οφειγούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται:

- να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής.
- αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

6. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας (<https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf>), την οποία έχει διαβάσει κατανοήσει και με την οποία συμφωνεί να συμμορφώνεται.

7. Έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνεί να συμμορφώνεται με τον αναρτημένο στην εταιρική ιστοσελίδα Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς της Εταιρείας (<https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-2022.pdf>).

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, και 5
- ² Αναγράφεται από το συμμετέχοντα η επωνυμία του προσφέροντος αντισυμβαλλόμενου
- ³ Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη διαδικασία κατά περίπτωση αντικειμένου:
 - «στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005»
 - «στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου.», σε περίπτωση που προβλέπεται συμμετοχή εργοληπτών δημοσίων έργων
- ⁴ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος¹..... δηλώνω ότι ο προσφέρων:

1. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία και ειδικά όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του τεύχους 1 αυτής.
.....².....
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διαδικασίας,³..... καθώς και του συνημμένου στην Πρόσκληση σχεδίου σύμβασης.
.....⁴.....
3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την αποσφράγιση της και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή.
4.⁵.....

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος

² Σε περίπτωση που απαιτείται από τη πρόσκληση επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη, συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπως: «Η διαμόρφωση των τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της»

³ Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Πρόσκλησης ο δηλών πρέπει να αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...»

⁴ Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η διενέργεια και ηλεκτρονικής διαδικασίας προστίθεται η παράγραφος αυτή με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Έλαβε γνώση και των όρων για την υποβολή των οικονομικών προσφορών της διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαδικασιών, τους οποίους επίσης αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα»

⁵ Η Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη διαδικασία, ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες του αντικειμένου της σύμβασης και τις προβλέψεις της εκάστοτε Πρόσκλησης, προσθέτει στο Υπόδειγμα, ένα ή περισσότερα από τα επόμενα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κείμενα:
«Η προσφορά του:

- δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης
- δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Ισοδύναμων Τεχνικών Προδιαγραφών
- δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Τεχνικών Αποκλίσεων
- δεν έχει Αποκλίσεις ή άλλες διαφοροποιήσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Εμπορικών Αποκλίσεων»

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων

Τα υπογράφοντα μέλη¹..... για².....

1.
2.
3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία:

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
- ² Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας