

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών
Λειτουργιών Παραγωγής



Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ-903528

Αντικείμενο: Προμήθεια μίας (1) αντλίας
αντίστροφης πλύσης (backwash)
φίλτρων άμμου για τον ΑΗΣ Κερατέας-
Λαυρίου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν° 5

Με το παρόν Συμπλήρωμα Ν°5 της Πρόσκλησης ΔΠΛΠ-903528, διευκρινίζουμε ότι δεσμευτικά στοιχεία είναι η παροχή και η πίεση κατάθλιψης της αντλίας, τα οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 10% της ζητούμενης τιμής. Μεγέθη μικρότερα από τα ζητούμενα δεν είναι αποδεκτά. Οι στρόφες ζητούνται να είναι 970 για να είναι ομοιόμορφη με την άλλη αντλία στο χώρο και να μην απαιτούνται σημαντικές προσαρμογές . Ο κινητήρας πρέπει να έχει ικανότητα τουλάχιστο 10% περισσότερο από την απαιτούμενη ισχύ της προσφερόμενης αντλίας.

Όλοι οι άλλοι όροι της Πρόσκλησης ΔΠΛΠ-903528 παραμένουν ως έχουν.