



Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ - 903540

Αντικείμενο: Προμήθεια ηλεκτροκίνητων
επιστομίων υγρών για την Μονάδα V
του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1 δίνονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

1. Η Πρόσκληση αφορά στην προμήθεια για πλήρη επιστόμια, μαζί με τον σερβομηχανισμό τους, τα οποία θα είναι ανεξάρτητα από τα ήδη εγκατεστημένα επιστόμια των οποίων τα στοιχεία είναι τα κάτωθι:

- Τα εγκατεστημένα επιστόμια με αύξοντα αριθμό 1
(5HAD30AA301 - Οίκος κατασκευής DOUGLAS CHERO - Σερβομηχανισμός AUMA SAM10.1.F10) - {5HAE33AA301 - Οίκος κατασκευής DOUGLAS CHERO - Σερβομηχανισμός AUMA SAM10.1.F10 - (ISO 5210 F10)}.
- Το εγκατεστημένο επιστόμιο με αύξοντα αριθμό 2
(5HAH33AA501) - Οίκος κατασκευής DOUGLAS CHERO.
- Το εγκατεστημένο επιστόμιο με αύξοντα αριθμό 3
(5HAH31AA301) - Οίκος κατασκευής DOUGLAS CHERO - Σερβομηχανισμός AUMA SAM10.1.F10 - (ISO 5210 F10).
- Τα εγκατεστημένα επιστόμια με αύξοντα αριθμό 4
(5HAH34AA301 - 5HAH35AA301 - 5HAH35AA302) - Οίκος κατασκευής DOUGLAS CHERO - Σερβομηχανισμός AUMA SAM10.1.F10 - (ISO 5210 F10).
- Τα εγκατεστημένα επιστόμια με αύξοντα αριθμό 5
(5LBA12AA301 - 5LBP11AA301 - Οίκος κατασκευής BABCOCK - Σερβομηχανισμός AUMA SA07.5 - A 32) - (5LBA14-15AA301 - Οίκος κατασκευής NEWCO VALVES LP - Σερβομηχανισμός οίκου FLOWSERVE Limitorque)

Συνημμένα επισυνάπτεται αρχείο με τις φωτογραφίες που αφορούν στους σερβομηχανισμούς του οίκου FLOWSERVE Limitorque των επιστομίων με αύξοντα αριθμό 5 (5LBA14-15 AA301).

Όνομα αρχείου: FOTO ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ α/α 5

2. Τα είδη με αύξοντα αριθμό 6-10 είναι σειρά επισκευής για τα επιστόμια (α/α 1-5). Η σειρά επισκευής θα περιλαμβάνει :

- Πλήρες σετ στεγανοποιητικών βάκτρου και σώματος.
- Πλήρες βάκτρο.
- Σετ κοχλιών γέφυρας.

Οι λοιποί όροι της αρχικής Πρόσκλησης, που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.