



Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ - 903540

Αντικείμενο: Προμήθεια ηλεκτροκίνητων
επιστομίων υγρών για την Μονάδα V
του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο3 δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:

- μεταξύ των ειδών με α/α 1-5 (επιστόμια) και α/α 6-10 (σειρές επισκευής) η αντιστοιχία είναι η παρακάτω:
 - Είδος 1 – σειρά επισκευής 7
 - Είδος 3 – σειρά επισκευής 8
 - Είδος 4 – σειρά επισκευής 9
 - Είδος 5 – σειρά επισκευής 10
- τα επιστόμια με α/α 1 έως και α/α 4 είναι πλήρη επιστόμια χωρίς σερβομηχανισμό.
- τα επιστόμια με α/α 5 είναι με σερβομηχανισμό του Οίκου FLOWSERVE.
- στην παράγραφο «ΒΑΚΤΡΟ, ΠΩΜΑ» της Τεχνικής Περιγραφής όπου αναγράφεται «...Ο χειρισμός ανοίγματος - κλεισίματος να γίνεται μέσω σερβομηχανισμού με ανυψούμενου.....», είναι με σερβομηχανισμό με ανυψούμενο βάκτρο.

Οι λοιποί όροι της αρχικής Πρόσκλησης καθώς και των Συμπληρωμάτων Νο1 και Νο2 αυτής, που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο3, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.