



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΔΠΛΠ-902556
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: Ν° 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αναβάθμιση Διέγερσης Μονάδων ΑΣΠ
Σάρμου, Χίου και Κω

Με το παρόν Συμπλήρωμα Ν°1 τροποποιείται η ανωτέρω Πρόσκληση, όπως παρακάτω:

1. Στο αντικείμενο των εργασιών για κάθε Μονάδα ανά ΑΣΠ που αναγράφεται στις παραγράφους 2.1 του τεύχους 1 (Όροι και οδηγίες προς προσφέροντες), 2.1.β του τεύχους 2 (Συμφωνητικό Σύμβασης Προμήθειας) και στην παράγραφο 1 του τεύχους 4 (Τεχνική Προδιαγραφή) της Πρόσκλησης, προστίθεται και η Ένταξη νέου συστήματος διέγερσης στο υφιστάμενο ισόχρονο σύστημα ανά Μονάδα, ανά ΑΣΠ.
Αναλυτικά το αντικείμενο των εργασιών στις ανωτέρω παραγράφους διαμορφώνεται ως ακολούθως:
 - Μελέτη, σχεδιασμός και θέση σε λειτουργία νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχου διέγερσης.
 - Μελέτη, σχεδιασμός και θέση σε λειτουργία νέου συστήματος ισχύος διέγερσης
 - Μεταφορά πινάκων στους σταθμούς
 - Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενου συστήματος διέγερσης
 - Αποξήλωση και απομάκρυνση υπαρχόντων πινάκων διέγερσης
 - Εγκατάσταση νέων συστημάτων / πινάκων
 - Προγραμματισμός και ρύθμιση συστήματος ελέγχου
 - Ένταξη νέου συστήματος διέγερσης στο υφιστάμενο ισόχρονο σύστημα ανά Μονάδα, ανά ΑΣΠ
 - Ηλεκτρολογική συντήρηση πεδίων κόμβου και μετασχηματιστή διέγερσης
 - Δοκιμές σε στάση και λειτουργία
 - Θέση σε λειτουργία
2. Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις 20.10.2025 και ώρα 12:00.
3. Οι λοιποί όροι της Πρόσκλησης που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Ν°1, παραμένουν ως έχουν.