

Λειτουργίες
Παραγωγής

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Μονάδων Φυσικού Αερίου
ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου



Αριθμός Πρόσκλησης: Z200 1200126797
Αντικείμενο: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΕΡ/ΛΩΝ GT 4.1, 4.2 & 4.3 ΚΑΙ
ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΟΛΙΛΟΥ ΜΟΝ. IV ΑΗΣ Κ-Λ.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

Δήλωση Συμμόρφωσης με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της ΔΕΗ Α.Ε.

Κάθε πρόσωπο υπογράφον το παρόν δια της προσυπογραφής του δηλώνει ότι:

- α) Έχει λάβει γνώση, έχει κατανοήσει και συμφωνεί να συμμορφώνεται με τη Πολιτική Σύγκρουση Συμφερόντων της Εταιρείας,
- β) Δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, όπως αυτές ορίζονται στην Πολιτική και γ) Αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαλύψει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ανακύψει στο μέλλον και μέχρι ολοκλήρωσεως της εν λόγω διαδικασίας γνωστοποιώντας αυτής εγγράφως άμεσα στην ιεραρχία του

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: *Συσκευές Μέτρησης Ηλεκτρικών Μεγεθών Αερ/λων GT 4.1, 4.2 & 4.3 και Ατμοστροβίλου Μον. IV ΑΗΣ Κ-Λ.*

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου Τ.Κ 195 00, Λαύριο, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλομένου (ή/και Προμηθευτή) για την: *Προμήθεια Συσκευών Μέτρησης Ηλεκτρικών Μεγεθών Αερ/λων GT 4.1, 4.2 & 4.3 και Ατμοστροβίλου Μον. IV ΑΗΣ Κ-Λ.*
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει του συνόλου της προμήθειας.
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε **€8.568,00**. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές-μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> → Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την **21-11-2025** και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **05-12-2025 / 13:00**. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5. Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών.
7. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
 - 7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - 7.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Υπόδειγμα
 - 7.3 η δήλωση συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση ενδιαφερομένων
 - 7.4 πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο αναγνωρισμένο πρότυπο σε συναφές αντικείμενο ή να πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις ποιοτικής διασφάλισης, καλύπτοντας σε κάθε περίπτωση τη προμήθεια υλικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το βάρος της απόδειξης του «ισοδύναμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στη προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
 - 7.5 πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο.
 - 7.6 πιστοποιητικό διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας ISO 45001/2018 ή ισοδύναμο.
8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής Αντισυμβαλλομένου. Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του Προτιμητέου Προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων κ.ο.κ.
9. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> Z200 1200126797, όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

Συνημμένα:

- Σχέδιο Σύμβασης
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- Τεχνική Προδιαγραφή
- Υποδείγματα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

ΔΕΗ/ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου

195 00 – Λαύριο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α	Περιγραφή	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Προσφερόμενες τιμές μονάδας σε Ευρώ		Σύνολο (€)
				Ολογράφως	Αριθμητικά	Αριθμητικά
1.	ELECTRICAL NETWORK CONVERTER ANALYZER TYPE IPL244 FOR ST	1	TEM			
2.	ELECTRICAL NETWORK CONVERTER ANALYZER TYPE IPL244 FOR GT	1	TEM			
3.	ELECTRICAL NETWORK CONVERTER ANALYZER TYPE IPL244 FOR GT	1	TEM			
Συνολικό Τμήμα Προσφοράς:						

Ημερομηνία:.....

Ο Προσφέρων

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος

Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα

Επισήμανση: Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.



Λαύριο 10/11/2025

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ GT4.1, 4.2 & 4.3 ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV/ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ**Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η****1. Αντικείμενο της Προμήθειας:**

Αντικείμενο της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής είναι η προμήθεια τριών (3) νέων τεχνικά ισοδύναμων συσκευών μέτρησης ηλεκτρολογικών μεγεθών του Ατμοστροβίλου και των Αεριοστροβίλων GT4.1, 4.2 & 4.3 για την άμεση αντικατάσταση αυτών, τη δοκιμαστική λειτουργία τους και τη μελλοντική αντικατάσταση των υπολοίπων εγκατεστημένων με τον καινούριο προσφερόμενο τύπο συσκευής του Αντισυμβαλλόμενου Προμηθευτή Οίκου από τον παρόντα διαγωνισμό, μέσω απευθείας ανάθεσης για τεχνικούς λόγους και ελέω μετέπειτα ομοιομορφίας εξοπλισμού.

2. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά**Applications:**

Measure, control, pilot, regulation, protection.

Measures:

The IPL244 allows the measure of all electric measures:

- direct voltage and current (700 Vdc, 5A DC),
 - effective alternating voltage and current (500 Vac, 5A AC),
 - inverse current,
 - active (P), reactive (Q), apparent (S), power (generated-consumed),
 - cos (power factor) inductive-capacitive,
 - frequency (35 to 400 Hz),
 - active, reactive, generated, consumed energy,
- with independent addition by channel (saved), reset in configuration or with keyboard (lockable in the configuration),
- configurable transformation ratio (current and voltage).

Display of IPL244:

- 10 values displayed simultaneously, selected by 3 press-buttons and/or RS232 configuration
- 8 values of 3 digits 1/2 and 2 values of 7 digits 1/2 (L1, L2, L3 / I1, I2, I3 / ...)

Outputs slots:

The IPL244 is equipped with 8 slots. Each slot can receive either:

- one insulated analog output, assigned to any chosen measure,
 - one configurable relay in alarm or energy counting,
 - one digital RS485 link with MODBUS/JBUS protocol.
- (data in integer 32 bits and floating 32 bits IEEE (optional))

General characteristics:

- Slot-in plastic box, U-link fastening
- IPL244: 144 x 144 x 175, cut-off 139 x 136,
- Insertion depth: 175
- Plug-in connector, connection with screw-terminals (2.5 mm²) or with threaded rod for current input (optional),
- Tightness IP20 (option IP54, RS232 on back side).

Configuration:

The IPL244 with its front-side keyboard allows to reset the energy meters, to change the pages of visualization and other. The user can visualize and configure all the parameters of the IPL244 via the RS232 link.

The device can interact via the RS232 serial link (jack 3.5, or option: DB9 on back side), with any system emulating a terminal.

Example: Terminal program in Windows:
(Free supply of cable on single request).

Through the terminal, the user will be able to:

- visualize the measures, the actual configuration,
- make a new configuration of the IPL244.

The configuration mode allows to choose:

- the wiring type (direct, alternative, single-phase, three-phase, balanced, unbalanced, with or without neutral, 3 independant wattmeters, etc),
- the PT and CT ratio,
- the working relays mode,
- the RS485 link parameters,
- the type and the scale of the analog outputs,
- the display type.

3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγκατεστημένων Συσκευών

A/A	Position	Device type	Slots used	Other features
1	CCR-ST / 13kV 4BAA10GC001-P49	IPL 244	Slot 1 Analog // Measure channel 1,2,3, SUM // Measure choice- Interl.Voltage // low scale 0V - High scale 20000V // Output Current 4-20mA. Slot 2 Analog // Measure Channel 1,2,3, SUM // Measure Choice- Frequency // Low Scale 0Hz - High scale 55 Hz// Ouput Current 4-20mA Slot 3 RS485 Communication // Address 1 // 9600 Bauds // Parity None Slot 4 Analog // Measure Channel 1,2,3, SUM // Measure Choice- Reactive P. // Low scale -100Mvar - High scale 100Mvar // Output Current 4-20mA. Slot 5 Analog // Measure Channel 1,2,3, SUM // Measure Choice- Active P. // Low scale 0MW -High scale 300MW // Output Current 4-20mA Slot 6 Analog// Measure Channel 1,2,3, SUM // Measure Choice -Star Voltage // Low scale 0V - High scale 150V // Output Current 4-20mA	TI 12500, TP 130 - 230V AC, Input range: 150V-1A AC, 3-Phase Unbalanced,With Neutral // Display Voltage/Current // Interl. Voltage
2	LCR-GT / 6kV 0BBA10GC001-P39	IPL 244	Slot 1 Analog // Measure channel 1,2,3, SUM // Measure choice- interl.voltage // low scale -3000V - high scale 12000V // Output current 4-20 mA. Slot 2 RS485 Communication // Address 1 // 9600 Bauds // Parity None	TI 1500, TP 60 - 230V AC, Input range: 150V-1A AC, 3-Phase Unbalanced,With Neutral // Display Voltage/Current // Interl. Voltage
3	CCR-GT / 15kV 3BAA10GC001-P49	IPL 244	Slot 1 Analog// Measured value -Frequency // Measured Phase 1-2-3 // Low scale 45Hz - High scale 55Hz // Output Current 4-20mA Slot 2 Analog// Measured Value- Interl Voltage// Measured Phase 1-2-3// Low scale 0V - High scale 15000V// Output Current 4-20mA Slot 3(RS485) Address 1 // 9600 Bauds // Parity none Slot 4 Analog // Measured Value- P. Reactive // Measured Phase 1-2-3// Low scale -100Mvar - High Scale 100Mvar // Output Current 4-20mA Slot 5 Analog // Measured Value- P. Active // Measured Phase 1-2-3 // Low scale 0MW - High scale 150MW // Output Current 4-20mA	TI 7000, TP 150 - 230V AC, Input range: 125V-1A AC, 3-Phase Unbalanced,With Neutral // Display Voltage/Current // Interl. Voltage

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


Χρήστος Δουκέρης
Μηχανικός Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογικής Συντήρησης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


Βασίλειος Φλωρίδης
Υποτομεάρχης
Ηλεκτρολογικής Συντήρησης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ


Αθανάσιος Μαρτίνης
Τομεάρχης Συντήρησης
ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Λειτουργίες
Παραγωγής

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Μονάδων Φυσικού Αερίου/
ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου



Αριθμός Διακήρυξης: Z200 1200126797

Αριθμός Σύμβασης:

Εντολή Αγοράς:

Αντικείμενο: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΕΡ/ΛΩΝ GT 4.1, 4.2 & 4.3 ΚΑΙ
ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΟΛΙΟΥ ΜΟΝ. IV ΑΗΣ Κ-Λ.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



Λειτουργίες
Παραγωγής

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Μονάδων Φυσικού Αερίου/
ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες: Ε.ΠΕΡΙΔΟΥ
Τηλέφωνο: 22920 64343-5
Fax: 22920 60356
email: e.peridou@ppcgroup.com
ΑΦΜ: 090000045

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
email:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης: Z200 1200126797
Κάλυψη: Μερική ☐ Τελική ☐
Αίτηση Τιμών: Z200 1200126797
Ημερομηνία Προσφοράς:
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:
Αξία:

Ολική X

Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.....	4
1. Αντικείμενο.....	4
2. Τιμές	5
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	5
4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή.....	5
5. Ποινικές Ρήτρες.....	5
6. Εγγύηση καταλληλότητας	6
7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης	6
8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής	6
9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.....	6
10. Επιθεώρηση υλικού – Διαδικασίες παραλαβής.....	7
11. Ευρεσιτεχνίες.....	7
12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση.....	7
13. Ανωτέρα Βία.....	7
14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία	8
15. Λύση Σύμβασης.....	8
16. Επίλυση διαφορών.....	9
17. Ισχύς Σύμβασης.....	9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ/ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ (εφεξής ΔΕΗ ή Επιχείρηση), που εδρεύει στο Λαύριο, Τ.Κ. 195 00 ΛΑΥΡΙΟ, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από Σ. Τσιούμα, Δ/ντή ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Προμηθευτής), που εδρεύει στην με ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτή την περίπτωση από τον κ

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της προμήθειας των συσκευών μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών Αερ/λων GT 4.1, 4.2 & 4.3 και Ατμοστροβίλου Μονάδας IV του ΑΗΣ Κ-Λ.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα καθώς και με την επισυναπτόμενη προσφορά του προμηθευτή η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές τους προς προμήθεια υλικών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Κωδικός Αριθ. ΔΕΗ	Ποσ/τα	Μονάδα	Περιγραφή Υλικού	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
Σύνολο (αριθμητικώς):						
Σύνολο (ολογράφως):						

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τμήμα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο συμβατικό τμήμα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ .

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

3.1 Τόπος παράδοσης

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου σε **δύο (2) μήνες** από την ημερομηνία ανάθεσης.

3.2 Τρόπος παράδοσης

Τα υλικά θα παραδοθούν επί αυτοκινήτου του προμηθευτή στις αποθήκες της ΔΕΗ ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου, με μεταφορικό μέσο και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση του υλικού πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, θα επιβληθεί η ποινική ρήτρα που προβλέπεται από το άρθρο 9 των Γενικών Όρων της Σύμβασης

4. Συσκευασία, επισήμανση, αποστολή

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά τα υλικά για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητα από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα διευθετημένα ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση.

5. Ποινικές Ρήτρες

Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Επιχείρηση, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

Η Επιχείρηση παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.

6. Εγγύηση καταλληλότητας

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και

ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.

Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.

7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Δεν απαιτείται.

8. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται 90 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου, εφόσον έχουν παραληφθεί τα υλικά ποσοτικά και ποιοτικά.

Η Αρμόδια Διεύθυνση στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο σχετική Εντολή Αγοράς. Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

9. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Εφόσον απαιτείται προστίθεται η παρακάτω παράγραφος:
«Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξομειωθεί η ποσότητα του υλικού μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας του, χωρίς να έχει ο Προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.»

10. Επιθεώρηση υλικού – Διαδικασίες παραλαβής

Δε προβλέπεται επιθεώρηση υλικού η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Αποθήκη του ΑΗΣ Κ-Λ.

11. Ευρεσιτεχνίες

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Επιχείρηση για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Επιχείρησης.

13. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Επιχείρηση αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Επιχείρησης, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 5, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Επιχείρηση θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Επιχείρηση επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία της Επιχείρησης ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

15. Λύση Σύμβασης

Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της

Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Επιχείρηση.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

16. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

17. Ισχύς Σύμβασης

- Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τους αντισυμβαλλόμενους
- Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο Προμηθευτής

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σ. Τσιούμας
Δ/ντής ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου

Λειτουργίες
Παραγωγής

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Μονάδων Φυσικού Αερίου
ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου



Αριθμός Πρόσκλησης: Z200 1200126797
Αντικείμενο: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΕΡ/ΛΩΝ GT 4.1, 4.2 & 4.3 ΚΑΙ
ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΟΛΙΟΥ ΜΟΝ. IV ΑΗΣ Κ-Λ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ¹

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2.³..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
.....
.....
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά
 - 4.3 ⁴ όρισε τον/τους να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση.
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

(Ολοκληρωμένο - αλληλεγγύη - οργάνωση)

Ο Διευθυντής

.....

10. Η επιτυχία της προγράμματος είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης. Η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης. Η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης.

9. Ο προγραμματισμός είναι η βάση της επιτυχίας. Η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης. Η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης.

8. Δεδομένου ότι η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης, η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης.

7.8 Δεδομένου ότι η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης, η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης. Η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης.

7.7 Δεδομένου ότι η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης, η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης. Η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης.

7.6 Δεδομένου ότι η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης, η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης.

7.5 Δεδομένου ότι η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης, η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης. Η επιτυχία είναι η συνέπεια της αλληλεγγύης και της οργάνωσης.

[illegible]

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε
διαδικασία επιλογής)

Τα υπογράφοντα μέλη¹..... για².....

1.

2.

3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση διαδικασίας Επιλογής της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία³:.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

² Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας Επιλογής

³ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της