

05.02.2026



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο1 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΔΠΛΠ-611564

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι εκδόθηκε το Συμπλήρωμα Νο1 της Πρόσκλησης ΔΠΛΠ-611564 με αντικείμενο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων μέτρησης/ καταγραφής ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών υγρών στον ΑΗΣ Σορώνης», προκειμένου να διευκρινιστούν τα παρακάτω:

1. Η απαίτηση για την ακρίβεια μέτρησης για όλα τα αισθητήρια μέτρησης ροής είναι $\pm 1\%$.
2. Η απαίτηση για την ακρίβεια μέτρησης για όλα τα αισθητήρια μέτρησης pH είναι $\pm 0,1$, ενώ η ανάλυση του pH πρέπει να είναι σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
3. Στις απαιτήσεις των καταγραφικών σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής δεδομένων τοπικά, εννοείται η ύπαρξης θύρας USB ή Ethernet.

Όλοι οι άλλοι όροι της πρόσκλησης που δεν τροποποιούνται με το παρόν, παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν.

Τα τεύχη της πρόσκλησης έχουν αναρτηθεί και διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. <https://eprocurement.dei.gr>, όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.