



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν° 5
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΔΠΛΠ-1310712

Αντικείμενο: «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού τμήματος των ρυθμιστών στροφών-φορτίου των τριών (3) Μονάδων του ΥΗΣ Πουρναρίου Ι».

Το παρόν Συμπλήρωμα Ν° 5 εκδίδεται προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό τα ακόλουθα:

1. Να τροποποιηθεί η υποπαράγραφος 18.1, Άρθρο 18 του Τεύχους 3 της Πρόσκλησης ως ακολούθως:
«18.1.1. Δοκιμές - Παραλαβή συστήματος
Οι νέοι πίνακες θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου και θα υποβληθούν σε όλες τις δοκιμές που προβλέπονται σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του προτύπου IEC 60308, παρουσία εκπροσώπου της ΔΕΗ ή τρίτου φορέα. Θα πρέπει να υποβληθεί πρόγραμμα δοκιμών και επίσημη πρόσκληση για την διεξαγωγή των δοκιμών.
Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στον ΥΗΣ Πουρναρίου Ι, να τον συνδέσει με το υφιστάμενο σύστημα και να πραγματοποιήσει δοκιμές λειτουργίας στο πεδίο, σε συνεργασία με το προσωπικό της ΔΕΗ και σύμφωνα με τις οδηγίες του σταθμού. Οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν όλα τα δυνατά σενάρια λειτουργίας του ρυθμιστή στροφών. Το σύνολο των παραπάνω ελέγχων / δοκιμών θα συνοδεύεται από πρωτόκολλο με τα απαραίτητα στοιχεία, μεθοδολογία και αποτελέσματα.

Οι Δοκιμές, η Εμπορική Λειτουργία, η Προσωρινή Παραλαβή, η Περίοδος Εγγύησης και η Οριστική Παραλαβή θα τυγχάνει εφαρμογής και γίνει ανά Ηλεκτρονικό Πίνακα ρύθμισης στροφών - φορτίου των Μονάδων.».
2. Να μετατεθεί η καταληκτική ημ/νία και ώρα υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για τις **16.02.2026** ώρα **12:00μ.μ.**, αντί στις 13.02.2026 ώρα 12:00μ.μ.

Όλοι οι άλλοι όροι της πρόσκλησης παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν.

ΑΠΟ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.