



Αριθμός Πρόσκλησης: 12000201300

Ημερομηνία: 21.5.2026

Αντικείμενο: Συντήρηση και αποκατάσταση
βλαβών στον εξοπλισμό κλιματισμού του
ΑΗΣ Κατταβιάς για ένα έτος

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την επιλογή Αντισυμβαλλόμενου για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στον εξοπλισμό κλιματισμού του ΑΗΣ Κατταβιάς για ένα έτος».
2. Τα σχετικά τεύχη της Πρόσκλησης, Πρόσκλησης, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> "1200201300
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε 26.870,00 €. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4. Στη Διαδικασία θα μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις παρακάτω απαιτήσεις:
 - α. Είναι εγγεγραμμένα, στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του ή/και
 - β. Έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία επιτυχούς εκτέλεσης παρόμοιων υπηρεσιών
5. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.

Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> "Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής την Πέμπτη 21.5.2026. και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την **Τρίτη 2.6.2026 / 12:00**

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

6. Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνεται:
 - η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - η δήλωση αποδοχής όρων διαδικασίας επιλογής και ισχύος προσφοράς σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - η Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων για Υποψηφίους Προμηθευτές Συνεργάτες, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - η Δήλωση Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
 - η Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση Ενδιαφερομένων, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα

7. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας αρχικά καθορίζει τη σειρά προτιμητέων προσφερόντων με βάση το κριτήριο επιλογής αντισυμβαλλομένου.
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του προτιμητέου προσφέροντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά προτιμητέων προσφερόντων κ.ο.κ.

8. Κριτήριο επιλογής του αντισυμβαλλομένου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής στο σύνολο των ειδών.

Συνημμένα:

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- Τεχνική Περιγραφή
- Σχέδιο Σύμβασης
- Υποδείγματα



Αριθμός Διακήρυξης: 1200201300

Αντικείμενο: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στον εξοπλισμό κλιματισμού του ΑΗΣ Καταβιάς για ένα έτος

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Είδος α/α	Κωδικός Αριθ. ΔΕΗ	Ποσ /τα	Μονά δα	Περιγραφή Εργασίας	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Τιμή Μονάδας (ολογράφως)	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	-	1	ΕΑ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ			
2	8090000067	45	ΚG	ΥΓΡΟ ΨΥΚΤΙΚΟ FREON R410 A			
3	8090000068	20	ΚG	ΥΓΡΟ ΨΥΚΤΙΚΟ FREON R407 C			
4	8090000150	25	ΚG	ΥΓΡΟ ΨΥΚΤΙΚΟ FREON R134A ΣΥΝΩΝΥΜΟ R-417C			
5	-	70,0	HR	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΕΧΝΙΤΗ			
6	-	70,0	HR	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΟΗΘΟΥ			
7	-	1	ΕΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ RHOSS WINPACK THAETU 2140 (ΜΕ Α/Α 1 ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)			
Σύνολο (αριθμητικώς):							
Σύνολο (ολογράφως):							

Επισήμανση:

Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.

Ο Προσφέρων

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

«Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στον εξοπλισμό κλιματισμού του ΑΗΣ Κατταβιάς για ένα έτος».

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η περιγραφή που ακολουθεί αφορά στις ετήσιες εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού κλιματισμού του ΑΗΣ Κατταβιάς (ΘΗΣ Ν. Ρόδου) που βρίσκεται στο 5^ο χλμ Οδού Κατταβιάς-Πρασονησίου, καθώς και στην τεχνική υποστήριξη για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο εξοπλισμός που συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα:

A/A	Περιγραφή	Τύπος	Περιοχή Εγκατάστασης	Ποσότητα
1	Αντλία Θερμότητας	Rhoss WKE1100568 Winpack Thaety 2140	Κτίριο 37- Παράκτιες εγκαταστάσεις	2
2	Αντλία Θερμότητας	Rhoss CYI1100149 Thaity 245	Κτίριο 23.2	1
3	Αυτόνομη κλιματιστική Μονάδα (Packaged) Ψύξης	Lennox BAC045M4M	Κτίριο 10/12	1
4	Αερόψυκτος ψύκτης νερού	Sire CSRML 100.1	Περιοχή 6	1
5	Αερόψυκτος ψύκτης νερού	Sire CSRML 10	Περιοχή 28	1
6	Ξηραντής Αέρα	Parker PST460-A400350Y12024	Κτίριο 2	2
7	Εξωτερική Μονάδα VRV	LG ARUN200LTE4	Κτίριο 64	1
8	Εξωτερική Μονάδα VRV	LG ARUN120LTE4	Κτίριο 64	1
9	Εξωτερική Μονάδα VRV	LG ARUN140LTE4	Κτίριο 64	1



A/A	Περιγραφή	Τύπος	Περιοχή Εγκατάστασης	Ποσότητες
10	Εξωτερική Μονάδα VRV	LG ARUN120LTE4	Κτίριο 64	1
11	Εξωτερική Μονάδα VRV	LG ARNU09GTRC2	Κτίριο 64	1
12	Εσωτερική Μονάδα VRV	LG ARNU12GTRC2	Κτίριο 64	2
13	Εσωτερική Μονάδα VRV	LG ARNU15GTQC2	Κτίριο 64	6
14	Εσωτερική Μονάδα VRV	LG ARNU18GTQC2	Κτίριο 64	5
15	Εσωτερική Μονάδα VRV	LG ARNU15GBHA2	Κτίριο 64	2
16	Εσωτερική Μονάδα VRV	LG ARNU18GBHA2	Κτίριο 64	2
17	Εσωτερική Μονάδα VRV	LG ARNU09GL1G2	Κτίριο 64	2
18	Εσωτερική Μονάδα VRV	LG ARNU12GL2G2	Κτίριο 64	2
19	Εσωτερική Μονάδα VRV	LG ARNU15GL2G2	Κτίριο 64	2
20	Αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου (Ντουλάπα)	Midea MFM-48FN1D0/MOU-48FN1-RD0	Κτίριο 3	2
21	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 06.06/06.06T1	Κτίριο 2	1
22	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 06.06/06.06T2	Κτίριο 2	1
23	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 06.06/06.06T3	Κτίριο 2	1
24	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 07.06T1	Κτίριο 2	1
25	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 07.06T2	Κτίριο 2	1
26	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 06.06T1	Κτίριο 2	1
27	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 08.08/08.08T1	Κτίριο 3	1



A/A	Περιγραφή	Τύπος	Περιοχή Εγκατάστασης	Ποσότη τα
28	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 08.04/08.04T1	Κτίριο 3	1
29	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 08.08T1	Κτίριο 3	1
30	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 06.06/06.06T4	Κτίριο 3	1
31	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 06.06T2	Κτίριο 3	1
32	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 11.10/11.10T	Κτίριο 3	1
33	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 07.06/07.06T1	Κτίριο 3	1
34	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 07.06/08.06T1	Κτίριο 16	1
35	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 06.06/06.06T6	Κτίριο 16	1
36	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 10.08/10.08T1	Κτίριο 19	1
37	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 06.06/06.06T5	Κτίριο 23.2	1
38	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39 HQ 05.06T1	Κτίριο 25	1
39	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 06.04/06.04T1	Κτίριο 25	1
40	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39 HQ 05.04T1	Κτίριο 25	1
41	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 05.04/05.06T1	Κτίριο 25	1
42	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39 HQ 06.04T	Κτίριο 25	1
43	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 04.06/05.06T1	Κτίριο 26	1



A/A	Περιγραφή	Τύπος	Περιοχή Εγκατάστασης	Ποσότη τα
44	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 11.08/11.08	Κτίριο 37	1
45	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 12.12/12.12T	Κτίριο 56	1
46	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 07.08/07.08T	Κτίριο 56	1
47	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	Carrier 39HQ 06.06T3	Κτίριο 56	1
48	Κεντρική κλιματιστική Μονάδα	DANVENT DV-20	Κτίριο 64	1
49	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU)	Carrier 42GW300D	Κτίριο 3	4
50	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU)	Carrier 42GW600D	Κτίριο 3	6
51	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU)	Carrier 42GW701D	Κτίριο 3	10
52	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU)	Carrier 42NH745CE-A	Κτίριο 16	1
53	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU)	Carrier 42GW200D	Κτίριο 16	1
54	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU)	Carrier 42GW300D	Κτίριο 16	1
55	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU)	Carrier 42NZS15C	Κτίριο 16	1
56	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU)	Carrier 42NH745FE---C	Κτίριο 25	1
57	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου	Carrier 42NZS15F	Κτίριο 25	1



A/A	Περιγραφή	Τύπος	Περιοχή Εγκατάστασης	Ποσότη τα
	(FCU)			
58	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU)	Carrier 42NZS20F	Κτίριο 25	2
59	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU)	Carrier 42NZS26F	Κτίριο 25	5
60	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU)	Carrier 42NZS30F	Κτίριο 25	4
61	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU)	Carrier 42NZS42F	Κτίριο 25	3
62	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU)	Carrier 42NZS45F	Κτίριο 25	9
63	Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU)	Carrier 42NMS45F	Κτίριο 25	5
64	SPLIT UNIT	LG P09EN.NSJ/P09EN.UA3	Κτίριο 2 Γραφείο Επιτηρητή	1
65	SPLIT UNIT	DAIKIN RXS35L3VIB	Κτίριο 6 Sampling System	1
66	SPLIT UNIT	iGENERAL AOHG09LLCC	Κτίριο 6 Sampling System	1
67	SPLIT UNIT	TOSHIBA RAV-SM806KRT- E/RAV-SP804ATP-E	Κτίριο 10/12 Γραφείο Επιτηρητή	1
68	SPLIT UNIT	SINGER SNG16-09Vo	Κτίριο 24 Βιολογικός Καθαρισμός Αστικών Λυμάτων	1
69	SPLIT UNIT	CARRIER 42QHC01805A/38QHC018 D5	Κτίριο 25 Α Όροφος - Τηλεφωνικό Κέντρο	1
70	SPLIT UNIT	CARRIER 42QHC009DSA/38QHC00 9DS	Κτίριο 26 Γραφείο 2.2	1
71	SPLIT UNIT	CARRIER 42QHC018DSA/38QHC018 DS	Κτίριο 26 Γραφείο 3.3	1



A/A	Περιγραφή	Τύπος	Περιοχή Εγκατάστασης	Ποσότη τα
72	SPLIT UNIT	CARRIER 42QHC009DSA/38QHC00 9DS	Κτίριο 26 Γραφείο 3.4	1
73	SPLIT UNIT	CARRIER 42QHC012DSA/38QHC018 DS	Κτίριο 26 Γραφείο 4.2	1
74	SPLIT UNIT	CARRIER 42QHC018DSA/38QHC018 DS	Κτίριο 26 Χώρος Προσωπικού 1.5	1
75	SPLIT UNIT	CARRIER 42QHC018DSA/38QHC018 DS	Κτίριο 26 Γραφείο 1.4	1
76	SPLIT UNIT	CARRIER 42QHC018DSA/38QHC018 DS	Κτίριο 26 Χώρος Προσωπικού 2.5	1
77	SPLIT UNIT	CARRIER 42QHC018DSA/38QHC018 DS	Κτίριο 26 Χώρος Προσωπικού 3.9	1
78	SPLIT UNIT	CARRIER 42QHC018D8S/38QHC018 D8S (R32)	Κτίριο 27 Χώρος Ηλεκτρικών Πινάκων	1
79	SPLIT UNIT	CARRIER 42QHC018D8S/38QHC018 D8S (R32)	Κτίριο 27 Γραφείο	1
80	SPLIT UNIT	CARRIER 42QTD018DSA/38QUS018 DSA	Κτίριο 29 Φυλάκιο Πύλης	1
81	SPLIT UNIT	CARRIER 42QTD018DSA/38QUS018 DSA	Κτίριο 29 Φυλάκιο Πύλης	1
82	SPLIT UNIT	CARRIER 42QHC01805A/38QHC018 D5	Κτίριο 37 Γραφείο	1
83	Αντλία θερμότητας διαιρούμενο υ τύπου (Ντουλάπα)	Midea MFGA- 55FN1RD0/MOU-55FN1- RD0	Κτίριο 26 Συνεργείο Ηλεκτρολόγων	1
84	Αντλία θερμότητας διαιρούμενο υ τύπου (Ντουλάπα)	Midea MFGA- 55FN1RD0/MOU-55FN1- RD0	Κτίριο 26 Συνεργείο Οργάνων	1
85	Αντλία θερμότητας διαιρούμενο υ τύπου (Ντουλάπα)	Midea MFGA- 55FN1RD0/MOU-55FN1- RD0	Κτίριο 26 Συνεργείο Μηχαν/κης Συντήρησης	1
86	Αντλία θερμότητας	Midea MFGA- 55FN1RD0/MOU-55FN1-	Κτίριο 26 Αποδυτήρια	1



A/A	Περιγραφή	Τύπος	Περιοχή Εγκατάστασης	Ποσότητες
	διαρρέονο υ τύπου (Ντουλάπα)	RD0	ανδρών	
87	Αντλία θερμότητας διαρρέονο υ τύπου (Ντουλάπα)	Midea MFM-55HRFN8- QINV1/MOX63OU- 55HFN8-ROU1V1	Κτίριο 26 Συνεργείο Μηχαν/κης Συντήρησης	1
88	Αντλία θερμότητας διαρρέονο υ τύπου (Ντουλάπα)	Midea MFM-55HRFN8- QINV1/MOX63OU- 55HFN8-ROU1V1	Κτίριο 26 Αποδυτήρια γυναικών	1
89	Αντλία θερμότητας διαρρέονο υ τύπου (Ντουλάπα)	Midea MFM-55HRFN8- QINV1/MOX63OU- 55HFN8-ROU1V1	Κτίριο 27 Αποθήκη	1
90	Αντλία θερμότητας διαρρέονο υ τύπου (Ντουλάπα)	Midea MFM-55HRFN8- QINV1/MOX63OU- 55HFN8-ROU1V1	Κτίριο 25 Κυλικείο	1
91	SPLIT UNIT	LG USNW096WSA1/USUW096 W4A1	Κτίριο 64	1
92	SPLIT UNIT	Midea AG2Line-09NXD0- I/AG2Line-09N8D0-O	Κτίριο 37 Φυλάκιο	1
93	SPLIT UNIT	Midea MA2-12NXD0- XI/MA-12N8D0-XO	Κτίριο 5 Καμινάδα 1,2,3	1
94	SPLIT UNIT	Comfee AF-09HRFN8-I V1/AF-09HFN8-O V1	Κτίριο 5 Καμινάδα 1,2,3	1
95	SPLIT UNIT	Comfee AF-09HRFN8-I V1/AF-09HFN8-O V1	Κτίριο 5 Καμινάδα 4,5,6,7	1
96	SPLIT UNIT	Comfee AF-12HRDN8 IN/AF-12HRDN8 OU	Κτίριο 5 Καμινάδα 4,5,6,7	1

*Σημειώνεται ότι για τον εξοπλισμό με Α/Α 1 προβλέπεται η ετήσια συντήρηση και ο επανέλεγχος ως προς τις διαρροές ψυκτικού μέσου μετά από 6 μήνες.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α. Για τον εξοπλισμό με Α/Α 1 έως 6 που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες συντήρησης:



ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

- Μέτρηση ηλεκτρικής μόνωσης τυλιγμάτων συμπιεστών
- Συμμετρία αμπερ (10%)
- Έλεγχος ακροδεκτών
- Έλεγχος θερμοκρασίας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

- Έλεγχος διαρροών ψυκτικού ελαίου
- Έλεγχος στάθμης ψυκτελαίου
- Επιθεώρηση φίλτρων ψυκτελαίου και αντικατάσταση εφόσον απαιτείται (η προμήθεια θα γίνεται από τον ΑΗΣ Κατταβιάς)

ΕΛΕΓΧΟΙ

- Μέτρηση θερμοκρασίας συμπύκνωσης & εξάτμισης ανά κύκλωμα
- Μέτρηση πιέσεων κατάθλιψης και αναρρόφησης ανά κύκλωμα
- Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού
- Έλεγχος παραμέτρων και λειτουργίας - Controller
- Έλεγχος υπερθέρμανσης και υπόψυξης ανά κύκλωμα
- Έλεγχος θερμοστοιχείων
- Έλεγχος μετατροπέων πίεσης (αν υπάρχουν)
- Έλεγχος λειτουργίας εκτονωτικών βαλβίδων
- Έλεγχος πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

- Πλύσιμο συμπυκνωτών με πιεστική αντλία
- Οπτικός και ακουστικός έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτή

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

- Έλεγχος ροής νερού (Evap. Cond.)
- Έλεγχος flow switch (Evap. Cond.)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

- Έλεγχος Ρελέ
- Καθαρισμός ηλεκτρολογικού πίνακα
- Σύσφιξη ηλεκτρικών συνδέσεων μονάδας και ψεκασμός επαφών με καθαριστικό σπρέι.



β. Για τον εξοπλισμό με Α/Α 7 έως 19 που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες συντήρησης:

1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

- Μέτρηση ηλεκτρικής μόνωσης τυλιγμάτων συμπιεστών
- Συμμετρία αμπέρ (10%)
- Έλεγχος ηλεκτρικών θερμαντήρων λιπαντικού συμπιεστή (αν υπάρχουν)
- Έλεγχος ακροδεκτών

ΕΛΕΓΧΟΙ

- Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού
- Έλεγχος υπερθέρμανσης και υπόψυξης ανά κύκλωμα
- Έλεγχος θερμοστοιχείων
- Έλεγχος μετατροπέων πίεσης
- Έλεγχος ανεμιστήρων
- Έλεγχος στήριξης σωληνώσεων και καλωδίων

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

- Πλύσιμο συμπυκνωτή και χρήση κατάλληλου χημικού μέσου σε περίπτωση που απαιτείται

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

- Έλεγχος Ρελέ
- Καθαρισμός ηλεκτρολογικού πίνακα
- Σύσφιξη ηλεκτρικών συνδέσεων μονάδας και ψεκασμός επαφών με καθαριστικό σπρέι.

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

- Έλεγχος απωλειών ψυκτικού υγρού
- Καθαρισμός εξατμιστή με χρήση κατάλληλου χημικού μέσου
- Καθαρισμός φίλτρω
- Έλεγχος λειτουργίας και καθαρισμός ανεμιστήρα
- Καθαρισμός λεκάνης αποχέτευσης συμπυκνωμάτων
- Έλεγχος λειτουργίας και καθαρισμός αντλίας συμπυκνωμάτων
- Έλεγχος και σύσφιξη ηλεκτρολογικών και ψυκτικών συνδέσεων



γ. Για τον εξοπλισμό με Α/Α 20, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες συντήρησης:

- Έλεγχος απωλειών ψυκτικού υγρού
- Έλεγχος πιέσεων λειτουργίας
- Καθαρισμός συμπυκνωτή και εξατμιστή με χρήση κατάλληλου χημικού μέσου
- Καθαρισμός πτερωτής
- Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων συμπυκνωτή
- Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστών
- Έλεγχος και σύσφιξη ηλεκτρολογικών και ψυκτικών συνδέσεων
- Καθαρισμός φίλτρων
- Καθαρισμός λεκάνης αποχέτευσης συμπυκνωμάτων

δ. Για τον εξοπλισμό με Α/Α 3 και 21 έως 48 της ΟΜΑΔΑΣ Β που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες συντήρησης:

- Χημικός καθαρισμός και πλύσιμο στοιχείων
- Καθαρισμός πτερυγίων πτερωτής ανεμιστήρων
- Καθαρισμός πτερυγίων Dampers. Έλεγχος οδοντωτών τροχών και ταινιών στεγανοποίησης
- Έλεγχος λειτουργίας σερβοκινητήρων διαφραγμάτων
- Έλεγχος και αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων ανεμιστήρων
- Έλεγχος ιμάντων, έλεγχος λίπανσης εδράνων
- Καθαρισμός και συντήρηση λεκάνης συμπυκνωμάτων
- Οπτικός έλεγχος (Συναρμογή τμημάτων, ταινίες στεγανοποίησης, υδραυλικές συνδέσεις κ.λ.π.)
- Καθαρισμός ή αντικατάσταση (όπου απαιτείται) φίλτρων αέρα (η προμήθεια σε περίπτωση αντικατάστασης θα γίνεται από τον ΑΗΣ Κατταβιάς)
- Έλεγχος λειτουργίας και καθαρισμός υγραντήρων
- Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού
- Έλεγχος θερμοκρασιών, πιέσεων εισόδου – εξόδου νερού και εξαέρωση
- Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρικού πίνακα (Σύσφιξη επαφών και ψεκασμός με καθαριστικό σπρέι).



ε. Για τον εξοπλισμό με Α/Α 49 έως 63 της ΟΜΑΔΑΣ Β που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες συντήρησης:

- Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας (στοιχείο νερού) με χρήση κατάλληλου χημικού μέσου
- Καθαρισμός φίλτρου ή αντικατάσταση εφόσον απαιτείται (η προμήθεια σε περίπτωση αντικατάστασης θα γίνεται από τον ΑΗΣ Κατταβιάς)
- Καθαρισμός του σωλήνα αποστράγγισης και της λεκάνης αποχέτευσης συμπυκνωμάτων
- Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρα και των ταχυτήτων του
- Έλεγχος λειτουργίας θερμοστάτη
- Έλεγχος στεγανότητας υδραυλικών σωληνώσεων
- Έλεγχος και σύσφιξη ηλεκτρολογικών συνδέσεων

στ. Για τον εξοπλισμό με Α/Α 64 έως 96 (εκτός των Α/Α 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 που περιλαμβάνονται σε προηγούμενη παράγραφο {3.γ}), που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες συντήρησης:

- Χημικός Καθαρισμός: Χρήση ειδικών υγρών για την απολύμανση των στοιχείων της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας από μούχλα, βακτήρια και μικρόβια.
- Καθαρισμός Αποχέτευσης: Έλεγχος και καθαρισμός της λεκάνης και του σωλήνα αποχέτευσης για την αποφυγή διαρροών νερού.
- Έλεγχος Ψυκτικού Υγρού (Φρέον): Έλεγχος για τυχόν διαρροές και συμπλήρωση, αν χρειάζεται.
- Έλεγχος Ηλεκτρικών Μερών: Έλεγχος των συνδέσεων, του συμπιεστή και των ανεμιστήρων.
- Έλεγχος Απόδοσης: Μέτρηση της θερμοκρασίας αέρα για να βεβαιωθεί ότι το κλιματιστικό ψύχει/θερμαίνει σωστά.

Επιπλέον της ανωτέρω προγραμματισμένης συντήρησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών του αναφερόμενου εξοπλισμού, ώστε αυτά να επανέλθουν σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα παρέχει το προσωπικό για τον εντοπισμό και την εξακρίβωση της αιτίας της βλάβης και στη συνέχεια θα αποκαθιστά την βλάβη με υλικά που θα του προμηθεύει ο ΑΗΣ Κατταβιάς. Για τις εν λόγω εργασίες αποκατάστασης έκτακτων βλαβών ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται βάσει των Άρθρων 5 και 6 της Αίτησης 1200201300.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στα πλαίσια των ελέγχων που περιγράφονται παραπάνω παρατηρηθούν διαρροές ψυκτικού υγρού ή λιπαντικού, θα αντιμετωπίζονται ως έκτακτες βλάβες και θα γίνεται αποκατάστασή τους και αντίστοιχη συμπλήρωση του ψυκτικού ή του λιπαντικού που απαιτείται από τον Ανάδοχο.



Ακόμα κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συντήρησης ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαπιστώνει αν υφίστανται φθορές στην ακεραιότητα οποιουδήποτε στοιχείου του εξοπλισμού το οποίο δύναται να προκαλέσει απώλεια της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας του ή ατυχηματικό συμβάν και είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τεχνική περιγραφή με τις προτεινόμενες ενέργειες και εφόσον του ζητηθεί οικονομική προσφορά για την αποκατάστασή τους.

Για τις ανωτέρω εργασίες συντήρησης αλλά και αντιμετώπισης έκτακτων βλαβών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εξειδικευμένο προσωπικό και τουλάχιστον ένα αδειούχο εργοδηγό ψυκτικό σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013, Α'3. Σε περίπτωση που συνεργάζεται με τέτοιο θα πρέπει να υποβληθεί το μεταξύ τους συμφωνητικό.

Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, ότι μπορεί να έχει πρόσβαση στα μενιου του εξοπλισμού της παραγράφου 2 της παρούσης για τον οποίο υποβάλλει προσφορά και ότι μπορεί να εξασφαλίσει την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, σε περίπτωση που ο Σταθμός δεν έχει τη δυνατότητα να τα παρέχει.

Τέλος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει τα συνημμένα Δελτία Συντήρησης/Επισκευής ανά μηχανήμα ή ομάδα μηχανημάτων, στα οποία θα αναγράφει τις πραγματοποιούμενες κάθε φορά εργασίες συντήρησης ή επισκευής και θα καταγράφει όλες τις μετρήσεις που απαιτούνται. Τα Δελτία συντήρησης/Επισκευής θα υποβάλλονται στον Κλάδο Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου μετά το πέρας των εργασιών.

Στις προσφορές πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:

- Ισχύς προσφοράς:
- Τόπος παράδοσης: ΑΗΣ Κατταβιάς, Ρόδος
- Εάν στη τιμή παράδοσης συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.

Όροι Ζήτησης:

- Τρόπος πληρωμής ΔΕΗ: Εντός εξήντα ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.
- Μειοδότης θα αναδειχθεί στο Σύνολο της Ζήτησης.
- Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές
- Απαραιτήτως οι τιμές της προσφοράς να είναι σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης σύμφωνα με τη ζήτηση (πχ ευρώ ανά μέτρο, ευρώ ανά τεμάχιο κ.ο.κ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από τους αρμόδιους μηχανικούς του Σταθμού, οι οποίοι θα βεβαιώσουν ότι η παροχή των υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης και τις τεχνικές προδιαγραφές.



Αριθμός Πρόσκλησης: 1200201300

Αριθμός Σύμβασης:...

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ
ΡΟΔΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

email:

ΑΦΜ:090000045

ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

email:

ΑΦΜ:

Fax:

ΔΟΥ:

Σχετικά:

Αριθμός Αίτησης: 1200201300

Κάλυψη: Μερική Τελική Ολική

Αίτηση Τιμών: 1200201300

Ημερομηνία Προσφορών:

Δικαιολογητικά Περάτωσης Διαδικασίας Επιλογής:

Αξία:



Περιεχόμενα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4
1. Αντικείμενο	4
2. Τιμές	5
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Εταιρείας	5
4. Ποινικές Ρήτρες	5
5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης	5
6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών	6
7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής	7
8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της	7
9. Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών	7
10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών	7
11. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου	8
12. Εμπιστευτικότητα Στοιχείων ΔΕΗ - Προστασία προσωπικών δεδομένων	10
13. Πνευματική Ιδιοκτησία - Ασφάλεια δεδομένων ΔΕΗ	10
14. Υποκατάσταση - Εκχώρηση	10
15. Ανωτέρα Βία	10
16. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία	10
17. Λύση Σύμβασης	11
18. Επίλυση διαφορών	11
19. Ασφαλιστικές καλύψεις	11
20. Ισχύς Σύμβασης	12



ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την.....μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από, και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στον εξοπλισμό κλιματισμού του ΑΗΣ Κατταβιάς για ένα έτος».

Ο εξοπλισμός κλιματισμού χρησιμοποιείται για την διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους αλλά και για τον κλιματισμό των ηλεκτροστασιών του Σταθμού και κατ' επέκταση της ομαλής λειτουργίας των Μονάδων του Σταθμού.

Συνεπώς η συντήρηση του εξοπλισμού κλιματισμού και η αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών κρίνεται απαραίτητη, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων αλλά και η απρόσκοπτη λειτουργία των Μονάδων του Σταθμού.

Αναλυτικά το Συμβατικό Τμήμα και οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών παρατίθενται παρακάτω:

Είδος α/α	Περιγραφή υπηρεσιών	Ποσότ ητα	Μονά δα	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Συνολική Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ	1	ΕΑ		
2	ΥΓΡΟ ΨΥΚΤΙΚΟ FREON R410 A	45	KG		
3	ΥΓΡΟ ΨΥΚΤΙΚΟ FREON R407 C	20	KG		



4	ΥΓΡΟ ΨΥΚΤΙΚΟ FREON R134A ΣΥΝΩΝΥΜΟ R-417C	25	KG		
5	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΕΧΝΙΤΗ	70,0	HR		
6	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΒΟΗΘΟΥ	70,0	HR		
7	ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ RHOSS WINPACK THAETY 2140 (ΜΕ Α/Α 1 ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)	1	EA		
Σύνολο (αριθμητικώς):					
Σύνολο (ολογράφως):					

2. Τιμές

Οι τιμές μονάδας ή το συμβατικό τίμημα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.

Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την παροχή υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών.

Οι εργασίες θα έχουν διάρκεια ενός (1) έτους, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Κατταβιάς στην Ρόδο.

Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Αντισυμβαλλόμενο είναι ο Κλάδος ΑΗΣ Κατταβιάς.

4. Ποινικές Ρήτρες

Δεν απαιτείται.

5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (για ποσά άνω των 20.000 Ευρώ)

Ο Αντισυμβαλλόμενος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε για το ποσό των Ευρώ που αντιστοιχεί στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του Συμβατικού Τιμήματος.

Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται με τη μορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίες εκδίδονται με δαπάνες του Προμηθευτή, σύμφωνα με αντίστοιχα υποδείγματα της Εταιρείας, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσό που καθορίζονται στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους.



Γίνεται δεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλή Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Εταιρείας, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 ή φορείς, της αποδοχής της ΔΕΗ, τις οποίες η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες.

Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Όταν παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αντισυμβαλλόμενου, που απορρέει από τη Σύμβαση.

Αν δεν υπάρχει λόγος για την κατάπτωσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Αντισυμβαλλόμενου, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεών του και μετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών.

6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών

6.1 Σύμφωνα με την συνημμένη «Τεχνική Περιγραφή»

6.2 Η παροχή των υπηρεσιών από τον Αντισυμβαλλόμενο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό.

6.3 Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Αντισυμβαλλόμενο και ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών.

Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου.



7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται την εξηκοστή (60^η) ημέρα από την ημερομηνία πιστοποίησης από την Εταιρεία των παρεχόμενων υπηρεσιών και την έκδοση του σχετικού Τιμολογίου, εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει πριν από την πληρωμή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ σχετικά με την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της ΔΕΗ εκδίδει Εντολή Αγοράς στο SAP, η οποία αποστέλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί βάση της πιστοποίησης.

8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), να αυξήσει τις υπηρεσίες σε ποσοστό έως 50% ή και να μειώσει αυτές σε ποσοστό έως 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος βάσει των πραγματικών αναγκών της με ή χωρίς ανάλογη χρονική επέκταση/απομείωση, χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να έχει το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας της αμοιβής του ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

9. Ελαττώματα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και μέχρι την παραλαβή τους, αυτές είναι κατά την κρίση της Εταιρείας τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.

10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών

- 10.1 Μετά την περάτωση των υπηρεσιών διενεργείται η παραλαβή τους είτε από Επιτροπή Παραλαβής, που αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί αρμοδίως, είτε από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ.
- 10.2 Το αρμόδιο όργανο παραλαμβάνει τις υπηρεσίες ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της Σύμβασης και διενεργώντας, κατά την κρίση του, σχετικούς ελέγχους. Καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, ιδίως για τα τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις του για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν.
- 10.3 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, να προχωρήσει στην παραλαβή των υπηρεσιών, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από το αρμόδιο όργανο, αποκατασταθούν πλήρως.



Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεων της, το αρμόδιο όργανο θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Αντισυμβαλλόμενο και η διαδικασία της παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Εταιρείας.

- 10.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής μέσα σε εύλογη προθεσμία.

Σε περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλου αυτό υπογράφεται από την Επιτροπή και τον επικεφαλής της αρμόδιας για την παρακολούθηση Διεύθυνσης της ΔΕΗ καθώς και από τον Αντισυμβαλλόμενο, συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Αντισυμβαλλόμενος παίρνει το ένα.

Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει.

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έκδοση της αντίστοιχης Βεβαίωσης ή την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την Εταιρεία.

11. Ευθύνες Αντισυμβαλλόμενου

- 11.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται:

- α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών,
- β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος αυτών,
- γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.



- 11.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμία τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του.
- 11.3 Η αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ και το προσωπικό της Εταιρείας, δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Εταιρείας, του Αντισυμβαλλόμενου ή σε κάθε τρίτο κατά την παροχή τους από τον Αντισυμβαλλόμενο.
- 11.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες της ΔΕΗ.
- 11.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
- 11.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- 11.7 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησής τους, είναι υποχρεωμένο κατά την παροχή των υπηρεσιών με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον απαιτηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου ή και του Υπεργολάβου και να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του.
- 11.8 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεων του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).



Οι πιο πάνω ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου δεν είναι περιοριστικές και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του.

- 11.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης και δεν μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η ευθύνη του αυτή.

12. Εμπιστευτικότητα Στοιχείων ΔΕΗ - Προστασία προσωπικών δεδομένων

Δεν απαιτείται.

13. Πνευματική Ιδιοκτησία – Ασφάλεια δεδομένων ΔΕΗ

Δεν απαιτείται.

14. Υποκατάσταση - Εκχώρηση

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

15. Ανωτέρα Βία

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αντισυμβαλλόμενου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών και υπεργολάβων του Αντισυμβαλλόμενου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Αντισυμβαλλόμενο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.

16. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως των υπηρεσιών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 4, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της



συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση των υπηρεσιών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αντισυμβαλλόμενο και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά της Εταιρείας ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.

17. Λύση Σύμβασης

Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία.

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.

18. Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους.

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

19. Ασφαλιστικές καλύψεις

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισμό Κύριας ή Επικουρικής ασφάλισης, ανάλογα με την ειδικότητα.



Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.

20. Ισχύς Σύμβασης

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τους αντισυμβαλλόμενους

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο αντισυμβαλλόμενος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Πρόσκληση: 1200201300

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: Συντήρηση και αποκατάσταση
βλαβών στον εξοπλισμό κλιματισμού του
ΑΗΣ Κατταβιάς για ένα έτος

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	3
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	6
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	8
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.....	9
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.....	10
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ	11

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ¹

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2.³..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
.....
.....
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία επιλογής,
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά
 - 4.3 ⁴ όρισε τον/τους να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση.
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία καθώς και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το σε διαδικασία επιλογής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

- 7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
- 7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιαδώς με τη διαδικασία επιλογής της σύμβασης.
- 7.8 ⁵ Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ⁶
Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας⁷ από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή.

Ημερομηνία⁸:.....

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί
- ² Αναγράφεται από τον Προσφέροντα επωνυμία του προσφέροντος ενδιαφερόμενου
- ³ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»
- ⁴ Όταν η Διαδικασία Επιλογής διενεργείται ηλεκτρονικά παραλείπεται η παρούσα παράγραφος
- ⁵ Τίθεται σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης δαπάνης άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)
- ⁶ Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του Ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοσή του
- ⁷ Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικών-δικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
 - α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων ή/και Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές
 - β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους
- ⁸ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ημερομηνία:

Προς τη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αντισυμβαλλομένου σας:

.....¹.....

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των²....., για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου της υπ' αριθ. Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι με συμβατικό προϋπολογισμό

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από³..... μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμιά αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Ανάλογα με τη μορφή του Προσφέροντα αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), (ΑΦΜ), (δ/νση) ή
- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση έδρας) ή
- Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ενωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων
 - α) (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση κατοικίας ή έδρας)
 - β) (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση κατοικίας ή έδρας)
 - Κ.Ο.Κ.που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ενωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ

² Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

³ Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής παραλαβής τους δεκαοκτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος¹..... δηλώνω ότι ο προσφέρων:

1. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία και ειδικά όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του τεύχους 1 αυτής.
.....².....
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διαδικασίας,³..... καθώς και του συνημμένου στην Πρόσκληση σχεδίου σύμβασης.
.....⁴.....
3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την αποσφράγιση της και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή.
4.⁵.....

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος
- ² Σε περίπτωση που απαιτείται από τη πρόσκληση επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη, συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπως: «Η διαμόρφωση των τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της»
- ³ Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Πρόσκλησης ο δηλών πρέπει να αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...»
- ⁴ Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η διενέργεια και ηλεκτρονικής διαδικασίας προστίθεται η παράγραφος αυτή με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Έλαβε γνώση και των όρων για την υποβολή των οικονομικών προσφορών της διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαδικασιών, τους οποίους επίσης αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα»
- ⁵ Η Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη διαδικασία, ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες του αντικείμενου της σύμβασης και τις προβλέψεις της εκάστοτε Πρόσκλησης, προσθέτει στο Υπόδειγμα, ένα ή περισσότερα από τα επόμενα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κείμενα:
«Η προσφορά του:
 - δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης
 - δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Ισοδύναμων Τεχνικών Προδιαγραφών
 - δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Τεχνικών Αποκλίσεων
 - δεν έχει Αποκλίσεις ή άλλες διαφοροποιήσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Εμπορικών Αποκλίσεων»

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Πλήρης Επωνυμία επιχείρησης	
Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος	
Κωδικός Αριθμός Πρόσκλησης για συνεργασία	

Δηλώνω ότι:

Στο πλαίσιο συμμετοχής μου στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έργου/προμηθειών/παροχής υπηρεσιών έχω διαβάσει, έχω κατανοήσει και συμφωνώ να συμμορφώνομαι με τις διατάξεις της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της ΔΕΗ Α.Ε.

Ειδικότερα:

A) Δεν έχω να αποκαλύψω τρέχουσες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων όπως αυτές ορίζονται στην ως άνω Πολιτική και αναλαμβάνω την υποχρέωση να αποκαλύψω άμεσα στους αρμόδιους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει στο πλαίσιο αυτό, η οποία θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την αμερόληπτη επιλογή μου ως αντισυμβαλλομένου.

B) Γνωρίζω εξ αρχής ότι υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και προβαίνω στην ακόλουθη αποκάλυψη:

Αποδέχομαι ότι, σε περίπτωση εμφάνισης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, η αδυναμία επανόρθωσής της συνιστά λόγο αποκλεισμού από την διαδικασία επιλογής.

(Υπογραφή)

(Ημερομηνία υπογραφής της Δήλωσης)

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ**

Προσωπικές πληροφορίες

Πλήρες όνομα / Επωνυμία επιχείρησης	
ΑΦΜ	
Ημερομηνία ¹	

Δηλώνω ότι:

Έχω λάβει γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών ΔΕΗ Α.Ε, όπως μου κοινοποιήθηκε από την Εταιρεία, έχω διαβάσει, έχω κατανοήσει και συμφωνώ να συμμορφώνομαι με το περιεχόμενό του και τις βασικές αρχές².

Για την *Όνομα/Επωνυμία επιχείρησης*

.....

*Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος³
Τίτλος θέσης εργασίας*

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Ημερομηνία Υπογραφής της Δήλωσης.

² Σε περίπτωση τροποποίησης του νομικού ή/και ρυθμιστικού πλαισίου, η Εταιρεία δύναται να εισαγάγει σχετικές τροποποιήσεις, τις οποίες οφείλει να τηρεί ο Προμηθευτής/Συνεργάτης.

³ Του νομίμου ή προς τούτο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

Μια τρέχουσα έκδοση του Κώδικα είναι διαθέσιμη στο site της ΔΕΗ: και συγκεκριμένα εδώ:
www.ppcgroup.com/media/ngrikieo/kodikas-deontologias-promhtheuton-deh_gr01092025.pdf

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε
διαδικασία επιλογής)

Τα υπογράφοντα μέλη¹..... για².....

1.
2.
3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία επιλογής, και σε περίπτωση διαδικασίας Επιλογής της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία³:.....

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»

² Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας Επιλογής

³ Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της